

	REPORTE PRELIMINAR DE ACCIDENTE, INCIDENTE				PSPC-100-X-PR-006-FR-001 Revisión: 0 Emisión: 30/05/19 Página: 1 de 1	
	Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL					
Proyecto / Sede :	COMPRESION	Área :	Area Consignada	Cliente	Pluspetrol	

TIIFICACIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL

<input type="checkbox"/>	Daño Material < 500 \$	<input type="checkbox"/>	(F.A.C) Caso de Primeros Auxilios
<input checked="" type="checkbox"/>	Daño Material > 500 \$	<input type="checkbox"/>	(M.T.O) Accidente Con Tratamiento Médico
<input type="checkbox"/>	Derrame de Hidrocarburos < 2 m3	<input type="checkbox"/>	(R.W.C) Accidente Con Trabajo Restringido
<input type="checkbox"/>	Derrame de Hidrocarburos > 2 m3	<input type="checkbox"/>	(L.T.I) Accidente Con Pérdida de Jornada
<input type="checkbox"/>	Accidente Vehicular con Herido	<input type="checkbox"/>	(F.T.L) Fatalidad
<input type="checkbox"/>	Accidente Vehicular sin Herido	<input checked="" type="checkbox"/>	Incidente
<input type="checkbox"/>	Accidente Vehicular < 500 \$	<input type="checkbox"/>	(E.O) Enfermedad Ocupacional
<input type="checkbox"/>	Accidente Vehicular > 500 \$		

* Los Accidentes Vehiculares con Herido deberán ser clasificados acorde de la gravedad del daño material (\$) y gravedad de la lesión (F.A.C, M.T.O, R.W.C, L.T.I, F.T.L)

LUGAR Y HORA DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL

Lugar : Válvulas de punto de inicio de tramo 1 Fecha: 09/05/2021 Hora: 09:20:00

LUGAR Y HORA DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL

NOMBRE DE LA PERSONA INVOLUCRADA: Segundo Paredes Angulo		DNI/CE : 44657828
SEXO: MASCULINO	EDAD : 35	CUENTA CON SEGURO (SI/NO) ESPECIFICAR:
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Pucallpa 10/10/1985		
DOMICILIO: JR. LOS NARANJOS 620 PUCALLPA	ESTADO CIVIL: CONVIVIENTE	
DEPARTAMENTO : UCAYALI	PROVINCIA: CALLERIA	DISTRITO: PUCALLPA
CARGO: Capataz de Obras Civiles	INSTRUCCION: Secundaria Completa	

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL

(Incluyendo nombres y cargos de las personas involucradas)

Cuando se realiza el retiro de material relleno con una Máquina Excavadora para descubrir la tubería Contra incendios, el cucharón de esta produce la rotura de 2 cables de instrumentación del Sistema de Válvula Deluge.

ACCIONES INMEDIATAS DESPUES DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL

(Atención médica, evacuación, reparación de daños materiales, acciones correctivas, etc)

Se detienen las actividades

Se realiza una reunión para evaluar los daños y posibles causas (SEPCON y AID)

ELABORADO POR: RONALD FRANCISCO CARBONELL TORRES

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:

