

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.

2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.

4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

ELETRODUTO PVC Ø3/4" EMBUTIDO NO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES 10A

RECEPTACLE 2P+E 20A WALL MOUNTED

CABO PP 3x2,5mm²

IL11a

IL04b

IL05c

IL04d

IL09e

IL02f

IL09g

IL05h

SANITÁRIO

SALA DE REUNIÃO

CPD

COPA

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO

ESCALA 1:50

FOLHA EL-02

REVISÃO R00