




SIMBOLOGIA

PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO

TOMADA MÉDIA 2P+T 20A – 220V

SENSOR DE PRESENÇA DE TETO 360

TOMADA BAIXA 2P+T 10A – 127V

TOMADA DE PISO 4 POSTOS (2 ELÉTRICA + 2 DADOS)

LIGHT FIXTURE LED 2X18W SURFACE

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.

2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.

4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: 3/4".

QUADRO DE CARGAS – QL-1

CL	300W	127V	10A
CL	400W	127V	10A
CL	500W	127V	10A
CL	600W	127V	10A
CL	700W	127V	10A
CL	800W	127V	10A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TIPO

ESCALA 1:50

FOLHA EL-02

REVISÃO R00