

CONVENÇÕES

-  ELETROCALHA PERFORADA
200x50mm COM TAMPA- FIXADA
NA LAJE COM VERGALHÃO
ROSCADO
-  PONTO DE DADOS/VOZ RJ45 CAT6
-  ELETROCALHA LISA 100x50mm
-  CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4"
-  PONTO DE FORÇA PARA AR
CONDICIONADO
-  CABO PP 3x2,5mm²
-  ARANDELA LED 12W SOBREPOR
-  LEITORA DE CONTROLE DE
ACESSO
-  TOMADA MÉDIA 2P+T 20A - 220V
-  CAIXA DE PASSAGEM 20x20x10cm

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.
2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.
4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

QUADRO DE CARGAS - QL-1

C1	300W	127V	10A
C2	400W	127V	10A
C3	500W	127V	10A
C4	600W	127V	10A
C5	700W	127V	10A
C6	800W	127V	10A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1:50
FOLHA EL-02
REVISÃO R00

