

TOMADA DE USO GERAL 2P+T 10A,
H=0,30m DO PISO ACABADO, COM
ESPELHO BRANCO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ -
NOVO

DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO

RECEPTACLE 2P+E 20A WALL MOUNTED

INTERRUPTOR SIMPLES 10A

ACCESS POINT WIRELESS TETO

PONTO DE FORÇA PARA AR
CONDICIONADO

- NOTAS
1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.

2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.

4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

QUADRO DE CARGAS - QL-1			
C1	300W	127V	10A
C2	400W	127V	10A
C3	500W	127V	10A
C4	600W	127V	10A
C5	700W	127V	10A
C6	800W	127V	10A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1:50
FOLHA EL-02
REVISÃO R00

