




| LEGENDA - ELÉTRICA |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| SÍMBOLO            | DESCRIÇÃO                                      |
|                    | CÂMERA CFTV TIPO DOME                          |
|                    | PONTO DE DADOS/VOZ RJ45 CAT6                   |
|                    | RECEPTACLE 2P+E 20A WALL MOUNTED               |
|                    | TOMADA DE PISO 4 POSTOS (2 ELÉTRICA + 2 DADOS) |
|                    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ - NOVO           |
|                    | LEITO PARA CABOS 300mm                         |
|                    | PERFILADO 38x38mm PERFURADO                    |
|                    | CABLE TRAY 100X50MM CEILING                    |
|                    | TOMADA BAIXA 2P+T 10A - 127V                   |
|                    | PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO            |
|                    | ELETRODUTO PVC Ø3/4" EMBUTIDO NO PISO          |
|                    | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO                      |

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.

2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.

4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

| QUADRO DE CARGAS - QL-1 |      |      |     |
|-------------------------|------|------|-----|
| C1                      | 300W | 127V | 10A |
| C2                      | 400W | 127V | 10A |
| C3                      | 500W | 127V | 10A |
| C4                      | 600W | 127V | 10A |
| C5                      | 700W | 127V | 10A |
| C6                      | 800W | 127V | 10A |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO              |
| ESCALA 1:50                                |
| FOLHA EL-02                                |
| REVISÃO R00                                |