УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления закупок и обеспечения материально-техническими ресурсами ООО «ТСК Мосэнерго»

_____ Е.Ю. Лыкасов
«26» 10 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка изолированных труб и фасонных изделий с кабелем системы оперативного дистанционного контроля.

(Лот № 41-ИП-2027-ХФ-ОМТК)

г. Москва

1. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1.1. Наименование, технические характеристики, количество, единицы измерения, а также меры применяемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, указаны в Спецификации, которая является Приложением №1 к данному Техническому заданию (далее по тексту – Спецификация).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

2.1 Условия оплаты: Заказчик обязан оплатить стоимость товара (партии товара) Поставщику в соответствии с разделом 2 Договора.

2.2 Срок поставки Товара: Товар поставляется в течение срока, указанного в Спецификации (приложение №1 Технического задания) на основании заявки (приложение №2 к договору) на поставку Товара согласно Спецификации (приложение №1 Технического задания), но не ранее 01.01.2027 и не позднее 31.12.2027.

Заказчик вправе указать в заявке иной срок поставки, но не менее обозначенного в п. 2.2 технического задания.

Количество Заявок за период действия договора – не более 3 (трех).

2.3 Доставка Товара до складов Заказчика, расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей и переоформлением Товара в собственность Заказчика, в том числе таможенные платежи, входят в цену Товара и относятся на Поставщика.

2.4 В случае поставки импортного Товара, в комплекте которого предусмотрена техническая документация, инструкция по эксплуатации и прочие инструкции, относящиеся к Товару, должны быть переведены на русский язык, заверены Поставщиком и предоставлены вместе с Товаром на этапе поставки на склад Заказчика.

2.5 В случае если к Товару предъявляются особые условия по его хранению, то перед его отгрузкой Заказчику предоставляется документация с отражением условий хранения, в том числе срока хранения, температурного режима, влажности и других требований, необходимых для длительного хранения поставленного Товара.

2.6 Поставщик обязуется поставить Товар в сроки и по адресам, своими силами и за свой счет, в соответствие с объемами, указанными в Заявке Заказчика (Приложение №2 к Договору поставки).

2.7 При поступлении Товара одновременно с Товаром (на каждую партию) представляются следующие документы:

- Заверенная печатью Поставщика копия сертификата качества/сертификата соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
- Паспорт товара.
- Документ, содержащий сведения о материале, из которого изготовлен Товар (марка, химический состав) (если применимо).
- Для импортного товара предоставляется заверенный подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика перевод документов, относящихся к товару, на русский язык.
- Документ с указанием требований условий хранения поставляемого оборудования (сроки хранения и тип в заводской упаковке, температурный режим, влажность, возможность

хранения на открытой площадке и другие требования, необходимые для длительного хранения) (если применимо).

- Комплект подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих описание, чертежи, схемы и фотографии, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику (если применимо).
- Копии деклараций на товары с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Товара, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (на товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза).

2.8 Непосредственно при приемке Товара уполномоченные представители сторон подписывают Универсально передаточный документ (УПД). Перечень наименований Товаров, отраженных в УПД, должен полностью соответствовать наименованиям, указанным в Спецификации № 1 (Приложение № 1 к договору), несоответствие наименований Товаров в товарной накладной или УПД и в Спецификации является основанием для отказа от подписания накладной или УПД.

2.9 Поставка осуществляется на основании письменных заявок Заказчика по будням в рабочее время: пн. – чт. с 9-00 час. до 16-00 час., пт. с 9-00 час. до 15.00 по адресам:

- Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» Московская область, г. Химки, ул. Железнодорожная 24;
- Обособленное подразделение ООО «ТСК Мосэнерго» Подмосковный филиал, 109153, г. Москва, Лермонтовский проспект дом 147 строение 1.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1 Наименование Товара, технические характеристики Товара, ед. изм., количество, предлагаемого к поставке Товара должны соответствовать требованиям Спецификации, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

3.2 Поставляемый Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 г.

3.3 Общие требования:

- Место установки - магистральные и разводящие теплосети производственных филиалов относящихся к обособленным структурным подразделениям ООО «ТСК Мосэнерго».
- Требования к применяемым для производства товара стандартам:

– ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия»;

– ГОСТ 10705 – 80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»;

– ГОСТ 17375-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ≈ 1,5DN). Конструкция»;

– ГОСТ 17376-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»;

– ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция»;

– ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия»;

– Типовая документация на конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений: Серия 5.903-13. Выпуск 1-95. Часть 1. Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей.

- Применение спиральношовных труб для производства товара не допускается;

• Качество применяемых для изготовления товара стальных труб должно быть подтверждено сертификатами качества, сертификатами/декларациями соответствия, паспортом, документом о приемо-сдаточном контроле («документ 3.1» в редакции ГОСТ 31458-2015, содержащий информацию в объеме не менее требований Приложения А ГОСТ 31458-2015), иной документацией;

• Стальные трубы и фасонные изделия в ППУ изоляции поставляются типа 1 – стандартный с размерами и предельными отклонениями среднего наружного диаметра изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ГОСТ 30732-2020.

• В качестве теплоизоляционного слоя применяется жесткий пенополиуретан, соответствующий требованиям таблицы 6 ГОСТ 30732-2020:

Показатель Характеристика

Плотность среднего слоя изоляции, кг/м³, не менее 60

Прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении, МПа, не менее 0,3

Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин, % по объему, не более 10

Прочность на сдвиг в осевом направлении, МПа, не менее, при температуре (для труб с ПЭ оболочкой):

(23±2) °С 0,12

(140±2) °С 0,08

Теплопроводность при средней температуре 50 °С, Вт/м°С, не более 0,033

Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении, МПа, не менее, при температуре

(23±2) °С 0,2

(140±2) °С 0,13

Радиальная ползучесть теплоизоляции при температуре испытания 140 °С, мм, не более, в течение**:

100 ч 2,5

1000 ч 4,6

• Пенополиуретан в разрезе должен иметь однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Пустоты (каверны) размером более 1/3 толщины теплоизоляционного слоя не допускаются;

• Для изготовления полиэтиленовых труб-оболочек должны применяться композиции полиэтилена трубных марок не ниже ПЭ-80 по ГОСТ Р 70628.2-2023, черного цвета (светостабилизированные 2% - 2,5% сажи). Характеристики труб-оболочек должны соответствовать данным таблицы:

Показатсль Характсристика

Качество поверхности Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб-оболочек не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. Цвет труб-оболочек - черный

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 350

Изменение длины труб-оболочек после прогрева при 110 °С, %, не более 3

Стойкость при температуре 80 °С и постоянном давлении, ч, не менее 165 (при начальном напряжении в стенке трубы 4,6 МПа)

1000 (при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа)

Стойкость при постоянной нагрузке растяжения 4,0 МПа при температуре 80 °С в водном

растворе ПАВ, ч, не менее 2000

- Торцы тепловой изоляции труб и фасонных изделий должны иметь гидроизоляционное покрытие;
- Под покровный слой тепловой изоляции труб наружным диаметром до 426 мм включительно должны устанавливаться два проводника-индикатора из неизолированной мягкой меди марки ММ, сечением 1,5 мм² для оперативного контроля за состоянием пенополиуретановой изоляции и оболочки. Проводники должны располагаться параллельно оси трубы в плоскости одного сечения, проходя через центрирующие опоры или другие устройства на расстоянии 20+/-2 мм от поверхности трубы и иметь необходимое предварительное натяжение. При верхнем положении продольного шва стальной трубы проводники должны находиться в положениях, соответствующих 3 и 9 ч.
- Электрическое сопротивление между стальной трубой и соединенными проводниками-индикаторами, стальной оболочкой и соединенными проводниками-индикаторами должно быть не менее 100 МОм при испытательном напряжении не менее 500 В.
- Изготовление отводов, тройников, переходов, неподвижных опор, патрубков компенсаторов из спирально-шовных труб не допускается.
- Поверхность стальных труб и фасонных изделий перед нанесением ППУ изоляции должна быть высушена и очищена от масла, жира, ржавчины, окалины, пыли до степени очистки 3 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Для обеспечения адгезии внутренняя поверхность полиэтиленовой оболочки должна быть активирована коронным разрядом.
- Маркировка товара должна содержать:
  - условное обозначение изделия в соответствии с каталогом завода-изготовителя;
  - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
  - номер партии;
  - дату изготовления;
- Маркировку наносят на поверхность оболочки на расстоянии не менее 200 мм от торца изоляции несмываемой водой контрастной краской с помощью трафарета вручную или штампом. Допускается наносить маркировку на бирку при условии ее сохранения до конца срока службы изделия.
- При изготовлении товара по техническим условиям (ТУ) требования к товару, содержащиеся в ТУ должны соответствовать требованиям ГОСТ 30732-2020 или ужесточать их.

3.4 Товар должен иметь заводскую маркировку в соответствии с документацией производителя. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка должна иметь заводскую маркировку в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Упаковка возврату не подлежит. При поступлении на склад Покупателя заводская упаковка должна быть не нарушена. Стоимость упаковки должна быть включена в цену товара.

3.5 Требования к выполнению поставки:

- Изолированные трубы и фасонные изделия перевозят автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность изоляции и исключающими возникновение продольного прогиба.
- Погрузочно-разгрузочные работы осуществляют в интервале температур, указанных для проведения строительно-монтажных работ, но не ниже - минус 18°С для труб с полиэтиленовой трубой-оболочкой;
- По согласованию с заказчиком при применении специальных марок полиэтиленовых оболочек и при обеспечении сохранности изолированных труб и фасонных изделий допускается

работа при более низких температурах.

- Для погрузки и разгрузки изолированных труб и фасонных изделий следует применять специальные траверсы и мягкие полотенца шириной 50-200 мм. Не допускается использовать цепи, канаты и другие грузозахватные устройства, вызывающие повреждение изоляции.
- Для изолированных труб диаметром более 108 мм допускается использование торцевых захватов со специальными траверсами.
- Строго запрещается сбрасывание, скатывание, соударение труб и фасонных изделий и волочение по земле.
- Транспортные средства должны быть оборудованы для перевозки изолированных труб и фасонных изделий. Укладку изолированных труб и фасонных изделий в транспортные средства необходимо производить ровными рядами на инвентарные щиты и прокладки, не допуская перехлестов и повреждений. В качестве амортизатора между трубами с целью исключения повреждения покрытия допускается использовать поролон, резину и т.п.
- Раскатывание нижнего ряда труб при транспортировании не допускается.
- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации, маркировка должна быть чётко определяема.

3.6. При поставке Товара, ввозимого в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза, Поставщик обязан в счете-фактуре указать номер грузовой таможенной декларации и страну происхождения Товара.

3.7. Поставляемый товар по своим характеристикам, должен соответствовать всем требованиям Заказчика. Товар, подлежащий обязательной сертификации должен быть передан Заказчику с сертификатами качества и сертификатами соответствия.

3.8. При поставке все трубы, фасонные изделия и арматура должны сопровождаться заверенными копиями декларации или сертификата соответствия Товара техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (если товар подпадает под действие регламента/ов).

3.9. Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если он не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет отгрузочную, товаросопроводительную документацию (товарные накладные по форме № ТОРГ-12 – 3 экз.; товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т; счет-фактуру; счет, при отгрузке или прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

3.10. Перед поставкой продукции необходимо предоставить свидетельство об аккредитации или аттестации лаборатории завода-производителя.

3.11. Документация, поставляемая с продукцией, должна включать:

- полный комплект технической документации (на русском языке) на продукцию, обеспечивающий правильный и безопасный монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание продукции в течении срока ее службы;
- сопроводительные документы качества для каждой партии стальных труб и фасонных изделий с указанием:

наименования предприятия-изготовителя или его товарный знак;

условного обозначения фасонных изделий;

номера партии и даты изготовления;

результатов приемосдаточных и периодических испытаний, с заключением о соответствии характеристик товара требованиям ГОСТ 34757-2021;

- сертификаты или оригиналы документов о приемочном контроле на стальные трубы и

стальные фасонные изделия, паспорта на запорную арматуру и оборудование СОДК;

- технические условия, в соответствии с которыми произведен товар.

3.12. Гарантийный срок должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем, но в любом случае не менее 120 (Сто двадцать) месяцев с даты поставки на склад Заказчика.

3.13. Поставляемый товар на день поставки, должен быть новым (изготовлен не ранее 4 квартала 2026 г., который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.14. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 №1716-83 во исполнение подпункта «в» пункта 2 Указа Президента от 22.10.2018 № 592 введённого запрета на ввоз на территорию России товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины.

3.15. Товар должен иметь заводскую маркировку в соответствии с документацией производителя и соответствовать ГОСТ 4666-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Требования к маркировке.» Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка должна иметь заводскую маркировку в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Упаковка возврату не подлежит. При поступлении на склад Заказчика заводская упаковка должна быть не нарушена. (ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами»). Стоимость упаковки должна быть включена в цену товара.

3.16. Все Товары должны соответствовать требованиям: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (если подпадает под действие данного регламента), ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (если подпадает под действие данного регламента), ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (если подпадает под действие данного регламента).

3.17. Перед отгрузкой обязательно проведение приемо-сдаточных испытаний каждой партии Товара в соответствии с ГОСТ 30732-2020.

3.18. При поставке Товара, ввозимого в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза, Поставщик обязан в счете-фактуре указать номер грузовой таможенной декларации и страну происхождения Товара.

3.19. Поставляемый товар по своим характеристикам, должен соответствовать всем требованиям Заказчика. Товар, подлежащий обязательной сертификации должен быть передан Заказчику с сертификатами качества и сертификатами соответствия.

3.20. Условия поставки товара: поставщик обязуется поставить товар в сроки и по адресам, указанным в Заявке Заказчика, своими силами и за свой счет. Непосредственно при приемке Товара уполномоченные представители сторон подписывают Товарную накладную формы ТОРГ-12 или УПД. Товарная накладная формы ТОРГ-12 или УПД должны быть оформлена в соответствии со Спецификацией.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

4.1 При поступлении Товара и сопроводительной документации к ней в места поставки производится:

- Проверка наличия сопроводительных документов о номенклатуре и количестве товара;
- Проверка соответствия номенклатуры и количества, указанной в сопроводительной документации, условиям договора поставки и спецификации;
- Проверка соответствия сопроводительным документам количества и комплектности, полученного Товара;
- Проверка наличия оригиналов или надлежащим образом заверенных копий сопроводительных документов, подтверждающих качество Товара: паспорта, сертификаты соответствия на Товар, подлежащий обязательной сертификации на территории РФ. Срок окончания действия документов должен быть не ранее указанной в паспорте/свидетельстве об изготовлении даты производства Товара.
- Проверка наличия маркировки и соответствия ее сертификатным или паспортным данным;
- Проверка наличия заверенных копий деклараций на товары с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Товара, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (на товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза);
- Проверка правильного оформления транспортных и товаросопроводительных документов;
- Визуальный осмотр полученных товаров на наличие дефектов, проверка повреждений, целостности упаковки, брака.

4.2 Товар и сопроводительная документация, имеющие несоответствия по качеству и/или комплектности или не подтвержденные заводом-изготовителем, не принимаются, УПД и/или иной документ, свидетельствующий о переходе права собственности на поставленные товары не подлежит подписанию со стороны Заказчика.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Лимит, заложенный заказчиком на поставку Товаров, составляет 386 090 (Триста восемьдесят шесть тысяч девяносто) рублей 96 копеек с НДС.

Фактическая стоимость договора будет определяться совокупной стоимостью Товаров, поставленных по заявкам Заказчика (Приложение №2 к договору).

Заказчик оставляет за собой право выбрать не весь лимит по Договору.

Приложение №1 к Техническому Заданию: Спецификация.

Эксперт ОМТК **Д.В. Паскидов**

Начальник ОМТК **А.Г. Захаров**

Приложение №1 к Техническому заданию.
Лот № 41-ИП-2027-ХФ-ОМТК

Спецификация

№ п/п	Наименование Товара	Технические характеристики Товара	Ед. изм.	Количество	Код по ОКПД 2		Меры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875	Срок поставки с момента получения Заявки (календарн. дни)
1	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 57х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 57х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	1	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15
2	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 57х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 57х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	1	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15
3	Элемент промежуточный с кабелем вывода ОЦ 133х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент промежуточный с кабелем вывода ОЦ 133х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	1	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15
4	Труба теплоизолированная Оц 32х4-1-ППУ-ПЭ оцинкованная мерная ГОСТ 30732-2020	Труба теплоизолированная Оц 32х4-1-ППУ-ПЭ оцинкованная мерная ГОСТ 30732-2020	м.	9,8	24.20.13.190	Трубы круглого сечения прочие стальные	Преимущество	15
5	Труба теплоизолированная Оц 45х4-1-ППУ-ОЦ мерная оцинкованная с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода ГОСТ 30732-2020;	Труба теплоизолированная Оц 45х4-1-ППУ-ОЦ мерная оцинкованная с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода ГОСТ 30732-2020;	м.	11	24.20.13.190	Трубы круглого сечения прочие стальные	Преимущество	15
6	Труба теплоизолированная Оц 45х4-1-ППУ-ОЦ мерная оцинкованная с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода ГОСТ 30732-2020.	Труба теплоизолированная Оц 45х4-1-ППУ-ОЦ мерная оцинкованная с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода ГОСТ 30732-2020.	м.	5,3	24.20.13.190	Трубы круглого сечения прочие стальные	Преимущество	15
7	Отвод оц 32х5-90-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	Отвод оц 32х5-90-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	2	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15

8	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 32х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 32х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	1	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15
9	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 45х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 45х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	1	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15
10	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 57х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 57х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	2	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15
11	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 57х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 57х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	1	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15
12	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 89х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 89х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	1	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15
13	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 108х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	Элемент трубопровода с кабелем вывода ОЦ 108х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	шт.	2	24.20.40.000	Фитинги для труб стальные, кроме литых	Преимущество	15

Эксперт ОМТК **Д.В. Паскидов**

Начальник ОМТК **А.Г. Захаров**