УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления закупок и обеспечения материально-техническими ресурсами ООО «ТСК Мосэнерго»

_____Е.Ю. Лыкасов

«26» 10 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка запорной арматуры чугунной.
(Лот № 37-РП-ИП-2027-ЦЗ-ОМТК)

г. Москва

1. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1.1. Наименование Товара, технические характеристики, единицы измерения, НМЦ за ед. изм. руб. без НДС, а также меры, применяемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, указаны в Спецификации, которая является Приложением №1 к данному Техническому заданию (далее по тексту – Спецификация).

1.2. ОКПД 2 - 28.14.13.130 «Краны и затворы дисковые».

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

2.1 Условия оплаты Товара: Заказчик обязан оплатить стоимость Товара (партии Товара) Поставщику в соответствии с п. 2.2. Договора.

2.2 Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней, отдельными партиями, на основании Заявок (приложение № 2 к Договору) Заказчика на поставку Товара согласно Спецификации, но не ранее 01.01.2027 и не позднее 31.12.2027. Количество заявок за период действия договора не более 10 (десяти). Заказчик вправе указать в заявке иной срок поставки, но не менее обозначенного в п. 2.2 технического задания.

2.3 Доставка до складов Заказчика, расходы по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей и переоформлением Товара в собственность Заказчика, в том числе таможенные платежи, входят в цену Товара.

2.4 В случае поставки импортного товара в комплекте которого предусмотрена техническая документация, инструкция по эксплуатации и пр. инструкции, данные документы должны быть переведены на русский язык и предоставлены на этапе поставки товара на склад Заказчика вместе с товаром.

2.5 В случае если к товару предъявляются особые условия по его хранению, то при передаче вместе с товаром Заказчику предоставляется документация с отражением условий хранения, в том числе срока хранения, температурного режима, влажности и другие требования, необходимые для длительного хранения поставленного товара.

2.6 Поставщик обязуется поставить товар в сроки и по адресу, своими силами и за свой счет, в соответствии с объемами, указанными в Спецификации.

2.7 Непосредственно при приемке товара уполномоченные представители сторон подписывают Товарную накладную ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ). Перечень наименований товаров, отраженных в Товарной накладной ТОРГ-12 или УПД должен полностью соответствовать наименованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к договору).

2.8 Поставка осуществляется по будням в рабочее время:
пн. – чт. с 9-00 час. до 16-00 час., пт. с 9-00 час. до 15.00 по адресу:

- Химкинский филиал (далее – ХФ): 141402, Московская область, г. Химки, Железнодорожная ул., д.24.
- Обособленное подразделение ООО «ТСК Мосэнерго» Подмосковный филиал (далее – ПФ): г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 147, стр. 1.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1 Наименование, технические характеристики, предлагаемого к поставке Товара, а также адрес доставки должен соответствовать требованиям, указанным в Спецификации.

3.2 Гарантийный срок должен указываться в паспорте завода-изготовителя, и составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев и исчисляется с даты поставки на склад заказчика.

3.3 Поставляемый товар на день поставки, должен быть новым, изготовлен не ранее 2026 г., который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

3.4 Используемые материалы и оборудование должны соответствовать Постановлению

Правительства РФ от 29.12.2018 №1716-83 во исполнение подпункта «в» пункта 2 Указа Президента от 22.10.2018 № 592 введённого запрета на ввоз на территорию России товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины.

3.5 Товар должен иметь заводскую маркировку в соответствии с документацией производителя. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка должна иметь заводскую маркировку в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Упаковка возврату не подлежит. При поступлении на склад Заказчика заводская упаковка должна быть не нарушена. (ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами»). Стоимость упаковки должна быть включена в цену товара.

3.6 Все Товары должны соответствовать требованиям: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (если подпадает под действие данного регламента), ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (если подпадает под действие данного регламента), ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (если подпадает под действие данного регламента).

3.7 Товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации, регламентирующей производство данного вида Товаров на территории РФ.

3.8 При поставке Товара, ввозимого в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза, Поставщик обязан в счете-фактуре указать номер грузовой таможенной декларации и страну происхождения Товара.

3.9 Поставляемый товар по своим характеристикам, должен соответствовать всем требованиям Заказчика. Товар, подлежащий обязательной сертификации должен быть передан Заказчику с сертификатами качества и сертификатами соответствия.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

4.1 При поступлении Товара и сопроводительной документации к ней в места поставки производится:

- Проверка наличия сопроводительных документов о номенклатуре и количестве товара;
- Проверка соответствия номенклатуры и количества, указанной в сопроводительной документации, условиям договора поставки и спецификации;
- Проверка соответствия сопроводительным документам количества и комплектности, полученного Товара;
- Проверка наличия оригиналов или надлежащим образом заверенных копий сопроводительных документов, подтверждающих качество Товара: паспорта, сертификаты соответствия на Товар, подлежащий обязательной сертификации на территории РФ. Срок окончания действия документов должен быть не ранее указанной в паспорте/свидетельстве об изготовлении даты производства Товара.
- Проверка наличия маркировки и соответствия ее сертификатным или паспортным данным;
- Проверка наличия заверенных копий деклараций на товары с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Товара, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (на товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза);
- Проверка правильного оформления транспортных и товаросопроводительных документов;

- Визуальный осмотр полученных товаров на наличие дефектов, проверка повреждений, целостности упаковки, брака.

4.2 Товар и сопроводительная документация, имеющие несоответствия по качеству и/или комплектности или не подтвержденные заводом-изготовителем, не принимаются, товарная накладная по форме ТОРГ-12, УПД и/или иной документ, свидетельствующий о переходе права собственности на поставленные товары не подлежит подписанию со стороны Заказчика.

5 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена (НМЦ) за ед. изм. сформирована на основании п. 4.2.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ТСК Мосэнерго», методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и указана в Спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

Сумма НМЦ за ед. изм. (указанных в Спецификации) составляет 463 478,73 (Четыреста шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 73 копейки) рублей с НДС.

Лимит, заложенный заказчиком на поставку Товаров, составляет 2 452 848,03 (Два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот сорок восемь рублей 03 копейки) рублей с НДС.

Фактическая стоимость договора будет определяться совокупной стоимостью Товаров, поставленных по заявкам Заказчика (Приложение №2 к договору).

Заказчик оставляет за собой право выбрать не весь лимит по Договору.

Приложение №1 к Техническому Заданию: Спецификация.

Эксперт ОМТК **Д.В. Паскидов**

Начальник ОМТК **А.Г. Захаров**

Приложение №1 к Техническому заданию.
Лот № 37-РП-ИП-2027-ЦЗ-ОМТК

Спецификация

№ п/п	Наименование Товара	Технические характеристики Товара	Ед. изм.	Количество	НМЦ за ед. изм. руб.с НДС	Код по ОКПД 2		Меры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875
1	Клапан запорно-регулирующий 25ч945п Ду 100 Ру 16 Kvy 100 с электроприводом	Рабочее давление, МПа, не менее: 1,6 Условный проход Ду: 100 мм Условная пропускная способность Kvy: 100 м³/ч Рабочая среда: вода Температура рабочей среды, °С, не менее: 120, Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Материал корпуса: серый чугун Уплотнение: фторопласт Тип электропривода: ST 0.1 Род тока: переменный Напряжение питания: 220 В Степень защиты не ниже IP65	шт.	1	165 031,47	28.14.13.130	Краны и затворы дисковые	Ограничение
2	Клапан запорно-регулирующий 25ч945п Ду 150 Ру 16 Kvy 160 с электроприводом	Рабочее давление, МПа, не менее: 1,6 Условный проход Ду: 150 мм Условная пропускная способность Kvy: 160 м³/ч Рабочая среда: вода Температура рабочей среды, °С, не менее: 120, Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Материал корпуса: серый чугун Уплотнение: фторопласт Тип электропривода: ST 2 Род тока: переменный Напряжение питания: 220 В Степень защиты не ниже IP65	шт.	1	271 584,68	28.14.13.130	Краны и затворы дисковые	Ограничение
3	Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 16	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Номинальное давление, не менее: 1,6 МПа Условный проход Ду: 80 мм Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Управление: ручное, маховик Рабочая среда: вода. Температура рабочей среды, не менее: +150°С. Герметичность затвора, не ниже: D по ГОСТ 9544-2015 Материал: корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85; уплотнительных поверхностей – латунь ЛС-59 ГОСТ 15527-2004. Уплотнение по шпинделю: сальниковое (кольца ТРГ). Уплотнение между корпусом и крышкой: паронит. Климатическое исполнение: У2 по ГОСТ 15150-69	шт.	1	13 181,73	28.14.13.130	Краны и затворы дисковые	Ограничение
4	Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 16	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Номинальное давление, не менее: 1,6 МПа Условный проход Ду: 100 мм Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Управление: ручное, маховик Рабочая среда: вода. Температура рабочей среды, не менее: +150°С. Герметичность затвора, не ниже: D по ГОСТ 9544-2015 Материал: корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85; уплотнительных поверхностей – латунь ЛС-59 ГОСТ 15527-2004. Уплотнение по шпинделю: сальниковое (кольца ТРГ). Уплотнение между корпусом и крышкой: паронит. Климатическое исполнение: У2 по ГОСТ 15150-69	шт.	1	13 680,85	28.14.13.130	Краны и затворы дисковые	Ограничение

Эксперт ОМТК **Д.В. Паскидов**

Начальник ОМТК **А.Г. Захаров**