ООО «ГИДРОПАС»
ИНН 9729231965 / КПП 772601001 · 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, помещ. 28/2 · +7 (925) 878-06-78 · info@gidropas.ru

Исх. № _____ от 09.11.2026

МУП «Уфимские инженерные сети»
Отдел закупок, М. А. Даниловой
zakupki@mup-uis.ru

О согласовании стандарта стальных труб для отводов 377х8 и 426х8 в ППУ-ПЭ

Уважаемые коллеги!

ООО «ГИДРОПАС» исполняет договор на поставку отводов в ППУ-изоляции в оболочке ПЭ по ГОСТ 30732-2020 (закупка № 32616450774). Заказ подготовлен у завода-изготовителя АО «Тепло-Изоляционная Компания» (г. Серпухов).

Завод сообщил, что трубы по ГОСТ 20295-85 тип 1 размеров 377х8 и 426х8 на рынке сейчас в дефиците и поставляются под заказ. Чтобы выдержать сроки поставки, просим согласовать для этих двух позиций стальные трубы по ГОСТ 8731-74 и ГОСТ 10705-80. Размеры, толщина стенки и марка стали остаются точно такими, как в техническом задании.

1. Что просим согласовать

№ по ТЗ	Позиция	Кол-во	Размер, стенка, сталь	По ТЗ	Предлагаем
2	Отвод 377х8-90-1-ППУ-ПЭ, оболочка 500	2 шт	377 х 8,0 мм, Ст20 (без изменений)	ГОСТ 20295-85, тип 1	ГОСТ 8731-74, бесшовная горячедеформированная (основной вариант) или ГОСТ 10705-80, группа В
3	Отвод 426х8-90-1-ППУ-ПЭ, оболочка 560	3 шт	426 х 8,0 мм, Ст20 (без изменений)	ГОСТ 20295-85, тип 1	ГОСТ 10705-80, прямошовная электросварная, группа В
1, 4	Отводы 108х4,5 и 530х9	3 + 1 шт	по ТЗ	ГОСТ 10705-80; ГОСТ 20295-85 тип 3	без изменений, строго по ТЗ

2. Почему предлагаемые трубы не хуже, а по ряду показателей лучше требуемых

Показатель	ГОСТ 20295-85, тип 1 (по ТЗ)	ГОСТ 10705-80, группа В	ГОСТ 8731-74 (бесшовная)
Технология	прямошовная, сварка токами высокой частоты	прямошовная, сварка токами высокой частоты (та же технология)	бесшовная, горячая деформация
Сварной шов	есть	есть	нет: исключены дефекты сварного шва
Размер и стенка	377х8 / 426х8	377х8 / 426х8, без изменений	377х8, без изменений
Марка стали	Ст20	Ст20 (ГОСТ 1050)	Ст20 (ГОСТ 1050)
Контроль химсостава и механических свойств	да	да (группа В)	да (группа В)
Спиральный шов (запрещён ТЗ)	нет	нет	нет
Уже применяется в этом договоре	позиции 2–4	позиция 1 (108х4,5) по ТЗ	нет

- Труба по ГОСТ 10705-80 группы В изготавливается по той же технологии (прямой шов, сварка ТВЧ), что и труба ГОСТ 20295-85 тип 1, из той же стали Ст20 с контролем химического состава и механических свойств. Этот стандарт уже предусмотрен вашим техническим заданием для позиции 1 (отвод 108х4,5).
- Бесшовная труба по ГОСТ 8731-74 не имеет сварного шва вообще. Для отвода, который работает на изгиб и при перепадах температур, это повышает надёжность: в изделии нет зоны, где возможны непровар, трещина или коррозия по шву.
- Требование ТЗ о недопустимости спиральношовных труб полностью соблюдается.

3. Что остаётся без изменений

- цена договора и цены за единицу не меняются;
- сроки и условия поставки, доставка и разгрузка в Уфе не меняются;
- все остальные требования ТЗ сохраняются: ГОСТ 30732-2020, отводы по ГОСТ 17375, ППУ в оболочке ПЭ, система ОДК (3 медных проводника на 377 и 426), концы 150/210 мм, изготовление 2026 года;
- передаём паспорта на изделия, сертификаты на трубы по ГОСТ 8731-74 / ГОСТ 10705-80 и документ завода об исправности системы ОДК на дату отгрузки.

> **Просим письменно согласовать применение указанных труб для позиций 2 и 3 до 13.11.2026. Это позволит запустить изделия в производство и поставить их в срок.**

Приложение: спецификация АО «Тепло-Изоляционная Компания» № 15251.01 от 09.11.2026.

С уважением,
Генеральный директор ООО «ГИДРОПАС» _____ /_____/
М.П.