Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального
директора по цифровой трансформации
ПАО «Россети Центр»

_____ Д. А. Анищенко

«_____» _____2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Удмуртэнерго»

_____ К. В. Григорьев

«27» 08 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1э_18_54

Поставка оборудования и материалов для систем дистанционного контроля доступа на РП для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента
развития и эксплуатации АСДУ
ПАО «Россети Центр»

_____А. Н. Дубенцов

«06» октября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела АСТУ департамента
РиЭ АСДУ
ПАО «Россети Центр»

_____А. С. Галайко

«06» октября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ДКиТАСУ филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Удмуртэнерго»

_____ Е. К. Бусыгин

«25» 08 2026 г

г. Ижевск, 2026 г.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального
директора по цифровой трансформации
ПАО «Россети Центр»

_____ Д. А. Анищенко

«_____» _____2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Удмуртэнерго»

_____ К. В. Григорьев

«27» 08 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1э_18_54

Поставка оборудования и материалов для систем дистанционного контроля доступа на РП для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента
развития и эксплуатации АСДУ
ПАО «Россети Центр»

_____А. Н. Дубенцов

«_____» _____2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела АСТУ департамента
РиЭ АСДУ
ПАО «Россети Центр»

_____А. С. Галайко

«_____» _____2026 г.


СОГЛАСОВАНО:
Начальник ДКиТАСУ филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Удмуртэнерго»

_____ Е. К. Бусыгин


«25» 08 2026 г

г. Ижевск, 2026 г.

СОСТАВИЛИ:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»	Начальник отдела эксплуатации АСДУ	Пугачев Д. В.		26.08.2026
	Начальник отдела КИТ и ТК	Муфаздалов А. Г.		26.08.2026

СОГЛАСОВАНО:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»	Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ	Петрович К. Б.		25.08.2026

1. Общие данные

В настоящем документе предоставлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования и материалов для систем дистанционного контроля доступа на РП для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»
426004, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30.

2. Сроки поставки

Начало: с момента заключения договора.
Окончание: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

3. Технические требования к оборудованию и материалам

Все поставляемое оборудование и материалы должны быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории РФ, иметь количество и состав согласно Приложению.

Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети».

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно правовыми актами;
- наличие сертификата соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;
- наличие поставляемой продукции в официальных реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России;
- оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго».

5. Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования.

6. Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» при получении оборудования на склады филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго», расположенные по адресам:

- УР, г. Глазов, ул. Драгунова, 77;
- УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 105;
- УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 44;
- УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 4;
- УР, г. Ижевск, ул. Советская, 30.

В случае обнаружения несоответствия оборудования по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, а также в случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки.

Приложение
к техническому заданию № 1э_18_54

Перечень и объемы закупаемой продукции

№	Наименование	Технические требования и характеристики	Ед. изм.	Общее кол-во	Место поставки, количество				Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					УР, г. Глазов, ул. Драгунова, 77	УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 105	УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 44	УР, г. Ижевск, ул. Советская, 30	Код ОКПД 2 (только для оборудования)	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Корпус с монтажной панелью ЩМПг-80.60.25 IP54 EKF PROxima mb24-4 ТУ 3434-002-52681400-2019 (или эквивалент)	Вид установки: навесной Степень защиты: не менее 54 IP Высота: не менее 800 мм и не более 810 мм Ширина: не менее 600 мм и не более 610 мм Глубина: не менее 250 мм и не более 260 мм Замок: наличие	шт.	10	1	4	4	1	27.12.40.000	Преимущество
2.	Обогреватель на DIN-рейку 230В 45Вт YCE-HG-045-20 IEK (или эквивалент)	Исполнение: Конвекционный Глубина: не более 56.5 мм Ширина: не более 70 мм Высота: не более 65 мм Степень защиты IP: не менее IP20 Рабочее напряжение от сети переменного тока 50 Гц: от 220 до 230 В Номинальная мощность: не менее 45 Вт	шт.	9	0	0	0	9	27.51.26.110	Преимущество

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
3.	Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры - 10…+80градусов С, NO-контакт R5MTHNO DKC ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (или эквивалент)	Диапазон регулировки: от -10 до +80°С Способ монтажа: DRA (адаптер на DIN-рейку) Ток нагрузки не менее: 10 А	шт.	9	0	0	0	9	26.51.70.110	Ограничение
4.	Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры - 10…+80градусов С, NC-контакт R5MTHNC DKC ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 (или эквивалент)	Диапазон регулировки: от -10 до +80°С Способ монтажа: DRA (адаптер на DIN-рейку) Ток нагрузки не менее: 10 А	шт.	9	0	0	0	9	26.51.70.110	Ограничение
5.	Саморез 4,2х13 полукруглая головка, прессшайба, крестообразный шлиц, сверло 200шт	Назначение: по металлу Материал: нержавеющая сталь Материал защитного покрытия: цинковый Тип головки: с прессшайбой Тип наконечника: сверлоконечный Количество в упаковке: не менее 200 шт. Размеры: 4.2х13 (мм)	ком пл.	2	0	0	0	2	25.94.11.120	Преимущество
6.	Розетка на DIN-рейку ЭРА PRO MRD10-16-E 16А с заземлением (или эквивалент)	Ширина: не менее 63 мм Монтаж: на DIN рейку С заземляющим контактом Номинальный ток: 16 А	шт.	9	0	0	0	9	27.33.13.110	Преимущество

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.	Блок питания Mean Well DRC-100B 100Вт 24В (или эквивалент)	Мощность: не менее 100 Вт Вход: 90...264 В AC/127...370 В DC Выход 1: 27.6 В/0:3.5 (2.25 ном.) А Выход зарядного устройства 27.6 В/1.25 А Изоляция не менее 3000 В AC С функцией UPS	шт.	9	0	0	0	9	26.20.40.115	Ограничение
8.	Клемма с размыкателем ConnectWell CYK2.5 (или эквивалент)	Тип: Клемма Тип фиксации провода: винтовой Зажимная клетка - латунь, винтовая перемычка Тип монтажа: на DIN-рейку Количество точек подключения: не менее 2 Номинальное напряжение, В: не менее 500 Номинальный ток, А: не менее 16 Диапазон сечения проводов, мм кв.: 0,2-2,5	шт.	138	0	0	0	138	27.33.13.120	Преимущество
9.	Клемма проходная винтовая DEGSON DC2.5-TW-01P 11020000067 (или эквивалент)	Тип: Проходная Количество точек подключения: не менее 3 Номинальное напряжение, В: не менее 1000 Номинальный ток, А: не менее 24 Диапазон сечения проводов, мм кв.: 0,2-4 Тип монтажа: на DIN-рейку	шт.	36	0	0	0	36	27.33.13.120	Преимущество
10.	Крышка торцевая ConnectWell EPCY2.5/10 (или эквивалент)	Торцевая заглушка (концевая пластина): Да Защелкивающаяся: Да	шт.	34	0	0	0	34	27.33.13.120	Преимущество
11.	Крышка торцевая Degson D-DC2.5-TW-01P-11-00Z(H) (или эквивалент)	Торцевая заглушка (концевая пластина): Да Защелкивающаяся: Да	шт.	34	0	0	0	34	27.33.13.120	Преимущество
12.	Терминал клеммный до 2,5 мм2 20А Б3Д-2 EKF PROxima bzd-2502 (или эквивалент)	Тип: Винтовая Исполнение: Фазная Количество пар контактов, шт: не менее 2 Количество контактов: не менее 4 Номинальный ток, А: не менее 20 Номинальное напряжение, В: не менее 660	шт.	11	0	0	0	11	27.33.13.120	Преимущество

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		Минимальное сечение провода, мм²: 2.5 Количество полюсов: не менее 2								
13.	DIN-рейка 1000мм EKF PROxima adr-1.0 (или эквивалент)	Длина: не менее 1000 Перфорированная	шт.	9	0	0	0	9	27.33.13.130	Ограничение
14.	Извещатель ИО 102-40 Б2М магнитоконтактный охранный точечный (или эквивалент)	Габаритные размеры устройства: датчик ДхШхВ не более 40 мм х 28.5 мм х 25 мм, магнит ДхШхВ не более 40 мм х 28.5 мм х 25 мм Диапазон рабочих температур: -65 °С ... 60 °С	шт.	45	0	0	0	45	26.30.50.111	Ограничение
15.	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 черный ГОСТ 31947-2012	Сечение жилы, мм2: 0,75 Материал жилы: медь Конструкция жилы: многопроволочная Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Форма жилы: круглая	м	100	0	0	0	100	27.32.13.131	Преимущество, ЗАПРЕТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ на основании пп и) п. 10 ПП РФ № 1875*
16.	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 черный ГОСТ 31947-2012	Сечение жилы, мм2: 1,5 Материал жилы: медь Конструкция жилы: многопроволочная Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Форма жилы: круглая	м	27	0	0	0	27	27.32.13.131	Преимущество, ЗАПРЕТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ на основании пп и) п. 10 ПП РФ № 1875*
17.	Ограничитель на DIN-рейку	Габариты без упаковки: не меее 45х9х20 мм, не более 46х10х21	шт.	18	0	0	0	18	27.33.13.120	Преимущество
18.	Антенна 4G/3G/2G 4G.M3	Основание: на магнитном основании коннектор (male) угловой, длина фидера 3м) на магнитном основании 4G.M3	уп.	9	0	0	0	9	26.30.40.110	Ограничение
19.	Наконечник НШвИ 1,5-8 50шт	Тип изделия: Наконечник НШвИ Диапазон сечений: 1,5 Длина, мм: не менее 8 Количество в упаковке: не менее50 шт.	ком пл.	3	0	0	0	3	27.33.13.120	Преимущество

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
20.	Кабель ЭРА U/UTP 2x2x24 AWG Cat5e CU PVC (или эквивалент)	Категория: не менее 5 Конструкция кабеля: U/UTP Конструкция проводников: одножильная (solid) Материал проводников: медь Количество пар: 2	м	610	0	0	0	610	27.32.13.154	Преимущество, ЗАПРЕТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ на основании пп и) п. 10 ПП РФ № 1875*
21.	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012	Сечение жилы, мм2: не менее 1,5 Материал жилы: медь Конструкция жилы: однопроволочная Форма жилы: круглая Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением	м	180	0	0	0	180	27.32.13.111	Преимущество, ЗАПРЕТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ на основании пп и) п. 10 ПП РФ № 1875*
22.	Устройство сбора данных ЭНКС-3м-24-2G (или эквивалент)	Выполняемые функции: сбор данных (дискретных и аналоговых сигналов) с устройств нижестоящего уровня; передача данных на вышестоящий уровень в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; прием команд телеуправления с вышестоящего уровня и передача их устройствам нижестоящего уровня. Интерфейсы 8 × RS-485, 2 × RS-232, 2 × 100Base-TX Поддержка сотовой сети4G/3G/2G, 2 слота Mini-SIM (2FF) Протоколы передачи данных 16×TCP-, 10×COM- каналов: IEC 60870-5-101/104, Modbus RTU/TCP, SNMP Опрос внешних устройств до 240 устройств (до 64 TCP-сокетов): до 8192 ТИ, 4096 ТС, 2048 ТУ, IEC 60870-5-101/104, Modbus RTU/TCP, СПОДЭС, IEC 61850 (GOOSE)ЭНИП-2, ЭНМВ-1, СЭТ-4ТМ.02 и совместимые, А1800, Меркурий-23Х/20Х, Миртек-3, СЕ30Х, СС-301, СЭТ-4ТМ.02, ЦЭ6850М, IEC 60870-5-103, Алтей, БМРЗ, БЭМН, ИнТер, Орион-РТЗ, Сириус, DRP, Sepam, SPA-Bus Протоколы прочие EMAX/TMAX, SE NSX, только в ЭНКС-3м: P231, T/TЧ54 Разъемы: винтовые клеммники питание: ном.сеч. 2.5 mm², 0.45 N·m Разъемы: RJ45 RS-485, RS-232, 100Base-TX, CAN Разъемы высокочастотные SMA-F: антенна сотовой сети Разъемы прочие USB-Bmini, SIM 2FF (push-push)	шт.	5	0	0	0	5	26.51.44.000	Ограничение

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		Питание 18...36 V⎓, 10 W Габаритные размеры 83 × 100 × 110 mm Степень защиты IP40 Масса нетто, кг 0.39								
23.	Индикатор универсальный И-02-06-Е/485 для удаленного контроля состояния дискретных входов и опроса счетчиков посредством Ethernet/GSM-сети (или эквивалент)	Назначение: передача данных на вышестоящий уровень в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 Варианты установки: Крепление на DIN-рейку Степень защиты: не менее IP20 Габаритные размеры (Д×Ш×В) не более, мм: 106.25x90.2x57.5 Диапазон частот GSM, МГц: 900/1800 GPRS, кбит/с: не менее 85,6 Напряжение питания, В: ~85…264 Потребляемая мощность, Вт: не более 3 Тип резервного источника питания: Ионисторный Стандарт передачи данных: 10Base-T, 100Base-TX Тип разъема: RJ-45 Скорость передачи данных, Мбит/с: 10, 100 Напряжение изоляции, В: не менее 1500 Скорость передачи данных, бод/с: 1200 ~ 115 200 Напряжение изоляции, В: не менее 2500 Тип входа: 220 В (совмещён со входом питания): не менее 1; «Сухой контакт»: не менее 5 Напряжение изоляции, В: не менее 2500 Температура, °С: -40…+70 Контроль наличия переменного напряжения: есть (от питающего напряжения) Контроль напряжение резервного источника питания: есть Количество разъемов под SIM-карту: не менее 1 Разъем для подключения внешней антенны: SMA-female	шт.	9	0	0	0	9	27.90.40.190	Запрет
24.	Модуль дискретного ввода-вывода ЭНМВ-1-16(24)/18-24-А1 Р (или эквивалент)	Передача данных по RS-485. Поддержка Modbus RTU, МЭК 60870-5-101. Интерфейсы, протоколы обмена, не менее: 1 × RS-485: Modbus RTU, МЭК 60870-5-101 Набор входов и выходов, не менее: 16 × DI, 18 × DO SSR Напряжение дискретных входов: 24 В= Напряжение питания: 18...36 В=	шт.	9	0	0	0	9	26.51.43.117	Ограничение

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		Программа поставки: с разъемными клеммами Рабочий температурный диапазон: –40...+70 °C Установка: DIN-рейка Журналы: не менее 1000 записей Синхронизация времени: МЭК 60870-5-101								
25.	Скоба кабельная под винт REXANT 07-4406-1 6мм 50шт (или эквивалент)	Кабельная скоба под винт Под кабель не менее 6 мм Количество в упаковке: не менее 50 шт.	уп.	10	0	0	0	10	25.94.11.190	Преимущество
26.	Дюбель-гвоздь 6х40 150шт	Дюбель-гвоздь Размер 6х40 мм потайная манжета полипропилен Количество в упаковке: не менее 150 шт.	уп.	3	0	0	0	3	25.94.11.190	Преимущество
27.	Скоба пластиковая для крепления провода 6мм круглая 50шт	Скоба крепежная Под кабель не менее 6 мм, круглая Количество в упаковке: не менее 50 шт.	уп.	10	0	0	0	10	25.94.11.190	Преимущество
28.	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP41 EKF PROxima (или эквивалент)	Способ монтажа Открытой установки Цвет Белый Ширина, мм 222 Высота, мм 200 Глубина, мм 95 DIN-рейка Да Материал корпуса Пластик Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 10 Степень защиты (IP) IP41 Прозрачная крышка/дверца Да	шт.	9	0	0	0	9	31.09.14.110	Преимущество

*ЗАПРЕТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ на основании пп и) п. 10 ПП РФ № 1875. «…и)изменения в приложение N 1 к настоящему постановлению и приложение N 2 к настоящему постановлению, …, подлежат применению с 1 января очередного календарного года, за исключением случаев их принятия с 1 октября текущего календарного года по 1 апреля очередного календарного года включительно, при которых такие изменения подлежат применению с 1 июля очередного календарного года.