№ 530-3-81-04

Примечание:
1. Труба Ду89х4, сталь марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81;
2. Фланцы приварить по месту в процессе монтажа;
3. Фланцы поставляются по отдельной заявке.

					№ 530-3-81-04		
					Эскиз трубы сливного коллектора маслоохладителей верхнего генераторного подшипника и подпятника гидрогенератора типа СВ-860/120-60	Масштаб	Лист	Листов
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата		1:50		
Исполнил		Варивода В.О.		07.04.25				
Проверил		Крутель Е.Н.		07.04.25				
НЭМЦ-3		Саранский В.А.		07.04.25				
НПТО		Пичугин А.М.		07.04.25		ПАО «ТГК-1» Каскад Нивских ГЭС Княжегубская ГЭС-11		
ГИ КНГЭС		Семенов А.В.		07.04.25				