Приложение 1
к техническому заданию № 27-58

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер лота ИУС П ГК: D27P100945
Наименование лота по ИУС П ГК: Механизмы исполнительные и пускорегулирующие устройства
Грузополучатель: Согласно Приложения № 2
Адрес доставки: Согласно Приложения № 2

Срок поставки: по "31" августа 2027 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки, но не ранее "01" февраля 2027 г.

№ п/п	Наименование	Описание предмета маркетингового исследования	ОКПД2	Меры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875	Ед.изм.	Кол-во	Начальная цена за единицу товара (максимальная), руб. без учета НДС	Общая стоимость,руб. без учета НДС	Начальная цена за единицу товара (максимальная) руб. с учетом НДС	Общая стоимость, руб. с учетом НДС
1	Блок датчиков БД-1-ОА-220	БД-1-ОА-220 БД - блок датчиков 1 - наличие основания О - тип электропривода: однооборотный (МЭО, МЭОФ) А - опции: выходной аналоговый сигнал положения и дискретные выходы КВО, КВЗ, М1, М2, МВО, МВЗ 220 - напряжение питания, V	26.51.65.000	преимущество	шт	4	75 730,00	302 920,00	92 390,60	369 562,40
2	Блок ручного управления БРУ-32; УХЛ; 4-20 мА; колодка	ручное переключение с автоматического режима управления на ручной и обратно; кнопочное управление интегрирующими исполнительными механизмами; световая индикация выходного сигнала регулирующего устройствас импульсным выходным сигналом; определение положения регулирующего органа	26.51.65.000	преимущество	шт	2	22 126,00	44 252,00	26 993,72	53 987,44
3	Блок ручного управления БРУ-32 УХЛ-ЭКСПОРТ; 0-5 мА; 0-10В; Колодка	ручное переключение с автоматического режима управления на ручной и обратно; кнопочное управление интегрирующими исполнительными механизмами; световая индикация выходного сигнала регулирующего устройствас импульсным выходным сигналом; определение положения регулирующего органа	26.51.65.000	преимущество	шт	7	22 126,00	154 882,00	26 993,72	188 956,04
4	Блок ручного управления БРУ-42ИУХЛ3.1 IP54	Блоки выполняют следующие функции: – переключение между автоматическим и ручным режимом управления; – ручное управление ЭП от кнопок на лицевой панели; – остановку ЭП по сигналам от концевых и моментных выключателей; – индикация положения ЭП по входному аналоговому сигналу положения; – дискретный вход запрета перехода на ручной режим управления; – источник питания 24 V для цепей управления (ток нагрузки не более 10 mA) 2) На лицевой панели установлены четырехразрядный цифровой индикатор, аналоговая шкала типа «барграф», переключатель режимов управления «Автомат» - «Ручное», светодиодные индикаторы режимов работы. 3) Блоки в зависимости от исполнения осуществляют индикацию: а) состояния концевых выключателей закрытия (КВЗ) и открытия (КВО) ЭП; б) сигналов управления ("открыть", "закрыть"), действующих на ЭП; в) положения выходного органа ЭП в диапазоне от 0 до 100 %; г) режимов управления и состояния блока; д) значения задаваемых параметров 3) Потребляемая мощность блоков не превышает: – 5 V·A при питании от сети переменного тока 220 V; – 1,2 W при питании от регулирующего устройства через разъем "ПУЛЬТ 4) Внутренний гальванически развязанный источник питания цепей управления выдает нестабилизированное напряжение постоянного тока не менее 24 V±25 % при нагрузке до 10 mA. 5) Блоки обеспечивают индикацию кодов неисправностей регулирующего устройства при обнаружении регулирующим устройством аварийной ситуации или диагностировании неисправности аппаратуры	26.51.65.000	преимущество	шт	2	41 563,00	83 126,00	50 706,86	101 413,72

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10002336EABF487E05F6F20EEC0000002336EA
Владелец: Усенко Олег Анатольевич
Выдан: TGC1 MO CA
Действителен: с 10.12.2024 по 10.12.2026
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ПАО «ТГК-1»
ТГК-1

5	Блок усилителей сигналов низкого уровня БУТ-10/ТХА/ТХА-0/0-25/25-0	Блок усилителей сигналов низкого уровня: БУТ-10/ТХА/ТХА-0/0-25/25-0 ТХА/ТХА - тип термопары по ГОСТ 3044-84 на 1-ом и 2-ом канале; Второе соотношение 0/0 - начальные значения входных сигналов (смещения) для 1-го и 2-го каналов в мВ; Третье соотношение 25/25 - диапазоны изменения входных сигналов для 1-го и 2-го каналов в мВ; 0 - длина соединителя КБС –1 в метрах: 0 – отсутствует*; Примечание: * при отсутствии в заказе соединителя заказывается разъём РП15-9 ШК - 1 шт.	26.51.65.000	преимущество	шт	2	39 046,00	78 092,00	47 636,12	95 272,24
6	Блоки ручного управления БРУ-42 УХЛ 0-5мА 0-10В с колодкой	ручное исполнение, клим.исп.. УХЛ, входной сигнал стрелочного индикатора: токовый (0-5)mA, напряжение (0-10)V, ,мощность, потребляемая блоком, не превышает 2,5ВА, параметры питания каждого из индикаторов - напряжение постоянного тока 24В , ток не более 10мА	26.51.65.000	преимущество	шт	4	40 500,00	162 000,00	49 410,00	197 640,00
7	МЕХАНИЗМ МЭО-4000/63-0,25У-97К У2. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Тяга"-МЭО-4000 (соединительные тяги для МЭО-4000).	МЭО-4000/63-0,25У-97К У2 МЭО – механизм электрический однооборотный 4000 – номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м. 63 – номинальное время полного хода выходного вала, сек. 0,25 – номинальное значение полного хода выходного вала, т У- блок сигнализации положения токовый 97 – год разработки механизма К - трехфазное напряжение питания У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С) Потребляемая мощность не более 320Вт Тип двигателя - АИР56В4 Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Тяга"-МЭО-4000 (соединительные тяги для МЭО-4000). Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	1	329 486,00	329 486,00	401 972,92	401 972,92
8	МЕХАНИЗМ МЭО-100/25-0,25У-99К У2. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Вилка"-МЭО-250 (соединительные тяги для МЭО-100 и МЭО-250).	МЭО-100/25-0,25У-99К У2 МЭО – механизм электрический однооборотный 100 – номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м. 25 – номинальное время полного хода выходного вала, сек. 0,25 – номинальное значение полного хода выходного вала, т У- блок сигнализации положения токовый 99 – год разработки механизма К - трехфазное напряжение питания У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С) Потребляемая мощность не более 200Вт Тип двигателя - 3ДСТР-135-1,6 Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Вилка"-МЭО-250 (соединительные тяги для МЭО-100 и МЭО-250). Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	1	74 213,00	74 213,00	90 539,86	90 539,86
9	МЕХАНИЗМ МЭО-1600/25-0,25У-92К У2. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Шток"-МЭО-1600 (соединительные тяги для МЭО-1600).	МЭО-1600/25-0,25У-92К У2 МЭО – механизм электрический однооборотный 1600 – номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м. 25 – номинальное время полного хода выходного вала, сек. 0,25 – номинальное значение полного хода выходного вала, т У- блок сигнализации положения токовый 92 – год разработки механизма К - трехфазное напряжение питания У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С) Потребляемая мощность не более 320Вт Тип двигателя - АИР56В4 Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Шток"-МЭО-1600 (соединительные тяги для МЭО-1600). Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	6	227 752,00	1 366 512,00	277 857,44	1 667 144,64
10	МЕХАНИЗМ МЭО-630/25-0,25У-92К У2. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Вилка"-МЭО-630 (соединительные тяги для МЭО-630).	МЭО-630/25-0,25У-92К У2 МЭО – механизм электрический однооборотный рычажный 630 – номинальный крутящий момент, Н*м. 25 – время оборота на 90 град, сек. 0,25 – четвертьоборотный механизм. У- блок сигнализации положения токовый. 92 – год разработки механизма. К - трехфазное напряжение питания У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С). IP54 – пылевлагозащищенность. Потребляемая мощность не более 220Вт Масса не более 74 кг Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	5	159 888,00	799 440,00	195 053,60	975 268,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10002336EABF487E05F6F20EEC0000002336EA
Владелец: Усенко Олег Анатольевич
Выдан: TGC1 MO CA
Действителен: с 10.12.2024 по 10.12.2026
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ПАО «ТГК-1»
ТГК-1

11	МЕХАНИЗМ МЭО-630/63-0,25У-92К У2. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Вилка"-МЭО-630 (соединительные тяги для МЭО-630).	МЭО-630/63-0,25У-92К У2 МЭО – механизм электрический однооборотный 630 – номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м. 63 – номинальное время полного хода выходного вала, сек. 0,25 – номинальное значение полного хода выходного вала, г У- блок сигнализации положения токовый 92 – год разработки механизма К - трехфазное напряжение питания У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С). Потребляемая мощность не более 220Вт Тип двигателя - АИР56А4 Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Вилка"-МЭО-630 (соединительные тяги для МЭО-630). Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	1	159 880,00	159 880,00	195 053,60	195 053,60
12	МЕХАНИЗМ МЭОФ-40/25-0,25У-96К У2 _КВ.17. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом монтажных частей для - МЭОФ-40 кв.17	МЭОФ-40/25-0,25У-96К У2 МЭОФ – механизм электрический однооборотный фланцевый 40 – номинальный крутящий момент, Н*м. 25 – время оборота на 90 град, сек. 0,25 – четвертьоборотный механизм. У- блок сигнализации положения токовый. 96 – год разработки механизма. К - питание электропривода 380В, 50Гц, 3ф У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С). IP54 – пылевлагозащищенность. Р = 0,11кВт Масса не более 8 кг Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	6	62 306,00	373 836,00	76 013,32	456 079,92
13	МЕХАНИЗМ МЭОФ-1000/25-0,25У-97К У2. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом монтажных частей для - МЭОФ-1000 -97К.	МЭОФ-1000/25-0,25У-97К У2 МЭОФ – механизм электрический однооборотный фланцевый 1000 – номинальный крутящий момент, Н*м. 25 – время оборота на 90 град, сек. 0,25 – четвертьоборотный механизм. У- блок сигнализации положения токовый. 97 – год разработки механизма. К - питание электропривода 380В, 50Гц, 3ф У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С). IP54 – пылевлагозащищенность. Р = 0,22кВт Масса не более 67 кг Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	8	163 651,00	1 309 208,00	199 654,22	1 597 233,76
14	МЕХАНИЗМ МЭОФ-1600(2400)/24-0,25 ЦА2-7-08 У1 IP67. Примечание: предложено на 24 сек.	МЭОФ-1600(2400)/24-0,25ЦА2-7-08К У1 IP67 МЭОФ – механизм электрический однооборотный фланцевый 1600 – номинальный крутящий момент, Н*м. 2400 – максимальный крутящий момент, Н*м. 24 – время оборота на 90 град, сек. 0,25 – четвертьоборотный механизм. Блок БД - ЦА2:- конфигурация блока - А:- напряжение питания 220В; -Преобразование положения выходного вала эл. привода в эл. сигнал -Сигнализация и блокировка в крайних положениях выходного вала. -Сигнализация о перегреве двигателя. -Передача информации о состоянии эл привода в виде состояния сухих контактов и унифицированного сигнала постоянного тока (4-20). -Путевые выключатели могут быть настроены на сигнализацию «Перегрев двигателя», «Неисправность», «Готовность», «Защита по моменту», «Открыть», «Закрыть». - Блок датчиков имеет жк дисплей, кнопки для настройки и индикации положения выходного вала, состояния батареи резервного питания. При отсутствии питания настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. 7 – клеммное электрическое подключение. 08 – модификация редуктора К - питание электропривода 380В, 50Гц, 3ф У1 – климатическое исполнение (-40 … +60 С). IP67 – пылевлагозащищенность. Р = 0,18кВт Масса не более 78 кг Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	2	307 960,00	615 920,00	375 711,20	751 422,40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10002336EABF487E05F6F20EEC0000002336EA
Владелец: Усенко Олег Анатольевич
Выдан: TGC1 MO CA
Действителен: с 10.12.2024 по 10.12.2026
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ПАО «ТГК-1»
ТГК-1

15	МЕХАНИЗМ МЭОФ-1600/25-0,25У-96К У2. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом монтажных частей для - МЭОФ-1600 -96К.	МЭОФ-1600/25-0,25У-96К МЭОФ – механизм электрический однооборотный фланцевый 1600 – номинальный крутящий момент, Н*м. 25 – время оборота на 90 град, сек. 0,25 – четвертьоборотный механизм. У- блок сигнализации положения токовый. 96 – год разработки механизма. К - питание электропривода 380В, 50Гц, 3ф У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С). IP54 – пылевлагозащищенность. Р = 0,32кВт Масса не более 124 кг Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	2	198 546,00	397 092,00	242 226,12	484 452,24
16	МЕХАНИЗМ МЭО-10000/63-0,25У-97К У2. Примечание: Рычажный, с БД-10АМ. С БП-20АМ.	МЭО-10000/63-0,25У-97К У2 МЭО – механизм электрический однооборотный рычажный 10000 – номинальный крутящий момент, Н*м. 63 – время оборота на 90 град, сек. 0,25 – четвертьоборотный механизм. У- блок сигнализации положения токовый. 97 – год разработки механизма. К - трехфазное напряжение питания У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С). IP54 – пылевлагозащищенность. Потребляемая мощность не более 590Вт Масса не более 580 кг Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	1	1 727 250,00	1 727 250,00	2 107 245,00	2 107 245,00
17	МЕХАНИЗМ МЭО-630(950)/24-0,25ЦА2-7-08 У1 IP67. Примечание: МЭО-рычажный; предложено на 24 сек.; С комплектом "Вилка-Вилка"-МЭО-630 (соединительные тяги для МЭО-630)	МЭО-630(950)/24-0,25-ЦА2-7-08 У1 IP67 МЭО – механизм электрический однооборотный; 630 - номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м. 950 - максимальный момент выключения, Н*м. 24 – номинальное время полного хода выходного вала, сек. 0,25 – номинальное значение полного хода выходного вала, об. Блок БД - ЦА2:- конфигурация блока - А:- напряжение питания 220В; - Преобразование положения выходного вала эл. привода в эл. сигнал. - Сигнализация и блокировка в крайних положениях выходного вала. - Сигнализация о перегреве двигателя. - Передача информации о состоянии электропривода в виде состояния сухих контактов и унифицированного сигнала постоянного тока (4-20). - Путевые выключатели могут быть настроены на сигнализацию «Перегрев двигателя», «Неисправность», «Готовность», «Защита по моменту», «Открыть», «Закрыть». - Блок датчиков имеет жк дисплей, кнопки для настройки и индикации положения выходного вала, состояния батареи резервного питания. При отсутствии питания настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. 7 – код электрического подключения и исполнение по напряжению питания: клеммное пружинное трехфазное. 08 – модификация редуктора Питание электропривода 380В, 50Гц, 3ф У1 – климатическое исполнение (-40 … +60°С). IP67 – пылевлагозащищенность. Тип электродвигателя: ДАТ56А4 Мощность = 0,12кВт; Номинальный ток = 0,47А; Пусковой ток = 1,7А; cos φ = 0,64 Примечание: МЭО-рычажный; предложено на 24 сек.; С комплектом "Вилка-Вилка"-МЭО-630 (соединительные тяги для МЭО-630) Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	3	285 520,00	856 560,00	348 334,40	1 045 003,20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10002336EABF487E05F6F20EEC0000002336EA
Владелец: Усенко Олег Анатольевич
Выдан: TGC1 MO CA
Действителен: с 10.12.2024 по 10.12.2026
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ПАО «ТГК-1»
ТГК-1

18	Механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЦА2-99К У2	МЭОФ-250/25-0,25ЦА2-99К У2 МЭОФ – механизм электрический однооборотный фланцевый; 250 - номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м. 25 – номинальное время полного хода выходного вала, сек. 0,25 – номинальное значение полного хода выходного вала, об. Блок БД - ЦА2:- конфигурация блока - А:- напряжение питания 220В; - Преобразование положения выходного вала эл. привода в эл. сигнал. - Сигнализация и блокировка в крайних положениях выходного вала. - Передача информации о состоянии электропривода в виде состояния сухих контактов и унифицированного сигнала постоянного тока (4-20). кнопки для настройки и индикации положения выходного вала, состояния батареи резервного питания. При отсутствии питания настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. 99 – год разработки механизма К – трехфазное напряжение питания. У2 – климатическое исполнение (-40 … +50°С) Тип электродвигателя: 3ДСТР-135-4,0-150 Потребляемая мощность не более 250 Вт Номинальный ток = 1,6 А Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	2	75 066,00	150 132,00	91 580,52	183 161,04
19	Механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-40/25-0,25М-96К У2 КВ.17	МЭОФ-40/25-0,25М-96К У2 КВ.17 МЭОФ – механизм электрический однооборотный фланцевый 40 – номинальный крутящий момент, Н*м. 25 – время оборота на 90 град, сек. 0,25 – четвертьоборотный механизм. М- блок концевых выключателей.. 96 – год разработки механизма. К - питание электропривода 380В, 50Гц, 3ф У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С). IP54 – пылевлагозащищенность. Р = 0,11кВт Масса не более 8 кг Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	8	29 746,00	237 968,00	36 290,12	290 320,96
20	МЕХАНИЗМ МЭО-250/63-0,25У-99К У2. Примечание: с БД-10АМ, БП-20АМ и комплектом "Вилка-Вилка"-МЭО-250 (соединительные тяги для МЭО-250).	МЭО-250/63-0,25У-99К У2 МЭО – механизм электрический однооборотный рычажный 250 – номинальный крутящий момент, Н*м. 63 – время оборота на 90 град, сек. 0,25 – четвертьоборотный механизм. У- блок сигнализации положения токовый. 99 – год разработки механизма. К - трехфазное напряжение питания У2 – климатическое исполнение (-40 … +50 С). IP54 – пылевлагозащищенность Потребляемая мощность не более 200Вт Масса не более 28 кг Габаритные размеры указаны в Приложении.	28.14.20.119	преимущество	шт	3	78 139,00	234 417,00	95 329,58	285 988,74
21	ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПБР-3А УХЛ4.2 СИНХР/АСИНХР.ДВИГ.	Условное обозначение пускателя бесконтактного реверсивного: ПБР-3А Климатическое исполнение: УХЛ4.2 Напряжение питания: 380В Функциональное назначение: Пуск, реверс синхронного и асинхронного электродвигателя и защита от перегрузки асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа 4А, АОЛ	26.51.65.000	преимущество	шт	10	25 386,00	253 860,00	30 970,92	309 709,20
22	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3И-9-П; 380В	Напряжение питания 380В; Климатическое исполнение УХЛ3.1; Изолированные от входных цепей источники питания. Число фаз подключаемого ЭД – 3; Номинальный ток подключаемого ЭД не более 8А; Минимальная мощность ЭД, W – 40; Максимальный коммутируемый ток, А, не более: - в продолжительном режиме включения – 5А; - в повторно-кратковременном реверсивном режиме с частотой включений до 630 включений в час и продолжительностью включений до 25 % (далее – режим ПВ 25 %) – 9А; Падение напряжение на силовых ключах не более 3V; гальваническое разделение между силовыми цепями и цепями управления и сигнализации – есть; гальваническое разделение между корпусом и цепями управления и сигнализации – есть Габаритные размеры указаны в Приложении.	26.51.65.000	преимущество	шт	4	66 570,00	266 256,00	83 648,08	334 592,32
23	Тормоз для МЭО-630/25-0,25У-92К	Тормоз для МЭО-630/25-0,25У-92К	26.51.85.110	преимущество	шт	2	26 040,00	52 080,00	31 768,80	63 537,60
24	Тормоз механический к МЭО-1600/63-0,25У-92КБ	Тормоз механический к МЭО-1600/63-0,25У-92КБ	26.51.85.110	преимущество	шт	3	29 606,00	88 818,00	36 119,32	108 357,96

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10002336EABF487E05F6F20EEC0000002336EA
Владелец: Усенко Олег Анатольевич
Выдан: TGC1 MO CA
Действителен: с 10.12.2024 по 10.12.2026
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ПАО «ТГК-1»
ТГК-1

25	Тормоз механический к МЭОФ-1600/25-0,25У-96К У2	Тормоз механический к МЭОФ-1600/25-0,25У-96К У2	26.51.85.110	преимущество	шт	5	29 640,00	148 200,00	36 160,80	180 804,00
26	Устройство согласующее для БД-10АМ	Устройство согласующее для БД-10АМ	26.51.65.000	преимущество	шт	44	36 600,00	1 610 400,00	44 652,00	1 964 688,00
27	Электродвигатель 3ДСТР 135-1,6-150 У2 380В	Напряжение - 380 В; частота - 50 Гц. Номинальный вращающий момент - 1,6 Н.м. Частота вращения - 150 об/мин. Потребляемая мощность - 250 Вт. Потребляемый ток - 1,6 А. Максимальный синхронный момент - 8,4 Н.м	29.32.30.371	преимущество	шт	8	47 593,00	380 744,00	58 063,46	464 507,68
28	Электродвигатель 3ДСТР 135-4-150 У2 380В	Напряжение - 380 В; частота - 50 Гц. Номинальный вращающий момент - 4,0 Н.м. Частота вращения - 150 об/мин. Потребляемая мощность - 250 Вт. Потребляемый ток - 1,6 А. Максимальный синхронный момент - 8,4 Н.м	29.32.30.371	преимущество	шт	11	44 376,00	488 136,00	54 138,72	595 525,92
29	Электродвигатель ДСОР-68-0,25-150У2 220В	напряжение - 220 В; частота - 50 Гц, Номинальный вращающий момент - 0,25 Н.м. Частота вращения - 150 об/мин., Климатические исполнения двигателей - У2. IM3081 - монтажное исполнение фланцевое, У2 - общепромышленное исполнение, IP54.	29.32.30.371	преимущество	шт	2	27 680,00	55 360,00	33 769,60	67 539,20
ИТОГО:					шт	159		12 809 000,00		15 626 980,00

Примечание: любые товарные знаки, указанные в спецификации планируемых поставок, следует читать со словами "или аналог"

Начальник службы
производственно-технологической комплектации О.А. Усенко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10002336EABF487E05F6F20EEC0000002336EA

Владелец: Усенко Олег Анатольевич

Выдан: TGC1 MO CA

Действителен: с 10.12.2024 по 10.12.2026

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ПАО «ТГК-1»

ТГК-1