ООО «ГИДРОПАС»
ИНН 9729231965 / КПП 772601001 · 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, помещ. 28/2 · +7 (925) 878-06-78 · info@gidropas.ru

Исх. № _____ от 09.11.2026

МУП «Уфимские инженерные сети»
Отдел закупок, М. А. Даниловой
zakupki@mup-uis.ru

О согласовании ГОСТ труб для отводов 377х8 и 426х8

Добрый день!

По договору на поставку отводов в ППУ-ПЭ (закупка № 32616450774) в целях сокращения сроков поставки просим согласовать изменения в части улучшения некоторых параметров изделий, а именно стандарта трубы для отводов 377х8 и 426х8. Размеры, толщина стенки и сталь остаются как в ТЗ.

Позиция	По ТЗ	Предлагаем	Почему не хуже
Отвод 377х8-90-1-ППУ-ПЭ, 2 шт	труба 377х8, Ст20, ГОСТ 20295-85	труба 377х8, Ст20, ГОСТ 8731-74 (бесшовная)	Лучше, чем труба со сварным соединением: бесшовная, сварного шва нет
Отвод 426х8-90-1-ППУ-ПЭ, 3 шт	труба 426х8, Ст20, ГОСТ 20295-85	труба 426х8, Ст20, ГОСТ 10705-80, группа В	Та же технология (прямой шов) и та же сталь. ГОСТ 10705 уже есть в вашем ТЗ для отвода 108х4,5

Отводы 108х4,5 и 530х9 поставляем строго по ТЗ.

Цена, сроки, доставка и все остальные требования ТЗ (ГОСТ 30732-2020, ОДК, концы 150/210 мм, сертификаты) не меняются.

> **Просим письменно согласовать замену до 11.11.2026, чтобы запустить изделия в производство и поставить их в срок.**

Приложение: спецификация АО «Тепло-Изоляционная Компания» № 15251.01 от 09.11.2026.

С уважением,
Генеральный директор ООО «ГИДРОПАС» _____ /_____/
м.п.