

Бар. Заря. 10

Код пробы (образца)

381.01.2.6.13

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ			
Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки до :
Весы электронные RW 214	8727336891	4/1450	03.04.2014г.
Фотоколориметр КФК-3	050057	21651	28.06.2014г.
pH-метр 410	5693	21653	28.06.2013г.

ПРОТОКОЛ № 1242 от 11.06.13 г.

ВОДА ИЗ КОЛОДЦА

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований;	Гигиенический норматив, величина допустимого уровня (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Запах, при 20 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
2.	Запах, при 60 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
3.	Привкус ,при 20 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
4.	Цветность	$6,0 \pm 1,8$	30	градусы	ГОСТ Р 52769
5.	Мутность	$0,25 \pm 0,05$	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351
6.	Осадок (описать)	отсутствует	отсутствует		
7.	Прозрачность	>30	>30	см	
8.	Водородный показатель	$7,49 \pm 0,20$	в пред.6-9	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97
9.	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4192
10.	Нитрит-ион	менее 0,003	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 4192
11.	Нитраты (по NO ₃)	$28,5 \pm 4,3$	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 18826

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Стрельцова М.А.	
Ф.И.О. биолог, эксперт Султанова В.Н.	подпись	

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура, °C	Относительная влажность ,%
+ 23,3	45,1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в калужской области»
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181

Фактический адрес: 249010, г. Боровск, ул. Ленина, 30

Тел 8-48438-446-20

Реквизиты: ИНН 4028033349

УФК по Калужской области «Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», л/с20376 У64510)

Р/с4050181060002000001 БАНК : ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001

Код пробы (образца) 381.01.2.6.13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований № 1242 от 11.06.13.

Данный образец питьевой воды из колодца по физико-химическим показателям соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1175-02.»Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Врач-эксперт по общей гигиене

Щербакова

Т.М. Щербакова

ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Багров

В.П. Багров.

ФИО