

Положение «Организация проведения работ повышенной опасности и ремонтов»

Изменение № 2

Внести в текст Положения «Организация проведения работ повышенной опасности и ремонтов» (далее Положение) следующие изменения:

1. Дополнить раздел 3 Определения пунктами 3.18 – 3.21

«3.18 *Подрядная организация (подрядчик)* – это физическое или юридическое лицо, которое берет на себя обязательства выполнить для заказчика определенную работу или оказать услуги к оговоренному сроку за согласованную с заказчиком оплату. Под «подрядной организацией (подрядчиком)» понимается любая сторона договора, отличная от Компании, вне зависимости от места регистрации или места нахождения (юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, или иностранная структура без образования юридического лица), исполняющая обязательства по договору и осуществляющая деятельность на территории Компании на основании любых видов договоров, несущая ответственность перед Компанией за неисполнения обязательств, в том числе при привлечении третьих лиц.

3.19 *Ограниченное замкнутое пространство* – пространственно-замкнутый (ограниченный) объект, не предназначенный для постоянного пребывания в нем работников, по размеру достаточный для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ, но при этом вход(ы) в объект или выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания дыхания»

3.20 *Подъемное сооружение* – устройство, предназначенное для подъема, перемещения и опускания грузов и людей, на которое распространяются требования «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», установленных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

3.21 *Эксплуатирующая ПС организация* - организация (юридическое лицо) или индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, имеющее ПС на правах собственности или на ином законном основании и осуществляющее его эксплуатацию.

2. Дополнить раздел 4 Обозначения и сокращения пунктами 4.17, 4.18, 4.19:

«4.17 ПЭП – простая электронная подпись.

4.18 ПК КОТ – программный комплекс «Контроль охраны труда

4.19 ОЗП – ограниченное замкнутое пространство».

3. Изложить в новой редакции пункт 5.1.4

«5.1.4 Работы повышенной опасности (в т.ч. огневые работы) проводятся с оформлением наряда-допуска формы НД-Северсталь (приложение Б) в электронном виде (ПК КОТ) с использованием электронных подписей. Возможно оформление в ПК КОТ с последующей печатью и использованием в бумажном виде.

Оформление наряда-допуска на работы повышенной опасности в бумажном виде без использования ПК КОТ допускается в исключительных случаях при отсутствии возможности оформления в ПК КОТ. Выдача наряда-допуска на работы повышенной опасности без использования ПК КОТ должна быть согласована с УОТ, ПБ и Э. По каждому случаю невозможности выдачи наряда-допуска на работы повышенной опасности с использованием ПК КОТ цехом-заказчиком совместно с УОТ, ПБ и Э должен быть проведен разбор с выявлением причин.

4. Дополнить раздел 5.1 Общие требования пунктом 5.1.13

«5.1.13 В случае выявления нарушений требований ОТ и ПБ при организации и проведении работ повышенной опасности со стороны должностных лиц (выдающего наряд-допуск и допускающего к работе) к ним применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Приложением Ш настоящего Положения».

5. Дополнить Положение приложением Ш.

6. Изложить в новой редакции пункт 5.1.9:

«5.1.9 Включаемые в наряд - допуск меры безопасности разрабатываются с учетом технологии работ. Технология работ определяется организационно-технологической документацией (ППР, ПОС, ТК, ТКР, ТИ).

Организационно-технологическая документация (ОТД) должна разрабатываться на:

- выполнение строительно-монтажных работ;
- работы по ремонту оборудования;
- реконструкцию основного оборудования;
- строительство новых объектов и реконструкцию зданий и сооружений;
- выполнение строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений;
- работы на высоте.

На все другие работы разработка ОТД не обязательна.

ОТД во время выполнения работ должна находиться (храниться) вместе с выданным в установленном порядке нарядом-допуском.

Требования по разработке и применению ППР приведены в приложении С, шаблон ППР – в Приложении Т.

Требования по разработке и применению ТК приведены в приложении Ф.

Требования по разработке и применению ТКР приведены в приложении Х.

На ОТД с применением грузоподъемных механизмов, машин, не попадающих под требования «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», установленных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, порядок утверждения ОТД эксплуатирующей ПС организацией, определённый в Положении, не распространяется.

ППР и ТК разработанные и введённые в действие до ввода указанного требования подлежат утверждению руководителем эксплуатирующей ПС организации если такое утверждение отсутствует.

При разработке, согласовании и утверждении ОТД на производство работ с применением ПС, в том числе выполняемых подрядными организациями, исключить необоснованное применение текстильных стропов».

7. Дополнить раздел 5.2 Требования к организации работ с оформлением акта-допуска пунктом 5.2.19:

«5.2.19 В случае увольнения или перевода на другую должность (не связанную с производимыми работами) руководителя, передавшего участок (объект) по акту-допуску, для продолжения работ должен быть оформлен новый акт-допуск вновь назначенным руководителем».

8. Изложить в новой редакции пункт 6.1:

«6.1 Перечни должностей, имеющих право выдачи нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности (приложение Е), после проверки аттестации и профиля по должности работником функции ОТ и ПБ, утверждаются по структурным подразделениям Общества: ОАО «Северсталь-метиз» - приказом начальника УОТ, ПБ и Э (г. Череповец); АО «Северсталь канаты – приказом исполнительного директора (г. Волгоград); ООО «ОСПАЗ», ООО «ЮниФенс», ООО «Северсталь подъемные технологии» - приказом директора. Разработку перечня должностей, имеющих право выдачи нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности, и приказов обеспечивает цех-заказчик.

9. Изложить в новой редакции пункт 7.4:

«7.4 Выдающий наряд - допуск:

- проводит оценку рисков на месте предстоящей работы; выявляет опасности, источником которых является цех – оборудование, коммуникации, технологический процесс и др., а также совмещенные работы;
- по выявленным опасностям разрабатывает и включает в наряд-допуск мероприятия по исключению, снижению уровня рисков. При разработке мероприятий учитывает технологию предстоящих работ (ППР, ТК), наличие совмещенных работ;
- определяет лиц, ответственных за выполнение мероприятий наряда-допуска (возможно не подчиненный персонал, не персонал подразделения, предприятия) с учетом требований разделов 5.4, 5.5 настоящего положения.
- несет ответственность за полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности;
- знакомит допускающего с мерами безопасности, предусмотренными нарядом – допуском;
- определяет возможность совмещения обязанностей ответственных лиц, участвующих в организации и проведении работ по наряду-допуску (допускается совмещение функций выдающего и

допускающего, допускающего и производителя (руководителя) работ, производителя (руководителя) работ и исполнителя работ (члена бригады) из числа руководителей, специалистов;

- определяет необходимость назначения наблюдающего (-их) при проведении работ, исходя из оценки рисков на месте предстоящей работы (в том числе при работах, не связанных с проведением огневых работ), и вносит соответствующее мероприятие в наряд-допуск.

Совмещение функций выдающего наряд-допуск и производителя (руководителя) работ не допускается».

10. Изложить в новой редакции пункт 7.11:

«7.11 Допускающий к работе по наряду-допуску несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске, в том числе:

- за отключение объекта от паровых, водяных, газовых коммуникаций;
- за отключение от электрических источников питания и установку заземления;
- за установку заглушек на всех видах трубопроводов (коммуникаций), очистку газоходов и пылепроводов, продувку, пропарку трубопроводов, очистку оборудования от грязи, пыли, кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры и за выполнение других подготовительных работ;
- за выделение зоны ремонта, монтажа, строительства от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и плакатами;
- за подготовку рабочего места для проведения огневых работ, за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых работ (указанных в наряде – допуске). При допуске к работе в смене без огневых работ по наряду-допуску, содержащему мероприятия по огневым работам, в графе «Примечание» таблицы 11 наряда-допуска указывается «без огневых работ» (при использовании ПЭП, - допускаю без огневых работ);
- за фотофиксацию фактов выполнения подготовительных мероприятий с размещением фото на доступных для руководителей подразделения ресурсах - цеховые группы в Синапс (вложение фото выполнения мероприятий и фото наряда-допуска) и хранение результатов фотофиксации в течении срока хранения наряд-допуска;
- за контроль места проведения огневых работ в течение 2 часов после окончания смены (результаты контроля фиксируются в п.13 наряда-допуска (допускается оформление п.13 в виде приложения к наряду-допуску)».

11. Изложить в новой редакции пункт 7.21.6:

«7.21.6 В отдельных случаях подразделение, ответственное за выдачу нарядов – допусков, определяется приказом:

- ОАО «Северсталь-метиз» - начальником УОТ, ПБ и Э (г. Череповец);
- АО «Северсталь канаты» - исполнительным директором (г. Волгоград)
- ООО «ОСПАЗ», ООО «ЮниФенс», ООО «ССПТ» – директором

12. Изложить в новой редакции пункт 7.35:

«7.18 Производитель (руководитель) работ должен:

- выполнить мероприятия наряда-допуска, за которые назначен ответственным;
- лично (в сопровождении допускающего) ознакомиться с условиями работы, и, если предусмотренные нарядом-допуском меры безопасности выполнены (убедился визуально в факте выполнения мероприятия, либо наличия подписи о выполнении мероприятия (при отсутствии возможности проверить визуально)), получить разрешение от допускающего приступить к работе;
- оценить риски предстоящей работы с оформлением бланка оценки рисков и организовать устранение выявленных опасностей;
- ознакомить исполнителей работ (членов бригады) с пешеходным маршрутом, сопроводив их до места проведения работ;
- провести исполнителям работ (членам бригады) целевой инструктаж с оформлением в установленном порядке (при оформлении инструктажа указываются их профессии, функции, по которым они будут выполнять работу в рамках данного наряда-допуска), опросом убедиться в том, что они поняли доведенную информацию;
- довести до исполнителей работ (членов бригады) задание на смену и результаты оценки рисков, опросом убедиться в том, что они поняли доведенную информацию;
- ознакомить исполнителей работ (членов бригады) с ОТД (под роспись в листе ознакомления), опросом убедиться в том, что они поняли доведенную информацию;
- проводить работы в соответствии с организационно-технологической документацией;

- контролировать соблюдение этапов производства работ согласно применяемой технологии и проектной документации;
 - контролировать правильность использования членами бригады спецодежды и средств индивидуальной защиты, исправность технических средств безопасности труда;
 - назначить старшего в бригаде и указать это в графе «Профессия, выполняемая функция» приложения к наряду-допуску о проведении инструктажа на рабочем месте напротив конкретного исполнителя (из членов бригады) путем записи «Старший в бригаде»;
 - при наличии мероприятия в наряде-допуске, назначить наблюдающего(-щих) из числа исполнителей работ (членов бригады) и указать это в графе «Профессия, выполняемая функция» приложения к наряду-допуску о проведении инструктажа на рабочем месте напротив конкретных исполнителей (членов бригады) путем записи «Наблюдающий», либо выполнять данную функцию самостоятельно;
 - постоянно находиться в месте проведения работ, если выполняет функции наблюдающего;
 - при необходимости отлучиться с места выполнения работ быть на связи со старшим в бригаде.
- В данном случае наряд-допуск вместе с бланком (бланками) оценки рисков и с ОТД производитель (руководитель) должен оставить у назначенного старшего в бригаде».

13. Изложить в новой редакции пункт 7.44:

«7.44 Если производитель (руководитель) будет отсутствовать до окончания работ - нужно назначить другого производителя (руководителя) работ с записью его данных в п. 1 НД и информации о приеме смены в п.11 наряда-допуска».

14. Дополнить раздел 7 Порядок применения нарядов-допусков формы НД-Северсталь пунктом 7.50:

«7.50 Старший в бригаде, на период временного отсутствия производителя работ, должен:

- проводить работы в соответствии с организационно-технологической документацией;
- постоянно осуществлять контроль места нахождения и состояния исполнителей работ (членов бригады);
- контролировать правильность использования исполнителями работ (членами бригады) спецодежды и средств индивидуальной защиты, исправность технических средств безопасности труда;
- при возникновении угрозы жизни и здоровью работников немедленно остановить работы, принять меры к предотвращению происшествия и вывести исполнителей работ (членов бригады) в безопасное место;
- контроль места проведения огневых работ во время проведения огневых работ и после завершения огневых работ до конца смены»;
- постоянно находиться в месте проведения работ, если выполняет функции наблюдающего.

15. Дополнить раздел 7 Порядок применения нарядов-допусков формы НД-Северсталь пунктом 7.51

«7.51 Наблюдающий должен:

- постоянно осуществлять наблюдение за выполнением работ исполнителями работ (членами бригады) и контроль границ зоны проведения работ;
- без согласования с производителем работ / старшим в бригаде не допускать в зону проведения работ лиц, не участвующих в работах по данному наряду-допуску;
- постоянно осуществлять контроль места нахождения и состояния исполнителей работ (членов бригады);
- при возникновении угрозы жизни и здоровью работников немедленно остановить работы, принять меры к предотвращению происшествия и вывести исполнителей работ (членов бригады) в безопасное место».

16. Дополнить раздел 7 Порядок применения нарядов-допусков формы НД-Северсталь пунктом 7.52

«7.52 Наблюдающему запрещается принимать непосредственное участие в выполнении работ».

17. Исключить из пункта 9.7 дополнительные требования при производстве работ с применением монтажных поршневых пистолетов, изложить в новой редакции пункт 9.7:

«9.7 Требования при работе в ограниченных и замкнутых пространствах:

9.7.1 Работы относятся к работам в ОЗП, если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников. Размер

этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ, но при этом вход(ы) в объект или выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.

9.7.2 Руководитель структурного подразделения должен утвердить перечень объектов, относящихся к ОЗП (далее - Перечень). Объекты ОЗП, вошедшие в Перечень, должны быть обозначены знаком ОЗП.

9.7.3 Работы в ОЗП должны быть исключены. В случае невозможности исключения работ в ОЗП необходимо рассмотреть возможные способы проведения работ в ОЗП без присутствия работников в ОЗП.

9.7.4 Руководитель структурного подразделения должен утвердить перечень работ, выполняемых в ОЗП по наряду – допуску формы НД-Северсталь.

9.7.5 Наряд-допуск определяет место производства работ ОЗП, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы в ОЗП проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с включением в него сведений о производстве работ в ОЗП и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ. Меры по исключению или снижению рисков ОЗП (защита временем, применение специализированных машин или механизмов, средств коллективной и индивидуальной защиты, мероприятий при эвакуации и спасению из ОЗП и т.д.) включаются в наряды-допуски на проводимые работы

9.7.6 В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы в ОЗП могут быть начаты письменным решением руководителя структурного подразделения или лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП без оформления наряда-допуска.

Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

9.7.7 Работы, проводящиеся в ОЗП на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить без оформления наряда-допуска по требованиям, включенным в инструкции по охране труда.

Перечень работ в ОЗП, которые допускается производить без оформления наряда-допуска, утверждается руководителем структурного подразделения.

18. Изложить в новой редакции пункты 8.6 - 8.9:

«8.6 При оформлении «Разрешения на проведение земляных работ» производитель работ обязан:

8.6.1 Получить в проектно-конструкторском отделе (группе (г. Волгоград); управлении по ремонтам (г. Орел)) Общества выкопировку из генплана на участок, где будет проводиться работа, бланк разрешения на проведение земляных работ.

8.6.2 Согласовать с владельцами всех коммуникаций, сооружений (в т.ч. скрытых), находящихся в границах участка (охранная зона которых попадает в границы участка) предстоящих земляных работ (Таблица 1 Приложение И). Допускается производить электронное согласование (с использованием Outlook или других систем, платформ).

8.7. Представитель ОГЭ (управление по ремонтам (г. Орел)) оформляет «Разрешение на проведение земляных работ» (Приложение И) с учетом специальных условий, указанных владельцами всех коммуникаций, сооружений в Таблице 1 Приложения И.

8.8 Представитель проектно-конструкторской отдела (группы, управления по ремонтам (г. Орел)) Общества, выдавший выкопировку из генплана на участок, несет ответственность за правильность и полноту указания коммуникаций, сооружений, находящихся в месте проведения работ (согласно генплану), а также их владельцев, с которыми необходимо согласовать проведение работ (указываются в Таблице 1 Приложения И).

8.9 Представитель владельца коммуникаций своей подписью подтверждает принадлежность подразделению, предприятию находящихся на участке проведения работ коммуникаций, сооружений, соответствие их фактического расположения положению, указанному в проекте, выкопировке из генплана и указывает в Таблица 1 «Разрешения на проведение земляных работ» меры, необходимые для обеспечения их сохранности.

19. Исключить Приложение 3.

20. Изложить в новой редакции Приложение И.

21. Исключить Приложение К.

22. Дополнить таблицу приложения Г пунктом 23:

	Этапы организации и проведения работ повышенной опасности	Организация, подразделение, участвующее в работах	Заказчик	Комментарии
	Обеспечить фиксацию ролей «Старший в бригаде» и «Наблюдающий» в приложении к наряду-допуску (графа «Профессия, выполняемая функция»). Указать данные статусы напротив ФИО исполнителей, либо закрепить функции наблюдающего за собой.	+		Производитель (руководитель) работ

23. Изложить в новой редакции Приложение А.

24. Изложить в новой редакции пункт 1.4.1 Приложения С:

«п. 1.4.1 ППР утверждается руководителем Общества или подрядной организации, выполняющей работы по данному ППР.

Лицо, ответственное за утверждение ППР, обязано с выходом на место оценить:

- актуальность технологии и её применимость в условиях конкретного объекта;
- достаточность мероприятий по защите от ОПФ/ВПФ, возникающих от технологии проведения работ.

ППР с применением ПС утверждается руководителем структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС.

ППР утверждается двумя и более руководителями организаций, участвующих в ремонте, в случае, когда:

- предусматривается применение ПС разных эксплуатирующих организаций;
- предусматриваются другие виды работ, помимо работ с применением ПС.

В данных случаях руководитель структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС утверждает ППР в части безопасного выполнения работ ПС при проведении конкретного вида работ, связанного с ПС, а руководитель организации, выполняющий работы по данному ППР - в части общей безопасности и организации работ.

Если руководитель структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС, является так же руководителем организации, выполняющей данную работу, то утверждение ППР осуществляется в одном лице, одной подписью.

В случае, если ППР утверждается двумя и более лицами, то дополнительный гриф «Утверждаю» печатается на уровне или ниже основного грифа «Утверждаю» на титульном листе.

ППР, разработанный и введенный в действие до ввода указанного требования, подлежит утверждению руководителем эксплуатирующей ПС организации если такое утверждение отсутствует».

25. Изложить в новой редакции пункт 2.1 Приложения С:

«2.1 Срок действия ППР – не ограничен, при условии соблюдения требований п. 1.6».

26. Изложить в новой редакции титульный лист Приложения Т.

27. Изложить в новой редакции пункт 1.4.1 Приложения Ф:

«1.4.1 ТК утверждается подразделением / подрядной организацией - исполнителем работ по данной ТК, в лице руководителя структурного подразделения Общества / подрядной организации. При этом, лицо ответственное за утверждение ТК, обязано с выходом на место оценить:

- актуальность технологии и её применимость в условиях конкретного объекта;
- достаточность мероприятий по защите от ОПФ/ВПФ, возникающих от технологии выполнения работ.

ТК с применением ПС утверждается руководителем структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС.

ТК утверждается двумя и более руководителями организаций, участвующих в ремонте, в случае, когда:

- предусматривается применение ПС разных эксплуатирующих организаций;
- предусматриваются другие виды работ, помимо работ с применением ПС.

В данных случаях руководитель структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС утверждает ТК в части безопасного выполнения работ ПС при проведении конкретного вида работ, связанного с ПС, а руководитель организации, выполняющий работы по данной ТК - в части общей безопасности и организации работ.

Если руководитель структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС, является так же руководителем организации, выполняющей данную работу, то утверждение ТК осуществляется в одном лице, одной подписью.

В случае, если ТК утверждается двумя и более лицами, то дополнительный гриф «Утверждаю» печатается на уровне или ниже основного грифа «Утверждаю» на титульном листе.

ТК, разработанная и введенная в действие до ввода указанного требования, подлежит утверждению руководителем эксплуатирующей ПС организации если такое утверждение отсутствует».

28. Изложить в новой редакции пункт 2.1 Приложения Ф:

«2.1 Срок действия ТК - не ограничен, при условии соблюдения требований п. 1.6»

29. Изложить в новой редакции пункт Приложения Ф:

«3.2.2 Таблица «Ведомость перемещаемых грузов».

Содержит перечень грузов поднимаемых (перемещаемых) механизированным или ручным способом. При отсутствии данных для занесения в таблицу - таблица не печатается.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ГРУЗОВ				
№ п/п	Наименование	Схема строповки	Масса, кг	Примечание

Схемы складирования грузов с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов должны включаться в ТК.

30. Изложить в новой редакции пункт 1.4.1 Приложения Х:

«1.4.1 ТКР, разработанная руководителем, специалистом, а также иным работником, выполняющим функции производителя работ, структурного подразделения Общества, утверждается руководителем структурного подразделения, цеха, либо руководителем ремонтного блока/функций цеха (механиком, начальник участка и др.).

ТКР с применением ПС утверждается руководителем структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС.

ТКР утверждается двумя и более руководителями организаций, участвующих в ремонте, в случае, когда:

- предусматривается применение ПС разных эксплуатирующих организаций;
- предусматриваются другие виды работ, помимо работ с применением ПС.

В данных случаях руководитель структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС утверждает ТКР в части безопасного выполнения работ ПС при проведении конкретного вида работ, связанного с ПС, а руководитель организации, выполняющий работы по данной ТКР - в части общей безопасности и организации работ.

Если руководитель структурного подразделения Общества, эксплуатирующего ПС, является так же руководителем организации, выполняющей данную работу, то утверждение ТКР осуществляется в одном лице, одной подписью.

В случае, если ТКР утверждается двумя и более лицами, то дополнительный гриф «Утверждаю» печатается на уровне или ниже основного грифа «Утверждаю» на титульном листе».

31. Изложить в новой редакции пункт 1.4.4 Приложение Х:

«1.4.4 На период отсутствия утверждающего лица, допускается не утверждать ТКР при условии согласования с допускающим к работе. Организация работ по ТКР с применением ПС без утверждения не допускается.

Приложение А
(обязательное)

Перечень работ повышенной опасности Общества

1	Ремонтные*, строительные, монтажные работы, выполняемые персоналом структурных подразделений и предприятий дивизиона, подрядных организаций.
2	Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии подъемных кранов соответствующей грузоподъемности.
3	Обслуживание светильников с галерей мостовых кранов и кран-балок.
4	Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
5	Электросварочные работы снаружи и внутри емкостей.
6	Работы в ограниченных замкнутых пространствах.

7	Работы по вскрытию оборудования, сосудов и трубопроводов, работающих под избыточным давлением более 0,07 МПа пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 °С, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.
8	Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.
9	Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из цистерн при отсутствии специального оборудования сливных эстакад с механизированными средствами слива.
10	Работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем гальванических цехов, химических лабораторий, складов и других помещений, в которых применяются и хранятся сильнодействующие химические и другие вещества.
11	Работы по ремонту, окраске производственного оборудования, зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и очистке крыш при отсутствии ограждений.
12	Ремонтные, строительные, монтажные работы в охранной зоне энергетических сетей, трубопроводов сжатого воздуха, газа и жидкого топлива.
13	Земляные работы
14	Строительные, малярные и другие работы с имеющихся на кране площадок.
15	Установка и работа кранов стрелового типа, подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи, воздушной электрической сети напряжением более 50 В.
16	Огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах.

П

Примечание:

* Не относятся к работам повышенной опасности:

1. Работы по ремонту офисной техники; автомобильного транспорта; самоходной техники.
2. Работы по ремонту административно-бытовых комплексов, за исключением:
 - работ в непосредственной близости от открытых движущихся, вращающихся частей работающего оборудования;
 - работ на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей;
 - работ, связанных с перепланировкой помещений и энерго- электрокоммуникаций.
3. Ремонтные работы в местах, не связанных с вредными и опасными производственными факторами действующего опасного производственного объекта и где не может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;
4. Ремонтные работы, при выполнении которых с учетом оценки рисков не могут возникнуть угрозы возникновения аварий или причинения вреда здоровью как самих работников, так и окружающих их людей.

Решение об не отнесении ремонтных работ к работам повышенной опасности принимается руководителем (начальником) подразделения/цеха – заказчика.

Приложение И

(обязательное)

Форма разрешения на производство земляных работ

РАЗРЕШЕНИЕ № _____ на производство земляных работ

с «___» _____ 20__ г. до «___» _____ 20__ г.

Представителю _____
(наименование организации,

должность, фамилия, имя, отчество, № удостоверения / протокола аттестации по промышленной безопасности)

разрешается, как ответственному за соблюдение мер безопасности, за безопасное ведение работ в соответствии с организационно - технологической документацией, нарядом-допуском и настоящим разрешением, производить работу по

(наименование работ)

в районе _____

(место проведения работ)

согласно прилагаемых документов:

(наименование документов)

и выполнения следующих специальных условий, согласованных с представителями служб:

Таблица 1

Служба	Специальные условия*	Подпись (с расшифровкой)

* - в случае отсутствия специальных условий указывается «нет».

1. Вести работы в полном соответствии с чертежами №№ _____ от _____

_____ выкопировкой из генплана от _____

за № _____

2. До начала работ вызвать представителей:

2.1. _____ 2.3. _____

2.2. _____ 2.4. _____

3. Выполнить следующие меры безопасности:

3.1. До начала работ оградить зону работ и выставить предупреждающие знаки безопасности;

3.2. _____;

3.3. _____;

3.4. _____.

4. Выполнить следующие специальные условия:

Таблица 2

Служба	Специальные условия

Главный энергетик- начальник отдела

(подпись)

(фамилия, инициалы)

С проектом и условиями производства работ
ознакомлены, разрешение получили
производитель(ли) (руководители) работ

(дата, должность, фамилия, и.о., подпись)

исполнитель(ли) работ (машинист)

(дата, должность, фамилия, и.о., подпись)

Выписано на основании обязательства №_____ от «_____» _____20__г.

Разрешение закрыл _____

(представитель заказчика – должность, фамилия, инициалы, время, дата, подпись)

Примечание: По окончании работ разрешение должно быть сдано лицу его выдавшему.

Приложение Ш
(обязательное)

Порядок применения мер дисциплинарного воздействия при организации и проведении работ повышенной опасности

Должностные лица	Вид нарушения	Направление / вид несоответствия в ПК КОТ	Первое нарушение	Второе нарушение*	Последующее нарушение*
Выдающий	1. Не разработал мероприятия по исключению, снижению уровня рисков по выявленным опасностям / разработанные мероприятия не учитывают все имеющиеся риски и/или определены некорректно: отключение оборудования; разборка схем питания; установка заземлений; установка заглушек; закрытие арматуры; перекрытие проемов в зоне проведения работ; ограничение зоны работы ПС (установка тупиков, ознакомление машинистов кранов); перекрытие дорог, маршрутов; регулировка параметров технологического оборудования (влияющего на проводимые по НД работы); проведение совмещённых работ. 2. Выдал НД при отсутствии разработанной ОТД (ППР, ТК).	1. Работы повышенной опасности / Выдающий не разработал мероприятия по исключению, снижению уровня рисков. 2. Работы повышенной опасности / Выдал НД при отсутствии разработанной ОТД (ППР, ТК).	Разбор нарушения на уровне исполнительного директора/директора и дисциплинарное взыскание	Внеплановая проверка знаний требований ОТ и дисциплинарное взыскание	Увольнение
Допускающий	1. Не вышел на место работ перед допуском к проведению работ, а также при продлении НД. Произвел допуск не на всех отметках выполнения работ, определенных в НД. 2. Не обеспечил выполнение мероприятий, указанных в НД, которые должны быть выполнены до допуска к работе (перечислены в п.1. у выдающего в настоящем приложении). 3. Не прекратил выполнение работ, если возникла необходимость подключения к ремонтируемому оборудованию (агрегату, системе) или непосредственно в зоне ведения работ хотя бы части действующего оборудования, сетей, коммуникаций (прокрутка / опробование оборудования после ремонта без изъятия НД и контроля отсутствия персонала в опасной зоне).	1. Работы повышенной опасности / Допускающий не вышел на место работ перед допуском. 2. Работы повышенной опасности / Допускающий не обеспечил выполнение мероприятий. 3. Работы повышенной опасности / Допускающий не прекратил выполнение работ при прокрутке / опробовании.	Разбор нарушения на уровне исполнительного директора/директора и дисциплинарное взыскание	Внеплановая проверка знаний требований ОТ и дисциплинарное взыскание	Увольнение

* в течение года со дня применения первого дисциплинарного взыскания

Приложение Т
(обязательное)

Шаблон проекта производства работ (ППР)

Наименование подразделения, организации

УТВЕРЖДАЮ:

(должность)

(ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(должность)

(ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Название ППР

Объект

НОМЕР ППР

Принял в работу:

производитель (ли) работ:

(подпись, Ф.И.О., дата)

(подпись, Ф.И.О., дата)

(подпись, Ф.И.О., дата)

(подпись, Ф.И.О., дата)

город _____
20__ г.