

**ELETTROCANALI SPA** 

Via C.A. Dalla Chiesa, 18 – 24020 SCANZOROSCIATE (BG) P.IVA 01278720162 Tel. 035/668264 Fax. 035/6590705

# **Caratteristiche tecniche**

Technical specification



## **ARTICOLO 69008A2-S**

CARATTERISTICHE INTERRUTTORE GENERALE MT1					
Tipo	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMBINATO				
Tensione nominale	400 V~ 50/60 Hz				
Poli - Corrente nominale	4P - 32A				
Intervento	Curva C				
Potere C.C.	6 kA				
Differenziale Tipo/Taratura	AC / 0,03A				
Sezione collegamenti	4 mm <sup>2</sup>				

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI								
Tipo	MT2	MT3	MT4	MT5				
Tensione	250 V~	250 V~	250 V~	400 V~				
nominale	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz				
Poli - Corrente nominale	1P+N - 16A	1P+N - 16A	1P+N - 16A	3P+N - 32A				
Intervento	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C				
Potere C.C.	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA				
Sezione collegamenti	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>				

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE											
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8	PR9	PR10	SPINA
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309								
N° Poli	2P+ <sup>⊕</sup>	2P+⊕	2P+ <sup>⊕</sup>	3P+N+	3P+N+						
Tensione nominale	200- 250 V~	380- 415 V~	380- 415 V~								
Corrente nominale	16A	32A	32A								
Sezione collegamenti	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>								



#### **ELETTROCANALI SPA**

Via C.A. Dalla Chiesa, 18 – 24020 SCANZOROSCIATE (BG) P.IVA 01278720162 Tel. 035/668264 Fax. 035/6590705

#### Dichiarazione di conformità del costruttore

Manufacturer Declaration of Conformity



### L' Elettrocanali Spa

Messrs. Via C.A. Dalla Chiesa, 18 24020 Scanzorosciate – BG Italia

## Dichiara sotto la propria responsabilità che:

Declares on its own responsibility that:

QUADRO DI DISTRIBUZIONE SERIE PANEL SYSTEM
ASC ASSEMBLATI DA CANTIERE
6900880A2-S
16/32A
230/400V
50/60HZ
21 kW
IP65
7898

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che il materiale in oggetto è costruito a regola d'arte ed è conforme a quanto specificato nel nostro Catalogo, alle caratteristiche e alle leggi, Direttive o Norme nazionali e internazionali sopra elencate (ove esistenti), e deve essere correttamente installato ed utilizzato. Si certifica, inoltre, che il materiale in oggetto è stato fabbricato, controllato durante la fabbricazione, esaminato e sottoposto alle relative prove con esito soddisfacente.

CEI EN 60439-4 e 60439-4/A2 (2000)

We hereby declare under our exclusive responsibility that the above mentioned equipment is made in respect of all rules of Italian Law and complies with Catalogue characteristics and the above mentioned Directives and national or international Standards (if existing). The equipment must be correctly installed and utilized. Furthermore, certification is given that goods mentioned have been produced, controlled and tested as requested with satisfactory

Scanzorosciate (BG), 02/09/2011

seguente

**ELETTROCANALI SPA** 

