



config.json "tempSensors"

- TI01 - furnace / outA
- TI02 - furnace / outB
- TI03 - mix / reservoir
- TI04 - mix / out
- TI05 - mix / return
- TI06 - reservoir
- TI07 - furnace / return
- TI08 - room (outside boiler room)
- TI09, TI10 - anywhere, for information or balancing needs, not used for control

config.json GPIO

- VA01 - motorCloseBoiler/motorOpenBoiler
- VA02 - boilerValve
- VA03 - motorTempUp/motorTempDown/tempMotorSense
- VA05 - furnaceValve
- PU01 - radiatorPump
- PU02 - furnacePump
- PU03 - circulationPump
- Boiler cold - boilerSense, pin to GND via relay

VA05 & VA02 are electromagnetic valves