

มาตรฐานคุณภาพน้ำ

Water Quality Standard & Limit of Design

Parameter	Unit	มาตรฐาน น้ำประปา ส่วนภูมิภาค	Limit of Design (จุด A)	Limit of Design (จุด B)
pH	–	6.5 – 8.5	7.5 – 8.5	6.5 – 7.5
Conductivity	µS/cm	ไม่ได้ระบุ	≤ 3,610.00	ไม่ได้ระบุ