



**Tipo de Amostra:**

indefinido

**Origem da Amostra:**

sad

**Colheita Realizada por:**

Cliente

**Referência**

São Nicolau

Município de Barcelos

Largo do Município

4750-323- Barcelos

Colheita: 11-05-2016 Recepção: 28-05-2016 Início ensaios: Fim dos ensaios: 28-05-2016

**Parâmetros Microbiológicos**

Método de ensaio / Técnica analítica

**Unidades VP**

ds	.Contagem de Pseudomonas aeruginosa	11	ufc/100ml	Não cumpre
a1	Método Interno (PAM01 de 15-03-2011)/ Electrometria			
1s	.Contagem de Colónias a 37°C	12	ufc/ml	Não cumpre
ad	Standard Methods 4500 C, 21st Ed/ Incorporação			

**Físico-químicos**

Método de ensaio / Técnica analítica

**Unidades VP**

ds	.Contagem de Escherichia coli	3.5	ufc/100ml	dasdsa
a1	Método Interno (PAM01 de 15-03-2011)/ Electrometria			

**(\*)Apreciação**

\* A amostra não cumpre o estabelecido no Anexo I do DL306/2007,27/8 quanto aos parâmetros analisados

Data de Emissão:31-05-2016

O Director do Laboratório: Dr. Hugo Pimenta do Vale

**Notas:**

ufc - unidade formadora de colónias

Lq -Limite de quantificação

VP -Valor Paramétrico

MP - Microorganismos presentes mas > 40

NE - Numero Estimado

(\*) O parecer ou opinião expressos neste relatório não estão incluídos no âmbito da acreditação

(1)Ensaio fora do âmbito de acreditação

(2)Subcontratado a entidades com ensaio acreditado

(3)Subcontratado a entidades com ensaio não acreditado

(4)Colheita fora do âmbito de acreditação

(5)Colheita realizada por entidade externa acreditada

(6)Colheita realizada por entidade externa não acreditada

**IMP041-3** Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados de ensaio referem-se exclusivamente à amostra ensaiada