

Приложение № _____

к Контракту № _____

от « _____ » _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка электротехнических изделий

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка электротехнических изделий.

1.2. Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: 01.11.01.08.12.03 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ/ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ/АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ).

1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки»

2. Стандарт товаров

2.1 Поставщик обязан осуществить поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2 Поставляемый Товар должен соответствовать: требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации; требованиям, определенным производителями товаров, Приложением 1 «Перечень объектов закупки».

2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

2.4 Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.5 Поставка товара осуществляется:

2.5.1 По графику в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.5.2 Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве, ассортименте, в сроки и по адресам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.6 Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте Заказчика.

2.7 В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать: сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации); декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии); документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя товара.

2.8 Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.9 Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом, а также в случаях, установленных пунктом 2.8 настоящего Технического задания.

2.10 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств производятся силами Поставщика и (или) за его счет.

2.11 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления транспортировки и применения товара по назначению.

2.12 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.13 Все риски утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой до приемки товара Заказчиком, несет Поставщик.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке.

3.2 Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

3.3 Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации товара.

3.4 Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам, техническим условиям, установленным для данного вида продукции.

3.5 Поставщик приступает к замене и (или) устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации товара, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием и Контрактом.

4. Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии); протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии); добровольным сертификатом качества

товара (при наличии); сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3 Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1–6.20 настоящего Технического задания.

4.4 Технические характеристики товара должны соответствовать требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.5 Товар должен быть пригоден для его использования по назначению и соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем для поставляемых товаров.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2 Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

5.3 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям акта, указанного в пункте настоящего Технического задания.

5.4 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара от повреждений, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (вместе с "ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств").

6.3. "ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990). Межгосударственный стандарт. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независимым от напряжения сети" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2012 N 836-ст).

6.4. "ГОСТ 31601.2.2-2012 (МЭК 61008-2-2:1990). Межгосударственный стандарт. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2012 N 837-ст).

6.5. "ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991). Межгосударственный стандарт. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально не зависящим от напряжения сети" (введен в действие Приказом Росстандарт от 15.11.2012 N 838-ст).

6.6. "ГОСТ 31225.2.2-2012 (IEC 61009-2-2:1991). Межгосударственный стандарт. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально зависящим от напряжения сети" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2012 N 839-ст).

6.7. "ГОСТ IEC 60947-1-2017. Межгосударственный стандарт. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2018 N 960-ст).

6.8. "ГОСТ IEC 60898-1-2020. Межгосударственный стандарт. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного

назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока" (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 465-ст).

6.9. "ГОСТ ИЕС 61008-1-2020. Межгосударственный стандарт. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 466-ст).

6.10. "ГОСТ ИЕС 60898-2-2021. Межгосударственный стандарт. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Автоматические выключатели для переменного и постоянного тока" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2021 N 1275-ст).

6.11. "ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368).

6.12. "ГОСТ 9098-78. Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 26.05.1978 N 1431).

6.13. "ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 711-ст).

6.14. "ГОСТ ИЕС 61439-1-2024. Межгосударственный стандарт. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2024 N 1790-ст).

Перечень объектов закупки

1. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Однополюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 1P. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 16 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028
2. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Однополюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 1P. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 32 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г,	с 01.03.2028 по 31.03.2028

		Никольский проезд, д. 5	
3. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Однополюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 1Р. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 25 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028
4. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Двухполюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 2Р. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 16 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г,	с 01.03.2028 по 31.03.2028

		Никольский проезд, д. 5	
5. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Трехполюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 3Р. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 25 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028
6. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Трехполюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 3Р. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 32 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г,	с 01.03.2028 по 31.03.2028

		Никольский проезд, д. 5	
7. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Двухполюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 2Р. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 25 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028
8. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Двухполюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 2Р. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 32 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	15 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Зеленоград г,	с 01.03.2028 по 31.03.2028

		Никольский проезд, д. 5	
9. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Трехполюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 3Р. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 40 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	10 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028
10. Автоматический выключатель модульный			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Модульный. Количество полюсов: Трехполюсный. Тип тока: Переменный. Количество силовых полюсов аппарата: 3Р. Номинальная наибольшая отключающая способность: Равно 6000 А. Номинальный ток: Равно 63 А. Способ крепления: На DIN-рейку. Степень защиты IP: IP20. Тип мгновенного расцепления: С. Номинальная частота: 50 ГЦ.	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г,	с 01.03.2028 по 31.03.2028

		Никольский проезд, д. 5	
11. Автоматический выключатель дифференциального тока			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Дифференциальный. Количество полюсов: Двухполюсный. Тип тока: Переменный. Номинальное напряжение переменного тока: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 16 А. Номинальный ток утечки: Равно 0.03 А. Степень защиты IP: IP20. Тип внутреннего исполнения дифференциального автомата: Электромеханический. Тип тока утечки: АС.	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028
12. Автоматический выключатель дифференциального тока			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Дифференциальный. Количество полюсов: Четырехполюсный. Тип тока: Переменный. Номинальное напряжение переменного тока: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 40 А. Номинальный ток утечки: Равно 0.03 А. Степень защиты IP: IP20. Тип внутреннего исполнения дифференциального автомата: Электромеханический. Тип тока утечки: АС.	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028

		Никольский проезд, д. 5	
13. Автоматический выключатель дифференциального тока			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Дифференциальный. Количество полюсов: Четырехполюсный. Тип тока: Переменный. Номинальное напряжение переменного тока: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 25 А. Номинальный ток утечки: Равно 0.03 А. Степень защиты IP: IP20. Тип внутреннего исполнения дифференциального автомата: Электромеханический. Тип тока утечки: АС.	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028
14. Автоматический выключатель дифференциального тока			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Дифференциальный. Количество полюсов: Двухполюсный. Тип тока: Переменный. Номинальное напряжение переменного тока: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 32 А. Номинальный ток утечки: Равно 0.03 А. Степень защиты IP: IP20. Тип внутреннего исполнения дифференциального автомата: Электромеханический.	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г,	с 01.03.2028 по 31.03.2028

		Никольский проезд, д. 5	
15. Автоматический выключатель дифференциального тока			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид автоматического выключателя: Дифференциальный. Количество полюсов: Четырехполюсный. Тип тока: Переменный. Номинальное напряжение переменного тока: Равно 380 В. Номинальный ток: Равно 63 А. Номинальный ток утечки: Равно 0.03 А. Степень защиты IP: IP20. Тип внутреннего исполнения дифференциального автомата: Электромеханический. Тип тока утечки: АС.	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с даты заключения контракта по 30.09.2026
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2027 по 31.03.2027
	5 (Штука)	124536, Москва г, Зеленоград г, Никольский проезд, д. 5	с 01.03.2028 по 31.03.2028