# PROSEDUR KESELAMATAN KERJA BOILER TEKANAN TINGGI

Nomor Dokumen: SOP-BLR-001 | Revisi: 0 | Status: Efektif

## 1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara pemeriksaan, pengoperasian, dan penanganan kondisi darurat pada boiler tekanan tinggi di seluruh area produksi perusahaan. Prosedur ini berlaku untuk seluruh teknisi bersertifikat dan operator shift.

## 2. PROSEDUR PEMERIKSAAN HARIAN

Pemeriksaan tekanan boiler wajib dilakukan setiap hari oleh teknisi bersertifikat sebelum shift dimulai. Teknisi harus mencatat hasil pemeriksaan pada lembar checklist harian dan melaporkan ke supervisor shift.

Jika ditemukan tekanan di luar batas normal, operator wajib menghentikan operasi dan menghubungi teknisi bersertifikat sebelum melanjutkan pekerjaan.

## 3. BATAS OPERASI AMAN

Batas tekanan maksimum operasi normal boiler adalah 12 bar. Batas suhu maksimum air umpan boiler adalah 180 derajat Celsius. Operasi di atas nilai ini dianggap kondisi tidak aman dan wajib dihentikan segera.

## 4. PROSEDUR KONDISI DARURAT

Jika terjadi kebocoran uap atau tekanan melebihi 12 bar, operator wajib:

a. Menekan tombol emergency stop pada panel kontrol boiler.
b. Mengevakuasi area dalam radius 10 meter dari boiler.
c. Menghubungi tim keselamatan kerja (safety team) melalui radio darurat.
d. Tidak kembali ke area sampai dinyatakan aman oleh teknisi bersertifikat.

## 5. VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN

Dokumen ini disetujui oleh Document Controller dan berlaku efektif sejak tanggal penerbitan sampai ada revisi berikutnya yang disahkan secara resmi.