



KONDISI PANEL FAP

Merk/ Type :(diisi)
 Tahun Pemasangan : **Format dd/mm/yy**
 Lampu indikator AC : **OK; NoK**
 Fungsi Alarm Buzzer : **OK; NoK**
 Fungsi Alarm Bell : **OK; Nok**
 Tegangan Battery >24 Volt DC : **OK; Nok**
 Tegangan Listrik 220 : **OK; Nok**
 Kebersihan Panel : **OK; Nok**
 Lokasi Penempatan Panel : **(diisi sesuai lokasi tempatnya)**
 Jumlah Zone : **.....(diisi angka jika diisi jml XX maka muncul kolom sesuai jml zone XX))**
 1. Zone-1 : (diisi mencatu lokasi/ruangan)
 Jumlah Smoke detector :(unit) Kondisi Tersistem :Unit: Not Sistem :Unit
 Jumlah Head Detector :(unit) Kondisi Tersistem :Unit: Not Sistem :Unit
 2. Zone-2 : dan seterusnya sesuai jumlah XX
Test Uji Fungsi TW-1 : Format DD/MM/YYYY
Koord Uji Fungsi : Nama
Test Uji Fungsi TW-2 : Format DD/MM/YYYY
Koord Uji Fungsi : Nama
Test Uji Fungsi TW-3 : Format DD/MM/YYYY
Koord Uji Fungsi : Nama
Test Uji Fungsi TW-4 : Format DD/MM/YYYY
Koord Uji Fungsi : Nama