

VILLAMOS BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK JELENTÉSE

MSZ HD 60364-6:2017

Sor- szám	VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR							Lapszám: 1/4	
	MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.)	MÓD	OSZT.	KIOLDÓSZERV- TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV			PE folyt.	ÉRTÉK [Ω]	MINŐSÍTÉS
				Helye	Típus (I _n , kar.)	ÁVK			
1.	1-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm ² – P-001	I.	1.	TE1	GV2ME14	-	X	0.05	MEGFELEL
2.	2-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm ² – P-002	I.	1.	TE1	GV2ME14	-	X	0.08	MEGFELEL
3.	3-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm ² – P-003	I.	1.	TE2	GV2ME14	-	X	0.08	MEGFELEL
4.	4-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm ² – P-004	I.	1.	TE2	GV2ME14	-	X	0.08	MEGFELEL
5.	5-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm ² – P-005	I.	1.	TE1	GV2ME07	-	X	0.07	MEGFELEL
6.	6-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm ² – P-006	I.	1.	TE1	GV2ME07	-	X	0.04	MEGFELEL
7.	7-es számú motor JZ-600-Y-CY 4G2.5 mm ² – P-007	I.	1.	TE2	GV2ME07	-	X	0.06	MEGFELEL
8.	Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm ² – AF1	II.	2.	TE1	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
9.	Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm ² – AF2	II.	2.	TE1	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
10.	Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm ² – AF3	II.	2.	TE1	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
11.	Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm ² – AF5	II.	2.	TE1	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
12.	Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm ² – AF1	II.	2.	TE1	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
13.	Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm ² – AF2	II.	2.	TE2	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
14.	Afriso LAG14ER YSLY-JZ 3G2.5 mm ² – AF3	II.	2.	TE2	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
15.	Lyukadásjelző YSLCY-JZ 3G1.5 mm ² – SGB4	II.	2.	TE1	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
16.	Lyukadásjelző YSLCY-JZ 3G1.5 mm ² – SGB5	II.	2.	TE2	A9F04206	-	-	-	MEGFELEL
17.	Nivotrack YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm ² – LT001	III.	GYSZM	TE1	PGK-301-B Ex	-	X	0.18	MEGFELEL
18.	Nivotrack YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm ² – LT002	III.	GYSZM	TE1	PGK-301-B Ex	-	X	0.17	MEGFELEL
19.	Nivotrack YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm ² – LT003	III.	GYSZM	TE1	PGK-301-B Ex	-	X	0.16	
20.	Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm ² – LS001	III.	GYSZM	TE1	DT1362	-	X	0.16	MEGFELEL
21.	Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm ² – LS003	III.	GYSZM	TE1	DT1362	-	X	0.16	MEGFELEL
22.	Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm ² – LS004	III.	GYSZM	TE1	DT1362	-	X	0.17	MEGFELEL

Kelt: 2024. október 05.			Munkaszám: BVP-MNB-0210			Felelős felülvizsgáló:			
VILLAMOS BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK JELENTÉSE MSZ HD 60364-6:2017									
Sor- szám	VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR							Lapszám: 3/4	
	MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.)	MÓD	OSZT.	KIOLDÓSZERV- TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV			PE folyt.	ÉRTÉK [Ω]	MINŐSÍTÉS
				Helye	Típus (I _n , kar.)	ÁVK			
23.	Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm2 – LS005	III.	GYSZM	TE1	DT1362	-	X	0.16	MEGFELEL
24.	Nivoswitch YSLCY-OZ-EB 4G1.5 mm2 – LS006	III.	GYSZM	TE1	DT1362	-	X	0.16	MEGFELEL
25.	Áramláskapcsoló YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm ² – FIC001	III.	GYSZM	TE1	DT1362		X	0.09	MEGFELEL
26.	Áramláskapcsoló YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm ² – FIC002	III.	GYSZM	TE1	DT1362	-	X	0.09	MEGFELEL
27.	Áramláskapcsoló YSLCY-OZ-EB 2G1.5 mm ² – FIC003	III.	GYSZM	TE1	DT1362			0.09	MEGFELEL
28.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-001	I.	1.	TE1	A9F04106	-	X	0.11	MEGFELEL
29.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-002	I.	1.	TE1	A9F04206	-	X	0.10	MEGFELEL
30.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-003	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.11	MEGFELEL
31.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-004	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.11	MEGFELEL
32.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-005	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.12	MEGFELEL
33.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-006	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.12	MEGFELEL
34.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-007	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.12	MEGFELEL
35.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-008	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.12	MEGFELEL
36.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-009	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.11	MEGFELEL
37.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-012	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.11	MEGFELEL
38.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-014	I.	1.	TE1	A9F04206	-		0.12	MEGFELEL
39.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-015	I.	1.	TE1	A9F04206	-	X	0.11	MEGFELEL
40.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-016	I.	1.	TE2	A9F04206	-	X	0.14	MEGFELEL
41.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-017	I.	1.	TE2	A9F04206	-	X	0.14	MEGFELEL
42.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-018	I.	1.	TE2	A9F04206	-	X	0.14	MEGFELEL
43.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-019	I.	1.	TE2	A9F04206	-	X	0.14	MEGFELEL
44.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-021	I.	1.	TE2	A9F04206	-	X	0.14	MEGFELEL

Kelt: 2024. október 05.	Munkaszám: BVP-MNB-0210	Felelős felülvizsgáló:
-------------------------	-------------------------	------------------------

VILLAMOS BERENDEZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK JELENTÉSE
MSZ HD 60364-6:2017

Sor- szám	VIZSGÁLT BERENDEZÉS, ILLETVE ÁRAMKÖR							Lapszám: 4/4	
	MÉRÉSI PONT HELYE, MEGNEVEZÉSE, EGYÉB KÖZLENDŐ ADAT (vezeték adatai, áramkör tervjele stb.)	MÓD	OSZT.	KIOLDÓSZERV- TÚLÁRAMVÉDELMI SZERV			PE folyt.	ÉRTÉK [Ω]	MINŐSÍTÉS
				Helye	Típus (I _n , kar.)	ÁVK			
45.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-022	I.	1.	TE2	A9F04206	-	X	0.14	MEGFELEL
46.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – CV-023	I.	1.	TE1	A9F04206	-	X	0.11	MEGFELEL
47.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – QV-001	I.	1.	TE1	A9F04206	-	X	0.16	MEGFELEL
48.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – QV-002	I.	1.	TE1	A9F04206	-	X	0.16	MEGFELEL
49.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – QV-004	I.	1.	TE2	A9F04206	-	X	0.16	MEGFELEL
50.	Motoros szelep JZ-600-Y-CY 3G1.5 mm ² – QV-005	I.	1.	TE2	A9F04206	-	X	0.16	MEGFELEL
51.	Gépészeti csővezeték 1.	I.	EPH	-	-	-	X	0.02	MEGFELEL
52.	Gépészeti csővezeték 2.	I.	EPH	-	-	-	X	0.02	MEGFELEL
53.	Gépészeti csővezeték 3.	I.	EPH	-	-	-	X	0.02	MEGFELEL
54.	Gépészeti csővezeték 4.	I.	EPH	-	-	-	X	0.02	MEGFELEL
55.	TE1 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
56.	TE2 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
57.	TF160 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
58.	TF140 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
59.	KKP2 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
60.	KKP3 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
61.	TF130 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
62.	TF150 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
63.	TF140 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
64.	TF170 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL
65.	TF180 elosztó szekrény	I.	EPH	-	-	-	X	0.03	MEGFELEL

Kelt: 2024. október 05.	Munkaszám: BVP-MNB-0210	Felelős felülvizsgáló:
-------------------------	-------------------------	------------------------