Приложение
к приказу ПАО «Россети Юг»
от 23.03.2020 № 193

Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)

МЕТОДИКА
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К СЕТЯМ ФИЛИАЛОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

М 80380011-ИА-ИСМ 4100 025-2020

Ростов-на-Дону
2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
1. ВВЕДЕНИЕ 4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5
4. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ДОСТОВЕРНОСТИ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПОКАЗАНИЙ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 6
5. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ НЕУЧТЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 8
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 9
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 10

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА департаментом реализации услуг и учета электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» (далее – ДРУиУЭЭ).

2. УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «Россети Юг» от 23.03.2020 № 193.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».

8. ВВЕДЕНА взамен Методики формирования плана работ по эксплуатации приборов учета электроэнергии потребителей, присоединенных к сетям филиалов ПАО «МРСК Юга», утвержденной приказом ПАО «МРСК Юга» от 20.04.2017 № 265 «Об утверждении плана работ на 2 квартал 2017 года по эксплуатации приборов учета электроэнергии потребителей, присоединенных к сетям ПАО «МРСК Юга», идентификационный номер М 80380011-ИА-ИСМ - 4100 025-2017.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, занимающийся или привлекаемый для проведения работ по эксплуатации систем учета электроэнергии структурных подразделений филиалов ПАО «Россети Юг».

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потребитель, система учета, потребление, недопуск.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящей Методикой определяются основные виды работ по эксплуатации систем учета электроэнергии с конечной целью снижения потерь электрической энергии в сетях филиалов ПАО «Россети Юг», вызванных в том числе неучтенным потреблением электроэнергии.

1.2. Настоящая Методика соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442 (ред. от 31.12.2019) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», а также постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 31.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Требованиями настоящей Методики руководствуются структурные подразделения Общества и филиалов, участвующие в процессе планирования, организации и выполнения планов работ по эксплуатации приборов учета электрической энергии (далее – Планов работ) и оценки деятельности филиалов, производственных отделений, районов электрических сетей.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Методика распространяется на административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, занимающийся или привлекаемый для проведения работ по эксплуатации систем учета электроэнергии структурных подразделений филиалов ПАО «Россети Юг».

2.2. Ответственным за организацию и выполнение работ по снятию показаний и проверке приборов учета электроэнергии является начальник РЭС.

2.3. При планировании работ по снятию показаний и проверке приборов учета электроэнергии в первую очередь включаются объекты, по которым отсутствуют события за период более 1 года, имеются факты недопуска, возможно неучтенное потребление электроэнергии.

2.4. Выполнение работ рекомендуется планировать в два временных промежутка – утренние часы до 12-00 и с 14-00 до 20-00, включая время вечернего максимума потребления, обусловленного использованием электроэнергии населением в свободное от работы время.

2.5. Работы по снятию показаний и проверкам приборов учета проводить по наряду-допуску, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации в строгом соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, инструкциями по охране труда.

2.6. При выполнении работ, персонал должен использовать средства

индивидуальной защиты, приборы и инструменты с действующим сроком госповерки и испытаний, одет в спецодежду и иметь при себе удостоверения, необходимую документацию, бланки актов установленного образца и номерные одноразовые индикаторные пломбировочные устройства (пломбы, наклейки, антимагнитные пломбы) для защиты приборов учета от несанкционированного доступа, пломбировочную леску.

2.7. При выявлении фактов неучтенного потребления электроэнергии действовать в порядке, предусмотренном Положением о выявлении неучтенного потребления электрической энергии в филиалах ПАО «МРСК Юга», утвержденным приказом ПАО «МРСК Юга» от 07.09.2017 года № 661.

2.8. В целях повышения эффективности рейдовой работы необходимо включать в Планы работ проведение совместных с персоналом других РЭС рейдов, а также привлекать к проведению рейдов административно-технический персонал РЭС, представителей службы безопасности, работников правоохранительных органов и т.д.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей Методике применены термины и определения, соответствующие установленным в ISO 9000, а также следующие:

Потребитель – потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

Система учета – совокупность измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной и более точек поставки.

Неучтенное потребление электрической энергии – потребление электрической энергии в случаях бездоговорного и (или) безучетного потребления электроэнергии.

Бездоговорное потребление электрической энергии – самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей.

Безучетное потребление электрической энергии – потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

Недопуск – отказ потребителя представителю распределительной сетевой компании в праве на осмотр и проверку электроустановки и приборов учета, установленных на территории (и/или находящихся в собственности) потребителя.

РСК – распределительная сетевая компания.

ПО РСК – производственное отделение РСК.

РЭС – район электрических сетей РСК.

Акт НУП – акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

4. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ДОСТОВЕРНОСТИ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПОКАЗАНИЙ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

4.1. При формировании ежемесячных Планов работ по эксплуатации приборов учета по юридическим и приравненным к ним лицам для филиалов ПАО «Россети Юг»: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго» и «Ростовэнерго» использовать следующую периодичность выполнения работ:

– проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения до и выше 1000 В производить не реже 1 раза в год, с выполнением работ по замерам параметров вторичных цепей учета;

– проверки достоверности снятия показаний расчетных приборов учета производить не реже 1 раза в год.

При формировании ежемесячных планов работ по эксплуатации приборов учета по юридическим и приравненным к ним лицам для филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» использовать следующую периодичность выполнения работ:

– проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения до и выше 1000 В производить не реже 1 раза в год с выполнением работ по замерам параметров вторичных цепей учета;

– проверки достоверности снятия показаний расчетных приборов учета производить ежемесячно.

4.2. При формировании плана работ по расчетным точкам учета юридических и приравненных к ним лиц в первую очередь учитывать работы:

– по проверке точек учета, фактическое потребление которых ниже величины максимальной мощности, подтвержденной документами на технологическое присоединение, либо ниже значения потребления, рассчитанного исходя из фактических характеристик объектов подключения.

– по проверке точек учета, по которым съем показаний приборов учета не производился персоналом филиала более 1 года;

– по проверке точек учета, в которых произошло снижение электропотребления более 30% за 3 месяца текущего года относительно аналогичного периода предыдущего года без объективных причин (сокращение производства и прочее);

– по проверке точек учета, по которым не производилась инструментальная проверка систем учета электроэнергии более 1 года.

4.3. При формировании ежемесячных планов работ по эксплуатации приборов учета по физическим лицам (гражданам-потребителям) для филиалов ПАО «МРСК Юга»: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго» и «Ростовэнерго» использовать следующую периодичность работ:

– проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения производить не реже 1 раза в 4 года с выполнением работ по замерам параметров вторичных цепей учета;

– проверки достоверности снятия показаний расчетных приборов учета производить не реже 2 раз в год, но не чаще, чем 1 раз в 3 месяца.

При формировании ежемесячных планов работ по эксплуатации приборов учета по физическим лицам (гражданам потребителям) для филиала ПАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» использовать следующую периодичность работ:

– проверки приборов учета электрической энергии и схемы их включения производить не реже 1 раза в 4 года с выполнением работ по замерам параметров вторичных цепей учета;

–проверки достоверности снятия показаний расчетных приборов учета производить ежемесячно.

4.4. При формировании Плана работ по расчетным точкам учета физических лиц (граждан-потребителей) в первую очередь учитывать работы по проверке точек учета, по которым съем показаний не производился персоналом филиала более 6 месяцев.

4.5. При формировании ежемесячных Планов работ по эксплуатации приборов учета из числа планируемых к проведению работ точек учета исключить:

– точки с установленными приборами учета электроэнергии split-исполнения при планировании работ по проверке приборов учета электрической энергии и схемы их включения до и выше 1000 В;

– точки с приборами учета электроэнергии, включенными в системы АИИСКУЭ филиалов ПАО «Россети Юг», при планировании работ по проверке достоверности снятия показаний расчетных приборов учета.

5. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ НЕУЧТЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Ранжирование РЭС

Районы электрических сетей распределяются на три группы в соответствии с эффективностью работы РЭС по снижению потерь электрической энергии на основании критерия «Уровень потерь электрической энергии»:

Группа 1 – уровень потерь электрической энергии выше 30%;

Группа 2 – уровень потерь электрической энергии от 20% до 30%;

Группа 3 – уровень потерь электрической энергии до 20%.

5.2. При формировании плановых показателей по выявлению фактов безучетного потребления электроэнергии, руководствоваться утвержденной Программой мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись