

|         |  |
|---------|--|
| Ficha   | <b>IND040: Sustitución de caldera de combustión existente por bomba de calor</b> |
| Código  | IND040   |
| Versión | V1.1   |
| Sector  | Industrial   |

## 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Sustitución total de caldera de combustión de una instalación térmica (calefacción y/o agua caliente sanitaria, y/o proceso térmico para producción) de un establecimiento industrial por una bomba de calor alimentada eléctricamente. La actuación no afecta a los elementos que configuran la instalación térmica.

## 2. REQUISITOS

Esta ficha no establece requisitos específicos, lo que en ningún caso exonera del cumplimiento de los requisitos de obligado cumplimiento establecidos en la normativa vigente: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), Reglamento europeo sobre los gases fluorados<sup>1</sup> u otras disposiciones en este ámbito de aplicación.

## 3. CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

### 3.1 *En calefacción y/o proceso térmico de producción*

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_c = P_c \cdot \left( \frac{1}{\eta_i} - \frac{1}{SCOP_{BdC}} \right) \cdot h$$

---

<sup>1</sup> Reglamento (UE) No 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 842/2006.

Donde:

|              |  |                 |
|--------------|--|-----------------|
| $P_c$        | Potencia térmica nominal de la caldera sustituida según ficha técnica o valor medio de la última inspección periódica                                    | kW              |
| $\eta_i$     | Rendimiento del equipo sustituido según ficha técnica referido a PCI, o valor de la última inspección, o el valor de referencia de la tabla del anexo IV | (tanto por uno) |
| $SCOP_{BdC}$ | Rendimiento estacional de la bomba de calor según ficha técnica  | W/W             |
| $h$          | Horas equivalentes en modo activo de funcionamiento activo <sup>2</sup>  | 1.920 h/año     |
| $AE_c$       | Ahorro anual de energía final  | kWh/año         |

| $P_c$ | $\eta_i$ | $SCOP_{BdC}$ | $h$ | $AE_c$ |
|-------|----------|--------------|-----|--------|
|       |          |              |     |        |

### 3.2 En agua caliente sanitaria (ACS)

El ahorro de energía en ACS se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{ACS} = \left( \frac{1}{\eta_i} - \frac{1}{SCOP_{ACS}} \right) \cdot D_{ACS} \cdot F_p$$

Donde:

|              |  |                 |
|--------------|--|-----------------|
| $F_p$        | Factor de ponderación <sup>3</sup>   | 1               |
| $\eta_i$     | Rendimiento del equipo sustituido según ficha técnica referido a PCI, o valor de la última inspección, o el valor de referencia de la tabla del anexo IV | (tanto por uno) |
| $SCOP_{ACS}$ | Rendimiento estacional de la bomba de calor según ficha técnica <sup>4</sup>   | W/W             |
| $D_{ACS}$    | Demanda anual de energía en ACS <sup>5</sup>   | kWh/año         |
| $AE_{ACS}$   | Ahorro anual de energía final  | kWh/año         |

<sup>2</sup> Valor de referencia. Dicho valor podrá ser sustituido previa justificación por cualquier medio o prueba que ofrezcan al verificador evidencias sobre el valor aportado.

<sup>3</sup> Factor de ponderación para ajustar el valor de la demanda de energía estimado por métodos reconocidos al valor del consumo real de energía final.

<sup>4</sup> Ver Anexo II.

<sup>5</sup> Ver Anexo III. Demanda anual de ACS.

| $F_P$ | $1 / \eta_i$ | $1 / SCOP_{ACS}$ | $D_{ACS}$ | $AE_{ACS}$ |
|-------|--------------|------------------|-----------|------------|
|       |              |                  |           |            |

#### 4. RESULTADO DEL CÁLCULO

El ahorro anual de energía total será la suma de los ahorros de energía en calefacción y agua caliente sanitaria.

|              |  |         |
|--------------|--|---------|
| $AE_C$       | Total de energía final al año en calefacción             | kWh/año |
| $AE_{ACS}$   | Total de energía final al año en agua caliente sanitaria | kWh/año |
| $AE_{TOTAL}$ | Ahorro anual de energía final total                      | kWh/año |

| $AE_C$ | $AE_{ACS}$ | $AE_{TOTAL}$ | $D_i$ |
|--------|------------|--------------|-------|
|        |            |              |       |

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| $D_i$ | <i>Duración indicativa de la actuación<sup>6</sup></i> | <i>años</i> |
|-------|--|-------------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Fecha inicio actuación |  |
| Fecha fin actuación    |  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Representante del solicitante |  |
| NIF/NIE                       |  |
| Firma electrónica             |  |

<sup>6</sup> Según Recomendación (UE) 2019/1658, de la Comisión, de 25 de septiembre, relativa a la transposición de la obligación de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética, o en su defecto a criterio del técnico responsable.

## 5. DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR LOS AHORROS DE LA ACTUACIÓN Y SU REALIZACIÓN

1. Ficha cumplimentada y firmada por el representante legal del solicitante de la emisión de CAE.

2. Declaración responsable formalizada por el propietario inicial del ahorro de energía final referida a la solicitud y/u obtención de ayudas públicas para la misma actuación según el modelo del Anexo I de esta ficha.

3. Facturas justificativas<sup>7</sup> de la inversión realizada que incluyan una descripción detallada de los elementos principales (por ejemplo, aquellos de cuya ficha técnica se toman datos para calcular el ahorro).

4. Informe fotográfico de la instalación térmica antes y después de la instalación de la bomba de calor.

5. Cuando sea preceptivo deberá aportarse copia de la comunicación de la puesta en servicio presentada en el registro habilitado por el órgano competente de la comunidad autónoma.

---

<sup>7</sup> Todas las facturas deben contener, como mínimo, los datos y requisitos exigidos por la Agencia Tributaria.

## ANEXO I

### **Declaración responsable formalizada por el propietario inicial del ahorro referida a la solicitud y/u obtención de ayudas o subvenciones públicas para la misma actuación de ahorro de energía**

#### 1. Identificación de la actuación de ahorro de energía

|   |  |
|---|--|
| Nombre de la actuación  |  |
| Código y nombre de la ficha                                       |  |
| Comunidad autónoma en la que se ejecutó la actuación <sup>1</sup> |  |
| Dirección postal de la instalación en que se ejecutó la actuación |  |
| Referencia catastral de la localización de la actuación           |  |
| En su caso, número de serie de los equipos                        |  |

#### 2. Identificación del propietario inicial del ahorro y del beneficiario

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
| Propietario inicial del ahorro <sup>2</sup><br>(Nombre y apellidos / Razón social) |  | NIF/NIE |  |
| Domicilio  |  |         |  |
| Teléfono   |  |         |  |
| Correo electrónico   |  |         |  |

En el caso de que el propietario inicial del ahorro no coincida con el beneficiario del ahorro, completar también la siguiente tabla:

|   |  |         |  |
|---|--|---------|--|
| Beneficiario del ahorro <sup>3</sup><br>(Nombre y apellidos / Razón social) |  | NIF/NIE |  |
|---|--|---------|--|

<sup>1</sup> En el caso de que la actuación exceda el ámbito territorial de una comunidad autónoma, indicar en este apartado: *"Excede el ámbito territorial de una comunidad autónoma"*.

<sup>2</sup> Persona física o jurídica que lleva a cabo la inversión de la actuación en eficiencia energética.

<sup>3</sup> Aquella persona física o jurídica que, siendo titular, arrendatario u ocupante de las instalaciones sobre las que se ha ejecutado la actuación de eficiencia energética, obtiene un impacto positivo de los ahorros de energía final generados.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Domicilio          |  |
| Teléfono           |  |
| Correo electrónico |  |

3. Identificación del representante del propietario inicial del ahorro (a indicar únicamente en caso de representación)

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
| Representante<br>(Nombre y apellidos / Razón social) |  | NIF/NIE |  |
| Domicilio  |  |         |  |
| Teléfono   |  |         |  |
| Correo electrónico                                   |  |         |  |

Ostentando poderes suficientes según:

☐ Poder Notarial de fecha \_\_\_\_\_ y número de protocolo \_\_\_\_\_.

Se adjunta copia a la presente.

☐ Otro documento (identificar título y fecha de formalización): \_\_\_\_\_ . Se adjunta copia a la presente.

Manifestando que dichos poderes no se encuentran revocados, modificados ni limitados.

4. Indicación de si el propietario inicial del ahorro o el beneficiario son perceptores del bono social, en sus modalidades eléctrico o térmico

|   |   |
|---|---|
| Perceptor de bono social<br>(Seleccionar las opciones que correspondan) | <input type="checkbox"/> Bono social eléctrico para consumidores vulnerables<br><input type="checkbox"/> Bono social eléctrico para consumidores vulnerables severos<br><input type="checkbox"/> Bono social eléctrico en riesgo de exclusión social<br><input type="checkbox"/> Bono social de justicia energética<br><input type="checkbox"/> Bono social térmico<br><input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores |
|---|---|

En relación con la actuación arriba indicada, el abajo firmante:

DECLARA RESPONSABLEMENTE

☐ NO SE HA SOLICITADO a otros organismos o administraciones internacionales, nacionales, autonómicas o locales, una ayuda o subvención para la misma actuación.

☐ SE HA SOLICITADO a otros organismos o administraciones internacionales, nacionales, autonómicas o locales, una ayuda o subvención para la misma actuación, y en ese caso:

☐ Se ha obtenido dicha ayuda o subvención para la misma actuación.

☐ No se ha obtenido dicha ayuda o subvención para la misma actuación.

☐ Está pendiente de resolución dicha ayuda o subvención solicitada para la misma actuación.

En todo caso, se deberán indicar los siguientes datos para cada ayuda o subvención:

|   |  |
|---|--|
| Denominación del programa de ayuda      |  |
| Entidad u órgano gestor                 |  |
| Año                                     |  |
| Disposición reguladora                  |  |
| Número de expediente                    |  |
| Estado de la concesión                  |  |
| Fecha de solicitud                      |  |
| Fecha de la resolución de concesión     |  |
| Cuantía de la ayuda obtenida o esperada |  |

|   |  |
|---|--|
| Denominación del programa de ayuda      |  |
| Entidad u órgano gestor                 |  |
| Año                                     |  |
| Disposición reguladora                  |  |
| Número de expediente                    |  |
| Estado de la concesión                  |  |
| Fecha de solicitud                      |  |
| Fecha de la resolución de concesión     |  |
| Cuantía de la ayuda obtenida o esperada |  |

Asimismo, se COMPROMETE a comunicar cualquier modificación o variación de las circunstancias anteriores en un plazo máximo de cinco días al sujeto obligado o sujeto delegado con el que haya formalizado el convenio CAE.

Y para que así conste, firma la presente en \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

Fdo.: \_\_\_\_\_

(Firma del propietario inicial del ahorro o representante del mismo).



## ANEXO II

### Declaración fórmulas para realizar la conversión entre rendimiento estacional en calefacción (SCOP) o en ACS (SCOP<sub>ACS</sub>)

Fórmulas para obtener los coeficientes de rendimiento estacional sobre energía final en calefacción o ACS (SCOP) o ACS (SCOP<sub>dhw</sub>), para bombas de calor de accionamiento eléctrico.

Los coeficientes de rendimiento estacional de la bomba de calor sobre energía final, en calefacción o ACS, se calcularán a partir de los rendimientos estacionales<sup>1</sup> sobre energía primaria según las expresiones simplificadas siguientes<sup>2</sup>:

| Calefacción                                    | ACS <sup>3</sup>                    |
|--|-------------------------------------|
| $SCOP = CC \cdot (\eta_{s,h}^4 + F(1) + F(2))$ | $SCOP_{dhw} = CC \cdot \eta_{hw}^5$ |

*Tabla de fórmulas para hallar el rendimiento estacional sobre energía final en calefacción o ACS, para bombas de calor de accionamiento eléctrico, a partir del dato de rendimiento estacional sobre energía primaria.*

<sup>1</sup> Hasta la actualización de los reglamentos de ecodiseño, se tomará el valor de 2,5 para el coeficiente de energía primaria de la electricidad "CC".

<sup>2</sup> El factor F(1) = 3% para bombas de calor aerotérmicas, geotérmicas e hidrotérmicas. El factor F(2) = 5% cuando las bombas de calor son hidrotérmicas y usan sistemas de captación de agua subterránea de circuito abierto. En todos los demás casos F(2)=0%. Punto 3.3 Cálculo de F(i) para enfriadoras de confort, acondicionadores de aire y bombas de calor de la Comunicación de la Unión Europea 2017/C 229/01.

<sup>3</sup> Fórmula solo aplicable a depósitos suministrados como conjunto de la bomba de calor, para otros casos ver Anexo V.

<sup>4</sup> El término  $\eta_{s,h}$  se refiere a la eficacia de calentamiento de espacios o space heater (calefacción).

<sup>5</sup> El término  $\eta_{hw}$  se refiere a la eficacia de caldeo de agua (agua caliente sanitaria o wáter heater).

### ANEXO III

#### Demanda anual de energía para ACS

Según el Anejo F del documento de Ahorro de Energía HE4, del Código Técnico de la Edificación (2022):

$$D_{ACS} = D_{L/D} \cdot N_P \cdot C_e \cdot 365 \cdot \Delta T$$

Donde:

|            |  |
|------------|--|
| $D_{ACS}$  | Demanda de energía anual para ACS (kWh/año)  |
| $D_{L/D}$  | Demanda de 21 litros/día por persona (para fábricas y talleres)                                    |
| $N_P$      | Número de personas consideradas  |
| $C_e$      | Calor específico (agua) = 0,001162 kWh / kg °C   |
| $\Delta T$ | Salto térmico instalaciones con 60°C de acumulación (°C) =<br>= 60 °C – 14 °C <sup>1</sup> = 46 °C |

#### CASO 1: BOMBAS DE CALOR AEROTÉRMICAS Y DEPÓSITO DE ACS, SUMINISTRADOS COMO CONJUNTO

En el caso que el depósito de ACS y la bomba de calor se suministren como conjunto por parte del mismo fabricante, será el fabricante de la bomba de calor el que aporte el dato del SCOP<sub>dhw</sub> antes indicado, calculado según los reglamentos y normativas indicados en el Anexo IV del presente documento y al menos en las condiciones de clima medio establecidas en los reglamentos de ecodiseño, o en las condiciones climáticas equivalentes a la zona climática del DB-HE del CTE indicadas en la siguiente tabla:

Tabla de equivalencia entre zonas climáticas CTE y reglamentos de ecodiseño:

| <i>Zona climática<br/>DB-HE CTE</i> | <i>Condiciones climáticas equivalentes en ACS</i> |
|-------------------------------------|---|
| A3                                  | Cálidas   |
| A4                                  | Cálidas   |
| B3                                  | Cálidas   |
| B4                                  | Cálidas   |
| C1                                  | Cálidas   |
| C2                                  | Cálidas   |

<sup>1</sup> Se unifica la temperatura de agua fría a 14 °C, el técnico responsable puede proponer cálculos alternativos.

|           |                |
|-----------|----------------|
| <i>C3</i> | <i>Cálidas</i> |
| <i>C4</i> | <i>Cálidas</i> |
| <i>D1</i> | <i>Cálidas</i> |
| <i>D2</i> | <i>Cálidas</i> |
| <i>D3</i> | <i>Cálidas</i> |
| <i>E1</i> | <i>medio</i>   |

En caso de que el depósito de precalentamiento de ACS, y la bomba de calor aerotérmica, se suministren como conjunto por parte del mismo fabricante, y cuando la temperatura de acumulación sea igual a 50 °C, será el fabricante de la bomba de calor el que aporte el dato del  $SCOP_{dhw}$  en las condiciones indicadas para bombas de calor recogidas en el reglamento de ecodiseño o reglamento delegado que corresponda, o en la tabla 4 del apartado 6.5 (condiciones de ensayo) de la Norma UNE-EN 16147. Si la temperatura de acumulación es inferior a 50 °C se utilizará la metodología del caso 3.

En el caso de acumuladores finales, la temperatura de acumulación mínima en las aplicaciones objeto de esta ficha será de 60 °C, por lo que se aplicará la metodología del caso 3.

## CASO 2: BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS O HIDROTÉRMICAS Y DEPÓSITO DE ACS SUMINISTRADOS COMO CONJUNTO

En caso de que el depósito de precalentamiento de ACS, y la bomba de calor geotérmica o hidrotérmica, se suministren como conjunto por parte del mismo fabricante, y cuando la temperatura de acumulación sea igual a 50 °C, será el fabricante de la bomba de calor el que aporte el dato del  $SCOP_{dhw}$  en las condiciones indicadas para bombas de calor recogidas en el reglamento de ecodiseño o reglamento delegado que corresponda, o en la tabla 4 del apartado 6.5 (condiciones de ensayo) de la Norma UNE-EN 16147. Si la temperatura de acumulación es inferior a 50 °C se utilizará la metodología del caso 4

En el caso de acumuladores finales, la temperatura de acumulación mínima en las aplicaciones objeto de esta ficha será de 60 °C, por lo que se aplicará la metodología del caso 4.

### CASO 3: BOMBA(S) DE CALOR AEROTÉRMICAS Y DEPÓSITOS NO SUMINISTRADOS COMO CONJUNTO

Para bombas de calor y depósitos no suministrados como conjunto, el dato del  $SCOP_{dhw}$  para el cálculo de ahorro de energía final se obtendrá a partir del dato de  $COP^2$  en condiciones A7/W45, A7/W55 para precalentamiento de acumuladores previos al acumulador final o en condiciones A7/W65 para el acumulador final, y en función de la zona climática establecida en la Tabla a del Anejo B del CTE, a partir de la expresión siguiente<sup>3</sup>:

$$SCOP_{dhw} = COP_{A7/Wxx} \times F_C$$

Donde:

|                |  |
|----------------|--|
| $SCOP_{dhw}$   | Coeficiente de rendimiento estacional en ACS de la bomba de calor accionada eléctricamente para la zona climática del considerada                  |
| $COP_{A7/W65}$ | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura exterior de 7°C y temperatura de impulsión de 65 °C, para una acumulación de ACS a 60 °C. |
| $COP_{A7/W55}$ | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura exterior de 7°C y temperatura de impulsión de 55 °C, para una acumulación de ACS a 50 °C. |
| $COP_{A7/W45}$ | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura exterior de 7°C y temperatura de impulsión 45°C, para una acumulación a ACS a 40 °C.      |
| A7             | Temperatura de entrada de aire exterior (7 °C)   |

---

<sup>2</sup> Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor aerotérmica que relaciona la potencia térmica aportada en calor y la potencia eléctrica efectiva consumida, en las condiciones indicadas en la norma UNE-EN 14511. En los casos de secuencia de varias bombas de calor, el COP utilizado en esta expresión será el ponderado de las bombas de calor instaladas, en caso de ser de diferentes características.

<sup>3</sup> Para bombas de calor aerotérmicas cuyo refrigerante es CO<sub>2</sub>, la expresión será:  $SCOP_{dhw} = COP_{Axx/W10-60}$ , donde el dato de COP se aportará a una temperatura de impulsión de 60 °C, a una temperatura de entrada de agua fría de 10 °C y al menos en condiciones climáticas medias para ACS (7 °C de temperatura exterior media anual), o para las condiciones climáticas cálidas en ACS (14 °C de temperatura exterior media anual), equivalentes a la zona climática del CTE que corresponda según la tabla de este caso. En los casos de secuencia de varias bombas de calor, el COP utilizado en esta expresión será el ponderado de las bombas de calor instaladas, en caso de ser de diferentes características.

$F_c$  Factor de corrección<sup>4</sup>

Donde el factor de corrección  $F_c$  se obtendrá de la tabla siguiente, en función de la temperatura de impulsión requerida para la acumulación deseada.

| Temperatura de impulsión | 45 °C | 55 °C | 65 °C |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| Clima CTE                | $F_c$ | $F_c$ | $F_c$ |
| A3                       | 1,281 | 1,246 | 1,197 |
| A4                       | 1,287 | 1,251 | 1,196 |
| B3                       | 1,255 | 1,223 | 1,179 |
| B4                       | 1,260 | 1,228 | 1,178 |
| C1                       | 1,178 | 1,154 | 1,137 |
| C2                       | 1,190 | 1,165 | 1,142 |
| C3                       | 1,202 | 1,175 | 1,144 |
| C4                       | 1,208 | 1,181 | 1,143 |
| D1                       | 1,114 | 1,093 | 1,094 |
| D2                       | 1,126 | 1,103 | 1,099 |
| D3                       | 1,137 | 1,113 | 1,101 |
| E1                       | 1,058 | 1,048 | 1,038 |

*Tabla de factores para la estimación del SCOP<sub>dhw</sub> a partir del  $COP_{A7/W45}$ ,  $COP_{A7W55}$  y  $COP_{A7/65}$ , en condiciones UNE-EN 14511, en función de la variación anual de temperatura de aire exterior de las zonas climáticas indicadas en la tabla a del Anejo B del DB HE del CTE.*

<sup>4</sup> En función de la zona climática establecida en la Tabla A – Anejo B del DB HE del CTE y en función de la temperatura de acumulación de ACS o de inercia (para producción instantánea) prevista.

Para las bombas de calor aerotérmicas que no dispongan de dato del COP en condiciones (A7/W65), pero les sea posible alcanzar dicha temperatura de primario, el cálculo del coeficiente de rendimiento estacional en ACS ( $SCOP_{dhw}$ ), para una temperatura de acumulación de 60°C, se realizará a partir de la expresión siguiente:

$$SCOP_{dhw} = COP_{A7/W55} \times FC$$

Donde:

|                |   |
|----------------|---|
| $SCOP_{dhw}$   | Coeficiente de rendimiento estacional en ACS de la bomba de calor accionada eléctricamente para la zona climática del considerada y 60°C de temperatura de acumulación de ACS.  |
| $COP_{A7/W55}$ | Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor aerotérmica que relaciona la potencia térmica aportada en calor y la potencia eléctrica efectiva consumida, en las condiciones indicadas en la norma UNE-EN 14511. En los casos de secuencia de varias bombas de calor, el COP utilizado en esta expresión será el ponderado de las bombas de calor instaladas, en caso de ser de diferentes características. |
| A7             | Temperatura de entrada de aire exterior (7 °C)  |
| W55            | Temperatura de impulsión (55 °C) de la bomba de calor   |
| FC             | Factor único de corrección. Valor FC = 0,9  |

La temperatura de acumulación en ACS considerada, en la metodología de cálculo, es inferior en 5K a la temperatura de impulsión ( $T^a$  de primario). Todos los depósitos deberán cumplir el reglamento de ecodiseño y/o etiquetado que les sea de aplicación<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> La superficie de intercambio del interacumulador, su geometría, la disposición de las tomas, el dimensionamiento del intercambiador de placas en el caso de acumuladores, el caudal en circulación, su aislamiento, etc. deben ser acordes con las instrucciones y/o recomendaciones del fabricante para su uso con bomba de calor y para las temperaturas y saltos térmicos considerados.

#### CASO 4: BOMBA(S) DE CALOR GEOTÉRMICAS E HIDROTÉRMICAS Y DEPÓSITOS NO SUMINISTRADOS COMO CONJUNTO.

Para las bombas de calor<sup>6</sup> geotérmicas e hidrotérmicas combinadas con depósitos<sup>7</sup> de ACS y que no estén suministrados como conjunto, para el cálculo del coeficiente de rendimiento estacional en ACS ( $SCOP_{dhw}$ ) se aplicarán las fórmulas siguientes a partir del COP<sup>8</sup>:

| Bombas de calor geotérmicas          | Bombas de calor hidrotérmicas          |
|--------------------------------------|--|
| $SCOP_{dhw} = COP_{B0/xx} \times FP$ | $SCOP_{DHW} = COP_{W10/Wxx} \times FP$ |

Donde:

|                 |  |
|-----------------|--|
| $SCOP_{dhw}$    | Coeficiente de rendimiento estacional en ACS de la bomba de calor accionada eléctricamente para la zona climática del considerada.                     |
| $COP_{B0/W65}$  | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura de captación (0°C) y temperatura de impulsión de 65 °C, para una acumulación de ACS a 60 °C.  |
| $COP_{B0/W55}$  | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura de captación (0°C) y temperatura de impulsión de 55 °C, para una acumulación de ACS a 50 °C.  |
| $COP_{B0/W45}$  | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura de captación (0°C) y temperatura de impulsión de 45 °C, para una acumulación de ACS a 40 °C.  |
| $COP_{W10/W65}$ | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura de captación (10°C) y temperatura de impulsión de 65 °C, para una acumulación de ACS a 60 °C. |
| COP             | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura   |

<sup>6</sup> Sólo podrán considerarse aquellas bombas de calor que puedan alcanzar una temperatura de impulsión de primario mínima de 65°C o superior, sin hacer uso de un generador auxiliar para alcanzar dicha temperatura.

<sup>7</sup> Se considera que la temperatura de calentamiento del agua ACS es 5 K inferior a la temperatura de impulsión.

<sup>8</sup> Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor geotérmica que relaciona la potencia térmica aportada en calor y la potencia eléctrica efectiva consumida, en las condiciones indicadas en la norma UNE-EN 14511. En los casos de secuencia de varias bombas de calor, el COP utilizado en esta expresión será el ponderado de las bombas de calor instaladas, en caso de ser de diferentes características.

|         |  |
|---------|--|
| W10/W55 | de captación (10°C) y temperatura de impulsión de 55 °C, para una acumulación de ACS a 50 °C.  |
| COP     | Coeficiente de rendimiento en condiciones de temperatura de captación (10°C) y temperatura de impulsión de 45 °C, para una acumulación de ACS a 40 °C. |
| W10/W45 | de captación (10°C) y temperatura de impulsión de 45 °C, para una acumulación de ACS a 40 °C.  |
| B0      | Para bombas de calor geotérmicas, temperatura de entrada del glicol (Brine) al evaporador.   |
| W10     | Para bombas de calor hidrotérmicas, temperatura de entrada del agua al evaporador.   |
| FP      | Factor de ponderación en función de la zona climática del CTE.   |

Tomando el factor<sup>9</sup> de ponderación de la tabla siguiente:

|   | Factor de Ponderación (FP) |         |         |         |      |
|---|----------------------------|---------|---------|---------|------|
|   | A3 a A4                    | B1 a B2 | C1 a C3 | D1 a D3 | E1   |
| <i>Fuente Energética de la bomba de calor</i>                         |                            |         |         |         |      |
| Energía Hidrotérmica.   | 0,99                       | 0,96    | 0,92    | 0,86    | 0,80 |
| Energía Geotérmica de circuito cerrado. Intercambiadores horizontales | 1,05                       | 1,01    | 0,97    | 0,90    | 0,85 |
| Energía Geotérmica de circuito cerrado. Intercambiadores verticales   | 1,24                       | 1,23    | 1,18    | 1,11    | 1,03 |
| Energía Geotérmica de circuito abierto                                | 1,31                       | 1,30    | 1,23    | 1,17    | 1,09 |

*Factor de ponderación para bombas de calor geotérmicas e hidrotérmicas* Para las bombas de calor geotérmicas o hidrotérmicas que sólo dispongan de dato del COP en condiciones<sup>10</sup> (B0/W55) O (W10/W55), pero les sea posible alcanzar 65 °C de temperatura de primario<sup>11</sup>, para calcular su coeficiente de rendimiento

<sup>9</sup> Los factores para bombas de calor geotérmicas e hidrotérmicas de la tabla se han obtenido del documento "Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios, de IDAE".

<sup>10</sup> Obtenido en las condiciones indicadas en la norma UNE-EN 14511.

<sup>11</sup> Sólo podrán considerarse aquellas bombas de calor que puedan alcanzar una temperatura de impulsión de primario mínima de 65°C o superior, sin hacer uso de un generador auxiliar para alcanzar dicha temperatura.



*estacional en ACS ( $SCOP_{dhw}$ ) a una temperatura de acumulación de 60°C (acumulador final) se utilizará la expresión siguiente:*

Bombas de calor geotérmicas

$$SCOP_{dhw} = COP_{B0/W55} \times FP \times FC$$

Bombas de calor hidrotérmicas

$$SCOP_{dhw} = COP_{W10/W55} \times FP \times FC$$

Donde:

|                 |  |
|-----------------|--|
| $SCOP_{dhw}$    | Coeficiente de rendimiento estacional en ACS de la bomba de calor accionada eléctricamente para la zona climática del considerada.   |
| $COP_{B0/W65}$  | Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor geotérmica que relaciona la potencia térmica aportada en calor y la potencia eléctrica efectiva consumida, en las condiciones indicadas en la norma UNE-EN 14511. . En los casos de secuencia de varias bombas de calor, el COP utilizado en esta expresión será el ponderado de las bombas de calor instaladas, en caso de ser de diferentes características. |
| $COP_{W10/W65}$ | Coeficiente de rendimiento de la bomba de calor hidrotérmica que relaciona la potencia térmica aportada en calor y la potencia eléctrica efectiva consumida, en las condiciones indicadas en la norma UNE-EN 14511. En los casos de secuencia de varias bombas de calor, el COP utilizado en esta expresión será el ponderado de las bombas de calor instaladas, en caso de ser de diferentes características. |
| B0              | Para bombas de calor geotérmicas, temperatura de entrada del glicol (Brine) al evaporador.   |
| W10             | Para bombas de calor hidrotérmicas, temperatura de entrada del agua al evaporador.   |

|     |   |
|-----|---|
| W55 | Temperatura de impulsión (55 °C) de la bomba de calor <sup>12</sup> .           |
| FP  | Factor de ponderación en función de la zona climática del CTE.                  |
| FC  | Factor de corrección en función de la temperatura de impulsión. Valor FC = 0,9. |

Todos los depósitos deberán cumplir el reglamento de ecodiseño y/o etiquetado que les sea de aplicación<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Se considera que la temperatura de calentamiento del agua (ACS) es 5 K inferior a la temperatura de impulsión.

<sup>13</sup> La superficie de intercambio del interacumulador, su geometría, la disposición de las tomas, el dimensionamiento del intercambiador de placas en el caso de acumuladores, el caudal en circulación, su aislamiento, etc. deben ser acordes con las instrucciones y/o recomendaciones del fabricante para su uso con bomba de calor y para las temperaturas y saltos térmicos considerados.

## ANEXO IV

### Rendimiento de caldera sustituida

En ausencia de datos del rendimiento estacional sobre energía primaria de la instalación existente, se propone el valor de la experiencia en instalaciones, calculado según Guía Técnica del IDAE “Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética para calderas: 5.3.2 Cálculo del rendimiento estacional por el método indirecto.”<sup>1</sup>

| Tecnología<br>Producción de calefacción y ACS         | Rendimiento nominal $\eta_{\text{cald}}$ |
|---|--|
| CALDERAS GASÓIL                                       | 0,68 (PCS); 68 %                         |
| CALDERAS GAS ATMOSFÉRICA                              | 0,61 (PCS); 61 %                         |
| CALDERAS GAS PRESURIZADA<br>ESTÁNDAR/BAJA TEMPERATURA | 0,68 (PCS); 68 %                         |
| CALDERA GAS CONDENSACIÓN                              | 0,83 (PCS); 83 %                         |

---

<sup>1</sup> [Guía técnica Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética para calderas \(idae.es\)](http://www.idae.es)

## ANEXO V

### Documentación técnica

Para bombas de calor sujetas a reglamentos de ecodiseño y etiquetado, estas deberán cumplir con los criterios de rendimiento mínimo indicado en los diferentes reglamentos de ecodiseño que les corresponda, donde el dato de rendimiento estacional se obtendrá de las fichas técnicas de los reglamentos de ecodiseño (ErP), en función del tipo de bomba de calor y del servicio prestado. La siguiente tabla resume los reglamentos de ecodiseño y normas aplicables:

| Tipo Bdc                       | Uso         | característica BDC | Depósito de ACS | Reglamento | Potencia            | Norma        | Rendimiento en |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------|--------------|----------------|
| Calefacción                    | Calefacción | aire-agua          | --              | 813/2013   | ≤400 kW             | UNE-EN 14825 | $\eta_{S,h}$   |
|                                |             | agua-agua          |                 | 206/2012   | ≤12 kW <sup>1</sup> |              | SCOP           |
|                                |             | aire-aire          |                 | 2281/2016  | ≤1 MW               |              | $\eta_{S,h}$   |
|                                |             |                    |                 |            |                     |              |                |
| Calefacción + ACS (combinadas) | Calefacción | agua-agua          |                 | 813/2013   | ≤400 kW             | UNE-EN 14825 | $\eta_{S,h}$   |
|                                |             | aire-agua          |                 |            |                     |              |                |
|                                | ACS         | ambas              | Conjunto        | 813/2013   | ≤400 kW             | UNE-EN 16147 | $\eta_{hw}$    |
|                                |             | ambas              | Externo         | *          | *                   | UNE-EN 14511 | COP            |
| ACS                            | ACS         | aire-agua          | Conjunto        | 814/2013   | ≤400 kW             | UNE-EN 16147 | $\eta_{hw}$    |
|                                |             | agua-agua          |                 |            |                     |              |                |
|                                |             | ambas              | Externo         | *          | *                   | UNE-EN 14511 | COP            |

*Tabla resumen: reglamentos de ecodiseño y normas aplicables a bombas de calor.*

- Para los productos sujetos a etiquetado energético (hasta 70 kW):
  - Los rendimientos para considerar en los cálculos serán los que figuren en la base de datos pública de la UE ([EPREL](#))<sup>2</sup>, o en la ficha técnica.
- Para los productos sólo sujetos a reglamentos de ecodiseño (a partir de 70 kW):
  - Se aportarán los rendimientos que figuren en la ficha técnica correspondiente:

<sup>1</sup> 12 kW de potencia en refrigeración, o calefacción si el producto no dispone de refrigeración. Ver [Reglamento 206/2012](#).

<sup>2</sup> [EPREL Public website \(europa.eu\)](#)