Auditorías energéticas

Foro general

TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas

◄ DUDAS SOBRE LA FACTURA DE LUZ DE MI CASA Circular CNMC 7/2020 sobre nuevos peajes eléctricoss ►

Exportar el debate completo al portafolio Mostrar respuestas anidadas

TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Marc Masó - Tuesday, 6 de October de 2020, 10:21

Aquí podéis debatir vuestras conclusiones del ejercicio en dos partes la primera en la página 52 y la segunda den la 94.

Para el cálculo de la optimización de potencia contratada siempre se tienen que utilizar los valores a día de hoy. Es importante usar siempre los últimos valores porque estamos calculando un ahorro futuro y son los más similares a los que encontraremos. Además en setiembre de 2013 se triplicaron por lo que los ahorros también. Podeis utilizar estos valores para el ejercicio:

• P1: 0,111585986 €/kW día
• P2: 0,066951589 €/kW día
• P3: 0,044634397 €/kW día

Enlace permanente | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Jose Javier Lorenzo - Friday, 9 de October de 2020, 19:28

CONSUMO:

Para consumo: El periodo de mayor consumo es en invierno, que será por el gasto en calefacción. El consumo/dia es el mismo en enero y febrero, que suele coincidir con los meses mas frios y de menos amplitud solar.

Al analizar el consumo por horas se ve que que al eliminarse el consumo de calefacción, el consumo/hora P1 (pico) es mayor que el consumo en P2 (valle).

Anotar que el consumo P3 aumenta proporcionalmente al consumo total en invierno, por lo que se deduce que deben dejar conectados los sistemas de calefacción por la noche.

El consumo del fin de semana es practicamente cte. excepto en lo meses de invierno, que es un poco mas elevado.

POTENCIA.

La potencia contratada de 139 KW esta muy lejos de ser la optima. El dato mas optimo seria 44KW que nos da un 54,63% de ahorro. Aun asi ¿se puede contratar potencias distintas para cada periodo?

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Natalia Porta - Tuesday, 13 de October de 2020, 13:11

Del análisis de los datos de la factura he sacado las siguientes conclusiones:

- Los meses más altos de consumo son noviembre-diciembre-enero-febrero. Por lo que entiendo que utilizan calefacción con energía eléctrica.

- El periodo de más consumo es el Llano abarca más horas, pero sin embargo el consumo llano por hora es el más pequeño comparando con Punta y Valle.

- Los consumos se centran en los días laborables de Lunes a Viernes, tendiendo un porcentaje mucho menor los fines de semana y constante en las horas.

- No hay consumo ni penalización por reactiva. Por lo que entiendo que puede ser una oficina

- Tiene un exceso de potencia contratada 139Kw,139Kw,139Kw. Con los datos del consumo del 2011 se podría bajar hasta 40kW,40kW,40kW, llegando a tener un ahorro del 55% (5325,51€) con respecto a lo que se ha pagado 2011. Antes de sugerir un cambio de potencia estudiaría facturas de otros años o preguntaría si han tenido más personal o algo a destacar en su actividad que necesitase esa contratación de potencia. También habría que mirar el equipo de medida si tiene transformadores o no y si el rango se adapta a las nuevas potencias por si fuera necesario sustituirlo con el consiguiente gasto.

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Antonio González - Tuesday, 13 de October de 2020, 13:15

Buenos días:

Mis conclusiones sobre el ejercicio del edificio terciario dedicado a la venta de muebles.

Consumo anual: P3 supone el 23,5% del consumo anual. Parece elevado para la actividad desarrollada.

Consumo mensual:

1. Los meses de mayor consumo son los de invierno posiblemente por el uso de la calefacción.
2. Parece que usan poco la refrigeración en verano; la ubicación del edificio debe ser una zona poco calurosa.

Consumo por periodos de facturación:

1. Consumo mensual: P1 es muy parecido durante todo el año. P2 es el periodo de mayor consumo. El consumo en invierno es mayor que en verano tanto en P2 y P3.
2. Consumo horario: P1 es el periodo de mayor consumo horario excepto en los meses de invierno. P2 es el de mayor consumo horario en invierno posiblemente por el uso de la calefacción. P3 es el periodo de menor consumo horario aunque en invierno es mayor que en verano seguramente dejen aparatos de calefacción trabajando durante la noche en los meses más fríos.
3. Consumo horario de lunes a viernes: Las conclusiones son las mismas que en el apartado anterior.
4. Consumo horario sábado y domingo: P1 alcanza los valores más altos en los meses de invierno y es superior a P2 en esta época del año. P2 tiene la tendencia habitual; mayor consumo en invierno. En P3 el consumo es alto en invierno (parece que dejan el sistema de clima conectado día y noche durante los fines de semana en invierno) y superior a P1 y P2 en el resto del año debido al sistema de iluminación nocturno.

Potencia óptima: 44 kW. Ahorro frente al coste actual de 5.280 €.

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Antonio González - Monday, 19 de October de 2020, 17:25

Potencia óptima

Contratando una potencia para cada periodo se obtienen los siguientes resultados

P1 = 44 kW

P2= 50 kW

P3 = 35 kW

Ahorro 5.318 €. Esto supone una mejora en coste al año de 38 € frente a contratar P1 = P2 = P3 = 44 kW

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Daniel Núñez - Friday, 16 de October de 2020, 07:06

Buenas.

Paso a comentar mis **dudas y conclusiones:**

Consumo anual: El periodo 2 que corresponde al llano es donde se centra la mayoría del consumo anual dado que parece coincidir con la jornada laboral de la tienda, de 8 de la mañana a 17 de la tarde, la mayor parte de los meses excepto verano que suelen limitar el horario laboral.

Consumo mensual:

- En invierno hay un aumento de consumo debido a los equipos de calefacción y vuelvo a insistir en la jornada laboral que suele ser mas larga en invierno que en verano.

- En verano hay menos consumo de energía con respecto al invierno puede ser debido a la ubicación del edificio, como comenta el compañero y a que los equipos de refrigeración sean eficientes.

Consumo por periodos:

- El consumo de potencia en valle es prácticamente constante todo el año, corresponde desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, aumentando un poco en los meses de invierno debido a que tendrán algún automatismo que active la calefacción por la mañana para dejar la tienda confortable a la llegada de los empleados.

- En invierno en P3 punta 18-22 horas también hay un incremento de potencia con respecto a los otros meses. Yo diría que la jornada laboral la largan un par de horas en esos meses de hay el incremento de potencia.

- En llano es donde hay más consumo por ser el periodo con más número de horas al día.

Consumo horario por periodos: DUDAS

En este apartado difiero con algunos de mis compañeros en sus conclusiones, no se sí estaré haciendo algo mal, paso a comentar:

En los apuntes leo que para sacar el dato hay que dividir el consumo de cada mes por el número de horas de cada período. por ejemplo en enero el consumo total de los tres periodos es 15167 y al dividir por P1=8 HORAS, P2=12 HORAS, P3= 4 HORAS obtengo los siguientes resultados respectivamente: 1896/1264/3792. así lo he realizado y no coincide con lo que comentan algunos de los compañeros. Estoy haciendo algo mal?

Mis conclusiones en este apartado son:

- El periodo de facturación con mayor consumo por horas es el período punta (P3).

- El período valle (P1), supera curiosamente al llano en todos los meses, **no entiendo por que**, ya que el P1 es de noche cuando la gente duerme, sim embargo en los apuntes veo que anota que el período con menos consumo es el P3.

Consumo días laborales y festivos:

- Sigue la misma tendencia, hay mayor numero de potencia en el periodo llano (P2) de lunes a viernes.

- El P1 y P3 prácticamente constante durante todo el año habiendo una ligera variación en los meses de invierno.

- Los sábados y domingos hay consumo de energía en invierno probablemente no desconectan sistema de control para la calefacción.

Adjunto archivo excell con las gráficas realizadas para verificar que no he estado haciendo nada incorrecto.

Espero sus comentarios.

GRACIAS.

Daniel Núñez

EJERCICIO FACTURAS VENTA DE MUEBLES.xlsx

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Manuel Salvador - Friday, 16 de October de 2020, 09:53

Buenos días compañero, he revisado tu Excel y creo que existe un error en la asignación de periodos:

- **P1 (Período Punta)**: Es el período en que la potencia y la energía resultan más caras. Son 4 horas al día y en caso de días festivos se llama P4.
- P2 (Período Llano): Son 12 horas al día y los días festivos se llama P5.
- **P3 (Período Valle)**: Es el período en que la potencia y la energía resultan más baratos. Son 8 horas al día y los días festivos se llama P6.

En tu Excel has considerado:

P1	**VALLE**	0-7	8
P2	LLANO	8-17	12
P3	**PUNTA**	18-22	4

Un saludo,

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Daniel Núñez - Saturday, 17 de October de 2020, 05:07

Muchas gracias Manuel por tu corrección.

He estado revisando los apuntes y los videos pero no logro encontrar donde especifica que P1 corresponde a punta, y P3 corresponde a valle, te agradecería que me indicaras donde puedo encontrar esa aclaración para revisarlo.

Interpreté la gráfica de abajo por orden lógico, es decir, P1 valle= 8 horas, P2 llano=12 horas y P3 punta=4 horas, de ahí mi error.

Gracias¡¡¡

Daniel Núñez

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Marc Masó - Saturday, 17 de October de 2020, 12:01

Daniel, aquí lo tienes:

- P1 el período más caro y por lo tanto el período punta (4 horas)
- P2 el periodo con el precio medio es el periodo llano (12 horas)
- P3 el período más económico por lo tanto el nocturno, el valle (8 horas)

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Daniel Núñez - Sunday, 18 de October de 2020, 15:46

Perfecto muchas gracias me despiste con este asunto.

Saludos

Daniel Núñez

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas

de Manuel Salvador - Friday, 16 de October de 2020, 14:56

En cuanto al consumo mensual este es más elevado en los meses de invierno. Analizando los datos por periodos predomina notablemente el consumo en el periodo P2, pero si analizamos el promedio de consumo horario por cada periodo observamos que el P2 es el predominante en los meses de invierno, pero en los meses más cálidos predomina un consumo horario en el periodo P1 (pico), incluso en el horario nocturno se observa un consumo nada despreciable acaparando un promedio a lo largo del año del 24% del consumo producido.

Si analizamos los datos entre días laborables y festivos, es de destacar que en los festivos se produce un promedio del 17% del consumo, lo que hace pensar que algo de actividad se realiza, aunque podría ser por labores de mantenimiento o algún equipo que tiene que estar en funcionamiento continuo.

En cuanto a la potencia contratada está muy lejos de la optima. Los 139-139-139 KW contratados está muy por encima de los necesarios, según los datos facilitados por el maxímetro. modificar la potencia contratada por periodos nos puede dar un ahorro anual de cerca de los 5300€, modificándolos a:

P1: 40 KW

P2: 50 KW

P3: 35 KW

Con estos valores algunos meses tenemos penalizaciones, pero estas quedan sobradamente compensadas con los ahorros en otros periodos

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Jose Manuel Cotan - Friday, 16 de October de 2020, 19:42

Coincido con las estimaciones de mis compañeros, los 139 kW contratados para cada periodo dista mucho de la óptima que está en los 44 kW, con un coste anual de 4.382,42 € y un ahorro de 5.241,82 € (casi un 55% de ahorro). Podríamos seguir probando con potencias diferentes por periodos pero no distan mucho de esta cantidad. Como ejemplo podríamos poner (P1: 42 KW, P2: 44 KW, P3: 35 KW) con lo que obtendríamos un coste anual de 4355,15 € (apenas 30 € de diferencia).

En cuanto al consumo mensual y diario, se observa claramente que P2-P5 son los periodos de mayor consumo y que en invierno es mucho mayor que en verano.

Al analizar el periodo P3-P6, llama la atención el gran consumo que se observa, mayor que en el periodo P1-P4. Esto se debe probablemente a que utilizan el periodo valle para trabajos de limpieza y/o mantenimiento, en que la potencia y la energía resultan más baratos.

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Lebel Jesús Mesa - Sunday, 18 de October de 2020, 01:37

hola a todos

Yo en el ejercicio del las facturas he podido observar que los meses de mas consumos energeticos son los meses de invierno, seguramente debido al uso de calefacción, también me llama la atención la disminución de consumo en el P3 en los meses septiembre y octubre.

Consumo anual por periodo:

P1 (P1-P4)= 33%

P2 (P2-P5) = 38 %

P3 (P3-P5) = 29%

Observamos que el periodo con mas consumo anual es el P2

Referente a la potencia contratada (139 Kw) dista mucho de ser la potencia optima para un ahorro económico , si queremos hacer una optimización de potencia contratada para conseguir un ahorro económico debemos optar por una potencia de 44Kw si queremos que P1=P2=P3 , con esta contratación obtendremos un ahorro de 5277 € ,pero si optamos por optimizar mas aun la potencia contratada en cada periodo podemos optar por contratar

P1 = 43KW

P2 = 53 KW

P3 =35 Kw

Con estas potencias contratadas obtendremos un ahorro anual de unos 5317 €

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Francisco Manuel Roman - Monday, 19 de October de 2020, 13:01

Buenas,

Estos son los datos que me han salido:

- En el periodo P2 se concentra un 59.8 % del consumo. El período 3 lógicamente será el de menos consume al ser de noche y fuera de horario laboral.

- En los dias laborable se concentra un 83.4 % del consumo

- En el mes 1 se produce el maximo con un 14.6 % del consumo.

- El coste por potencia contratada, tiene el minimo en 2068.0 Euros que corresponde a la potencia óptima de contratación de 41 kW lo que le supondir aun ahorro anual de 2936.0 Euros

Por otro lado tengo una duda, de donde sale en la factura los Euros / kW contratado (no desglosado por periodos, segun RD) ?

Adjunto pdf del ejercicio.

Saludos

facturaseléctricas.pdf

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Francisco Manuel Roman - Sunday, 25 de October de 2020, 00:56

Hola,

corrijo un error en la optimizacion de potencia, ahora si me da parecido a la mayoria, 43.5 kW y ahorro de 5266.7 Euros.

saludos

facturaselectricas.pdf

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Antonio González - Monday, 19 de October de 2020, 17:57

Una cuestión Marc; en las facturas de Endesa correspondientes al ejercicio de facturación, a partir del mes 09 hay un importe correspondiente al ajuste del 1er trimestre y el IVA pasa del 18 al 21%. ¿Qué se hace en estos casos para calcular los costes anuales por conceptos?

Con respecto a la segunda parte del ejercicio de facturación tanto para el caso de P1=P2=P3=44 kW como para P1=44 kW, P2=50kW y P3=35 kW la mejor opción para el año próximo sería contratar con la comercializadora Ecovatios la tarifa ecovatios 3.0.

Término de potencia=3.584,14 €/año (coste con la compañía actual=4.361,69 €/año)

Término de energía=10.551,22 €/año (coste con la compañía actual=16.908,12 €/año)

IE=722,74 €/año (IE con la compañía actual=1.097,59 €/año)

IVA=3.120,20 €/año (IVA con la compañía actual=4.213,65 €/año)

El comparador solicita provincia; yo he buscado en Madrid.

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Valentín Castellanos - Tuesday, 20 de October de 2020, 03:12

Buenas

Con respecto al ejercicio de la tienda de muebles coincido con mis compañeros en cuanto a los resultados.

Un detalle que quería resaltar es el del ahorro proporcionado con la modificación de la potencia contratada. Yo he tenido en cuenta el ahorro si la potencia utilizada era inferior al 85% de la potencia contratada, entre el 85% y el 105% y si superaba el 105% y he obtenido un ahorro de **5898** Euros con:

P1: **35**KW, P2: **38**KW y P3: **24**KW

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Stiven Simo - Tuesday, 20 de October de 2020, 20:12

Buenas noches compañeros,

Destacar los elevados consumos en invierno, supuestamente por que la climatización solo consume energía en este periodo del año, y el sobre coste del contrato de 139kw.

El punto optimo que he encontrado es el siguiente con un ahorro de 5.207,5€/año:

P1= 45kw

P2=70kw

P3=35kw

Me ha llamado la atención que he puesto algunos valores de mis compañeros y los resultados tienen una diferencia aproximada del 5%, no paro de darle vueltas y no entiendo esta diferencia, yo he hecho los cálculos con los días de cada factura, en el video ponía los días de cada mes, puede ser por esto?

Saludos

Ejercicio facturacion II.xlsx

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Miguel Angel Amo - Thursday, 22 de October de 2020, 20:12

Análisis de Consumos

Consumo mensual: Más elevado en dic-ene-feb y Mar. Este periodo supone un 50% consumo anual. Puede ser debido a una característica estacional del tipo de calefacción eléctrica.

Consumo mensual por periodo: Mayor consumo en P2, aprox. El 60%. P1 supone un 17%.

Consumo mensual horario por periodo: Mayor consumo en P2.

Consumo total, laborable y FS: El consumo en días laborables representa un 83% aprx. del consumo total por mes.

Optimización de Potencias

Contratando las siguientes Potencias P1=41 KW, P2=45 KWy P3=35 KW se obtiene un ahorro de 5334,8 €.

Nota/Cuestión

La compañía distribuidora está facturando el Término de Potencia en función de 139KW todos los meses. ¿No debería facturar en función de 118.15 KW (139*0.85) en todos los casos que se dé la circunstancia de Pmedida<85% Pcontratada?

-

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de José Vicente Antón - Friday, 23 de October de 2020, 14:25

Hola, respondiendo las cuestiones que se plantean en dicho ejercicio:

Evolución consumo mensual del edificio: el consumo es mayor en el periodo de invierno

Consumo mensual por periodo (consumo total mes): de mayor a menor serian en los periodos Llano, Valle y Punta

Consumo mensual por periodo (consumo horario por cada periodo):

Invierno (8:00 a 17:00 y 22:00 a 0:00) el mayor consumo corresponde al periodo de Llano

Verano (11:00 a 14:00) el mayor consumo corresponde al periodo de Punta (este dato es más fiable que el obtenido considerando solo el consumo del mes debido a que las horas en Llano suponen el 50% del total)

En el fin de semana baja el consumo considerablemente, respecto a los días laborables.

Las potencias óptimas calculadas serían

Punta 43,5 kW

Llano 52,9 kW

Valle 34,3 kW

El ahorro anual que se puede obtener con estas potencias sería de unos 3.851,44 €

En cuanto a la composición que tienen los distintos componentes de la factura en coste total en este caso sería:

Término de Potencia 16%

Término de Energía 64%

Impuesto eléctrico 4%

IVA 16%

Un saludo.

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas
de Jordi Romera - Saturday, 24 de October de 2020, 15:49

1) Una gráfica donde se vea la proporción economica de: termino de energía, termino de potencia, IVA e impuesto eléctrico como la de la figura 45.

En la gráfica he puesto por separado los incrementos en las facturas como consecuencia del reajuste en las facturas de septiembre a diciembre de 2012 (tanto del Ajuste de IVA como el Ajuste de Precios), según orden IET/843/2012. De esta manera no se altera la interpretación del resto de conceptos

facturados y se aprecia claramente los efectos del reajuste: siendo destacable el incremento en el mes de noviembre. En los otros 3 mses (agosto, septiembre y octubre) el incremento es estable.

Término Energía:

En los meses fríos del año hay un incremento importante del consumo eléctrico (casi el doble entre los meses de verano y enero/febrero). Este hecho probablemente sea consecuencia del uso de calefacción eléctrica. En los datos de las facturas no aparece en qué población se ubica el edificio, pero creo que es interesante tener en cuenta que el perido de los años 2010 a 2012 se sucedieron nevadas importantes en el país, por lo que es normal que el consumo de los meses de Diciembre, Enero y Febrero el consumo energético por calefacción aumentara considerablemente.

Potencia facturada:

En cuanto a los importes facturados por potencia, se aprecia que es más o menos estable moviéndose entre valores que van del 335,78€ (del mes de febrero, segundo mes de mayor consumo energético) al 377,21€ (del mes de agosto, mes de menor consumo energético) una diferencia de 41,43€.

Detectamos que el importe facturado por potencia en los meses de enero y marzo es de 358,94€, cuando entre estos hay una diferencia de energía facturada de 919,34€ (2.419,69 - 1.500,35€). En lineas genrales se aprecia que el importe de la potencia facturada es más bajo en los meses de mayor consumo (meses de invierno) Aún i así creo que la influencia que tiene en el computo general de las facturas est ´aestabilizado en todos los meses.

Impuesto electricidad:

Es mas elevado en los meses de invierno, como es de esprera ya que son los meses de mayor consumo y facturas más elevadas debido al aumento del término de energía.

IVA

A partir de la columna del mes de agosto (ésta incluida) se produce el aumento de IVA (del 18% al 21%). Este aspecto se ve reflejado en la comparativa entre las columnas del mes de abril y octubre, en las cuales hay un consumo de energía similar (1.167,40 € y 1.153,31 € respectivamente), el importe por potencia es similar (365,04 € y 377,21 € respectivamente), pero en el tramo correspondiente al IVA se aprecia claramente el aumento de este impuesto en unos 47,90€ (337,84€ - 289,94€) aún y haber disminuido ligeramente el consumo en el mes de octubre respecto al de abril.

2) Calculad la potencia optimizada y su ahorro anual.

En este apartado he calculado el coste total anual con los precios de €/kWh-dia facilitados en el ejercicio y luego he mirado de optimizar la potencia contratada siguiendo el mismo esquema de la factura (misma potencia para cada periodo), ya que no me di cuenta hasta el final del ejercicio que se podía contratar una potencia individual para cada periodo. así que la comparativa me quedó como sigue:

PC Importe Ahorro %ahorrado

139 kW ----- 9.624,24€

070 kW ----- 4.978,43€ ----- 4.645,80€ ----- 48%

040 kW ----- 4.362,72€ ----- 5.261,51€ ----- 55%

035 kW ----- 4.512,16€ ----- 5.112,07€ ----- 53%

Por lo tanto, con una potencia contratada de 40kW, el ahorro anual para este concepto sería del 55%.

3) Con el consumo total anual entrad en el comparador de tarifas y mirad cual sería la mejor opción para el año próximo y que coste anual tendría.

En este apartado he caldulkado las potencias consumidas al año tanto por periodos como en total y he simulado una contratación de tarifa con discriminación horaria de 3 periodos, con una potencia de instalación de 40 kw (que también ha sido la punta indicada para cada periodo).

Las mejores ofertas obtenidas sumando los dos primeros años de importes (penalizaciones incluidas) , están entre 31.060,90€ y 31.626,54€.

Ejercicio Factuaracion (II).xlsx

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

Re: TEMA 2 - Ejercicio facturas eléctricas

de Emilio José Rodríguez - Sunday, 25 de October de 2020, 12:41

Despues de realizar el ejercicio las conclusiones son las mismas que la de mis compañeros.

La potencia a contratar que yo recomendaría seria de 44 KW si la distribuidora fuese Endesa, UDF para no cambiar el modulo de medida a directa lo cual implicaria en primer lugar un coste de cambio de equipos o adaptacion del modulo existente y tambien un coste mano obra.

Si la distribuidora fuese Iberdrola y dado que permiten directa ahora hasta 55 kW consultaria y si con 44 nos obligaran a cambiar el modulo contrataria 56 kW.

Por experiencia el cambio ronda entre de los 500-1000 euros mas Certificado del instalador + gestiones pudiendo a veces ser impsoble el cambio por espacio (sobre todo al reves de directa a indirecta).

Ademas el cambio a medida directa provocaria no poder aumentar potencia en caso de necesitarlo sino se cambia el modulo otra vez lo cual generaria otro gasto.

Enlace permanente | Mostrar mensaje anterior | Responder | Exportar al portafolios

◄ DUDAS SOBRE LA FACTURA DE LUZ DE MI CASA Circular CNMC 7/2020 sobre nuevos peajes eléctricoss ►

Usted se ha identificado como Francisco Manuel Roman (Salir)
0107-auditorias-energeticas