INFORME JUSTIFICATIVO de la previsión de que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda.

Q.Roman

Resumen

El apartado 5 del Artículo 13 y el apartado F, del Anexo AI.1 del Real Decreto 477/2021 establecen que, para ser elegibles, los destinatarios últimos del programa de incentivos 4 tendrán que justificar la previsión de que, en cómputo anual, la suma de la energía eléctrica consumida por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación de autoconsumo objeto de ayuda sea igual o superior al 80 % de la energía anual generada por ésta, según lo establecido en el anexo II. De acuerdo a lo publicado en el RD 477/2021, para los destinatarios últimos acogidos al programa 4, es necesario la presentación de una declaración responsable en fase de solicitud y de un informe en fase de justificación1, ambos documentos firmados por técnico competente o empresa instaladora, en los que se estime y justifique respectivamente que el consumo de la instalación es igual o superior al 80 % de la energía generada

Índice

Datos del técnico que realiza la memoria 2
Datos de la installation 2
Cálculos justificativos 2
Cálculos justificativos de la energía consumida anual estimada. 2
Cálculos justificativos de la energía generada anual estimada 3

Índice de figuras

Índice de cuadros

1. Datos de la instalación. 2
2. ESTIMACIÓN CONSUMO ANUAL 2

Datos del técnico que realiza la memoria [1]

- Nombre: Francisco Manuel Roman Gamez
- Titulación: Ingeniero Tecnico Industrial
- N.I.F.: 24206918Q
- Empresa: Q.Roman
- N.I.F. Empresa: A11223344
- Domicilio: Moby Dick, 30
- Correo electrónico: francisomanuelromangamez@gmail.com
- Teléfono: 600366211

Datos de la installation

Cuadro 1: Datos de la instalación.

a	Ubicación [2]	33
b	Consumidores y CUPS asociados al autoconsumo [3]	
c	Energía consumida anual estimada de los consumidores asociados a la instalación de generación de autoconsumo (kWh) [4]	8888
d	Energía generada anual estimada de la nueva instalación (kWh)[5]	33
e	Potencia instalada de la nueva instalación de generación (kWp)	88
f	Horas equivalentes estimadas respecto potencia pico (kWh/kWp)	99

$$\% = \frac{Energiaconsumidaanualestimada}{Energiageneradaanualestimada} \cdot 100 =$$

Cálculos justificativos

Cálculos justificativos de la energía consumida anual estimada.

Respecto a la estimación de la energía consumida y generada anual, se debe considerar que:

- Para la estimación de la energía consumida anual se podrán utilizar como referencia los datos obtenidos del consumo anual real del suministro [6] del último año a partir de las facturas de electricidad (o web de la comercializadora correspondiente) o de archivo Excel del SIPS (Sistema de información de Puntos de Suministro) de la distribuidora, o de cualquier otra fuente disponible que permita obtener estos datos.
- En el caso de no existir consumo previo o no disponer de dichos datos, la estimación del mismo se podrá hacer, por ejemplo, en base a la potencia instalada, consumo estándar, etc., y considerando las cargas que previsiblemente, y con un alto grado de certeza, tendrá el consumidor el siguiente año.
- En caso de estimar un aumento del consumo (p.ej. instalación punto de recarga de vehículos eléctricos, electrificación de demandas térmicas, etcétera), se debe justificar el mismo.
- En cualquier caso se considerará justificada la estimación de consumo de acuerdo con los siguientes ratios[7].
- No obstante, podrán utilizarse datos distintos si las estimaciones están adecuadamente justificadas.

Cuadro 2: ESTIMACIÓN CONSUMO ANUAL

ESTIMACIÓN CONSUMO ANUAL	Unidad	Programa 4
Vivienda	kWh/kWcontratado	872[8]
Vehículo eléctrico a futuro	kWh/ud	1630[9]
Electrificación de demanda de calor a futuro con bomba de calor	kWh/vivienda	4000[10]

[1] JUSTIFICACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA IGUAL O SUPERIOR AL 80% DE LA ENERGÍA GENERADA POR LA INSTALACIÓN

[2] Dirección (calle/municipio/CP/provincia ó polígono/parcela/municipio/provincia), y referencia catastral o coordenadas UTM.

[3] Incluido consumidores y CUPS correspondiente de cada uno de los consumidores asociados al autoconsumo en el cuadro 'Consumidores asociados'.

[4] De acuerdo con los cálculos justificativos del apartado 3.1.

[5] De acuerdo con los cálculos justificativos del apartado 3.2.

[6] En el caso de autoconsumos colectivos se presentará la suma de consumos de todos los suministros asociados al mismo, separados por CUPS.

[7] Para otros consumos no considerados en la tabla será igualmente razonable la consideración de ratios de fuentes como

ESTIMACIÓN CONSUMO ANUAL	Unidad	Programa 4
Incorporación de equipos de aire acondicionado con bomba de calor	kWh/ud	180[11]

Cálculos justificativos de la energía generada anual estimada

[8]Considerando un consumo medio anual de electricidad por vivienda de 3.487 kWh y una potencia media contratada de 4 kW. Este valor de consumo anual se corresponde con el que aparece en el informe SPAHOUSEC I, publicado por IDAE: https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/estudios-informes-y-estadisticas

[9]Considerando un consumo medio de 16,3 kWh/km y 10.000 km al año.

[10]Considerando 12.000 kWh de demanda de calor al año y rendimiento medio estacional (SPF) de 3,0 para la bomba de calor.

[11]Considerando 2 horas de funcionamiento medio diario a una potencia media de 1 kW durante 90 días al año.

.

https://wattbucket.com/Anexos/111_Incentivos_Justificante CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA IGUAL O SUPERIOR AL 80 PC DE LA ENERGÍA GENERADA/