Liberia, 05 de octubre de 2026.

COMISIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
CC./ ALCALDÍA MUNICIPAL.
CC./ CONCEJO MUNICIPAL.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

REF.: OBSERVACIÓN TÉCNICA A PROPUESTA POT LIBERIA 2026 (FASE PREAUDIENCIA).

ASUNTO: Inviabilidad del Transecto T6 por Insuficiencia Vial Estructural en Calle 11F (Ex Calle Capulín) – Barrio INVU 2. Solicitud de Exclusión o Condicionamiento.

Yo, **Alejandro Soto Barquero**, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino residente del Barrio INVU 2 (Casa 185, Calle 11F), directamente afectado por la propuesta de zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Liberia 2026, presento la siguiente observación técnica:

I. HECHOS TÉCNICOS: INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES VIALES PARA EL T6

El inmueble donde se ubica mi casa de habitación (Finca 0117856, Plano 505925011985) tiene acceso exclusivo por el tramo final de la Calle 11F (históricamente "Calle Capulín"), la cual es una calle sin salida con remate en martillo.

La propuesta del POT 2026 clasifica este sector bajo el Transecto T6 (Núcleo Urbano), permitiendo densidades máximas, alturas de hasta 12 niveles y coberturas del 100%. Sin embargo, la infraestructura vial existente es física y legalmente incapaz de soportar esta zonificación, debido a las siguientes contradicciones con el propio Reglamento de Vialidad y Movilidad propuesto:


- **Déficit de Derecho de Vía (DV):** El Artículo 14 (Tabla 1) del POT exige un DV mínimo de 7.40 m para "Vías de Uso Restringido". La Calle 11F tiene únicamente 7.00 m de DV, medida que se mantiene inalterada desde 1985 (según consta en el Plano Catastral adjunto G-592501-1985).
- **Déficit de Aceras:** El mismo Artículo 14 exige aceras de 1.20 m (acorde a la Ley 7600). Las aceras actuales miden 1.00 m.
- **Informalidad Constructiva:** La vía carece de cordón y caño formal (posee un caño redondeado informal) que reduce el ancho efectivo de rodadura (< 5.00 m) y vulnera el espacio peatonal.
- **Riesgo de Emergencia:** Al ser un callejón sin salida (sin el segundo acceso exigido por el Art. 22 del Reglamento), densificar a nivel T6 colapsaría la vía e imposibilitaría la evacuación o el ingreso de vehículos de emergencia (bomberos) al remate en martillo.

II. PETITORIA CONCRETA

Para evitar la saturación vial y la gentrificación, así como para garantizar la seguridad ciudadana y respetar los estándares técnicos del propio POT, solicito respetuosamente a la Comisión:

PRIMERO: Reclasificar los predios con frente exclusivo al tramo final de la Calle 11F (desde la Avenida 11 hasta el remate en martillo, según imagen adjunta área afectada marcada en diagonal

color negro), excluyéndolos del Transecto T6 y asignándoles una categoría compatible con su infraestructura vial deficitaria, como el **Transecto T5 (Centro Urbano)**.



SEGUNDO: Subsidiariamente, si se insiste en mantener el T6, solicito que se agregue una **Condición Especial de Desarrollo** (Art. 34 Reglamento de Zonificación) específica para este sector de la Calle 11F, que indique textualmente: *"El desarrollo del potencial edificable T6 en predios con acceso exclusivo por la Calle 11F (derecho de vía inferior a 7.40 m y remate en martillo) quedará condicionado a la reunión de predios que garantice el acceso vehicular principal por la Calle 13 (Vía Estructurante), manteniendo la Calle 11F únicamente para acceso peatonal o de emergencia, sin generar nuevos flujos vehiculares."*

TERCERO: Incorporar esta observación al expediente oficial y notificarme cualquier resolución al correo electrónico: oasotob@gmail.com.

III. ANEXOS DIGITALES

- **Anexo 1:** Informe de Consulta Territorial (Miubicacion.pdf) que confirma la ubicación y la clasificación T6 propuesta.
- **Anexo 2:** Plano Catastral G-592501-1985.pdf que demuestra las dimensiones históricas inalteradas de la vía (DV 7.00 m, aceras 1.00 m).

Firmado digitalmente. (Por Gaudi celular)