



QUESTIONNAIRE DE PRÉQUALIFICATION EE & CARBONE

23 questions · Étape 2 — Qualification · Méthodologie Verra VCS

SECTION A : PROFIL DU BÂTIMENT (15 POINTS)

Q1. Quelle est la surface totale climatisée du site ?

☐ < 500 m² = 0 pt

☐ ≥ 500 m² = 4 pts

Score attribué : _____ / 5

Q2. Quelle est la consommation électrique annuelle ?

☐ < 500 MWh/an = 0 pt

☐ ≥ 500 MWh/an = 4 pts

Score attribué : _____ / 5

Q3. Quel est le taux moyen d'occupation du bâtiment ?

☐ < 60 % = 0 pt

☐ ≥ 60 % = 4 pts

Score attribué : _____ / 5

SECTION B : DONNÉES DISPONIBLES (20 POINTS)

Q4. Disposez-vous de 24 mois de factures électriques ?

☐ Non = 0 pts

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q5. Disposez-vous des factures carburant (diesel, GPL...) ?

☐ Non = 0 pts

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q6. Les plans du bâtiment sont-ils disponibles ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q7. Les fiches techniques des équipements sont-elles disponibles ?☐ Non = 0 pt☐ Partiellement = 2 pts☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q8. Disposez-vous d'un historique de maintenance ?☐ Non = 0 pt☐ Partiel = 2 pts☐ Complet = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

SECTION C : POTENTIEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (20 POINTS)

Q9. Quel est l'âge moyen des systèmes de CVC ?☐ < 5 ans = 0 pt☐ ≥ 5 = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q10. Quel est l'âge moyen de l'éclairage ?☐ < 5 ans = 0 pt☐ ≥ 5 = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q11. Quel est l'âge moyen des équipements IT ?☐ < 5 ans = 0 pt☐ ≥ 5 = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q12. Les équipements fonctionnent-ils en continu même hors occupation ?☐ Rarement = 0 pt☐ Parfois = 2 pts☐ Fréquemment = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q13. Avez-vous identifié des problèmes récurrents de surconsommation ?☐ Non = 0 pt☐ Quelques-uns = 2 pts☐ Oui, nombreux = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

SECTION D : GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT (20 POINTS)

Q14. L'entreprise dispose-t-elle d'une existence juridique reconnue (registre de commerce, agrément, décret de création ou document équivalent) ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q15. La Direction Générale soutient-elle le projet et est-elle prête à signer une lettre d'intention ?

☐ Non = 0 pt

☐ Intérêt modéré = 2 pts

☐ Engagement formel = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q16. Un responsable énergie est-il désigné ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

Q17. L'entreprise dispose-t-elle d'objectifs ESG ou RSE ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

- **RSE = engagement interne** : l'entreprise agit volontairement pour réduire son impact et améliorer ses pratiques.
- **ESG = outil externe** : les investisseurs utilisent ces critères pour décider où placer leurs capitaux.

Q18. L'entreprise est-elle prête à maintenir les actions pendant 7 ans ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 4

SECTION E : FAISABILITÉ CARBONE & FINANCIÈRE (25 POINTS)

Q19. L'entreprise peut-elle financer tout ou partie du projet ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 5

Q20. L'entreprise a-t-elle accès à un financement vert ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 5

Q21. Les actions envisagées génèrent-elles des économies importantes (> 15 %) ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 5

Q22. Le site est-il multisite ou répliquable sur plusieurs sites ?

☐ Site unique = 0 pt

☐ multisite = 4 pts

Score attribué : _____ / 5

Q23. L'organisation est-elle prête à partager les données nécessaires au MRV pendant 7 ans ?

☐ Non = 0 pt

☐ Oui = 4 pts

Score attribué : _____ / 5

SCORE TOTAL

Section A	Section B	Section C	Section D	Section E	TOTAL
_____ / 15	_____ / 20	_____ / 20	_____ / 20	_____ / 25	_____ / 100

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Score	Tier	Potentiel estimé	Actions
75 à 100 pts	Tier A : Prioritaire	> 500 tCO ₂ e/an	Audit ISO 50002 niveau 2 immédiat ; préparation du dossier Verra ; étude de financement
50 à 74 pts	Tier B : Qualifié	200 à 500 tCO ₂ e/an	Étude de pré faisabilité ; vérification des données ; audit conditionnel
< 50 pts	Tier C : Non éligible VCU	< 200 tCO ₂ e/an	Recommandations EE simples ; accompagnement ISO 50001 ; pas de développement de projet carbone

Tier retenu : ☐ A ☐ B ☐ C

Évalué par : _____ Date : _____	Signature : _____
------------------------------------	-------------------