







## Экспликация трубопровода

Поз.	Наименование элемента	Условный проход	Отбраковочная толщина, мм	Материал	Количество	
1	Τρуδα	40	1,5	A333	38000 mm	
2	Τρуδα φ25×7,0	20	1,5	10Г2	200 mm	
3	Отвод 90° 45×7,0	40	1,5	20B	13 шт	
4	Фланец глухой DN2O, PN16	20	_	20B	2 шт	
5	Фланец 1–20–16	20	-	20B	2 шт	
6	Шпилька M12×70 DIN976/B	-	_	A320 L 7	8 шт	
7	Γαϋκα M12 DIN934	_	_	A194-7	16 шт	
8	Прокладка DN2O, PN16	20	_	_	2 шт	
9	Вварыш DN2O, PN4O	20	_	20B	2 шт	

OHI			
Согласовано			
(05/			
	0/ 4	<	
	9	NHD:	

						ПНМ-БТП-ИОС-ВСП-ОБ-ТХ-341					
Изм.	Кол.ич.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Трубопровод продувки коллектора факела ВД в зоне N3					
разрац						// Old 1 /2" FC / OF3/ COC FU	Стадия	Лист	Листов		
проверил						(40)1. 1/2"-FG-60536-COC-EH 20041.362961.0006		30	235		
						Система топливного газа (Nº60)	000 «Га.	зпром неф	ппь шельф»		