서산시 반다비 체육관 건립사업 기본 및 실시설계용역 설계공모 질의 답변

2025. 5. 14.(수)

연번	질의(건의) 접수사항		회신내용	비고
	지침서	질의내용		
1	지침서 p.1	▢ **대지 관련 사항** Q1. 향후 지목변경 부분 고려 Q2. 1층 사무/관리공간을 이용하는 강사 수 Q3. 스페이스 프로그램의 층별 이동 가능 여부 Q4. 각 실별 면적의 증감 비율 Q5. 층수(지하1층, 지상3층) 변경 가능 여부	A1. 사업부지 왕정리 688번지는 테크노밸리 국민체육센터와 필지 분할 예정이며 반다비 체육관 건립부지는 신축임 A2. 붙임 대지 관련 자료를 참고하기 바람(테크노밸리 국민체육센터 설계개요, 배치도, 현황측량도, 측점위치도, 지반조사보고서, 지구단위계획 지침) A1. 향후 관리·운영계획에 따라 강사수 채용예정 A1. 설계공모 지침서의 계획 연면적에서 ±5% 내 증감 가능하며 이내에서 층별 이동 가능 A1. 설계공모 지침서의 계획 연면적에서 ±5% 내 증감 가능하며 증감 가능 A1. 최초 사업계획으로 변경 불가	※다목적체육관, 역도연습실, 프로그램실(대)는 해당 용도와 면적 확보 필수
2	p.2	▢ **개요 > 마. 시설내용 > 비고** Q1. 프로그램실(중)의 비고에 4EA 기재 부분이 4개실로 분할 계획을 의미하는지	A1. 이용 상황에 따라 4개 종목이 가능하도록 계획(상황별 유동적 이용)	

서산시 반다비 체육관 건립사업 기본 및 실시설계용역 설계공모 질의 답변

연번	질의(건의) 접수사항		회신내용	비고
	지침서	질의내용		
3	지침서 p.2 지침서 p.12	▢ **개요 > 마. 시설내용 > 3층 문서고 면적** Q1. 스페이스프로그램의 '문서고' 면적(30.24㎡)과 세부평면계획의 '문서고 및 비품창고' 면적(36㎡이상)이 다르며 비품창고는 스페이스프로그램에서 제외되어 있음. 문서고의 면적과 비품창고 유무 질의	A1. 문서고 및 비품창고의 면적은 예시이며 설계공모 지침서의 계획 연면적에서 ±5% 내 증감 가능하며 이내에서 변경 가능	
4	일반공모 심사 및 공모안 작성지침 p.5	▢ **공모안 작성·제출 지침** Q1. 공모안 작성시 구성의 순서 변경 가능 유무	A1. 일반공모 심사 및 공모안 작성지침 1. 8) 부분을 참고하여 '앞표지를 제외한 공모안의 내용은 14쪽 이내로 작성하되, 작성순서는 가급적 위의 순서대로 작성 바람'	
2	지침서 p.11	▢ **다목적 체육관** Q7. 배드민턴코트는 몇 개 확보해야 하는지?	A7. 다목적체육관 내 배드민턴 6코트 이상 확보하기 바라며 보행로에 휠체어 등 장애인 및 보호자 이동이 용이하도록 공간 확보 바람	

서산시 반다비 체육관 건립사업 기본 및 실시설계용역 설계공모 질의 답변

연번	질의(건의) 접수사항		회신내용	비고
	지침서	질의내용		
1	지침서 p.12	▢ **프로그램실(소)** Q1. 프로그램실(소)에 시각탁구대, 소규모 뉴스포츠, e스포츠, 한궁이 포함되어 있으며, 면적(33.12㎡) 내에 네 가지의 종목이 모두 포함되어야 하는지? Q2. 프로그램실(소)의 e스포츠를 위해 배치되는 컴퓨터 대수를 요청함, 또한 다른 프로그램과의 실구분이 필요한지?	A1. 이용 상황에 따라 다수의 해당 종목이 가능하도록 유동적으로 계획 가능 A1. 해당 종목 내에서 자유롭게 컴퓨터 대수, 실구분 조절 가능	
2	지침서 p.18 과업내용서 p.6	▢ **장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)** Q1. 지침서에는 ‘최고등급’ 과업내용서에는 ‘일반’으로 상이함	A1. BF인증 관련하여 문화체육관광부 ‘반다비 체육센터 사업 안내서’에 ‘체육관의 내부시설(출입문, 계단 등), 위생시설 등 공통기본시설은 『장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙』 인증기준의 항목별 최우수 기준을 충족’ 이라고 되어있으므로 해당내용 참고	