[별표5] 건축물 인증지표 및 기준(제2조 관련)

범주		평가항목	평가기준	분류번호	배점
1. 매개시설	1.1 접근로	1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근	접근로와 차도의 분리 여부 평가	B1-01-01	6
		1.1.2 유효폭	휠체어사용자가 통행 할 수 있는 접근로의 유효폭 확보 정도로 평가	B1-01-02	3
		1.1.3 단차	대지 내를 연결하는 모든 접근로에 단차가 있을 경우, 진행방향상의 단의 높이차이 정도로 평가	B1-01-03	3
		1.1.4 기울기	접근로의 진행방향 기울기의 정도 평가	B1-01-04	3
		1.1.5 바닥 마감	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 이음새, 그리고 마감정도의 평탄한 정도에 따른 평가	B1-01-05	3
		1.1.6 보행장애물	접근로의 보행장애물이 제거되어 보행안전 통로로서 연속성이 확보 되고, 차도와의 경계부분에 차도와 분리할 수 있는 공작물 설치 정도로 평가	B1-01-06	2
		1.1.7 덮개	빠질 위험이 있는 곳에 표면 높이가 동일하고, 격자구멍 또는 틈새가 없는 덮개를 설치하였는지 평가	B1-01-07	2
	1.2 장애인 전용 주차구역	1.2.1 주차장에서 출입구까지의 경로	장애인전용주차구역을 장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 가까운 곳에 설치하였는지 평가	B1-01-08	6
		1.2.2 주차면수 확보	장애인전용주차구역의 적정 주차면수 확보정도 평가	B1-01-09	4
		1.2.3 주차구역 크기	장애인전용주차구역의 크기 평가	B1-01-10	4
		1.2.4 보행안전통로	장애인전용주차구역에서 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 이르기까지 보행안전통로의 폭 및 연속성 정도 평가	B1-01-11	4
		1.2.5 안내 및 유도표시	주차장의 입구에 장애인전용주차구역 안내표지를 식별하기 쉬운 장소에 부착 또는 설치 및 주차구역까지 적정 유도표시의 연속성 정도와 장애인전용주차구역의 바닥 장애인전용주차장표시 및 입식안내표시의 적정 설치 정도 평가	B1-01-12	3
	1.3 출입구(문)	1.3.1 출입구(문) 의 높이 차이	출입구(문)의 안전하고 편리한 진입여부를 출입구(문)의 높이차이와 기울기로 평가	B1-01-13	6
		1.3.2 출입문의 형태	해당시설의 출입문의 형태로 평가	B1-01-14	3
		1.3.3 유효폭	출입구(문)의 통과 유효폭 확보 정도 평가	B1-01-15	3
		1.3.4 단차	출입구(문) 턱의 높이 차이 정도 평가	B1-01-16	3
		1.3.5 전면 유효거리	출입문의 전면 유효거리 확보 정도 평가	B1-01-17	2
		1.3.6 손잡이	출입문의 손잡이 형태 및 적정 높이 평가	B1-01-18	2
		1.3.7 경고블록	시각장애인에게 위험을 알려주는 경고블록의 설치 여부 평가	B1-01-19	2

범주		평가항목	평가기준	분류번호	배점
2. 내부시설	2.1 일반 출입문	2.1.1 단차	일반 출입문의 단차로 평가	B1-02-01	3
		2.1.2 유효폭	일반 출입문의 통과 가능한 유효폭 평가	B1-02-02	3
		2.1.3 전면 유효거리	일반 출입문의 전·후면 유효거리 평가	B1-02-03	3
		2.1.4 손잡이 및 점자표지판	손잡이의 위치 및 형태가 규정에 적합한지 여부 및 출입구 점자표지판 부착 여부로 평가	B1-02-04	3
	2.2. 복도	2.2.1 유효폭	복도의 유효폭 정도로 평가	B1-02-05	3
		2.2.2 단차	복도의 바닥면 단차 정도로 평가	B1-02-06	3
		2.2.3 바닥 마감	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도에 따른 평가	B1-02-07	2
		2.2.4 보행장애물	복도의 벽면을 따라 보행하기에 부적절한 벽면 돌출물의 제거 여부 평가	B1-02-08	2
		2.2.5 연속손잡이	복도 양측면에 연속손잡이 설치 및 손잡이 규격 확보 정도 평가	B1-02-09	2
	2.3 계단	2.3.1 형태 및 유효폭	계단의 형태 및 유효폭 정도, 난간하부에 추락방지턱 설치 여부 평가	B1-02-10	3
		2.3.2 챌면 및 디딤판	계단에 챌면 및 디딤판 설치와 식별 정도 평가	B1-02-11	3
		2.3.3 바닥 마감	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도와 계단코의 미끄럼방지설비 설치 여부 평가	B1-02-12	2
		2.3.4 손잡이	계단 양측면 연속된 손잡이의 높이 및 굵기로 평가	B1-02-13	2
		2.3.5 점형블록	계단의 시작과 끝지점의 점형블록 설치 평가	B1-02-14	2
	2.4 경사로	2.4.1 유효폭	경사로 유효폭 확보 정도 평가	B1-02-15	3
		2.4.2 기울기	경사로의 기울기 정도 평가	B1-02-16	3
		2.4.3 바닥 마감	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도와 미끄럼 정도의 평가	B1-02-17	2
		2.4.4 활동공간 및 휴식참	경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 휴식참에 활동공간 확보 여부 평가	B1-02-18	2
		2.4.5 손잡이	경사로의 양측면 손잡이 높이 및 굵기로 평가	B1-02-19	2
	2.5 승강기	2.5.1 전면활동공간	승강기 및 리프트 전면 활동공간 확보 정도 평가	B1-02-20	2
		2.5.2 통과 유효폭	승강기 출입문의 유효통과폭 정도 평가	B1-02-21	2
		2.5.3 유효 바닥면적	승강기 내부의 유효바닥면적 정도 평가	B1-02-22	2
		2.5.4 이용자 조작설비	내·외부 조작설비 형태 및 설치 높이로 평가	B1-02-23	3
		2.5.5 시각 및 청각장애인 안내장치	승강기 및 각 층의 승강장의 시각 및 청각장애인의 안내장치 설치 여부로 평가	B1-02-24	2
		2.5.6 수평손잡이	승강기 내부에 연속된 수평손잡이 설치 여부 평가	B1-02-25	2
		2.5.7 점자블록	승강기 버튼 앞 바닥의 점형블록 설치 평가	B1-02-26	2
3.	3.1	3.1.1 장애유형	화장실 평면구성의 장애유형별 대응 방법에 따른	B1-03-01	10

범주		평가항목	평가기준	분류번호	배점
위생시설	장애인등이 이용가능한 화장실	별 대응 방법	평가		
		3.1.2 안내표지판	장애인 등이 이용 가능한 화장실 이용 안내표지판 설치 유무 평가	B1-03-02	5
	3.2 화장실의 접근	3.2.1 유효폭 및 단차	화장실로 접근하기 위한 모든 통로의 유효폭 및 단차 정도 평가	B1-03-03	6
		3.2.2 바닥 마감	화장실 바닥 마감의 평탄함 및 미끄러지는 정도 평가	B1-03-04	4
		3.2.3 출입구(문)	출입구(문)의 형태 및 유효폭의 휠체어 접근 가능 정도와 화장실 입구에 점자블록 및 점자표지판 설치 여부 평가	B1-03-05	3
	3.3 대변기	3.3.1 칸막이 출입문	칸막이의 출입문 유효폭의 휠체어 접근 가능 정도 및 출입문의 형태로 평가 칸막이 사용여부 시각설비 여부와 손잡이 및 잠금장치 형태로 평가	B1-03-06	5
		3.3.2 활동공간	대변기 내부 유효 바닥면의 크기로 평가	B1-03-07	3
		3.3.3 형태	대변기의 형태 및 설치 높이로 평가	B1-03-08	3
		3.3.4 손잡이	대변기 수평 및 수직손잡이 재질과 굵기, 설치 높이로 평가	B1-03-09	3
		3.3.5 기타설비	세정장치의 설치 형태 및 기타설비 평가	B1-03-10	3
	3.4 소변기	3.4.1 소변기 형태 및 손잡이	소변기의 형태 및 수평·수직손잡이 굵기, 설치 높이 평가	B1-03-11	6
	3.5 세면대	3.5.1 형태	세면대의 형태 평가	B1-03-12	3
		3.5.2 거울	세면대 거울의 휠체어사용자의 사용 가능 여부 평가	B1-03-13	3
		3.5.3 수도꼭지	세면대 수도꼭지 형태 평가	B1-03-14	3
	3.6 욕실	3.6.1 구조 및 마감	욕실의 구조와 마닥 마감의 미끄러지는 정도 평가	B1-03-15	3
		3.6.2 기타설비	수도꼭지와 샤워기 및 비상용 벨 설치 평가	B1-03-16	3
	3.7 샤워기	3.7.1 구조 및 마감	샤워실의 구조와 바닥 마감의 미끄러지는 정도 평가	B1-03-17	3
		3.7.2 기타설비	수도꼭지와 샤워기 및 비상용 벨 설치 평가	B1-03-18	3
4. 안내시설	4.1 안내설비	4.1.1 안내판	해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 장애인 등이 쉽게 이용가능한 안내판 설치 여부 평가	B1-04-01	4
		4.1.2 점자블록	점자블록의 규격과 재질 평가	B1-04-02	3
		4.1.3 시각장애인 안내설비	해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 음성안내장치의 설치 여부 및 대지경계선으로부터 주출입구까지 시각장애인용 안내설비의 연속적인 설치 정도 평가	B1-04-03	3
		4.1.4 청각장애인 안내설비	해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 안내표시 설치의 적정성 여부 평가	B1-04-04	3
	4.2 경보 및	4.2.1 시각·청각장애인용 경보 및 피난	시각·청각장애인을 위한 경보 및 피난설비의 연속 설치 평가	B1-04-05	3

범주		평가항목	평가기준	분류번호	배점
	피난설비	설비			
5. 기타시설	5.1 객실 및 침실	5.1.1 설치율	전체 침실 또는 객실 중 휠체어사용자 등이 이용 가능한 객실의 확보정도 평가	B1-05-01	5
		5.1.2 설치위치	객실 및 침실의 위치가 공용공간에 접근이 가능한 곳에 설치되었는지, 공용공간으로 단차가 없이 접근이 가능한지를 평가함	B1-05-02	5
		5.1.3 통과유효폭	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 정도 평가	B1-05-03	3
		5.1.4 활동공간	객실 및 침실 내부 활동공간의 확보정도 평가	B1-05-04	3
		5.1.5 침대구조	객실 및 침실 내부 침대구조의 확보정도 평가	B1-05-05	2
		5.1.6 객실바닥	미끄럽지 않은 재질로 평탄하게 마감하는 정도에 따른 평가	B1-05-06	2
		5.1.7 유효폭 및 단차(화장실)	화장실 이용이 가능하도록 출입문 통과 유효폭 및 단차 정도 평가	B1-05-07	3
		5.1.8 유효 바닥면적(화장실)	화장실 내부 유효 바닥면의 크기로 평가	B1-05-08	3
		5.1.9 손잡이(화장실)	화장실 대변기 수평 및 수직손잡이 재질과 굵기, 설치 높이로 평가	B1-05-09	2
		5.1.10 점자표지판(기타설비)	객실 및 침실의 점자표지판 부착 여부로 평가	B1-05-10	3
		5.1.11 설치높이(기타설비)	객실 및 침실에 설치된 콘센트, 스위치 등의 설치 높이로 평가	B1-05-11	2
		5.1.12 초인등(기타설비)	객실등·화장실 및 욕실 초인등 설치 여부로 평가	B1-05-12	2
	5.2 관람석 및 열람석	5.2.1 설치율	전체 관람석 및 열람석의 일정비율이상 좌석의 확보 정도 평가	B1-05-13	4
		5.2.2 설치위치	좌석 위치가 출입구 및 피난통로로 접근하기 쉬운 위치에 설치되었는지 평가	B1-05-14	3
		5.2.3 관람석의 구조	관람석의 및 무대(혹은 강단)의 구조 평가	B1-05-15	4
		5.2.4 열람석의 구조	열람석의 구조 평가	B1-05-16	2
	5.3 접수대 및 안내데스크	5.3.1 설치위치	접수대 및 안내데스크의 접근 통로의 단차와 지지난간 설치 여부 평가	B1-05-17	2
		5.3.2 설치 높이 및 하부공간	접수대 및 안내데스크의 높이와 하부공간 확보 정도 평가	B1-05-18	3
	5.4 매표소·판매기·음료대	5.4.1 매표소의 구조 및 설비	매표소의 적정구조 설치 여부 평가	B1-05-19	2
		5.4.2 판매기의 구조 및 설비	판매기의 적정구조 설치 여부 평가	B1-05-20	2
		5.4.3 음료대의 구조 및 설비	음료대의 적정구조 설치 여부 평가	B1-05-21	2
	5.5 피난구 설치	5.5.1 피난방법 및 설치위치	피난방법에 대한 시스템이 구축되고 피난구의 위치가 위급상황시 접근이 가능한 곳에 설치되었는지, 피난구까지 연속적으로 안내되고 있는지에 대한 부분을 평가함	B1-05-22	3
		5.5.2 피난의	피난구의 구조 평가	B1-05-23	3

범주		평가항목	평가기준	분류번호	배점
		구조			
	5.6 임산부 휴게시설	5.6.1 접근 유효폭 및 단차	임산부 휴게시설로 접근하기 위한 모든 통로의 유효폭 및 단차 정도 평가	B1-05-24	2
		5.6.2 내부 구조	임산부 휴게시설 내부에 설치하여야 하는 각종 설비 설치여부와 휠체어사용자의 이용 가능여부로 평가	B1-05-25	3
6. 기타 설비	6.1 비치용품	6.1.1 비치하여야 할 용품	해당시설에 비치하여야 하는 각종 비치용품에 대해 비치여부를 평가	B1-06-01	3
7. 종합평가			5%(평가항목의 총점기준)	B1-07-01	
총 지표수		**94**	**총 배점**		**288**

※ 파출소, 지구대, 보건지소 및 보건진료소 등 2층으로된 건축물로서 1층만이 불특정 다수가 이용하는 것이 명백한 경우, 승강기 및 경사로를 평가에서 제외할 수 있다.

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td>평가부문</td><td colspan="2">1 매개시설</td></tr>
<tr><td>평가범주</td><td colspan="2">1.1 접근로</td></tr>
<tr><td>평가항목</td><td colspan="2">1.1.1 보도에서 주출입구까지 접근</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td>평가목적</td><td colspan="2">접근로와 차도의 분리를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 차량과의 간섭 없이 안전하게 주출입구로 접근이 가능하도록 함</td></tr>
<tr><td>평가방법</td><td colspan="2">접근로와 차도의 분리 여부 평가</td></tr>
<tr><td>배 점</td><td colspan="2">6점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td>산출기준</td><td colspan="2">• 평점 = 평가 등급에 해당하는 점수로 평가
<table><tr><th>구분</th><th>보행로에서 주출입구까지 접근로</th><th>평가항목 점수</th></tr><tr><td>최우수</td><td>모든 출입구 중에서 50%이상 차도와 완전히 분리된 접근로</td><td>6.0</td></tr><tr><td>우수</td><td>모든 출입구 중에서 50%이상 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로</td><td>4.8</td></tr><tr><td>일반</td><td>주출입구 접근로만 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로</td><td>4.2</td></tr></table>– 차도와 완전히 분리된 접근로는 계획 단계부터 보행자와 차량 동선을 완전히 분리하여, 보행자가 대지내로 진입한 이후에 차량과의 간섭을 전혀 받지 않고 주출입구까지 진입 가능하도록 계획한 경우에 해당함
– 보행자와 차량의 교행이 포함된 전용 접근로는 보행자 우선을 위한 재질과 색상을 달리 하여함
– 지형구조상 부출입구가 주출입구를 대신할 경우, 부출입구를 주출입구로 평가함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td>참고자료</td><td colspan="2">– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시)
– 차량 및 보행자 동선 계획
– 바닥 마감 계획 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일(다만, 바닥 마감 계획 상세도는 사진으로 대체 가능)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</th></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>1 매개시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>1.1 접근로</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>1.1.2 유효폭</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>접근로의 유효폭을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이동하는데 불편함이 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>휠체어사용자가 통행 할 수 있는 접근로의 유효폭 확보 정도로 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>3점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 접근로의 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table>
<tr><th>구분</th><th>접근로의 유효폭</th><th>평가항목
점수</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>전체구간의 접근로 유효폭이 1.8m이상</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>우 수</td><td>전체구간의 접근로 유효폭이 1.5m이상</td><td>2.4</td></tr>
<tr><td>일 반</td><td>전체구간의 접근로 유효폭이 1.2m이상</td><td>2.1</td></tr>
</table>
– 접근로의 유효폭은 대지내의 출입구 접근로 전체 유효폭 중 가장 좁은 부분을 기준으로 측정함
– 접근로의 유효폭이 1.2m이상일 경우 휠체어와 사람의 교행이 가능하고, 1.5m이상일 경우 휠체어의 회전이 가능하며, 1.8m이상일 경우 휠체어끼리의 교행이 가능함
– 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고 활동공간의 폭이 1.8m이상인 경우 최우수로, 폭이 1.5m이상인 경우 우수로 평가하며, 폭이 1.2m이상 확보한 경우는 일반으로 평가함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시)
– 접근보행로 단면도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 보행로 폭을 알 수 있는 사진</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**1**	**매개시설**
평가범주	**1.1**	**접근로**
평가항목	**1.1.3**	**단차**

■ 세부평가기준

평가목적	접근로의 단차를 평가하여 휠체어사용자의 통행을 어렵게 만들고, 노인이나 임산부 등 다양한 사용자가 걸려 넘어질 위험이 있는 단차를 두지 않도록 함
평가방법	대지 내를 연결하는 모든 접근로에 단차가 있을 경우, 진행방향상의 단의 높이차이 정도로 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 접근로의 단차 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	접근로의 단차	평가항목 점수
최우수	전체구간에 단차 없음	3.0
우 수	전체구간 중 일부에 단차 2cm이하	2.4

- 접근로의 단차는, 대지내의 출입구 접근로에 단차가 있는 경우 단차가 제일 큰 곳을 기준으로 평가함
- 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고 활동공간에 단차가 없는 경우 최우수로, 활동공간에 단차가 2cm이하인 경우는 우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) – 접근보행로 단면도 – 바닥 마감 계획 상세도(레벨표시) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**1 매개시설**
평가범주	**1.1 접근로**
평가항목	**1.1.4 기울기**

■ 세부평가기준

평가목적	접근로의 기울기를 평가하여 휠체어사용자가 안전하게 주출입구로 접근 가능하도록 하며, 노인이나 임산부 등 다양한 이용자가 편리하게 접근 가능하도록 함
평가방법	접근로의 진행방향 기울기의 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 접근로의 기울기 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	접근로의 기울기	평가항목 점수
최우수	접근로 전체구간 기울기가 1/ 24(4.17%/2.39°)이하	3.0
우 수	접근로 전체구간 기울기가 1/18(5.56%/3.18°)이하	2.4

- 접근로의 기울기는 대지내의 출입구 접근로에 경사가 있는 경우 경사가 제일 급한 곳을 기준으로 평가함
- 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고 활동공간에 기울기가 1/18(5.56%/3.18°)이하인 경우 최우수로 평가하며,
  기울기가 1/12(8.33%/4.76°)이하인 경우는 우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) – 접근보행로 단면도 – 바닥 마감 계획 상세도(레벨표시) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**1**	**매개시설**
평가범주	**1.1**	**접근로**
평가항목	**1.1.5**	**바닥 마감**

■ 세부평가기준

평가목적	접근로의 마감 정도를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 주출입구로 접근이 가능하도록 함
평가방법	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 이음새 그리고 마감정도의 평탄한 정도에 따른 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 접근로의 바닥 마감 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	접근로의 바닥 마감	평가항목 점수
최우수	모든 출입 접근로 중에서 50%이상이 걸려 넘어지거나 미끄러질 염려가 없는 재질, 줄눈이 있는 경우 0.5cm 이하인 경우임	3.0
우수	모든 출입 접근로 중에서 50%이상이 걸려 넘어지거나 미끄러질 염려가 없는 재질, 줄눈이 있는 경우 1cm이하인 경우임	2.4

- 출입구 접근로의 바닥이 여러 재료로 마감되어 있는 경우 그 마감 정도가 가장 미비한 곳을 기준으로 평가함
- 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고, 줄눈이 0.5cm 이하이며 미끄럽지 않은 평탄한 재료로 마감된 경우 최우수로 평가하며, 줄눈이 1cm이하이며 미끄럽지 않은 평탄한 재료로 마감된 경우 우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 배치도 (차량 출입 및 보행 출입구 표시) – 바닥 마감 시공 평면 및 단면 상세도 (레벨표시, 재료마감 상세포함) ※유형이 다른 바닥재 사용시 유형별로 제출
	본인증	– 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**1 매개시설**
평가범주	**1.1 접근로**
평가항목	**1.1.6 보행장애물**

■ 세부평가기준

평가목적	접근로의 보행장애물을 평가하여 장애인 등 다양한 이용자가 차량 및 장애물 등으로 인한 위험 없이 주출입구로 접근이 가능하도록 함
평가방법	접근로의 보행장애물이 제거되어 보행안전 통로로서 연속성이 확보 되고, 차도와의 경계부분에 차도와 분리할 수 있는 공작물 설치 정도로 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 접근로의 보행장애물 및 접근로와 차도의 경계 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가 • 세부항목 – 보행장애물

구분	보행장애물	평가항목 점수
최우수	접근로에 가로등, 간판, 이동식 화분 등의 장애물이 전혀 설치되어 있지 않음	1.0
우 수	접근로에 가로등, 간판 등이 설치되어 있으나 접근방지용난간 또는 보호벽을 설치하여 보행자의 안전한 접근이 연속적으로 가능함	0.8

– 가로수가 있는 경우 높이 2.1m까지 가지치기 되어야함

• 세부항목 – 접근로와 차도의 경계

구분	접근로와 차도의 경계	평가항목 점수
최우수	차도와 구분되는 울타리 등 공작물을 설치하거나 차량과 보도가 완전히 분리된 접근로 확보	1.0
우 수	보행통로와 차도에 경계석이 설치되고, 재질과 색상 모두 구분됨	0.8

– 접근로와 차량 동선을 분리하여 차량의 간섭을 전혀 받지 않는 경우는 접근로와 차도의 경계분리 항목은 최우수로 평가함

– 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지내에서 주출입구 활동공간을 확보한 경우 최우수로 평가함. 단, 보도의 일부를 차량과 완전분리한 경우는 최우수로 평가하나 완전 분리되지 않은 경우는 우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) – 접근보행로 단면도 – 바닥 마감 계획 상세도 – 접근보행로 상에 보행지원시설 및 설치물 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(보행접근로 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**1 매개시설**
평가범주	**1.1 접근로**
평가항목	**1.1.7 덮개**

■ 세부평가기준

평가목적	접근로의 배수로 덮개를 평가하여 배수로 덮개에 의해 발생하는 위험이나 배수로 격자구멍 또는 틈새에 발생하는 위험요소들이 없이 주출입구로 접근 가능하도록 함
평가방법	빠질 위험이 있는 곳에 표면 높이가 동일하고, 격자구멍 또는 틈새가 없는 덮개를 설치하였는지 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 접근로의 배수로 덮개 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	배수로 덮개	평가항목 점수
최우수	높이차 전혀 없으며, 구멍이 없는 덮개를 사용	2.0
우 수	높이차 전혀 없으며, 격자구멍(틈새) 등이 양방향 모두 2cm이하	1.6

- 출입구 접근로 상에 배수로 등과 같은 빠질 위험이 있는 부분이 전혀 없어 덮개 설치가 불필요한 경우 최우수로 평가함
- 건축물이 대지선에 인접하여 있어 보도로부터 직접 주출입구가 연결된 경우 대지 내에서나 보도의 공간을 활용하여 주출입구 활동공간을 확보하고 빠질 위험이 전혀 없는 경우 최우수로 평가하며, 빠질 위험이 있는 곳에 덮개를 설치하고 격자 구멍 등이 양방향으로 2cm이하인 경우는 우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제1호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 배치도(차량 출입 및 보행 출입구 표시) – 접근보행로 단면도 – 바닥 마감 계획 상세도 – 배수로 덮개 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(덮개 관련 사진 첨부)

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td>평가부문</td><td colspan="2">1 매개시설</td></tr>
<tr><td>평가범주</td><td colspan="2">1.2 장애인전용주차구역</td></tr>
<tr><td>평가항목</td><td colspan="2">1.2.1 주차장에서 출입구까지의 경로</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td>평가목적</td><td colspan="2">주차장에서 출입구까지의 경로를 평가하여 장애인 또는 노약자 등의 이용자가 장애인 주차구역에 주차 후 안전하게 주출입구 또는 승강설비로 접근이 가능하도록 함</td></tr>
<tr><td>평가방법</td><td colspan="2">장애인전용주차구역을 장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 가까운 곳에 설치하였는지 평가</td></tr>
<tr><td>배 점</td><td colspan="2">6점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td>산출기준</td><td colspan="2">• 평점 = 주차장에서 주출입구 경로의 평가 등급에 해당하는 점수로 평가
<table>
<tr><th>구분</th><th>주차장에서 출입구까지의 경로</th><th>평가항목
점수</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>외부주차장의 경우 지붕이 설치되거나, 실내주차장의 경우 승강설비와 가장 가까운 장소에서 수평접근이 가능</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td>우 수</td><td>경사로 없이 접근 가능</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td>일 반</td><td>경사로를 이용하여 접근 가능하며,
기울기가 1/12(8.33%/4.76°) 이하로 설치</td><td>4.2</td></tr>
</table>
– 주차장에서 주출입구까지의 경로는 차량의 간섭이 전혀 없어야 하며, 접근로의 기준(1.1평가범주)을 준수하여야 함
– 접근로의 기준을 준수하지 아니할 경우 평가등급을 받을 수 없음
– 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에 다른 요건이 만족되면 일반으로 평가함
– 기울기 1/24(4.17%/2.39°) 이하는 수평접근과 동일한 것으로 인정함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제4호, 제12호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전통로 계획)
– 주차장 안내 및 유도 계획
– 주차면 설계 상세도
– 주차장에서 주출입구까지의 접근로 계획

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일(주차장 사진 첨부)</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	1	**매개시설**
평가범주	1.2	**장애인전용주차구역**
평가항목	1.2.2	**주차면수 확보**

■ 세부평가기준

평가목적	장애인전용주차구역의 주차면수를 평가하여 적절한 장애인전용 주차면수를 확보하도록 함
평가방법	장애인전용주차구역의 적정 주차면수 확보정도 평가
배 점	4점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 장애인전용주차구역의 주차면수 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	주차면수 확보	평가항목 점수
최우수	규정비율의 100%초과 확보	4.0
우 수	규정비율의 100%확보(최소 1면 이상 의무 설치)	3.2

- 장애인전용주차구역의 주차면수 확보 비율은 지방자치단체의 조례를 따름
- 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에 한하여, 그로 평가받을 수 있음

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호 – 주차장법 시행령 별표1 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전 통로 계획) – 장애인주차구역 설치 계획 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(주차장 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	1	**매개시설**
평가범주	1.2	**장애인전용주차구역**
평가항목	1.2.3	**주차구역 크기**

■ 세부평가기준

평가목적	장애인전용주차구역의 주차면을 평가하여 적절한 장애인주차구역 면적을 확보하도록 함
평가방법	장애인전용주차구역의 크기 평가
배 점	4점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 주차구역 크기의 주차면 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	주차구역 크기	평가항목 점수
최우수	폭 3.5m, 길이 5.0m, 휠체어 활동공간 노면표시	4.0
우수	폭 3.3m, 길이 5.0m, 휠체어 활동공간 노면표시	3.2

- 장애인전용주차구역의 크기는 휠체어 활동공간을 포함한 주차구역 크기로 평가함
- 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에 한하여, 그로 평가받을 수 있음

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제4호 - 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 - 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1) - 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	- 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전 통로 계획) - 주차장 안내 및 유도 계획 - 주차면 설계 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(주차장 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**1 매개시설**
평가범주	**1.2 장애인전용주차구역**
평가항목	**1.2.4 보행안전통로**

■ 세부평가기준

평가목적

장애인전용주차구역에서 주출입구까지의 접근로를 평가하여 장애인전용주차장에서 주출입구까지 안전한 접근이 가능하도록 보행안전통로를 확보하도록 함

평가방법

장애인전용주차구역에서 건축물의 출입구 또는 장애인용 승강설비에 이르기까지 보행안전통로의 폭 및 연속성 정도 평가

배 점

4점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 장애인전용주차구역의 보행안전통행로의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	보행안전통로	평가항목 점수
최우수	모든 구간에 보행안전통로(폭 1.8m이상)가 연속적으로 설치	4.0
우 수	모든 구간에 보행안전통로(폭 1.5m이상)가 연속적으로 설치	3.2
일 반	모든 구간에 보행안전통로(폭 1.2m이상)가 연속적으로 설치	2.8

- 장애인전용주차구역의 보행안전통로는 차량의 간섭이 전혀 없어야 하고, 보도 및 접근로의 기준을 준수하여야 함
- 보도 및 접근로의 기준을 준수하지 아니할 경우 평가등급을 받을 수 없음
- 장애인전용주차구역의 보행안전통로는 주차면의 활동공간에서 단차 및 차량간섭 없이 연속되어야 하며, 차량과의 간섭부분이 생길지라도 보행우선의 접점계획이 있을 경우 평가등급을 부여함
- 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에 한하여, 그로 평가받을 수 있음

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제4호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전 통로 계획)
- 주차장 안내 및 유도 계획
- 주차면 설계 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(주차장 보행안전 통로 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**1 매개시설**
평가범주	**1.2 장애인전용주차구역**
평가항목	**1.2.5 안내 및 유도표시**

■ 세부평가기준

평가목적

장애인전용주차구역의 안내 및 유도표시를 평가하여 장애인이 쉽게 장애인주차구역을 찾을 수 있도록 하고, 장애인이 쉽게 주차전용주차구역을 인식할 수 있도록 함

평가방법

주차장의 입구에 장애인전용주차구역 안내표지를 식별하기 쉬운 장소에 부착 또는 설치 및 주차구역까지 적정 유도표시의 연속성 정도와 장애인전용주차구역의 바닥 장애인전용주차장표시 및 입식안내표시의 적정 설치 정도 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 장애인전용주차구역의 안내 및 유도표시 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	안내 및 유도표시	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 연속적인 유도표시 설치	3.0
우 수	일반의 기준을 만족하며, 바닥 색상 등을 통한 식별성 확보	2.4
일 반	주차장입구에서 장애인전용주차구역이 바로 보이며(별도표시 없음) 바닥 및 입식 안내표시 설치	2.1

- 일반주차구역과 장애인전용주차구역이 분리되어 있는 경우, 대지 입구부터의 장애인주차구역 유도표시 연속성 정도로 평가함
- 불가피하게 대지 내에 주차장을 설치하지 못하여 인근 주차장을 이용하여야 하는 경우, 인근주차장 이용에 대한 정확한 안내 및 유도표시와 인근주차장에서 주출입구까지의 접근로의 정비가 이루어진 경우에 한하여, 그로 평가받을 수 있음
- 입식 안내표시는 주차가능 차량, 과태료(주차방해 포함) 및 신고전화번호, 도움이 필요한 경우 해당 전화번호를 포함하여야 함
- 장애인전용표시의 규격은 가로 1.3m, 세로 1.5m이며, 주차구역선에 설치되는 장애인전용표시는 가로 50cm, 세로 58cm로 함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제4호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Blatt 1)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 1층 평면 및 배치도(주출입구까지의 보행안전 통로 계획)
- 주차장 안내 및 유도 계획
- 주차면 설계 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(유도 표시 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	1 **매개시설**
평가범주	1.3 **출입구(문)**
평가항목	1.3.1 **출입구(문)의 높이차이**

■ 세부평가기준

평가목적

출입구(문)의 높이차이를 평가하여 장애인 등 다양한 이용자가 안전하고 편리하게 진입이 가능하도록 함

평가방법

출입구(문)의 안전하고 편리한 진입여부를 출입구(문)의 높이차이와 기울기로 평가

배 점

6점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 출입구(문) 높이차이 및 경사로의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

• 세부항목 – 출입구(문) 높이차이

구분	출입구(문) 높이차이	평가항목 점수
최우수	단차없이 수평접근	3.0
우 수	0.75m이하 단차(1.2m이상 유효폭의 경사로 설치)	2.4
일 반	0.75m이상 단차(1.2m이상 유효폭의 경사로 설치)	2.1

• 세부항목 – 출입구 경사로 기울기

구분	출입구(문) 경사로 기울기	평가항목 점수
최우수	단차없이 수평접근	3.0
우 수	기울기 1/18(5.56%/3.18°)이하	2.4
일 반	기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하	2.1

– 출입구(문)에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입구(문)로 출입이 가능한 경우, 부출입구(문) 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입구(문)를 출입구(문)로 대신하여 평가가 가능함

– 길이가 1.8m 이상이거나 0.15m이상 높이의 경사로 설치 시 규정에 적합한 손잡이 설치

– 경사로 위에 지붕이나 차양을 설치한 경우 한 등급 높은 등급으로 평가

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제5호, 제12호

– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례

– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)

– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

– 1층 평면도

– 출입구 평면도

– 출입구 단면도

– 바닥 마감 계획 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

– 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td>평가부문</td><td colspan="2">1 매개시설</td></tr>
<tr><td>평가범주</td><td colspan="2">1.3 출입구(문)</td></tr>
<tr><td>평가항목</td><td colspan="2">1.3.2 출입문의 형태</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td>평가목적</td><td colspan="2">출입구(문)의 형태를 평가하여 장애인 등 다양한 이용자들이 출입하는데 어려움이 없도록 적절한 형태의 문을 설치하도록 함</td></tr>
<tr><td>평가방법</td><td colspan="2">해당시설의 출입구(문)의 형태로 평가</td></tr>
<tr><td>배 점</td><td colspan="2">3점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td>산출기준</td><td colspan="2">• 평점 = 출입구(문) 형태의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table>
<tr><th>구분</th><th>주출입문의 형태</th><th>평가항목 점수</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>출입구(문)를 포함하여 모든 출입구의 출입문 중 60%이상 자동문 설치</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>우 수</td><td>자동문 설치</td><td>2.4</td></tr>
<tr><td>일 반</td><td>자동 닫힘 기능이 있는(도어체크 등) 여닫이문 설치</td><td>2.1</td></tr>
</table>
– 단, 회전문은 휠체어 사용자의 이용이 가능한 크기이며 속도조절 장치가 내장된 회전문으로 다른 형태의 출입문을 병행하여 설치 할 경우 최하등급을 부여</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td>참고자료</td><td colspan="2">– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 1층 평면도
– 출입구 평면도
– 출입구 단면도
– 창호 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**1 매개시설**
평가범주	**1.3** 출입구(문)
평가항목	**1.3.3 유효폭**

■ 세부평가기준

평가목적	출입구(문)의 유효폭을 평가하여 장애인 및 노약자 등 이용자들이 출입하는데 어려움이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함
평가방법	출입구(문)의 통과 유효폭 확보 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 출입구(문) 유효폭의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	출입구(문)의 유효폭 1.2m이상	3.0
우 수	출입구(문)의 유효폭 1.0m이상	2.4
일 반	출입구(문)의 유효폭 0.9m이상	2.1

- 주출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함
- 주출입구(문)에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입구(문)로 출입이 가능한 경우, 부출입구(문) 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입구(문)를 주출입구(문)로 대신하여 평가가 가능함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 1층 평면도 – 출입구 평면도 – 출입구 단면도 – 출입구 상세도 – 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>1 매개시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>1.3 출입구(문)</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>1.3.4 단차</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>출입구(문)의 단차를 평가하여 휠체어사용자가 출입하는데 어려움이 없도록 하고, 노인 및 임산부 등 다양한 이용자들이 걸려 넘어질 위험이 없도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>출입구(문) 턱의 높이 차이 정도 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>3점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 주출입문 단차의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table>
<tr><th>구분</th><th>단차</th><th>평가항목 점수</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>출입구(문) 단차 전혀 없음</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>우 수</td><td>출입구(문) 단차 2cm이하</td><td>2.4</td></tr>
</table>
– 출입구(문)에 문턱 등으로 인한 2cm이상의 단차가 있으나, 턱낮추기를 통하여 단차를 극복한 경우 우 수로 평가함
– 주출입구(문)에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입구(문) 출입이 가능한 경우, 부출입구(문) 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입구(문)를 주출입구(문)로 대신하여 평가가 가능함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 1층 평면도
– 출입구 평면도
– 출입구 단면도
– 창호 상세도
※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>1 매개시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>1.3 출입구(문)</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>1.3.5 전면 유효거리</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>출입구(문)의 전면 유효거리를 평가하여 휠체어사용자가 문을 여닫고 회전하는데 어려움이 없도록 적절한 전면 유효거리를 확보하도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>출입구(문)의 전면 유효거리 확보 정도 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>2점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 출입구(문) 전면 유효거리의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table><tr><th>구분</th><th>전면 유효거리</th><th>평가항목 점수</th></tr><tr><td>최우수</td><td>출입구(문)의 전면 유효거리 1.8m이상</td><td>2.0</td></tr><tr><td>우 수</td><td>출입구(문)의 전면 유효거리 1.5m이상</td><td>1.6</td></tr><tr><td>일 반</td><td>출입구(문)의 전면 유효거리 1.2m이상</td><td>1.4</td></tr></table>– 출입구(문)의 전면 유효거리라 함은 문을 여닫는데 필요한 소요거리를 제외한 유효거리를 지칭함
– 출입구(문)이 연속된 경우 두 문의 개폐에 필요한 소요거리를 모두 제외한 유효거리로 측정함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 1층 평면도
– 출입구 평면도
– 출입구 단면도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>1 매개시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>1.3 출입구(문)</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>1.3.6 손잡이</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>출입구(문)의 손잡이 형태 및 설치 높이를 평가하여 잡는 힘이 약한 장애인 또는 노약자 등의 이용자가 손잡이를 잡고 문을 여는데 어려움이 없는 형태의 손잡이를 설치하도록 하며, 휠체어사용자 또는 어린이 등이 잡을 수 있는 적절한 높이에 손잡이를 설치하도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>출입구(문)의 손잡이 형태 및 적정 높이 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>2점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 출입구(문) 손잡이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table><tr><th>구분</th><th>손잡이</th><th>평가항목 점수</th></tr><tr><td>최우수</td><td>자동문</td><td>2.0</td></tr><tr><td>우 수</td><td>손잡이는 0.8m~0.9m에 위치
수평 및 수직막대형</td><td>1.6</td></tr><tr><td>일 반</td><td>손잡이는 0.8m~0.9m에 위치
레버형, 수평 또는 수직막대형 중 한 종류</td><td>1.4</td></tr></table>
– 주출입문에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입문으로 출입이 가능한 경우, 부출입문 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입문을 주출입문으로 대신하여 평가가 가능함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 1층 평면도
– 출입구 평면도
– 출입구 단면도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>1 매개시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>1.3 출입구(문)</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>1.3.7 경고블록</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>출입구(문)의 경고블록을 평가하여 시각장애인 및 노인 등 시력에 어려움을 겪는 사용자들이 발바닥 촉감으로 문이 있음을 감지할 수 있도록 적절한 경고블록을 설치하도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>시각장애인에게 위험을 알려주는 경고블록의 설치 여부 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>2점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 출입구(문)의 경고블록 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table>
<tr><th>구분</th><th>경고블록</th><th>평가항목 점수</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>우수의 조건을 만족하며, 손끼임 방지설비 설치</td><td>2.0</td></tr>
<tr><td>우 수</td><td>출입구(문) 0.3m 전후면에 문의 폭만큼 표준형 점형블록 설치</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>일 반</td><td>출입구(문) 0.3m 전후면에 문의 폭만큼 바닥 색상 및 재질의 변화를 통하여 경고 표시</td><td>1.4</td></tr>
</table>
– 주출입구(문)에 높이차이가 있으나 불가피하게 경사로를 설치하지 못하고, 부출입구(문)로 출입이 가능한 경우, 부출입구(문) 이용에 대한 연속적인 안내 및 유도 표시가 마련된 경우에 한하여 부출입구(문)를 주출입구(문)로 대신하여 평가가 가능함
– 자동문인 경우에는 자동센서 영역내에 점형블록이 설치되어야 함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 1층 평면도
– 출입구 평면도
– 출입구 단면도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일(출입구 사진 첨부)</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**2**	**내부시설**
평가범주	**2.1**	**일반 출입문**
평가항목	**2.1.1**	**단차**

■ 세부평가기준

평가목적	일반 출입문의 단차를 평가하여 휠체어사용자가 문을 출입하는데 어려움이 없도록 하고, 노인 및 임산부 등 다양한 이용자들이 걸려 넘어질 위험이 없도록 함
평가방법	일반 출입문의 단차로 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 일반 출입문 단차의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	단차	평가항목 점수
최우수	모든 문에 단차 전혀 없음	3.0
우 수	모든 문에 단차 2cm이하	2.4

– 일반 출입문에 문턱 등으로 인한 2cm이상의 단차가 있으나, 턱낮추기를 통하여 단차를 극복한 경우 최하등급으로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 각층 평면도 – 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(일반 출입문 종류별 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.1 일반 출입문**
평가항목	**2.1.2 유효폭**

■ 세부평가기준

평가목적

일반 출입문의 유효폭을 평가하여 장애인 및 노약자 등 이용자가 문을 출입하는데 어려움이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함

평가방법

일반 출입문의 통과 가능한 유효폭 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 일반 출입문 유효폭의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	모든 문의 유효폭 1.0m이상	3.0
우 수	모든 문의 유효폭 0.9m이상	2.4

– 일반 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

– 각층 평면도
– 창호 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.1 일반 출입문**
평가항목	**2.1.3 전・후면 유효거리**

■ 세부평가기준

평가목적	일반 출입문의 전·후면 유효거리를 평가하여 휠체어사용자가 문을 여닫고 회전하는데 어려움이 없도록 적절한 전·후면 유효거리를 확보하도록 함
평가방법	일반 출입문의 전·후면 유효거리 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 일반 출입문 전·후면 유효거리의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	전면 유효거리	평가항목 점수
최우수	모든 문의 전·후면 유효거리 1.8m이상	3.0
우 수	모든 문의 전·후면 유효거리 1.5m이상	2.4
일 반	모든 문의 전·후면 유효거리 1.2m이상	2.1

- 일반 출입문의 전·후면 유효거리라 함은 문을 여닫는데 필요한 소요거리를 제외 유효거리를 지칭함
- 출입문이 연속된 경우 두 문의 개폐에 필요한 소요거리를 모두 제외한 유효거리로 측정함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 각층 평면도 – 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>2 내부시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>2.1 일반 출입문</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>2.1.4 손잡이 및 점자표지판</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>일반출입문의 손잡이 형태 및 설치 높이, 점자표지판을 평가하여 잡는 힘이 약한 장애인 또는 노약자 등의 이용자가 손잡이를 잡고 문을 여는데 어려움이 없는 형태의 손잡이를 설치하도록 하며, 휠체어사용자 또는 어린이 등이 잡을 수 있는 적절한 높이에 손잡이를 설치하도록 하고, 시각장애인이 각 실의 용도를 알 수 있도록 적절한 높이에 점자표지판을 설치하도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>손잡이의 위치 및 형태가 규정에 적합한지 여부 및 출입구 점자표지판 부착 여부로 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>3점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 일반 출입구(문) 손잡이 및 점자표지판 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table>
<tr><th>구분</th><th>손잡이 및 점자표지판</th><th>평가항목 점수</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>우수의 조건을 만족하며, 미닫이문 또는 자동문</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>우수</td><td>출입구 옆 벽면의 1.5m 높이에 점자표지판 부착
손잡이 높이는 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8m~0.9m에 위치하도록 설치
손잡이의 형태는 레버형이나 수평 또는 수직막대형
출입문은 여닫이형태로 출입문 옆에 0.6m이상의 활동공간을 확보</td><td>2.4</td></tr>
</table>
– 전시장 등 문이 없을 경우 최우수로 평가함
– 복도 손잡이가 설치된 경우에는 손잡이에 점자 표지판을 부착한 것도 출입구 옆 벽면 점자표지판과 동일시 평가함
– 미닫이 형태의 문인 경우 옆에 0.6m이상의 활동공간을 확보하거나 그에 유사한 기능의 문 (반자동문 등) 형태로 설치하여야 함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제6호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 각층 평면도
– 창호 상세도(일반 출입문 점자표지판 설치 상세도 포함)

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일(일반 출입문 종류별 사진 첨부)</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.2 복도**
평가항목	**2.2.1 유효폭**

■ 세부평가기준

평가목적

복도의 유효폭을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이동하는데 불편함이 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 함

평가방법

복도의 유효폭 정도로 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 복도의 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	모든 복도의 유효폭 1.5m이상	3.0
우 수	모든 복도의 유효폭 1.2m이상	2.4

– 복도에 고정된 장애물이 있는 경우 장애물 끝에서 반대편 복도 벽까지의 거리로 복도의 유효폭을 측정함
– 건물의 전체 복도 중 폭이 가장 좁은 부분을 기준으로 복도의 유효폭을 측정함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

– 각층 평면도
– 복도 입면도
– 복도 단면도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

– 예비인증시와 동일(복도 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**2**	**내부시설**
평가범주	**2.2**	**복도**
평가항목	**2.2.2**	**단차**

■ 세부평가기준

평가목적

복도의 단차를 평가하여 휠체어사용자의 통행을 어렵게 만들고, 노약자나 임산부 등 다양한 사용자가 걸려 넘어질 위험이 있는 단차를 두지 않도록 함

평가방법

복도의 바닥면 단차 정도로 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 복도 단차의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	단차	평가항목 점수
최우수	복도에 단차가 전혀 없음	3.0
우 수	부분적으로 단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치	2.4
일 반	부분적으로 단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치	2.1

- 복도에 여러 부분에서 단차 발생시, 단차 중 그 높이가 가장 높은 것을 기준으로 복도의 바닥면 단차를 측정함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 각층 평면도
- 복도 입면도
- 복도 단면도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(복도 혹은 홀 사진 첨부. 단, 단차가 있는 경우는 해당 부분 사진 포함)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.2 복도**
평가항목	**2.2.3 바닥 마감**

■ 세부평가기준

평가목적	복도의 마감을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 이동이 가능하도록 함
평가방법	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도에 따른 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 복도 마감의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	바닥 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 충격을 흡수하고 울림이 적은 재료 사용	2.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 색상 및 재질 변화로 유도	1.6
일 반	미끄럽지 않으며, 걸려 넘어질 염려 없음	1.4

- 시각장애인의 유도는 복도 벽면의 핸드레일과 바닥 재질 또는 색상 변화로 이루어지도록 함
- 건축물이 한 개의 실로 구성되어 복도라고 볼 수 있는 부분이 없는 경우, 홀 등의 내부 바닥 마감으로 복도의 바닥 마감 항목을 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 각층 평면도 – 바닥 재질 마감표 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(홀 또는 복도 바닥 등의 사진 첨부. 단, 재질이 다를 경우는 해당부분 사진 포함)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.2 복도**
평가항목	**2.2.4 보행장애물**

■ 세부평가기준

평가목적

복도의 보행장애물을 평가하여 장애인 등 다양한 이용자가 복도의 설치물 또는 장애물로 인해 부딪히는 위험 없이 복도를 이동할 수 있도록 함

평가방법

복도의 벽면을 따라 보행하기에 부적절한 벽면 돌출물의 제거 여부 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 복도의 보행장애물 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평

구분	보행장애물	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 휠체어사용자의 안전을 위하여 복도의 벽면에는 바닥면으로부터 0.15m에서 0.35m까지 킥플레이트를 설치하고 복도의 모서리 부분은 둥글게 마감	2.0
우 수	일반의 기준을 만족하며, 벽면에 부적절한 돌출물 및 충돌위험이 있는 설치물이 전혀 없고 바닥면에 이동장애물이 전혀 없음	1.6
일 반	벽면에 돌출물이 있으나 0.1m이내로 설치	1.4

- 복도의 보행장애물은 높이 2.1m이내에 있는 장애물만 평가함
- 건축물 내부에 여러 장애물이 있을 경우 그 돌출폭이 가장 큰 장애물을 기준으로 측정함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 각층 평면도
- 복도 입면도
- 복도 단면도
- 복도 설치물 설치 상세도(해당되는 경우에 한함)

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(복도 사진-해당되는 부분이 있는 경우 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.2 복도**
평가항목	**2.2.5 연속손잡이**

■ 세부평가기준

평가목적	복도의 연속손잡이를 평가하여 시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인인 경우와 노인 등으로 구성된 시설의 주이동 경로상에 적절한 높이 및 형태로 손잡이를 설치하도록 함
평가방법	복도 양측면에 연속손잡이 설치 및 손잡이 규격 확보 정도 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 복도의 연속손잡이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	연속손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며 차갑거나 미끄럽지 않은 재질 사용	2.0
우 수	연속손잡이 설치(1단 설치 및 손잡이 끝부분에 점자 표기)	1.6
일 반	연속손잡이 설치(1단 설치)	1.4

- 복도의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm 규정에 적합한 손잡이를 연속되게 설치하여야 하며, 손잡이를 설치하더라도 규정에 적합하지 않으면 평가등급을 받을 수 없음
- 어린이관련시설인 경우에는 연속손잡이 높이가 0.65m 내외에 있어야 동일하게 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 각층 평면도 – 복도 입면도 – 손잡이 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.3 계단**
평가항목	**2.3.1 형태 및 유효폭**

■ 세부평가기준

평가목적	계단의 형태 및 유효폭을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이동하는데 불편함이 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 하고, 지팡이가 빠지지 않도록 적절한 높이의 추락방지턱을 설치하도록 함
평가방법	계단의 형태 및 유효폭 정도, 난간하부에 추락방지턱 설치 여부평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 계단의 형태 및 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	계단 형태 및 유효폭	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 계단 및 참의 유효폭 1.5m이상 확보	3.0
우수	일반의 기준을 만족하며, 계단은 직선 또는 꺾임형태로 설치하고, 2cm이상의 추락방지턱 설치	2.4
일반	모든 계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 확보	2.1

– 계단 및 참의 유효폭은 추락방지턱부터 반대편 계단 벽면까지의 폭을 측정하며, 건축물 내 여러 개의 계단이 있는 경우 주계단을 평가대상으로 함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제8호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 기준층 평면도 – 계단 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(계단 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.3 계단**
평가항목	**2.3.2 챌면 및 디딤판**

■ 세부평가기준

평가목적

계단의 챌면 및 디딤판을 평가하여 비상시나 시각장애인이 계단으로 이동할 때 일정한 높이의 계단을 딛고 이동할 수 있도록 적절한 높이와 너비의 챌면 및 디딤판을 설치하도록 함

평가방법

계단에 챌면 및 디딤판 설치와 식별정도 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 계단의 챌면 및 디딤판 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	챌면 및 디딤판	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 조명 및 색상을 달리하여 챌면과 디딤판의 명확한 식별 가능	3.0
우 수	일반의 기준을 만족하며, 1.8m이내마다 휴식참 설치	2.4
일 반	모든 계단에 챌면 설치 챌면 0.18m이하, 디딤판 0.28m이상, 챌면의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 60°이상으로 설치 계단코는 3cm미만으로 설치	2.1

- 챌면을 수직으로 설치하는 경우에는 계단코의 색상 및 재질을 달리하면 기울기가 있는 것과 동일하게 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제8호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 기준층 평면도
- 계단 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(계단 디딤판 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**2**	**내부시설**
평가범주	**2.3**	**계단**
평가항목	**2.3.3**	**바닥 마감**

■ 세부평가기준

평가목적	계단의 마감을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 계단의 이동이 가능하도록 함
평가방법	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도와 계단코의 미끄럼방지설비 설치 여부 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 계단의 마감 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	바닥 마감	평가항목 점수
최우수	계단 전체의 바닥표면이 전혀 미끄럽지 않은 재질로 평탄하게 마감 발디딤 부분은 촉각 혹은 시각적인 재료를 사용하여 잘 인지될 수 있는 것을 사용	2.0
우 수	계단코에 경질고무류, 줄눈 등의 미끄럼방지설비를 설치하고, 걸려 넘어질 염려 없음	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제8호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 기준층 평면도 – 계단 상세도(미끄럼방지설비 설치 상세도 포함) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.3 계단**
평가항목	**2.3.4 손잡이**

■ 세부평가기준

평가목적

계단 손잡이를 평가하여 지탱하는 힘이 약한 장애인 등 다양한 이용자가 손잡이에 지탱하여 계단을 이동하거나, 시각장애인이 손잡이를 잡고 이동할 수 있도록 적절한 높이 및 형태로 손잡이를 설치하도록 함

평가방법

계단 양측면 연속된 손잡이의 높이 및 굵기로 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 계단 손잡이의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 차갑지 않고 미끄럽지 않은 재질 사용	2.0
우 수	연속손잡이 1단 설치 주변으로부터 쉽게 구분 가능 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착	1.6

- 계단의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm 규정에 적합한 손잡이를 설치하여야 함
- 2중으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이는 0.85m내외, 아래쪽 손잡이는 0.65m내외로 하여야 함
- 손잡이를 설치하더라도 규정에 적합하지 않으면 평가등급을 받을 수 없음
- 어린이관련시설인 경우에는 연속손잡이 설치 높이는 0.65m내외에 설치되어야만 최우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제8호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 기준층 평면도
- 계단 상세도
- 계단 손잡이 설치 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.3 계단**
평가항목	**2.3.5 점형블록**

■ 세부평가기준

평가목적	계단의 점형블록을 평가하여 시각장애인 및 노인 등 시력에 어려움을 겪는 사용자들이 발바닥 촉감으로 계단이 시작되고 끝남을 인지할 수 있도록 적절한 경고블록을 설치하도록 함
평가방법	계단의 시작과 끝지점의 점형블록 설치 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 계단의 점형블록 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	점형블록	평가항목 점수
최우수	계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점에 표준형 점형블록 설치	2.0
우 수	계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점에 바닥 재질 변화를 통한 경고표시 설치	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제8호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 기준층 평면도 – 계단 상세도 – 계단 경고블록 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(계단 점형블록 설치 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물	
평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.4 경사로**
평가항목	**2.4.1 유효폭**

■ 세부평가기준

평가목적	경사로의 유효폭을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 경사로를 이동하는데 불편함이 없는 적절한 유효폭을 확보하도록 함
평가방법	경사로 유효폭 확보 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 경사로 유효폭의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 경사로의 유효폭이 1.5m이상 확보	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽을 설치	2.4
일 반	경사로의 유효폭이 1.2m이상	2.1

– 경사로의 유효폭은 추락방지턱으로부터 반대편 벽면까지의 거리로 측정함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제12호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 기준층 평면도 – 경사로 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(경사로 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물	
평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.4 경사로**
평가항목	**2.4.2 기울기**

■ 세부평가기준

평가목적	경사로의 기울기를 평가하여 휠체어사용자가 안전하게 층간 이동이 가능하도록 하며, 노약자나 임산부 등 다양한 이용자가 편리하게 이동 가능하도록 함
평가방법	경사로의 기울기 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 경사로의 기울기 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	기울기	평가항목 점수
최우수	1/18(5.56%/3.18°)이하로 설치하고, 횡단구배가 없음	3.0
우 수	1/12(8.33%/4.76°)이하로 설치하고, 횡단구배가 없음	2.4

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제12호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 경사로 상세도(단면도 포함) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.4 경사로**
평가항목	**2.4.3 바닥 마감**

■ 세부평가기준

평가목적	경사로의 마감 상태를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 경사로를 이용하여 층간 이동이 가능하도록 함
평가방법	미끄럽지 않은 바닥 재질 및 마감의 평탄한 정도와 미끄럼 정도의 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 경사로 마감의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	바닥 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 충격은 흡수하고 울림이 적은 재료 사용	2.0
우 수	미끄럼 방지용 타일을 사용하고, 걸려 넘어질 염려 없음	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제12호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 경사로 상세도 – 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(경사로 바닥 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.4 경사로**
평가항목	**2.4.4 활동공간 및 휴식참**

■ 세부평가기준

평가목적

경사로의 활동공간을 평가하여 휠체어사용자가 이동하고 회전하는데 어려움이 없도록 적절한 전면 활동공간을 확보하도록 함

평가방법

경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 휴식참에 활동공간 확보 여부 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 경사로 활동공간 및 휴식참의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	활동공간 및 휴식참	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 휠체어의 벽면충돌에 따른 충격을 완화하기 위하여 벽에 충격방지용 매트를 부착	2.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 양측면에 휠체어바퀴가 경사로 밖으로 미끄러져 나가지 아니하도록 5cm이상의 추락방지턱 또는 측벽 설치	1.6
일 반	바닥면으로부터 높이0.75m 이내마다 수평면으로 된 1.5m 이상을 휴식참 설치, 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보	1.4

- 경사로의 굴절부분 및 참에 1.5m×1.5m이상의 수평면으로 된 활동공간을 두는 것은 휴식공간이자 상행과 하행의 휠체어가 교행할 수 있도록 방향전환하기 위함
- 단, 직선형 경사로 참의 폭은 경사로 폭으로 평가 가능함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제12호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증	- 경사로 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
본인증	- 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**2**	**내부시설**
평가범주	**2.4**	**경사로**
평가항목	**2.4.5**	**손잡이**

■ 세부평가기준

평가목적

경사로 손잡이를 평가하여 지탱하는 힘이 약한 장애인 등 다양한 이용자가 손잡이에 지탱하여 경사로를 이동하거나, 시각장애인이 손잡이를 잡고 이동할 수 있도록 적절한 높이 및 형태로 손잡이를 설치하도록 함

평가방법

경사로의 양측면 손잡이 높이 및 굵기로 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 경사로 손잡이의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 연속손잡이 2단 설치	2.0
우 수	일반의 기준을 만족하며, 차갑고 미끄럽지 않은 재질 사용	1.6
일 반	연속손잡이 1단 설치 색상 및 명도차이가 명확해서 주변으로부터 쉽게 구분 가능 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 층수·위치 등을 나타내는 점자표지판을 부착	1.4

- 경사로의 손잡이는 설치 높이 0.8m~0.9m, 굵기 3.2cm~3.8cm 규정에 적합한 손잡이를 설치하여야 함
- 2중으로 설치하는 경우에는 위쪽 손잡이는 0.85m내외, 아래쪽 손잡이는 0.65m내외로 하여야 함
- 손잡이를 설치하더라도 규정에 적합하지 않으면 평가등급을 받을 수 없음

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제12호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 경사로 상세도
- 경사로 손잡이 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(경사로 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	2	**내부시설**
평가범주	2.5	**승강기**
평가항목	2.5.1	**전면활동공간**

■ 세부평가기준

평가목적	승강기 전면활동공간을 평가하여 승강기를 이용하는데 휠체어사용자가 회전하거나 이동하는데 어려움이 없도록 적절한 전면 활동공간을 확보하여 불편함이 없도록 함
평가방법	승강기 및 리프트 전면활동공간 확보 정도 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 승강기의 전면활동공간 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	전면활동공간	평가항목 점수
최우수	전면에 1.5m×1.5m이상의 활동공간 확보	2.0
우 수	전면에 1.4m×1.4m이상의 활동공간 확보	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 기준층 평면도 – 승강기 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(승강기 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.5 승강기**
평가항목	**2.5.2 통과 유효폭**

■ 세부평가기준

평가목적

승강기 통과 유효폭을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 승강기를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함

평가방법

승강기 출입문의 유효통과폭 정도 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 승강기 통과 유효폭의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	통과 유효폭	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 통과 유효폭 1.2m이상	2.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 통과 유효폭 1.0m이상	1.6
일 반	통과 유효폭 0.8m이상, 승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 3cm이하, 되열림장치를 설치	1.4

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 기준층 평면도
- 승강기 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(승강기 사진 첨부)

<table>
<tr><th colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</th></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>2 내부시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>2.5 승강기</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>2.5.3 유효바닥면적</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>승강기 내부 유효바닥면적을 평가하여 휠체어사용자가 승강기 내부에서 회전하거나 승강기를 이용하는데 불편함이 없도록 승강기 내부의 적절한 유효바닥면적을 확보하도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>승강기 내부의 유효바닥면적 정도 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>2점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 승강기의 유효바닥면적 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table><tr><th>구분</th><th>유효바닥면적</th><th>평가항목 점수</th></tr><tr><td>최우수</td><td>폭 1.6m이상, 깊이 1.4m이상</td><td>2.0</td></tr><tr><td>우 수</td><td>폭 1.6m이상, 깊이 1.35m이상</td><td>1.6</td></tr></table>– 다만, 기존 건축물 인증의 경우 구조상의 사유로 승강기 폭 1.1m이상, 깊이 1.35m 이상이며 승강기내부의 후면에는 출입문의 개폐여부를 확인할 수 있는 견고한 재질의 거울 등을 부착할 경우 우수로 평가 가능함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 기준층 평면도
– 승강기 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.5 승강기**
평가항목	**2.5.4 이용자 조작설비**

■ 세부평가기준

평가목적

승강기 이용자 조작설비를 평가하여 장애인 또는 노약자 등 다양한 사용자가 승강기 이용을 위해 조작설비를 사용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 이용자 조작설비를 적절한 높이에 설치하도록 함

평가방법

내·외부 조작설비 형태 및 설치 높이로 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 승강기의 이용자 조작설비 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

• 세부항목 – 외부 조작설비

구분	외부 조작설비	평가항목점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 성인 및 시각장애인용(1.5m,점자표시 포함), 어린이 및 휠체어사용자용 (0.85m±5cm) 로 구분하여 설치하고, 버튼의 크기는 최소 2cm이상으로 함	1.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 표시등이 켜짐	0.8
일 반	설치 높이 0.8m~1.2m, 점자표시(고정식), 조작버튼전면 0.3m전방에 점형블록 설치	0.7

• 세부항목 – 내부 가로 조작설비

구분	가로 조작설비	평가항목점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 밑면이 25°정도 들어올려지거나 손잡이에 연결하여 설치된 형태	1.0
우 수	양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내함 버튼 크기는 최소 2cm이상으로 함 수평손잡이와 겹치지 않도록 설치 높이 0.85m내외로 점자표시(고정식)하고 내부 모서리로부터 최소 0.4m 떨어져서 설치	0.8

• 세부항목 – 내부 세로 조작설비

구분	세로 조작설비	평가항목점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 버튼의 크기는 최소 2cm이상으로 함	1.0
우 수	양각형태의 버튼식을 설치하고, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고 음성으로 층수를 안내함 버튼 크기는 최소 2cm이상으로 함 설치 높이 1.5m의 범위내 설치, 점자표시(고정식) 함	0.8

– 조작설비의 버튼을 센서식으로 사용하면 평가등급을 받을 수 없음
– 토글방식의 조작설비를 설치한 경우 두 번째 눌러 취소하는 경우 취소에 대한 음성 안내가 제공되어야 함
– 통화장치 등에는 점자표시(고정식)를 하여야 함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

– 승강기 상세도
– 승강기 내외부 입면도
– 승강기 이용자 조작설비 상세도(승강기 사양서 포함)
※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.5 승강기**
평가항목	**2.5.5 시각 및 청각장애인 안내장치**

■ 세부평가기준

평가목적

승강기 도착여부를 알리는 점멸등 및 음향신호장치 설치를 통하여 장애인 등 다양한 사용자가 승강기를 이용하는데 편의를 도모하고, 승강기 문자안내 및 음성안내장치를 평가하여 시각장애인 또는 청각장애인이 승강기의 진행방향, 정지 예정층, 현재의 위치 등에 관한 적절한 안내를 받을 수 있도록 함

평가방법

승강기 및 각 층의 승강장의 시각 및 청각장애인의 안내장치 설치 여부로 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 승강기의 시각 및 청각장애인 안내장치 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	시각 및 청각장애인 안내장치	평가항목 점수
최우수	승강장에 승강기 도착여부를 점멸등과 음성으로 안내하고, 승강기의 내부에는 승강기의 운행상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내	2.0
우 수	승강장에 승강기 도착여부를 점멸등과 음향으로 안내하고, 승강기의 내부에는 승강기의 운행상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내	1.6

– 음향신호는 일정한 음을 말하며 음성을 육성으로 층수를 알려주는 것을 말함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

– 승강기 상세도
– 승강기 입면도
– 승강기 점멸 및 음향신호장치 설치 계획(승강기 사양서 포함)

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	2	**내부시설**
평가범주	2.5	**승강기**
평가항목	2.5.6	**수평손잡이**

■ 세부평가기준

평가목적

승강기 수평손잡이를 평가하여 지탱하는 힘이 부족한 장애인 등 다양한 사용자가 승강기 내부에서 연속된 수평손잡이를 잡고 승강기를 이용할 수 있도록 적절한 높이에 수평손잡이를 설치할 수 있도록 함

평가방법

승강기 내부에 연속된 수평손잡이 설치 여부 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 승강기의 수평손잡이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	수평손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 차갑거나 미끄럽지 않은 재질을 사용	2.0
우 수	수평손잡이가 높이 0.85m±5cm, 지름 3.2cm~3.8cm로 벽과 손잡이 간격 5cm내외로 설치	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제9호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 승강기 상세도
- 승강기 내부 연손 손잡이 설치 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**2 내부시설**
평가범주	**2.5 승강기**
평가항목	**2.5.7 점자블록**

■ 세부평가기준

평가목적	승강기의 점형블록을 평가하여 시각장애인 및 노인 등 시력에 어려움을 겪는 사용자들이 승강기 버튼의 위치를 알 수 있도록 적절한 승강기 버튼 앞 바닥에 점형블록을 설치하도록 함
평가방법	승강기 버튼 앞 바닥의 점형블록 설치 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 승강기의 점형블록 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	점형블록	평가항목 점수
최우수	승강기 버튼앞 바닥에 표준형 점형블록 설치	2.0
우 수	승강기 버튼앞 바닥 재질 변화를 통한 경고표시 설치	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제9호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 기준층 평면도 – 승강기 상세도 – 승강기 경고블록 설치 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td>평가부문</td><td colspan="2">3 위생시설</td></tr>
<tr><td>평가범주</td><td colspan="2">3.1 장애인 등이 이용 가능한 화장실</td></tr>
<tr><td>평가항목</td><td colspan="2">3.1.1 장애유형별 대응 방법</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td>평가목적</td><td colspan="2">장애인 등이 이용 가능한 화장실의 다양한 장애유형에 대한 대응 방법을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자의 다양한 상황에 대응할 수 있는 다목적 화장실을 설치하도록 함</td></tr>
<tr><td>평가방법</td><td colspan="2">화장실 평면구성의 장애유형별 대응 방법에 따른 평가</td></tr>
<tr><td>배 점</td><td colspan="2">10점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td>산출기준</td><td colspan="2">• 평점 = 장애인 등이 이용 가능한 화장실의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table>
<tr><th>구분</th><th>장애유형별 대응 방법</th><th>평가항목 점수</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>장애인 등이 이용 가능한 화장실이 1층에 설치되고 전체층수의 50%이상 설치(장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치)</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>우수</td><td>장애인 등이 이용 가능한 화장실이 1층에 설치되고 전체층수의 30%이상 설치(장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치)</td><td>8.0</td></tr>
<tr><td>일반</td><td>최소 1개 이상의 장애인 등이 이용 가능한 화장실
(장애인대변기는 남자용 및 여자용 각1개 이상 설치)</td><td>7.0</td></tr>
</table>
– 다목적화장실(가족화장실)을 설치한 경우에는 심사단의 가산 평가시 추가 배점함
※ 전체층수는 불특정다수가 이용할 수 있는 시설이 있는 층수의 합을 말함
※ 다목적 화장실이라함은 남녀 구분없이 설치하여 장애인뿐만 아니라 가족 혹은 보호자와 함께 사용가능한 화장실을 말함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td>참고자료</td><td colspan="2">– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 화장실 층별 평면도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물		
평가부문	**3**	**위생시설**
평가범주	**3.1**	**장애인 등이 이용 가능한 화장실**
평가항목	**3.1.2**	**안내표지판**

■ 세부평가기준

평가목적	장애인 등이 이용 가능한 화장실의 안내표지판을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자에게 화장실 내부의 위치 및 기능을 안내할 수 있도록 하고, 시각장애인이 실의 기능을 알 수 있도록 출입구(문) 옆에 점자표지판을 설치하도록 함
평가방법	장애인 등이 이용 가능한 화장실 이용 안내표지판 설치 유무 평가
배 점	5점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 장애인 등이 이용 가능한 화장실의 안내표지판 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	안내표지판	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 화장실 내부의 위치 및 기능을 안내할 수 있는 촉지도식 안내표지가 있음	5.0
우수	일반의 기준을 만족하며, 점자표지 0.3m 전면에 표준형 점형블록 설치	4.0
일반	화장실 출입구(문) 옆 벽면의 1.5m 높이에 점자표기를 포함한 남·여 구분 안내표지 있음 점자표지 0.3m 전면에 바닥재질 변화를 통한 경고표시 설치	3.5

- 장애인복지시설은 시각장애인이 화장실의 위치를 쉽게 알 수 있도록 하기 위하여 안내표시와 함께 음성유도장치를 설치

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 - 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 - 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) - 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	- 화장실 층별 평면도 - 화장실 안내표지판 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.2 화장실의 접근**
평가항목	**3.2.1 유효폭 및 단차**

■ 세부평가기준

평가목적	화장실로 접근하기 위한 통로를 평가하여 화장실로 접근하기 위한 모든 통로가 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하고, 단차 없이 진입이 할 수 있도록 함
평가방법	화장실로 접근하기 위한 모든 통로의 유효폭 및 단차 정도 평가
배 점	6점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 화장실로 접근하기 위한 통로의 유효폭 및 단차 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가 • 세부항목 - 유효폭

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	1.5m이상 통로폭 확보	3.0
우 수	1.2m이상 통로폭 확보	2.4
일 반	0.9m이상 통로폭 확보	2.1

• 세부항목 - 단차

구분	단차	평가항목 점수
최우수	전혀 단차 없음	3.0
우 수	단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치	2.4
일 반	단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치	2.1

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 - 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 - 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) - 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	- 화장실 층별 평면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**3**	**위생시설**
평가범주	**3.2**	**화장실의 접근**
평가항목	**3.2.2**	**바닥 마감**

■ 세부평가기준

평가목적	화장실 접근로의 바닥 마감 상태를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 화장실로 접근이 가능하도록 함
평가방법	화장실 바닥 마감의 평탄함 및 미끄러지는 정도 평가
배 점	4점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 화장실 바닥 마감의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	바닥 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 걸려 넘어질 염려가 없는 타일이나 판석마감인 경우로 줄눈이 0.5cm이하인 경우	4.0
우 수	물이 묻어도 미끄럽지 않은 타일 혹은 판석마감인 경우로 줄눈이 1cm이하인 경우임	3.2

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 화장실 층별 평면도 – 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.2 화장실의 접근**
평가항목	**3.2.3 출입구(문)**

■ 세부평가기준

평가목적

화장실의 출입구(문)을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 화장실로 접근하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 출입구(문) 및 적절한 폭을 확보하도록 함

평가방법

휠체어의 접근이 가능한 출입구(문)의 형태 및 유효폭의 확보여부 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 화장실의 출입구(문) 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	형태 및 유효폭	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 출입구(문) 유효폭을 1.2m이상 확보	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 출입구(문) 유효폭을 1.0m이상 확보	2.4
일 반	유효폭 0.9m이상의 여닫이, 미닫이 등의 출입문 형태로 설치	2.1

– 화장실의 출입문의 유효폭은 문틀 내부 폭에서 경첩의 내민 거리와 문의두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함
– 화장실의 출입문이 없는 경우 화장실 출입문 형태는 자동문을 설치한 것과 동일하게 평가하고, 유효폭만으로 평가등급을 부여함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

– 화장실 층별 평면도
– 창호 상세도
– 화장실 출입문 점자표지판 및 점형블록 설치 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.3 대변기**
평가항목	**3.3.1 칸막이 출입문**

■ 세부평가기준

평가목적	대변기의 칸막이 출입문을 평가하여 대변기 칸막이 출입문이 장애인 등 다양한 사용자가 대변기로 접근하는데 불편함이 없도록 적절한 형태 및 유효폭을 확보하도록 함
평가방법	칸막이의 출입문 유효폭의 휠체어 접근 가능 정도 및 출입문의 형태로 평가 칸막이 사용여부 시각설비 여부와 손잡이 및 잠금장치 형태로 평가
배 점	5점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 대변기의 칸막이 출입문 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
• 세부항목 - 유효폭

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	유효폭 1.0m이상	2.0
우 수	유효폭 0.9m이상	1.6

• 세부항목 - 형태

구분	형태	평가항목 점수
최우수	자동문	1.0
우 수	내부공간이 확보된 밖여닫이 또는 미닫이 형태	0.8

• 세부항목 - 사용여부 설비

구분	사용여부 설비	평가항목 점수
최우수	불이 켜지는 문자 시각설비 설치	1.0
우 수	색상과 문자로 사용여부 알 수 있음	0.8
일 반	색상으로 사용 여부를 알 수 있음	0.7

• 세부항목 - 잠금장치

구분	잠금장치	평가항목 점수
최우수	누구나 사용이 편리한 버튼식 형태의 잠금장치를 설치함	1.0
우 수	잠금장치를 설치함	0.8

- 화장실 사용여부 설비는 장애인 등이 이용 가능한 화장실 칸막이 뿐 아니라 일반 칸막이에도 모두 설치하여야 함
- 대변기 칸막이의 유효폭은 문틀 내부폭에서 정첩의 내민거리와 문의 두께를 뺀 나머지 폭으로 측정함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 - 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 - 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) - 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	- 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) - 화장실 칸막이 입면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.3 대변기**
평가항목	**3.3.2 활동공간**

■ 세부평가기준

평가목적	대변기 내부의 활동공간을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 활동공간을 확보하도록 함
평가방법	대변기 내부 유효 바닥면의 크기로 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 대변기 활동공간의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	활동공간	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대변기 유효바닥면적이 폭 2.0m이상, 깊이2.1m이상이 되도록 설치	3.0
우 수	대변기 유효바닥면적이 폭 1.6m이상, 깊이 2.0m이상이 되도록 설치하여야 하며, 대변기 측면 활동공간 0.75m 이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m × 1.4m 이상 확보	2.7

– 장애인이 이용 가능한 화장실 칸막이의 활동공간으로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**3**	**위생시설**
평가범주	**3.3**	**대변기**
평가항목	**3.3.3**	**형태**

■ 세부평가기준

평가목적

대변기의 형태 및 설치 높이를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태 및 높이로 설치되도록 함

평가방법

대변기의 형태 및 설치 높이로 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 대변기 형태의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	형태	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 비데설치	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 대변기는 벽걸이형으로 설치	2.4
일 반	대변기는 양변기로 설치하고, 좌대의 높이는 바닥면으로부터 0.4m~0.45m	2.1

– 대변기 전면에 활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보 될 경우 우수의 벽걸이형과 동일하게 평가함
– 대변기 전면에 활동공간이 확보되지 않을 경우 반드시 벽걸이형으로 설치함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

– 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별)

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.3 대변기**
평가항목	**3.3.4 손잡이**

■ 세부평가기준

평가목적	대변기 손잡이를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 대변기를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 재질과 굵기의 손잡이가 적절한 높이에 설치되도록 함
평가방법	대변기 수평 및 수직손잡이 재질과 굵기, 설치 높이로 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 대변기 손잡이의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 손잡이는 차갑거나 미끄럽지 않은 재질의 손잡이 설치	3.0
우 수	대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m위치에 설치 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치할 수 있음 수직손잡이는 수평손잡이와 연결하여 0.9m 이상의 길이로 설치 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치	2.4

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제13호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.3 대변기**
평가항목	**3.3.5 기타설비**

■ 세부평가기준

평가목적	대변기에 세정장치를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 대변기 세정장치를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 세정장치가 설치되도록 함
평가방법	세정장치의 설치 형태 및 기타설비 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 대변기 기타설비의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	기타설비	평가항목 점수
최우수	우수 조건을 만족하고 세정장치는 광감지식(또는 자동 물내림 장치) 및 누름 버튼(바닥 또는 벽면) 설치	3.0
우수	대변기에 비상호출벨 및 등받이를 설치하여야 하며, 앉은 상태에서 화장지걸이 등의 기타설비가 이용 가능하도록 설치 세정장치는 광감지식(또는 자동 물내림 장치) 또는 바닥 및 벽면 누름 버튼 장치 설치	2.4

- 유아용 거치대는 장애인이 사용 가능한 화장실 또는 일반화장실에 설치한 것을 평가함
- 조명스위치 및 화장지걸이는 바닥면에서 0.8m ~ 1.2m이내에 설치하여야 함
- 출입문을 자동문으로 설치할 경우 자동문버튼은 바닥면에서 0.8m ~ 0.9m 높이로 설치하여야 하며 코너로부터 0.4m 이상 이격하여 설치하여야 함
- 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6미터와 0.9미터 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2미터 내외의 높이에서도 이용이 가능하도록 하여야 함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 화장실 상세도(타입이 다른 경우 타입별) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.4 소변기**
평가항목	**3.4.1 소변기 형태 및 손잡이**

■ 세부평가기준

평가목적	소변기의 형태 및 손잡이를 평가하여 장애인 또는 노약자 등의 지탱하는 힘이 부족한 다양한 사용자가 소변기를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 소변기와 손잡이가 설치되도록 함
평가방법	소변기의 형태 및 수평·수직손잡이 굵기, 설치 높이 평가
배 점	6점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 소변기형태 및 손잡이의 평가등급에 해당하는 평가항목점수로 평가

구분	소변기 형태 및 손잡이	평가항목 점수
최우수	우수의 기준을 만족하며, 손잡이의 재질이 차갑지 않은 손잡이 설치	6.0
우 수	일반의 기준을 만족하며, 바닥부착형의 소변기 설치	4.8
일 반	수평손잡이는 높이 0.8m~0.9m, 길이는 벽면으로부터 0.55m내외로 설치 좌우 손잡이 간격은 0.6m내외로 설치 수직 손잡이는 높이 1.1m~1.2m, 돌출폭 벽면으로부터 0.25m내외, 하단부가 휠체어의 이동에 방해가 되지 않도록 설치 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치	4.2

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 소변기 상세도 – 소변기 손잡이 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**3**	**위생시설**
평가범주	**3.5**	**세면대**
평가항목	**3.5.1**	**형태**

■ 세부평가기준

평가목적	세면대 형태를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 세면대를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 세면대가 설치되도록 함
평가방법	세면대의 형태 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 세면대 형태의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	세면대 형태	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대변기 칸막이 내부에 대변기 사용에 전혀 방해가 되지 않는 세면대 설치	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 카운터형 혹은 단독형 세면대 설치	2.4
일 반	세면대의 상단높이는 바닥면으로부터 0.85m 하단은 깊이 0.45m, 높이 0.65m이 확보	2.1

- 대변기 칸막이 내부에 단독형으로 설치할 경우 세면대 양측면에 회전형 손잡이를 설치
- 외부 세면대로 적용할 경우, 단독형이면 반드시 양쪽손잡이를 설치하여야 하며 카운터형일 경우에는 양쪽손잡이 없어도 평가가 가능함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 - 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 - 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) - 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	- 세면대 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.5 세면대**
평가항목	**3.5.2 거울**

■ 세부평가기준

평가목적	세면대 거울을 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 세면대 거울을 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 세면대 거울을 설치하도록 함
평가방법	세면대 거울의 휠체어사용자의 사용 가능 여부 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 세면대 거울의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	거울	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 전면 거울 설치	3.0
우 수	세로길이 0.65m이상, 하단높이가 바닥면으로부터 0.9m 내외, 거울상단부분이 15°정도 앞으로 경사진 경사형 거울 설치	2.4

– 각도조절이 가능한 거울은 전면거울설치와 동일하게 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 세면대 거울 설치상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.5 세면대**
평가항목	**3.5.3 수도꼭지**

■ 세부평가기준

평가목적

세면대의 수도꼭지를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 형태의 수도꼭지가 설치되도록 함

평가방법

세면대 수도꼭지 형태 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 세면대의 수도꼭지 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	수도꼭지	평가항목 점수
최우수	광감지식 설치	3.0
우 수	누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 냉수·온수 점자표시	2.4

– 광감지식일 경우 적당한 수온이므로 냉·온수 점자표시를 설치한 최우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

– 세면대 수도꼭지 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**3**	**위생시설**
평가범주	**3.6**	**욕실**
평가항목	**3.6.1**	**구조 및 마감**

■ 세부평가기준

평가목적	욕실의 구조 및 마감상태를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 안전하게 욕실을 이용할 수 있도록 함
평가방법	욕실의 구조와 바닥 마감의 미끄러지는 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 욕실의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	구조 및 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 탈의실 등의 바닥면 높이와 동일하게 설치	3.0
우 수	내부 욕조전면의 휠체어 활동공간을 확보하며, 욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4~0.45m로 설치하고, 바닥표면은 물이 묻어도 미끄럽지 않음	2.4

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제14호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 욕실 평면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.6 욕실**
평가항목	**3.6.2 기타설비**

■ 세부평가기준

평가목적	욕실의 수도꼭지나 샤워기 등 여러 설비를 평가하여 이용이 편리한 위치 및 구조로 설치되도록 함
평가방법	수도꼭지와 샤워기 및 비상용 벨 설치 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 욕실의 수도꼭지 형태 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	수도꼭지 형태 및 비상용 벨	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 휠체어에서 옮겨 앉을 수 있는 좌대를 욕조와 동일한 높이로 설치	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 욕조주위에 수평·수직손잡이를 설치	2.4
일 반	수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 비상용 벨을 욕조로부터 손이 쉽게 닿는 위치에 설치	2.1

– 수도꼭지에 냉·온수 점자표시를 설치

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제14호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 욕실 평면도 – 욕실 입면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.7 샤워실 및 탈의실**
평가항목	**3.7.1 구조 및 마감**

■ 세부평가기준

평가목적	샤워실의 구조 및 마감상태를 평가하여 장애인 등 다양한 사용자가 안전하게 샤워실을 이용할 수 있도록 함
평가방법	샤워실의 구조와 바닥 마감의 미끄러지는 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 샤워실의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	구조 및 마감	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하되 샤워실 입구에 단차없고, 걸려 넘어질 염려가 없음	3.0
우 수	샤워실 입구에 단차 2cm 이하이면서 샤워실 유효바닥면적은 0.9m×0.9m 또는 0.75m×1.3m이상이며, 물이 묻어도 미끄럽지 않음	2.4

– 바닥타일은 미끄럼방지용 타일로 마감 시 걸려 넘어질 염려가 없음에 해당함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제15호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 샤워실 평면도 – 샤워실 단면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**3 위생시설**
평가범주	**3.7 샤워실 및 탈의실**
평가항목	**3.7.2 기타설비**

■ 세부평가기준

평가목적	샤워실의 수도꼭지나 샤워기 등 여러설비를 평가하여 이용이 편리한 위치 및 구조로 설치되도록 함
평가방법	수도꼭지와 샤워기 및 비상용 벨 설치 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 샤워실의 수도꼭지 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	수도꼭지 형태 및 비상용 벨	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 샤워수전을 높낮이 조절형으로 설치, 비상호출벨 설치	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 샤워실에 수평·수직손잡이를 설치	2.4
일 반	수도꼭지와 샤워기는 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 샤워용 접이식의자를 설치	2.1

- 샤워용 접이식 의자는 바닥면으로부터 0.4m~0.45m로 높이로 설치
- 탈의실의 수납공간 높이는 바닥면으로부터 0.4m~1.2m로 설치하며, 그 하부는 무릎 및 휠체어 발판이 들어갈 수 있도록 설치
- 수도꼭지에 냉·온수 점자표시를 설치

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제15호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 샤워실 평면도 – 샤워실 단면도 – 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**4 안내시설**
평가범주	**4.1 안내설비**
평가항목	**4.1.1 안내판**

■ 세부평가기준

평가목적	안내판을 평가하여 장애인 등이 건축물 내부의 위치 및 실의 기능에 대한 적절한 정보를 제공 받을 수 있도록 하는 안내판을 설치하도록 함
평가방법	해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 장애인 등이 쉽게 이용가능한 안내판 설치 여부 평가
배 점	4점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 촉지도식 안내판의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	안내판	평가항목 점수
최우수	우수 조건을 만족하며 음성 안내장치를 함께 설치	4.0
우 수	일반 조건을 만족하며 촉지도식 안내판을 함께 설치	3.2
일 반	장애인 등이 쉽게 인지가능한 안내판은 이동 동선을 고려하여 연속적으로 설치	2.8

- 장애인 등이 쉽게 이용가능한 안내판은 읽기 좋은 글자체(고딕체 또는 이와 유사한 글자체)로, 글자크기는 최소 1.5cm이상으로 하고, 바탕과 명확히 대조되는 색상을 이용한 글자체를 사용, 바닥면으로부터 1.0m~1.2m 범위 안에 설치하고, 야간에도 식별할 수 있도록 조명을 설치하여야 함
- 점자는 반구형으로 제작되어야 시각장애인이 쉽게 인지할 수 있음

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제17호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500) – 보건복지부 장애인 편의시설 상세표준도
제출서류	**예비인증**	– 배치도(안내판 위치 및 시각장애인 음성안내시설 표기) – 촉지도식 안내판 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

<table>
<tr><th colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</th></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>4 안내시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>4.1 안내설비</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>4.1.2 점자블록</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>시각장애인에게 건축물로의 접근 및 이동에 도움을 줄 수 있는 점자블록을 감지하기 쉬운 형태로 설치하도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>점자블록의 규격과 재질 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>3점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 점자블록의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table><tr><th>구분</th><th>시각장애인 안내설비</th><th>평가항목 점수</th></tr><tr><td>최우수</td><td>점자블록 기능이상의 수준인 경우</td><td>3.0</td></tr><tr><td>우 수</td><td>점자블록의 크기는 (0.3m×0.3m)로 하며, 색상은 황색이나 바닥재의 색상과 구별하기 쉬운색으로 하며, 재질은 반사되지 않고 미끄럽지 않은 재질을 사용하여 매립식으로 설치하여야 함</td><td>2.4</td></tr></table>
- 최우수 수준은 사감 즉 청각(음향, 음성), 시각(색상대비 등), 후각(향기 등), 촉각(재질감 등)으로 감지할 수 있는 기능의 수준을 의미함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제16호
- 장애인·노인·임산등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>- 점자블록 설치 계획도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물

평가부문	**4 안내시설**
평가범주	**4.1 안내설비**
평가항목	**4.1.3 시각장애인 안내설비**

■ 세부평가기준

평가목적

시각장애인에게 건축물의 주요시설 위치 등에 대한 정보의 음성제공 장치 설치와 접근 및 이동에 도움을 줄 수 있는 안내설비를 연속적으로 설치하도록 함

평가방법

해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 음성안내 장치의 설치 여부 및 대지경계선으로부터 주출입구까지 시각장애인용 안내설비의 연속적인 설치 정도 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 시각장애인 안내설비의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	시각장애인 안내설비	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대지경계선에 접근 시 시각장애인이 소지한 리모콘에 의해 작동되는 음성안내장치 설치	3.0
우 수	재질과 마감을 달리하고, 색 대비를 통해 점자블록의 기능을 확보	2.4
일 반	점자블록을 연속 설치	2.1

- 점형블록은 위험한 장소의 0.3m전면과, 선형블록이 시작 · 교차 · 굴절되는 지점에 설치되었는지 평가
- 선형블록은 주출입구접근로의 유도방향에 따라 평행하게 연속해서 설치되었는지 평가
- 건축물의 규모에 따라 내부 안내시설까지 시각장애인들을 위하여 유도블록을 설치하는 것이 필요하다고 판단될 경우(인증심사) 설치할 수 있음
- 음성안내장치는 소리 증폭이 실내외 90(dB)이하로(한국정보통신표준) 현장상황에 따라 시각장애인이 쉽게 인지할 수 있도록 음량 조절해야 함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제17호
- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 배치도(주출입구 까지의 점자블록 설치 계획 포함)
- 점자블록 설치 계획도
- 음성안내 장치 등 각종 설비 계획도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물	
평가부문	**4 안내시설**
평가범주	**4.1 안내설비**
평가항목	**4.1.4 청각장애인 안내설비**

■ 세부평가기준

평가목적	청각장애인 안내설비를 평가하여 청각장애인에게 건축물의 주요시설 위치 등에 대한 정보를 제공할 수 있도록 함
평가방법	해당시설의 주요시설 위치 등에 대한 안내표시 설치의 적정성 여부 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 청각장애인 안내설비의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	청각장애인 안내설비	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 외국어를 병용하여 표시	3.0
우수	일반의 조건을 만족하며, 그림을 병용하여 표시	2.4
일반	안내표시를 읽기 좋은 글자체(고딕체 또는 이와 유사한 글자체)를 사용하였으며, 주변과 명확히 대조되는 색상을 이용하여 문자 표시	2.1

– 청각장애인 안내설비는 승강기, 화장실, 주차장, 경사로, 에스컬레이터, 계단, 접수대, 주요실 등 청각장애인 및 시설이용자들이 주로 이용할 수 있는 장소를 알려줄 수 있도록 설치하여야 함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 배치도(안내판 위치 및 시각장애인 음성안내시설 표기 포함) – 각종 설비 계획도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>4 안내시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>4.2 경보 및 피난설비</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>4.2.1 시각·청각장애인용 경보 및 피난 설비</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>시각·청각장애인이 비상시 대피할 수 있도록 비상벨 또는 음성안내 등의 시각경보시스템 및 경광등 또는 문자안내 등의 청각경보시스템이 연속적으로 설치되도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>시각·청각장애인을 위한 경보 및 피난설비의 연속설치 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>3점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 시·청각장애인 경보 및 피난설비의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table>
<tr><th>구분</th><th>시각 청각장애인용 경보 및 피난 설비</th><th>평가항목
점수</th></tr>
<tr><td>최우수</td><td>시각장애인 대피용 청각경보시스템으로 비상벨 및 음성안내 시스템을 연속적으로 설치
청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)과 조명이 포함된 문자안내설비를 연속적으로 설치</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>우 수</td><td>시각장애인 대피용 청각경보시스템(비상벨)을 연속적으로 설치
청각장애인 대피용 시각경보시스템(경광등)을 연속적으로 설치</td><td>2.4</td></tr>
</table>
– 시각경보기(경광등)는 남 · 여 화장실내부(장애인화장실 포함), 탈의실(샤워실에서 확인이 가능한 위치)에 반드시 설치하여야 함
– 시설 이용자의 다수가 청각장애인인 경우 모든 실에 시각경보기를 반드시 설치하여야 함
– 시각 및 청각 장애인용 피난구유도등은 화재발생 시 점멸과 동시에 음성으로 출력될 수 있도록 설치하여야 함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제18호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 각 층별 경보 및 피난 계획
– 청각장애인 경보 및 피난 설비 계획도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.1 객실 및 침실**
평가항목	**5.1.1 설치율**

■ 세부평가기준

평가목적	숙박시설 등의 해당시설에는 휠체어사용자 등이 이용 가능하도록 객실·침실 등을 일정 비율 이상 설치하도록 함
평가방법	전체 침실 또는 객실 중 휠체어사용자 등이 이용가능한 객실의 확보정도 평가
배 점	5점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실의 설치율 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	설치율	평가항목 점수
최우수	전체 침실수 또는 객실의 2%이상 설치(관광숙박시설의 경우 4%이상 설치)	5.0
우 수	전체 침실수 또는 객실의 1%이상 설치(관광숙박시설의 경우 3%이상 설치)	4.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 건물 개요도 (전체객실수와 휠체어사용자 등이 이용 가능한 침실 및 객실수 표시) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.1**	**객실 및 침실**
평가항목	**5.1.2**	**설치위치**

■ 세부평가기준

평가목적	식당, 로비, 승강기 등 공용공간에 접근하기 쉬운 곳에 설치하여 이용자의 접근이 가능하도록 하며, 승강기가 가동되지 아니할 때에도 접근이 가능하도록 주출입층에 설치하도록 함
평가방법	객실 및 침실의 위치가 공용공간에 접근이 가능한 곳에 설치되었는지, 공용공간으로 단차가 없이 접근이 가능한지를 평가함
배 점	5점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실의 설치위치 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	설치위치	평가항목 점수
최우수	주출입층에 설치되어 공용공간으로 단차없이 접근가능함	5.0
우 수	주출입층에 설치되지 않았으나 승강기가 설치되어 있으며, 공용공간으로 이동이 용이함	4.0

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실이 있는 층) – 평면도 (식당, 로비 등 공용공간이 있는 층) – 1층 평면도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물	
평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.1 객실 및 침실**
평가항목	**5.1.3 통과유효폭**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭을 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 출입문을 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하도록 함
평가방법	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	통과 유효폭	평가항목 점수
최우수	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 1m이상 확보	3.0
우 수	객실 및 침실의 출입문 통과 유효폭 0.9m이상 확보	2.4

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.1**	**객실 및 침실**
평가항목	**5.1.4**	**활동공간**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실 내부 유효바닥면적을 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 내부에서 회전하거나 시설을 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 활동공간을 확보하도록 함
평가방법	객실 및 침실 내부 활동공간의 확보정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실 내부 활동공간 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	활동공간	평가항목 점수
최우수	객실 및 침실 내부에서 휠체어가 회전할 수 있도록 1.4m 이상 활동공간 확보	3.0
우 수	객실 및 침실 내부에서 휠체어가 회전할 수 있도록 1.2m 이상 활동공간 확보	2.4

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물	
평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.1 객실 및 침실**
평가항목	**5.1.5 침대구조**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실 내부 침대의 구조를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 시설을 이용하는데 불편함이 없도록 침대구조를 확보함
평가방법	객실 및 침실 내부 침대구조의 확보정도 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 침대구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	침대구조	평가항목 점수
최우수	객실 침대 모두가 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.4m 이상 확보하며, 보조손잡이 설치	2.0
우 수	객실 침대 모두가 높이 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.2m 이상 확보	1.6
일 반	객실 침대 중 1개 이상의 높이가 0.4~0.45m이고, 측면 활동공간 1.2m 이상 확보	1.4

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.1**	**객실 및 침실**
평가항목	**5.1.6**	**객실바닥**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실 내부의 바닥 마감정도를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 안전하게 이용이 가능하도록 함
평가방법	미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감하는 정도에 따른 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실 내부 객실바닥 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	객실 및 침실 바닥	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 카펫 등 넘어져도 충격이 적은 재료로 마감	2.0
우 수	바닥면에 높이차이를 두지 않으며, 표면은 미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감	1.6

– 카펫은 목발 등이 걸려 넘어지지 않도록 길게 설치되지 않도록 함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) – 바닥 마감 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.1 객실 및 침실 (화장실)**
평가항목	**5.1.7 유효폭 및 단차**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실 내부의 화장실 출입문 통과 유효폭을 확보하고, 단차 정도를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용이 가능하도록 함
평가방법	화장실 이용이 가능하도록 출입문 통과 유효폭 및 단차 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 화장실 유효폭 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	객실 화장실 유효폭	평가항목 점수
최우수	출입문 통과 유효폭 1m이상, 출입문 단차 없음	3.0
우 수	출입문 통과 유효폭 0.9m이상, 출입문 단차 없음	2.4
일 반	출입문 통과 유효폭 0.9m이상, 출입문 단차 2㎝이하	2.1

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.1 객실 및 침실 (화장실)**
평가항목	**5.1.8 유효 바닥면**

■ 세부평가기준

평가목적

객실 및 침실 내부의 화장실의 활동공간을 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 활동공간을 확보하도록 함

평가방법

화장실 내부 유효 바닥면의 크기로 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 객실 화장실 유효 바닥면 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	객실 및 침실 바닥	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 대변기 유효바닥면적이 폭2.0m 이상, 깊이2.1m이상이 되도록 설치	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 대변기 전면 활동공간 1.4m×1.4m이상 확보	2.7
일 반	대변기 유효 바닥면적이 폭1.6m이상, 깊이2.0m이상이되도록 설치하여야 하며, 대변기 측면 활동공간 0.75m이상 확보 및 대변기 전면 활동공간 1.4m × 1.4m 이상 확보	2.1

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증	– 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.1**	**객실 및 침실 (화장실)**
평가항목	**5.1.9**	**손잡이**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실의 화장실 대변기 손잡이를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자들이 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 재질과 굵기의 손잡이가 적절한 높이에 설치되도록 함
평가방법	화장실 대변기 수평 및 수직손잡이 재질과 굵기, 설치 높이로 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실의 화장실 손잡이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	객실 및 침실 바닥	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 손잡이는 차갑거나 미끄럽지 않은 재질의 손잡이 설치	2.0
우 수	대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m위치에 설치 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치 다른 쪽 손잡이는 0.6m 내외의 길이로 회전식으로 설치하여야 하며 손잡이간의 간격은 0.7m내외로 설치할 수 있음 수직손잡이는 수평손잡이와 연결하여 0.9m이상의 길이로 설치 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제7호, 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 객실 단위평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) – 객실 화장실 입면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.1 객실 및 침실 (기타설비)**
평가항목	**5.1.10 점자표지판**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실의 점자표지판을 평가하여 시각장애인 등의 다양한 사용자에게 객실 및 침실의 위치 및 호수를 안내할 수 있도록 함
평가방법	객실 및 침실의 점자표지판 부착 여부로 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실의 점자표지판 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	점자표지판	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 점자표지판 0.3m 전면에 점형 블록 설치	3.0
우 수	출입문 옆 벽면에 바닥면으로부터 1.5m 높이에 점자표지판 부착	2.4

– 복도 손잡이가 설치된 경우에는 우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 출입문 상세도 (점자표지판 위치 표시) – 창호 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.1**	**객실 및 침실 (기타설비)**
평가항목	**5.1.11**	**설치높이**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실에 설치된 콘센트, 스위치 등의 설치높이를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 높이에 설치되도록 함
평가방법	객실 및 침실에 설치된 콘센트, 스위치 등의 설치 높이로 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실 기타설비 설치높이 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	설치높이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 수납선반·옷걸이 등의 수납방식을 상·하 이동이 가능한 가변형으로 설치	2.0
우 수	콘센트·스위치·수납선반·옷걸이 등의 설치 높이는 바닥면으로부터 0.8m~1.2m 이하로 설치	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 가구 상세도(휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.1 객실 및 침실 (기타설비)**
평가항목	**5.1.12 초인등**

■ 세부평가기준

평가목적	객실 및 침실 내부에 초인등 설치여부를 평가하여 청각장애인 등의 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 객실 등·화장실 및 욕실에 설치되어야 함
평가방법	객실 등·화장실 및 욕실 초인등 설치 여부로 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 객실 및 침실 초인등 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	설치높이	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 청각장애인 경보설비 설치	2.0
우 수	객실 등·화장실 및 욕실에는 초인종과 함께 청각장애인 초인등 설치	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제19호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 객실 평면도 (휠체어사용자 등이 이용가능한 침실 및 객실) – 청각장애인 경보 및 피난 설비 계획 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일(해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.2**	**관람석 및 열람석**
평가항목	**5.2.1**	**설치율**

■ 세부평가기준

평가목적	관람석 및 열람석의 설치율을 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용 가능하도록 함
평가방법	전체 관람석 및 열람석의 일정비율이상 좌석의 확보정도 평가
배 점	4점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 좌석의 설치율 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	설치율	평가항목 점수
최우수	전체 관람석 및 열람석의 2%이상 설치	4.0
우 수	전체 관람석 및 열람석의 1%이상 설치	3.2

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2 제3호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 개요도 (전체 관람석 및 열람석과 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용 가능한 좌석수 표시) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td>평가부문</td><td colspan="2">5 기타시설</td></tr>
<tr><td>평가범주</td><td colspan="2">5.2 관람석 및 열람석</td></tr>
<tr><td>평가항목</td><td colspan="2">5.2.2 설치위치</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td>평가목적</td><td colspan="2">출입구 및 피난통로에 접근하기 쉬운 곳에 설치하였는지를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용이 쉽도록 좌석에 위치를 설치하도록 함</td></tr>
<tr><td>평가방법</td><td colspan="2">좌석 위치가 출입구 및 피난통로로 접근하기 쉬운 위치에 설치되었는지 평가</td></tr>
<tr><td>배 점</td><td colspan="2">3점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td>산출기준</td><td colspan="2">• 평점 = 좌석의 설치위치 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table><tr><th>구분</th><th>설치위치</th><th>평가항목 점수</th></tr><tr><td>최우수</td><td>우수의 조건을 만족하며, 2곳 이상 분산배치를 하여야함</td><td>3.0</td></tr><tr><td>우 수</td><td>좌석 위치가 출입구 및 피난통로로 접근하기 쉬운 위치에 설치</td><td>2.4</td></tr></table>
– 보호자, 활동보조인 등 휠체어 사용자와 함께 동반하는 이용자를 고려하여 좌석을 함께 배치하는 것을 원칙으로함
– 영화관의 휠체어사용자를 위한 관람석은 스크린 기준으로 중간 줄 또는 제일 뒷줄에 설치하여야 함
- 공연장의 휠체어사용자를 위한 관람석은 무대 기준으로 중간 줄 또는 제일 앞 줄 등 무대가 잘 보이는 곳에 설치하여야 함</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td>참고자료</td><td colspan="2">– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제20호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 관람석 좌석배치 계획
– 평면도 (좌석 위치가 표시된 도면)
– 각 층별 경보 및 피난계획

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.2 관람석 및 열람석**
평가항목	**5.2.3 관람석 및 무대의 구조**

■ 세부평가기준

평가목적

관람석의 구조를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용이 쉽도록 좌석을 설치하도록 함
무대(혹은 강단)의 구조 및 설비를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 무대 및 강단을 이용하는데 불편함이 없도록 함

평가방법

관람석 및 무대(혹은 강단)의 구조 평가

배 점

4점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 관람석 및 무대(혹은 강단)의 구조 평가등급에 해당하는 평가
• 세부항목 – 관람석

구분	관람석의 구조	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, FM수신기 또는 자기루프시스템 등 집단보청장치 설치	2.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 1.2m이상의 통로와 구분하여 좌석설치	1.6
일 반	관람석의 구조는 유효바닥면적이 1석당 폭0.9m이상, 깊이 1.3m이상	1.4

- 휠에어사용자를 위한 관람석은 비장애인 동행인과 함께 앉을 수 있는 형태로 설치하여야 함
- 휠체어사용자를 위한 관람석은 시야가 확보될 수 있도록 관람석 앞에 기둥이나 시야를 가리는 장애물 등을 두어서는 아니 되며, 안전을 위한 손잡이는 바닥에서 0.8미터 이하의 높이로 설치하여야 함
- 휠체어사용자를 위한 관람석이 중간 또는 제일 뒷 줄에 설치되어 있을 경우 앞 좌석과의 거리는 일반 좌석의 1.5배 이상으로 하여 시야를 가리지 않도록 설치하여야 함

• 세부항목 – 무대(혹은 강단)

구분	무대의 구조	평가항목 점수
최우수	무대(혹은 강단)에 단차없이 접근	2.0
우 수	무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 고정형 경사로를 설치하거나 수직형 리프트를 설치	1.6
일 반	무대(혹은 강단)에 단차가 있는 경우 유효폭 0.9m이상 기울기 1/12(8.33%/4.76°)이하의 고정형 경사로를 설치 다만, 구조적으로 설치가 어려운 경우에만 이동식으로 설치할 수 있다	1.4

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제20호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증	– 관람석 상세도 (세부치수기입) – 집단보청장치 설치 계획 (사양서 포함, 해당시설에 한함)
본인증	– 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.2 관람석 및 열람석**
평가항목	**5.2.4 열람석의 구조**

■ 세부평가기준

평가목적	열람석의 구조를 평가하여 휠체어사용자 등의 다양한 사용자가 이용이 쉽도록 좌석을 설치하도록 함
평가방법	열람석의 구조 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 열람석의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	열람석의 구조	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 높이 조절형 열람석 설치	2.0
우 수	상단높이는 바닥면으로부터 0.7m~0.9m, 하부공간은 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제20호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 열람석 상세도 – 평면도 (좌석 위치가 표시된 도면) ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.3 접수대 및 안내데스크**
평가항목	**5.3.1 설치 위치**

■ 세부평가기준

평가목적

접수대 및 안내데스크의 설치 위치를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 접수대로 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 출입문 가까운 곳에 단차 없이 접근 가능하도록 함

평가방법

접수대 및 안내데스크의 접근 통로의 단차와 지지난간 설치 여부 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 접수대 및 안내데스크의 설치 위치 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	설치 위치	평가항목 점수
최우수	접수대는 출입문 옆 혹은 전면에 설치, 접근로상 단차 없음	2.0
우 수	접수대는 출입문에서 보이는 곳에 설치, 접근로상 단차가 없으며 안내표시가 되어 있어야함	1.6

- 접수대 및 안내데스크가 설치되지 않은 시설의 경우 이와 유사한 기능(관리실 등)을 평가대상으로 함
- 안내데스크의 위치가 출입구옆 혹은 전면에 설치되지 않아 안내데스크 위치표시가 인지할 수 있게 설치되었으면 우수로 평가함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제21호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 배치도(접수대 위치표기)
- 접수대 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.3 접수대 및 안내데스크**
평가항목	**5.3.2 설치 높이 및 하부공간**

■ 세부평가기준

평가목적	접수대 및 안내데스크의 하부공간을 평가하여 휠체어사용자가 접수대를 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 높이 및 하부공간을 확보하도록 함
평가방법	접수대 및 안내데스크의 높이와 하부공간 확보 정도 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 접수대 및 안내데스크의 설치 높이 및 하부공간의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	설치 높이 및 하부공간	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며. 높이가 자유롭게 조절 가능한 형태나 서서 이용하는 사용자 및 휠체어사용자를 고려한 접수대 등을 모두 설치	3.0
우 수	높이 0.8m~0.9m, 하부 높이 0.65m이상, 깊이 0.45m이상 공간 확보	2.4

– 접수대 및 안내데스크가 설치되지 않은 시설의 경우 이와 유사한 기능(관리실 등)을 평가대상으로 함

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제21호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 배치도(접수대 위치표기) – 접수대 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물

평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.4 매표소・판매기・음료대**
평가항목	**5.4.1 매표소의 구조 및 설비**

■ 세부평가기준

평가목적

매표소의 구조 및 설비를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 매표소로 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함

평가방법

매표소의 적정구조 설치 여부 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 매표소의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	매표소의 구조	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 매표소의 0.3m전면에 점형블록 설치하거나 바닥재의 질감을 달리함	2.0
우 수	매표소의 높이는 0.7m~0.9m로 하며, 하부에는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있는 공간확보	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제22호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 배치도(매표소 위치표기)
- 매표소 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출

본인증

- 예비인증시와 동일

<table>
<tr><td colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>5 기타시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td>5.4 매표소・판매기・음료대</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td>5.4.2 판매기의 구조 및 설비</td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>판매기의 구조 및 설비를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 판매기로 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>판매기의 적정구조 설치 여부 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>2점 (평가항목)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 판매기의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table><tr><th>구분</th><th>판매기의 구조</th><th>평가항목 점수</th></tr><tr><td>최우수</td><td>판매기의 동전투입구・조작버튼・상품출구의 높이는 0.4m~1.2m로 하며, 0.3m 전면에는 점형블록을 설치하거나 바닥재의 질감을 달리하고, 조작버튼에는 품목・금액・목적지 등을 점자로 표시함</td><td>2.0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제22호
– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>– 배치도(판매기 위치표기)
– 판매기 상세도

※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>– 예비인증시와 동일</td></tr>
</table>

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.4**	**매표소・판매기・음료대**
평가항목	**5.4.3**	**음료대의 구조 및 설비**

■ 세부평가기준

평가목적	음료대의 구조 및 설비를 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 음료대로 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함
평가방법	음료대의 적정구조 설치 여부 평가
배 점	2점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 음료대의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	음료대의 구조	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 음료대의 0.3m전면에 점형블록 설치하거나 바닥재의 질감을 달리함	2.0
우 수	음료대의 분출구 높이는 0.7m~0.8m로 하며, 조작기는 광감지식·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치	1.6

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제22호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 배치도(음료대 위치표기) – 음료대 상세도 ※ 위 제출서류 중 평가항목의 조건을 만족하는 서류제출
	본인증	– 예비인증시와 동일

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물	
평가부문	**5 기타시설**
평가범주	**5.5 피난구 설치**
평가항목	**5.5.1 피난방법 및 설치위치**

■ 세부평가기준

평가목적

시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인경우와 노인 등으로 구성된 시설은 비상시 피난에 불리한 이용자들이 피난구를 이용하여 건물 외부로 대피할 수 있도록 함

평가방법

피난방법에 대한 시스템이 구축되고 피난구의 위치가 위급상황 시 접근이 가능한 곳에 설치되었는지, 피난구까지 연속적으로 안내되고 있는지에 대한 부분을 평가함

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 피난구의 설치위치 등에 해당하는 평가항목 점수로 평가

• 세부항목 – 피난방법

구분	피난방법	평가항목 점수
최우수	우수조건을 만족하고 피난훈련시행을 위한 매뉴얼 구비	1.0
우 수	정기적인 피난 훈련에 대한 시행 계획 구비	0.8

– 피난훈련은 관련 소방서 등과 연계하여 시행하는 계획에 한함
– 문화집회시설 중 관람석이 있는 경우 비상시 장애인 이용자 대피에 대한 책임제 구성(최우수 등급에 한함)

• 세부항목 – 피난구의 위치

구분	피난구의 위치	평가항목 점수
최우수	각 실에 대피가 가능한 피난구를 각각 설치	1.0
우 수	공용공간에 피난구 설치	0.8

• 세부항목 – 피난구까지의 안내시설

구분	피난 안내시설	평가항목 점수
최우수	연기 등에도 확인이 가능한 안내시설 설치	1.0
우 수	피난구까지 안내시설 연속 설치	0.8

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	예비인증	– 피난, 소방관련 도면
	본인증	– 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	5	**기타시설**
평가범주	5.5	**피난구 설치**
평가항목	5.5.2	**피난의 구조**

■ 세부평가기준

평가목적

시설 이용자의 다수가 보행 및 시각장애인경우와 노인 등으로 구성된 시설은 비상시 피난에 불리한 이용자들이 피난구를 이용하여 건물 외부로 대피할 수 있도록 함

평가방법

피난구의 구조 평가

배 점

3점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 피난구의 구조 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

• 세부항목 – 피난 시설의 구조

구분	피난 시설 구조	평가항목 점수
최우수	우수 기준을 만족하며 모든 층의 피난이 직접 지상까지 피난이 가능한 구조임	3.0
우수	피난층을 제외한 층 중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 주요실별로 외부 피난이 가능한 발코니 등이 휠체어사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어 있음	2.4
일반	피난층을 제외한 층 중에서 장애인 및 노약자 등이 주로 이용하는 실이 있는 해당 층에는 층별로 외부 피난이 가능한 옥외 공간이 휠체어사용자 등의 이용이 가능한 구조로 설치되어 있음	2.1

– 단, 기존시설인 경우에는 피난 공간이 반드시 외부에 설치되지 않더라도 즉각적으로 소방차 등의 구조가 가능하다고 판단되는 경우는 일반수준인 것으로 봄

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

– 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
– 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
– 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증 – 피난, 소방관련 도면

본인증 – 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.6**	**임산부 휴게시설**
평가항목	**5.6.1**	**접근 유효폭 및 단차**

■ 세부평가기준

평가목적

임산부 휴게시설로 접근하기 위한 통로를 평가하여 휴게시설로 접근하기 위한 모든 통로가 장애인 등 다양한 사용자가 이용하는데 불편함이 없도록 적절한 유효폭을 확보하고, 단차 없이 진입 할 수 있도록 함

평가방법

임산부 휴게시설로 접근하기 위한 모든 통로의 유효폭 및 단차 정도 평가

배 점

2점 (평가항목)

산출기준

• 평점 = 임산부 휴게시설로 접근하기 위한 통로의 유효폭 및 단차 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

• 세부항목 – 유효폭

구분	유효폭	평가항목 점수
최우수	1.5m이상 통로폭 확보	1.0
우 수	1.2m이상 통로폭 확보	0.8

• 세부항목 – 단차

구분	단차	평가항목 점수
최우수	전혀 단차 없음	1.0
우 수	단차가 있으며, 기울기 1/18(5.56%/3.18°) 이하의 경사로 설치	0.8
일 반	단차가 있으며, 기울기 1/12(8.33%/4.76°) 이하의 경사로 설치	0.7

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제29호
- 일본 동경도 복지마을 만들기 조례
- 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2)
- 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)

제출서류

예비인증

- 임산부 휴게실 설치층 평면도 (접근복도 혹은 통로 세부치수기입)
- 임산부 휴게실 설치부분 단면도 (접근복도 혹은 통로 레벨표시 및 세부치수기입)

본인증

- 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 – 건축물		
평가부문	**5**	**기타시설**
평가범주	**5.6**	**임산부 휴게시설**
평가항목	**5.6.2**	**내부 구조**

■ 세부평가기준

평가목적	임산부 휴게시설의 내부에 기본적으로 갖추어야 하는 설비와 휠체어사용자 등의 이용을 고려한 활동공간을 확보하도록 함
평가방법	임산부 휴게시설 내부에 설치하여야 하는 각종 설비 설치여부와 휠체어사용자의 이용가능여부로 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 휴게시설 내 활동공간의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	내부설비 및 활동공간	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 수유에 편리하도록 전기 콘센트와 포트 등을 설치	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 수유할 수 있는 공간에는 의자 등이 설치되어 있으며 의자 주변에는 휠체어사용자가 접근 가능하도록 전면 혹은 측면에 활동공간이 1.4m×1.4m이상 확보	2.4
일 반	휴게시설 내부 공간에 수유할 수 있는 공간 마련 및 상단 높이는 바닥면으로 0.85미터 이하 하단 높이는 0.65미터 이상인 기저귀교환대와 세면대를 설치	2.1

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		– 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 – 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 – 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) – 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	– 임산부 휴게공간 상세도 (내부 공간 및 설치물간의 거리등 세부치수기입)
	본인증	– 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)

장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물

평가부문	**6 기타설비**
평가범주	**6.1 비치용품**
평가항목	**6.1.1 비치하여야 할 용품**

■ 세부평가기준

평가목적	공중이용시설에서 휠체어사용자나 청각장애인, 시각장애인 등을 위해 휠체어 등을 비치하도록 하여 시설 이용자가 좀 더 편리하게 시설을 이용할 수 있도록 하고자 함
평가방법	해당시설에 비치하여야 하는 각종 비치용품에 대해 비치여부를 평가
배 점	3점 (평가항목)
산출기준	• 평점 = 휴게시설내 활동공간의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가

구분	내부설비 및 활동공간	평가항목 점수
최우수	우수의 조건을 만족하며, 통신중계서비스 등 수화통역사와 연계할 수 있는 시스템 구비	3.0
우 수	일반의 조건을 만족하며, 음성계산기 저시력용 독서기 등 권장 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정(편의증진법 시행규칙 제6조관련 별표3)에 맞추어 비치	2.4
일 반	시각장애인을 위한 점자업무안내책자, 8배율이상의 확대경, 보청기기, 휠체어 등 의무 비치용품을 해당시설별 비치용품 규정(편의증진법 시행규칙 제6조관련 별표3)에 맞추어 비치	2.1

■ 평가 참고자료 및 제출서류

참고자료		- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행규칙 별표1 제13호 - 일본 동경도 복지마을 만들기 조례 - 독일 편의증진 관련법규(DIN 18024 Teil 2) - 스위스 편의증진 관련법규(Norm SN 521 500)
제출서류	**예비인증**	- 비치용품 리스트
	본인증	- 예비인증시와 동일 (해당부분 사진 첨부)

<table>
<tr><th colspan="3">장애물 없는 생활환경 인증기준 - 건축물</th></tr>
<tr><td colspan="2">평가부문</td><td>7 종합평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가범주</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 세부평가기준</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가목적</td><td>해당 시설의 편의시설 설치현황을 평가하여 장애인 및 노약자 등 다양한 사용자가 해당시설에 접근하여 이용하는데 불편함이 없도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가방법</td><td>편의시설 설치의 종합적 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 점</td><td>5% (평가항목의 총점기준)</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출기준</td><td>• 평점 = 편의시설의 평가등급에 해당하는 평가항목 점수로 평가
<table><tr><th>구분</th><th>편의시설 평가</th><th>평가항목 점수</th></tr><tr><td>등급 구분 없음</td><td>※ 심사위원의 평가내용을 자필로 기입</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="3">■ 평가 참고자료 및 제출서류</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고자료</td><td>○ 가산항목
- 다목적 화장실 설치
- 그 외 추가 시설을 설치한 경우
· 시각장애인을 위한 핸드레일조명등 설치
· 안내표시가 경로르 따라 찾기 쉽게 설치 등</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제출서류</td><td>예비인증</td><td>- 해당없음</td></tr>
<tr><td>본인증</td><td>- 해당없음</td></tr>
</table>