

## TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

## TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Yapı Malzemeleri ve Kimya Lab. Grup Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü

**Building Materials Laboratory Directorate** 

**BELGE NO: 113434** 

Certificate No.

**ONAYLANMIŞ KURULUŞ: 1783** 

**NOTIFIED BODY: 1783** 

## TS EN 12004:2007+A1 (EN 12004:2007+A1) KARO YAPIŞTIRICILARI BAŞLANGIÇ TİP DENEY BELGESİ

TYPE TEST CERTIFICATE FOR ADHESIVES FOR TILES IN ACCORDANCE WITH TS EN 12004:2007+A1 (EN 12004:2007+A1)

Talep Eden

: POMZA EKSPORT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Applicant** 

Markası/Modeli

: "EILE"

Trade mark/Mode

Ürün Tanımı

: C1TE, Kayma özelliği azaltılmış, Uzatılmış açık bekletme süreli,

çimentolu Yapıştırıcı

Product description

C1TE, Normal setting cementitious adhesive with reduced slip and extended open time

## Ürün Özellikleri / Product Specifications

High initial tensile adhesion strength

Suya daldırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti...... 0.7 N/mm² High tensile adhesion strength after water immersion

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yüksek çekme yapışma kuvveti.........: 0.6 N/mm<sup>2</sup> High tensile adhesion strength after heat ageing

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra yüksek çekme yapışma kuvveti: 0.8 N/mm<sup>2</sup> High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles

Belge Hazırlama Tarihi : 26.08.2014

Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarasi : 02.01.2014/205611

Report Date/No.

Belge Geçerlilik süresi : 02.01.2019

Period of Validity

Onaylayan Approved

Musa CAKIR Yapı Malz. Lah Ankara Müdürü

Bu rapor 2 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz. This report is composed of 2 pages and cannot be copied partially. Adres(Adress): Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: +90 312 416 65 28 Faks: +90 312 476 66 18 e-posta: mcakir@tse.org.trweb: www.tse.org.tr

16.00.00.F.055./19.04.2013-3

Sayfa 1/2