



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Makine ve Yapı Malzemeleri Lab. Grup Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Ankara Müdürlüğü

Building Materials Laboratory Directorate

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB)

Construction Products Regulation(305/2011/EU)

TALEP NO: 148544

Request No.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783

NOTIFIED BODY : 1783

TS EN 12004:2007+A1 (EN 12004:2007+A1)

KARO YAPIŞTIRICILARI TİP TEST RAPORU

TYPE TEST REPORT FOR ADHESIVES FOR TILES IN ACCORDANCE WITH

TS EN 12004:2007+A1 (EN 12004:2007+A1)

Talep Eden

Applicant

: POMZA EKSPORT MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

Markası/Modeli

Trade mark/Model

: POMEX

Ürün Tanımı

Product description

: C1, Normal Sertleşen Çimentolu Yapıştırıcı

: C1, Normal setting cementitious adhesive

Ürün Özellikleri / Product Specifications

Başlangıç çekme yapışma kuvveti :0,9 N/mm²

Initial tensile adhesion strength

Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti :0,7 N/mm²

Tensile adhesion strength after water immersion

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti :0,7 N/mm²

Tensile adhesion strength after heat ageing

Donma-çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma kuvveti .. :0,8 N/mm²

Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles

Rapor Değerlendirme Tarihi

Date of Issue

: 09/03/2016

Rapor Tarihi/Numarası

Report Date/No.

: 25.02.2016/288206



Onaylayan

Approved

Musa ÇAKIR

Yapı Malz. Lab. Ankara Müdürü

Bu rapor 2 sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz. This report is composed of 2 pages and cannot be copied partially.

Adres(Address): Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: +90 312 416 65 28 Faks: +90 312 416 66 18 e-posta: mcakir@tse.org.trweb: www.tse.org.tr