

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	A-25/118011	Registrada en:	AGQ Labs	Cliente (^):	EUROPLATANO, S.A.
Análisis:	AR-ES-0001 (GLOBAL GAP Ampliado)	Centro Análisis:	AGQ Labs	Domicilio (^):	C/ CAMINO PALOMARES, Nº 118
Tipo Muestra:	AGUA RIEGO	Fecha Recepción:	01/08/2025	Contrato:	QMT-ES240400246
Fecha Inicio:	01/08/2025	Fecha Fin:	11/08/2025	Cliente 3ª(^):	----
Descripción(^):	AGUA RIEGO BALTE TFN				

Fecha/Hora Muestreo:	28/07/2025	Muestreado por:	*Cliente (^)
----------------------	------------	-----------------	--------------

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra tal como es recibida en el laboratorio y sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.



Hilario De la Cruz Contreras



Laura Argeme Caro Martin

FECHA EMISIÓN: 11/08/2025

OBSERVACIONES (*):

Muestra de volumen 1.5 L



Código de verificación

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	A-25/118011	Tipo Muestra:	AGUA RIEGO
Descripción(^):	AGUA RIEGO BALTEN TFN	Fecha Fin:	11/08/2025

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
Parámetros Físico-Químicos				
Conductividad Eléctrica	910	µS/cm a 25 °C	±10%	-
pH	8,6		-	-
Cationes +				
Amonio	< 5,00	mg/L	±40%	-
Calcio	9,55	mg/L	±15%	-
Magnesio	20,6	mg/L	±15%	-
Potasio	19,0	mg/L	±15%	-
Sodio	170	mg/L	±15%	-
Aniones -				
Alcalinidad	380	mg/L	±22%	-
Cloruros	101	mg/L	±35%	-
Nitratos (TON)	< 10,0	mg/L	±35%	-
Nitritos	0,04	mg/L	±17%	-
Sulfatos	48,3	mg/L	±15%	-
Metales Totales				
Aluminio Total	< 25,0	µg/L	±30%	-
Arsénico Total	< 1,25	µg/L	±30%	-
Cadmio Total	< 0,05	µg/L	±30%	-
Cromo Total	< 1,25	µg/L	±30%	-
Mercurio Total	< 0,10	µg/L	±30%	-
Plomo Total	1,14	µg/L	±30%	-
Microbiología				
Detección Salmonella spp.	Ausencia.	/250 ml	-	-
Recuento Coliformes Totales	< 10	ufc/100 ml	-	-
Recuento de Escherichia coli	< 10	ufc/100 ml	-	-
Metales				
Hierro	< 0,05	mg/L	±15%	-
Boro	0,83	mg/L	±15%	-
Cobre	0,31	mg/L	±15%	-
Manganeso	0,01	mg/L	±15%	-
Zinc	< 0,05	mg/L	±15%	-

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	A-25/118011	Tipo Muestra:	AGUA RIEGO
Descripción(^):	AGUA RIEGO BALTEN TFN	Fecha Fin:	11/08/2025

ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Lim Cuantif/ Detec (#)
Parámetros Físico-Químicos				
Conductividad Eléctrica	PEC-002	Electrometría		70,0 µS/cm a 25 °C
pH	PEC-001	Potenciometría		2,0
Cationes +				
Amonio	PE-336	UV-VIS		5,00 mg/L
Calcio	PEC-009	ICP-OES		2,50 mg/L
Magnesio	PEC-009	ICP-OES		3,75 mg/L
Potasio	PEC-009	ICP-OES		2,00 mg/L
Sodio	PEC-009	ICP-OES		2,50 mg/L
Aniones -				
Alcalinidad	PEC-011	Electrometría		10,0 mg/L
Cloruros	PE-336	UV-VIS		10,0 mg/L
Nitratos (TON)	PE-336	UV-VIS		10,0 mg/L
Nitritos	PEC-006	UV-VIS		0,03 mg/L
Sulfatos	PEC-009	ICP-OES		10,0 mg/L
Metales Totales				
Aluminio Total	PE-303	ICP-MS		25,0 µg/L
Arsénico Total	PE-303	ICP-MS		1,25 µg/L
Cadmio Total	PE-303	ICP-MS		0,05 µg/L
Cromo Total	PE-303	ICP-MS		1,25 µg/L
Mercurio Total	PE-303	ICP-MS		0,10 µg/L
Plomo Total	PE-303	ICP-MS		0,50 µg/L
Microbiología				
Detección Salmonella spp.	PE-421	Detección y Confirmación		
Recuento Coliformes Totales	PE-402	Filtración en Membrana		1,0 ufc/100 ml
Recuento de Escherichia coli	PE-425	Filtración en Membrana		1,0 ufc/100 ml
Metales				
Boro	PEC-009	ICP-OES		0,05 mg/L
Cobre	PEC-009	ICP-OES		0,05 mg/L
Hierro	PEC-009	ICP-OES		0,05 mg/L
Manganeso	PEC-009	ICP-OES		0,01 mg/L
Zinc	PEC-009	ICP-OES		0,05 mg/L

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detec es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia: A-25/118011
Descripción(^): AGUA RIEGO BALTEN TFN

Tipo Muestra: AGUA RIEGO
Fecha Fin: 11/08/2025

Observaciones:

PEC-001 pH en Aguas. Incertidumbre +/-0.2 upH

(H) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD