LAPORAN REVIEW & CROSS-CHECK GAMBAR

Kajian Teknis Site Engineer Sebelum Rilis Dokumen Tender / Lapangan

Nama Proyek:	NUAS-FT-PN-PJ4 (Pos Jaga & Parkir Motor)	**Tanggal Review:**	09 Oktober 2026
Lokasi Dokumen:	04. Parkir Motor (For Tender)	**Reviewer:**	Site Engineer (Quality Audit)
File Model:	NUAS-FT-PN-PJ4.rvt	**Status Kelayakan:**	**REVISI MINOR SEBELUM RILIS**

1. Ringkasan Eksekutif & Tujuan Audit

Audit teknis ini dilakukan terhadap 16 lembar gambar (*drawing sheets*) dan model 3D BIM proyek **NUAS-FT-PN-PJ4**. Tujuan pemeriksaan ini adalah mendeteksi secara dini potensi konflik gambar kerja, kesalahan urutan gambar yang membingungkan tim pelaksana/kontraktor, serta risiko klaim/kesalahan volume pekerjaan (BQ) saat proses tender maupun pelaksanaan fisik di lapangan.

2. Temuan Kritis Model & Risiko Lapangan

No	Kategori Temuan	Uraian Isu Teknis Model	Dampak Lapangan & Risiko QS	Rekomendasi Tindakan
1	**Elemen Ganda (Duplicate)**	Terdeteksi instans ganda pada koordinat yang persis sama (*identical instances in same place*).	**Double counting BQ:** Volume beton/dinding terhitung ganda pada bill of quantity.	Hapus instans duplikat melalui audit ID di Revit.
2	**Struktur Miring (Off-Axis)**	Balok / Bracing baja sedikit bergeser dari sumbu ortogonal (*slightly off axis*).	**Kesalahan Fabrikasi:** Lubang baut pelat sambungan rawan meleset saat perakitan baja di lokasi.	Luruskan koordinat end-point framing ke sumbu grid.
3	**Dinding Tumpang Tindih**	Dinding bata dan partisi saling menembus (*overlapping walls*) tanpa pembagian pemotongan.	Luasan plester, acian, dan cat membengkak di perhitungan RAB.	Gunakan *Cut Geometry* atau rapikan join dinding.
4	**Struktur Terpisah (Join Error)**	Elemen berstatus ter-join namun tidak saling berpotongan (*joined but do not intersect*).	Visual gambar potongan menampilkan garis perpotongan yang tidak sinkron.	Unjoin geometry elemen yang sudah tidak bertemu.

3. Evaluasi Urutan Lembar Gambar (Drawing Index Audit)

Berdasarkan standar penyusunan DED konstruksi, paket gambar harus tersusun secara runut mulai dari informasi umum, arsitektur menyeluruh, detail arsitektur, hingga struktur dan atap. Di bawah ini adalah status 16 lembar gambar yang terdaftar di proyek saat ini:

No	Sheet No	Judul Lembar Gambar	Disiplin	Catatan Review Lapangan	Status Urutan

1	000	COVER	Umum	Halaman sampul proyek.	**Perlu No Standar**
2	PJ - 00	DAFTAR GAMBAR	Umum	Daftar isi seluruh lembar.	Sesuai
3	PJ - 01	DENAH POS JAGA & DENAH ATAP	Arsitektur	Denah tata ruang & luasan.	Sesuai
4	PJ - 02	TAMPAK DEPAN & TAMPAK KIRI	Arsitektur	Tampak elevasi bangunan.	Sesuai
5	PJ - 03	TAMPAK BELAKANG & TAMPAK KANAN	Arsitektur	Tampak lanjutan.	Sesuai
6	PJ - 04	POTONGAN - A / B	Arsitektur	Potongan memanjang & melintang.	Sesuai
7	PJ - 05	POTONGAN - C	Arsitektur	Potongan detail ruang.	Sesuai
8	PJ - 06	POTONGAN - D	Arsitektur	Potongan tambahan.	Sesuai
9	PJ - 07	DETAIL POTONGAN	Arsitektur	Detail dinding & sambungan.	Sesuai
10	PJ - 08	DENAH KERAMIK & DENAH PLAFOND	Arsitektur	Pola keramik lantai & ceiling.	Sesuai
11	PJ - 09	DENAH FIN. DINDING	Arsitektur	Spesifikasi cat / keramik dinding.	Sesuai
12	PJ - 10	DENAH KUSEN	Arsitektur	Tata letak pintu & jendela.	Sesuai
13	PJ - 11	DETAIL KUSEN	Arsitektur	Dimensi profil kusen, kaca, daun.	Sesuai
14	**PJ - 12**	**DENAH PONDASI**	Struktur	**Posisi terisolir di akhir.**	**Anomali**
15	PJ - 13	DENAH RANGKA ATAP & INSULATION	Struktur/Atap	Rangka gording, kuda-kuda, peredam.	Sesuai
16	PJ - 14	DETAIL WIND BRACING	Struktur	Detail ikatan angin baja.	Sesuai

4. Verifikasi Elevasi Bangunan (Site Benchmark)

Nama Level Acuan	Elevasi Proyek (m)	Tinggi Relatif (m)	Catatan Teknis Site Engineer
REFERENSI	+71.100 m	+0.000 m	Benchmark dasar pengukuran tanah / kontur.
JL (Jalan)	+71.600 m	+0.500 m	Elevasi permukaan perkerasan jalan / parkir motor.
POS JAGA (Lantai)	+71.800 m	+0.700 m	Beda tinggi **+20 cm** di atas jalan. Bebas banjir & limpasan air.
PLAFOND	+74.400 m	+3.300 m	Clear height ruangan = **2.60 m**. Sirkulasi udara ergonomis.
ATAP	+75.030 m	+3.930 m	Tinggi puncak bangunan pos jaga.

5. Rekomendasi Checklist Sebelum Release Lapangan

Sebelum dokumen ini dicap **ISSUED FOR TENDER / CONSTRUCTION**, tim drafter & engineer wajib menyelesaikan 3 poin perbaikan berikut:

• **[Wajib] Pembersihan Elemen Duplikat:** Bersihkan elemen kembar pada model agar BQ tender presisi.

• **[Wajib] Penataan Sheet Pondasi:** Pertimbangkan menata urutan gambar menjadi:

1. *Cover & Daftar Gambar* (PJ-00A & PJ-00B)
2. *Gambar Struktur (Pondasi, Balok, Atap, Bracing)* (PJ-01 s/d PJ-04)
3. *Gambar Arsitektur (Denah, Tampak, Potongan, Finishes, Kusen)* (PJ-05 s/d PJ-14)

• **[Penting] Cek Sambungan Baja:** Verifikasi titik koordinat ikatan angin (*wind bracing*) pada lembar PJ-14 agar bebas dari anomali *off-axis* sebelum masuk ke bengkel fabrikasi.

Disiapkan Oleh:	Diverifikasi Oleh:	Disetujui Untuk Rilis:
Site Engineer Quality Review	**Lead Architect / Structural Eng.** Project Designer	**Project Manager** Representative