

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka





KOMUNIKACIONI PROTOKOLI BMS-A

Automatika u pametnim stambeno-poslovnim objektima

Velimir Čongradac

Najzastupljeniji protokoli

Za komunikaciju između IO modula i CPU jedinica BMS-a:

- Echelon LonWorks (LON),
- EIB-KNX,
- Bac-Net, itd.

Za spregu sa ostalim podsistemima u objektima:

- ModBus (RS 485, Ethernet),
- M-Bus,
- I-Net,
- SNMP,
- HTTP, HTTPS, itd.

Arhitektura LON komunikacije

Nivo nadzornih sistema

Nivo kontrolera

Kanali i segmenti


Brzina i interoperabilnost

- Primenjuje se princip vertikalne arhitekture
 - Stari sistemi su vremenom evoluirali ka TCP/IP-LON konfiguraciji

"IP nivo"

TCP/IP


- TCP/IP komunikacija može biti realizovano putem interneta, intraneta ili ukrštenog kabla.
- Deo ovog nivoa mogu biti svi uređaji sa mogućnošću TCP/IP komunikacije (PC računari, PDA uređaji, mobilni telefoni, itd.)




- Primarni računar koji ostvaruje spregu između nivoa kontrolera i nivoa nadzornih sistema.
 - Vista Server




- Komunikacija između klijenta i nivoa kontrolera ostvaruje se posretstvom servera.
 - Klijent-Server arhitektura definisana je od strane proizvođača SCADA programa.
 - Obezbeđene je istovremena veza više klijenata sa serverom
 - Primer: Vista V Workstation



- Prima i propagira podatke sa servera.
 - Primer: Vista Webstation




- Prima informacije sa Webservera.
 - Primer: Vista Webstation 3CAL




- Protok informacija u nivou nadzornih sistema
 - Različiti programski moduli –nije neophodno postojanje više račinara.


Nivo kontrolera



Nivo kontrolera



Kanali i segmenti




Segment – Deo mreže ograničen ruterima ili repiterima. Jedan segment može da sadrži maksimum 64 uređaja.

Uređaj (U) – Svaki uređaj na mreži opremljen Echelon neuron čipom i I.D.-em.


Kanal – Granice kanala definisane ruterima. Najčešće jedan kanal ima dva segmenta.

Kanali i segmenti



 Terminatori (T) – Absorbuju reflektovani signal i obezbeđuju kvalitet komunikacije.


Kanali i segmenti




POGREŠNO

- Stal dardna greška LON je "logičar i "fizički" ravan.
 - Privazana topologija dovodi do kolapsa u LON saobraćaju.

Nivo kontrolera




Nivo kontrolera



Skalabilno rešenja


Brzina i interoperabilnost



Podaci

- Network Bindings
- Format podatka (SNVT)
- Echelon-ova konvencija
- Prosleđivanje podataka

Network Bindings




- Bind Uspostavljanje veze i ostvarivanje protoka podataka.
 - Logički ravna Peer to peer komunikacija.
 - LonMaker

Data Type - SNVT's

- Standard Network Variable Type
 - Osnovni format podataka LON komunikacije.


- Primer:
 - $SNVT_{temp_f} = -273.17$ to 1E38 degrees C
 - $SNVT_freq_hz = 0$ to 6553.5 Hz
 - $SNVT_freq_khz = 0$ to 6553.5 kHz
 - SNVT_power_f = -1E38 to 1E38 watts
 - SNVT_power_kilo = 0 to 6553.5 kW
 - Mogućnost višestruke sintakse za iste promenljive.

Echelon konvencija



- LonWorks –
 Celovitost LON komunikacije.
- LonMark znak označava da uređaji komunicira po LON protokolu.


Primer LON komunikacije



ZVOITO ataititi

- Senzori prosleđuju SNVT promenljive.
- Aktuatori reaguju na primljene SNVT-e.

Primer LON komunikacije



Prosleđivanje podataka

- Prosleđivanje jednom bez provere
 - Podaci niskog prioriteta
 - Primer Informacija o spoljnoj temperaturi na sobnim termostatima.
- Prosleđivanje istog podatka tri puta
 - Podaci srednjeg prioriteta
 - Pouzdanost 99.9%



- Prosleđivanje podataka sa proverom
 - Kritični podaci
 - Primer Informacija o spoljnoj temperaturi za regulaciju rada klima komore.

Komunikacija na nivou uređaja

- Uređaji sa predefinisanom aplikacijom
- Programabilni uređaji
- Komunikacija na relaciji uređaji-server
- Programi

Uređaji sa predefinisanom aplikacijom

- Uređaji sa predefinisanom logikom rada.
- Neophodna konfiguracija.
 - Kontroleri za KGH, toplotne pumpe, itd.
 - LON-Sensori
 - LON-Izvršni elementi



Belimo GM24 LON izvršni element



TAC Xenta 102



TAC Xenta 100 serije

Programabilni uređaji

- Programabilni kontroleri –Logika se definiše od strane programera.
 - Sa ulazima-izlazima
 - · Senzori i izvršni elementi se žiče direktno na kontroler.

- Bez ulaza-izlaza
 - Logička veza sa ulaza-izlazima.
 Bez direktnog žičenja na kontroler.




TAC Xenta 302 Programabilni kotroler



TAC Xenta 401 Programabilni kontroler

Komunikacija na relaciji uređaji-server


Komunikacija po tipu čvor-čvor, tj. neuron-neuron.



- Komunikacija sa serverom I TAC kontrolerima putem TANV-a.
 - Programabilni kontroleri



Komunikacija na relaciji uređaji-server



- Osnovne funkcije:
 - Adresiranje,
 - Konfigurisanje,
 - Kreiranje aplikacija,

- SCADA

____ LonMaker


TAC Menta

→ TAC Vista Workstation

- LonMaker
 - Adresiranje svih čvorova,
 - Definisanje SNVT-a.








Visio baziran





TAC Menta

- Grafički programski jezik
- Simulacija u realnom vremenu
- Off-line programiranje

- TAC Vista Workstation
 - SCADA program
 - Alarmi,
 - · Trend Logovi,
 - Poluautomatsko upravljanje,
 - Predefinisanje tajmera.

