


Gebäudesteckbrief

Luftbild	Lageplan
	

Allgemeine Angaben

Komplexnummer:	066B
Bezeichnung:	Kosbacher Schulhaus
Adresse:	Forchheimer Straße 6, 91058 Erlangen
Nutzung:	03 Schulen
Baujahr Gebäude:	ca. 1900
Sanierungsjahr:	
Kesseltyp:	Strom (Nachtspeicheröfen)
Baujahr Kessel:	
BGF [m²]:	620
NRF [m²]:	478
Energiebezugsfläche [m²]:	429
Spezifischer Verbrauch Wärme (Bereinigt) [kWh/m² a]:	159
Spezifischer Verbrauch Wärme [kWh/m² a]:	135
Spezifischer Verbrauch Strom [kWh/m² a]:	15

Handlungsbedarf	1: Kein	2: Gering	3: Mittel	4: Höher	5: Hoch
Bauteile	Kurzbeurteilung				
Außenwände				4,5	
Kellerdecke				5	
Dach				4,5	
Fenster				4,5	
Gebäude (Mittelwert)				4,575	
Lüftung/Klimatisierung				1	
Leuchtmittel				1,3	
Haustechnik (Mittelwert)				1,15	
Energieträger				4	
Alter des Wärmeerzeugers				5	
Zustand Regelung				4	

Wärmeübertragung/-Verteilung	4
Wärmeerzeugung (Mittelwert)	4,15

Medienverbrauch (Witterungsbereinigt)	
Wärme	5
Strom	2
Verbräuche (Mittelwert)	4,7

Summe (Gebäude, Haustechnik, Wärmeerzeugung, Wärme, Strom)	12,23
--	-------

Maßnahmenvorschläge	
Außenwände:	WDVS
Kellerdecke:	-
Dach/oberste Geschossdecke:	Dachdämmung
Fenster/Türen:	Fenstertausch
Lüftung/Klimatisierung:	Einbau Einzelraumlüftung mit WRG in Klassenzimmern und Gruppenräume
Beleuchtung:	Restumrüstung auf LED
Kessel:	Wärmepumpe (Luft-Luft)
Regelung:	Im Zuge des Energieträgerwechsels zu erneuern
Wärmeübertragung/-Verteilung:	Im Zuge des Energieträgerwechsels zu erneuern
Sonstiges:	

Energieeinsparung			CO2 [Tonnen]		
	Referenz	Schätzung (Wärme 60% max.)	Vorher 2023	Einsparung	Nachher 2030
Dachsanierung/ oberste Geschossdecke	18%	16%			
Fassadensanierung	30%	23%			
Fenstersanierung	20%	13%			
Kellerdecke Dämmen	10%	0%			
Wärmeerzeugung erneuern	33%	20%			
SUMME		72%			
Beleuchtung	Siehe Ansatz	1%	32,04	30,07	1,97
Umstellung auf Wärmepumpe (SCOP von 3)?				Ja	3

Sanierungskosten				
	€/BGF	Referenz	Schätzung	Mio. €
Dach	3.600	15,0%	10,0%	0,223
Fassade	3.600	15,0%	15,0%	0,335
Fenster	3.600	10,0%	8,0%	0,179
Kellerdecke	3.600	5,0%	0,0%	0,000
Innensanierung	3.600	20,0%	0,0%	0,000
Wärmeversorgung	3.600	10,0%	10,0%	0,223
Lüftungsinstallation	3.600	5,0%	5,5%	0,123
Elektro & Beleuchtung	3.600	12,5%	1,0%	0,022
Sanitärerneuerung	3.600	7,5%	0,0%	0,000
SUMME	3.600	100,0%	49,5%	1,105