


Gebäudesteckbrief

Luftbild	Lageplan
	

Allgemeine Angaben

Komplexnummer:	160 A
Bezeichnung:	Lernstube Anger
Adresse:	Hertleinstraße 59a, 91052 Erlangen
Nutzung:	07 Kinder
Baujahr Gebäude:	1955
Sanierungsjahr:	2003 Sanierung Fassade/Dach/Heizung
Kesseltyp:	Erdgaskessel
Baujahr Kessel:	2003
BGF [m²]:	301
NRF [m²]:	247
Energiebezugsfläche [m²]:	240
Spezifischer Verbrauch Wärme (Bereinigt) [kWh/m² a]:	84
Spezifischer Verbrauch Wärme [kWh/m² a]:	70
Spezifischer Verbrauch Strom [kWh/m² a]:	27

Handlungsbedarf	1: Kein	2: Gering	3: Mittel	4: Höher	5: Hoch
Bauteile	Kurzbeurteilung				
Außenwände					2
Bodenplatte					5
Dach					2
Fenster					2
Gebäude (Mittelwert)					2,45
Lüftung/Klimatisierung					2
Leuchtmittel					4
Haustechnik (Mittelwert)					3
Energieträger					5
Alter des Wärmeerzeugers					3,5

Zustand Regelung	3,5
Wärmeübertragung/-Verteilung	3,5
Wärmeerzeugung (Mittelwert)	4,25

Medienverbrauch (Witterungsbereinigt)	
Wärme	3
Strom	3
Verbräuche (Mittelwert)	3

Summe (Gebäude, Haustechnik, Wärmeerzeugung, Wärme, Strom)	9,20
--	------

Maßnahmenvorschläge	
Außenwände:	-
Kellerdecke:	-
Dach/oberste Geschossdecke:	-
Fenster/Türen:	-
Lüftung/Klimatisierung:	Einbau Einzelraumlüftung mit WRG in Gruppenräume
Beleuchtung:	Wechsel zu LED
Kessel:	Umstellung auf Wärmepumpe
Regelung:	Im Zuge des Energieträgerwechsels durchzuführen
Wärmeübertragung/-Verteilung:	Anpassung Heizflächen und Hydraulik, Hydraulischer Abgleich
Sonstiges:	

Energieeinsparung			CO2 [Tonnen]		
	Referenz	Schätzung (Wärme 60% max.)	Vorher 2023	Einsparung	Nachher 2030
Dachsanierung/ oberste Geschossdecke	18%	0%			
Fassadensanierung	30%	0%			
Fenstersanierung	20%	0%			
Kellerdecke Dämmen	10%	0%			
Wärmeerzeugung erneuern	33%	21%			
SUMME		21%			
Beleuchtung	Siehe Ansatz	13%	7,33	5,66	1,67
Umstellung auf Wärmepumpe (SCOP von 3)?				Ja	3

Sanierungskosten				
	€/BGF	Referenz	Schätzung	Mio. €
Dach	3.600	15,0%	0,0%	0,000
Fassade	3.600	15,0%	0,0%	0,000
Fenster	3.600	10,0%	0,0%	0,000
Kellerdecke	3.600	5,0%	0,0%	0,000
Innensanierung	3.600	20,0%	0,0%	0,000
Wärmeversorgung	3.600	10,0%	9,0%	0,098
Lüftungsinstallation	3.600	5,0%	6,0%	0,065
Elektro & Beleuchtung	3.600	12,5%	6,0%	0,065
Sanitärerneuerung	3.600	7,5%	0,0%	0,000
SUMME	3.600	100,0%	21,0%	0,228