

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
24/069/2025

Sanierungsfahrplan für "Klimaneutrale städtische Liegenschaften" (Klima-Aufbruch G1a)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	08.07.2025	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 31, Ref. VII; Amt 20 z.K.; PMA z.K.

I. Antrag

Dem Sanierungsfahrplan für die Maßnahmen „Klimaneutrale städtische Liegenschaften“ (Klima-Aufbruch G1a) in Kombination mit „Austausch von Öl- und Gasheizungen“ (Klima-Aufbruch E3) wird zugestimmt.

Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus dem Sanierungsfahrplan erfolgt in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Mittel nach gesonderter Beschlussfassung gemäß DA-Bau.

Der Mittelbedarf ist im Rahmen des „Klimahaushalts“ (Klima-Aufbruch S3) zum Finanzhaushalt anzumelden.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Sanierungsfahrplan für „Klimaneutrale städtische Liegenschaften“ (Klima-Aufbruch G1a) in Kombination mit „Austausch von Öl- und Gasheizungen“ (Klima-Aufbruch E3) stellt einen allumfassenden mehrjährigen (energetischen) Sanierungsfahrplan mit quantifizierten CO₂-Einsparungspotentialen für alle städtischen Gebäude dar. Es werden zudem die notwendigen finanziellen und personellen Mittel dargestellt, welche zur Umsetzung dieser Maßnahmen notwendig werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Ausgangslage des Sanierungsfahrplans

Die Emissionen der städtischen Gebäude und Liegenschaften lagen im Jahr 2022 bei 8.762 Tonnen CO₂. Dies entspricht einem Anteil von rund 0,9 % der Gesamtemissionen im Stadtgebiet Erlangen (943.000 Tonnen CO₂, gem. Energie- und OC₂-Bilanz 2022 - Vorlagennummer 31/282/2025). Um diesen Anteil weiter kontinuierlich zu reduzieren, wurde ein Sanierungsfahrplan ausgearbeitet, der eine Priorisierung von Maßnahmen nach Effizienz und Wirtschaftlichkeit ermöglicht.

Der erstellte Sanierungsfahrplan erfasst beschlussgemäß dabei ausschließlich Gebäude, die im Eigentum der Stadt Erlangen sind und von städtischen Einrichtungen (ohne Eigenbetriebe) genutzt und bewirtschaftet werden.

Analyse der Objekte anhand von Gebäudesteckbriefen

Der Sanierungsfahrplan basiert auf einzelnen Gebäudesteckbriefen welche unter anderem folgende Informationen enthalten:

- Gebäude-Basisdaten (Nutzung, Baujahr, BGF, NRF, Energiebezugsfläche),
- aktueller Energieverbrauch für Wärme und Strom (Bezugsjahr 2023),
- technische Bewertung der Gebäudehülle, der Haustechnik, der Wärmeerzeugung und der Verbrauchskennwerte zur Beurteilung des Energieverbrauchs
- technische Vorschläge von energetischen Sanierungsmaßnahmen,
- Abschätzung der nach Sanierung bzw. Umbau von Anlagen erzielbaren Energie- und CO₂-Einsparung.

Die ermittelten Daten werden anschließend nach Handlungsbedarf bewertet und priorisiert.

Des Weiteren erfolgte die Abschätzung

- der für die Umsetzung notwendigen Investitionskosten,
- des für die Sanierung notwendigen Zeitbedarfs (Planungs- und Bauzeit),
- des hierfür erforderlichen Personalbedarfs für Projektsteuerung und -leitung (Hochbau, HLMSR und Elektro), sowie anteilige Projektassistenz in Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Über die abgeschätzten Kosten erfolgt eine Gesamtbewertung nach Wirtschaftlichkeit (Investitionsaufwand pro eingesparter Tonne CO₂) und Handlungsbedarf und kann dementsprechend priorisiert werden.

Betrachtungsumfang und Priorisierungsprozess

Der Sanierungsfahrplan enthält aktuell 120 Gebäudesteckbriefe von Einzelgebäuden bis zu größeren Gebäudekomplexen. Dabei werden auch Neubauten und bereits generalsanierte Gebäude berücksichtigt, soweit diese noch über eine nicht regenerative Wärmeerzeugung verfügen.

In erster Instanz wurden 107 Gebäude nach dem ermittelten Handlungsbedarf priorisiert. Unberücksichtigt bleiben dabei aktuelle und kürzlich abgeschlossene Neubauten mit bereits regenerativer Wärmeerzeugung bzw. Fernwärme, sowie laufende Generalsanierungen (in den Anlagen 1 - 3 grün hinterlegt).

Anschließend erfolgt die Priorisierung nach der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. Dabei wird deutlich, dass die Umstellung der Wärmeversorgung von Gas bzw. Heizöl auf Fern-/Nahwärme bzw. Wärmepumpe bei bereits energetisch sanierten Gebäuden am effizientesten ist. Diese sind jedoch teilweise von der kommunalen Wärmeplanung (Fern- und Nahwärmeplanung) abhängig und können somit zeitlich noch nicht fixiert werden.

Vorerst ausgenommen von der Gesamtbewertung wurden zudem die öffentlichen WC-Anlagen, sowie die Aussegnungshallen der städtischen Friedhöfe, da sich diese wegen sehr geringer Gesamtverbräuche kaum auf die Gesamtenergiebilanz auswirken (in den Anlagen 1 - 3 rosa hinterlegt).

Kurz- bis mittelfristig bereits geplante Generalsanierungen (in den Anlagen 1 - 3 hellblau hinterlegt), sowie Gebäude bei welchen die zukünftige Nutzung offen ist (in den Anlagen 1 - 3 grau hinterlegt) blieben ebenfalls unberücksichtigt, so dass final 83 Gebäude und Komplexe zur End-Priorisierung betrachtet werden.

Finanzbedarf und Förderkulisse

Der Sanierungsfahrplan für diese 83 betrachteten Gebäude und Komplexe umfasst derzeit einen geschätzten Finanzbedarf von insgesamt rund 282 Mio. €.

In diesen Kosten sind Planungs- und Baukosten für die energetische Gebäudesanierung, notwendige Wechsel der Energieträger zur Wärmeerzeugung sowie die Installation von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, gemäß dem „Leitfaden nachhaltige und energieeffiziente Gebäude“ für den Bereich Städtische Gebäude, Punkt 4.5 Einsatz von Lüftungsanlagen (Vorlagennummer 31/184/2023), enthalten.

Nicht enthalten sind Kosten für Wasser-, Abwasser-, allgemeine Elektroinstallationen und Innensanierungen (Wände, Böden, Decken, Fliesen, etc.), Nutzungsverbesserungen, Umbauten oder nutzungsbedingte Erweiterungen. Ebenfalls nicht enthalten sind die Kosten für eventuell notwendige Ausweichquartiere für die Gebäudenutzer während der Sanierungsphase. Zudem können noch Kosten für erforderliche Erweiterungsbauten für die Gebäudetechnik anfallen, wenn die vorhandenen Flächen in Technikräumen insbesondere für die Installation einer rege-

nerativen Wärmeerzeugung nicht ausreichend sind. Dies lässt sich jedoch erst im Rahmen einer Vor- bzw. Entwurfsplanung ermitteln.

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) besteht aktuell die Möglichkeit für energetischen Sanierungsmaßnahmen bei Nichtwohngebäuden Zuschüsse zu erhalten. Die jeweilige Förderhöhe bewegt sich in einem Bereich von 15 % bis 35 % der förderfähigen Investitionskosten, wobei diese durch die Gebäudefläche gedeckelt sind.

Für die Maßnahmen aus dem Sanierungsfahrplan können diese nach „BEG NWG EG55“ (energetische Generalsanierungen) zwischen 15 % und 30 % und nach „BEG EM“ (Einzelmaßnahmen) zwischen 3 % und 23 % gefördert werden. Für die Maßnahmen aus dem Sanierungsfahrplan wurde, bezogen auf förderfähigen Investitionskosten von 282 Mio. Euro, eine mögliche durchschnittliche Förderquote von 20 % (ca. 57 Mio.) abgeschätzt. Voraussetzung für die Abschätzung ist die Annahme, dass sich die Förderlandschaft in Zukunft nicht verändern wird.

Kommunale Wärmeplanung und Anpassungsbedarf am Sanierungsfahrplan

Durch fortwährende Veränderungen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie erfolgte Sanierungen, Neubau von Gebäuden sowie der An- und Verkauf von Gebäuden, werden die Gebäudesteckbriefe laufend ergänzt und aktualisiert. Die Prioritäten im Sanierungsfahrplan können sich dadurch verschieben, so dass eine regelmäßige Neubewertung erfolgen muss. Die exakte Festlegung einer Sanierungsreihenfolge der Gebäude ist daher nicht zielführend. Der Sanierungsfahrplan ist ein „lebendes“ Werkzeug, welches laufenden Anpassungen unterliegt.

Zudem sind in dem vorliegenden Sanierungsplan die erst kürzlich veröffentlichten Erkenntnisse der kommunalen Wärmeplanung (Vorlagennummer 31/275/2025) noch nicht vollständig eingearbeitet. Eine Grobanalyse ergab jedoch, dass mehr als 60% der städtischen Gebäude in einem Eignungsgebiet für Wärmenetze liegen.

Für den Anschluss eines städtischen Gebäudes an Nah- oder Fernwärme sprechen die geringeren erstmaligen Investitionskosten gegenüber anderen regenerativen Wärmeerzeuger wie Wärmepumpe, Solarthermie oder Biomasse. Desweiteren entfallen zusätzlich notwendige technische Anpassungsmaßnahmen (Heizflächenvergrößerung, Anpassung vorhandene Lüftungstechnik oder Technikflächen) bei einem Anschluss an ein Wärmenetz. Dieser erstmalige Investitionsgewinn wird jedoch durch höhere zukünftige Verbrauchskosten wieder ausgeglichen (siehe Anlage 5).

Ein Unsicherheitsfaktor ist hierbei die zeitliche Realisierung der Wärmenetze. So sind im Nachgang der kommunalen Wärmeplanung zunächst noch Machbarkeitsstudien für jedes Eignungsgebiet zu erstellen, damit für die möglichen Wärmenetze eine terminliche Realisierung hinterlegt werden kann. Da oftmals große städtische Gebäude in einem potentiellen Wärmenetzeignungsgebiet liegen, können diese als Ankerkunden eine entscheidende Auswirkung auf deren Realisierung haben. Bei der Priorisierung zur Umstellung der städtischen fossilen Wärmeerzeuger werden daher zuerst die Heizungsanlagen berücksichtigt, welche außerhalb eines Wärmeignungsgebietes liegen.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Die zeitliche Umsetzung des Sanierungsfahrplans nach Prioritäten ist abhängig von der Zielsetzung.

Bei Beibehaltung der ursprünglichen Zielsetzung, der klimaneutralen städtischen Gebäude vor 2030, müssten die Planungen für alle Maßnahmen 2026 beginnen und anschließend umgesetzt werden (vgl. „Prognose 2 Maximum“ im CO₂-Budget-Panel). Dennoch würde sich die Ausführung größerer Maßnahmen voraussichtlich bis mindestens 2032 erstrecken. Bei neuer Zielsetzung zum Beispiel bis 2040 oder 2045 können die Maßnahmen über diese Zeiträume verteilt werden.

Bei fiktiver serieller Umsetzung aller Maßnahmen nacheinander, würde sich der Zeitrahmen für Planung und Sanierung sogar auf insgesamt über 250 Jahren erstrecken.

Der Umsetzungszeitraum und entsprechender Finanz-/ Personalbedarf stellt sich wie folgt dar:

Umsetzungszeitraum bei Maßnahmenbeginn ab 2026	Umsetzungszeit in Jahren	durchschnittlicher Finanzbedarf p.a. in Mio. €	durchschnittlicher Personalbedarf p.a. in VZÄ
alle Maßnahmen parallel gleichzeitig Ziel 2030	7	40,3 (Verteilung von 2026 bis 2032 s.u.)	anfangs 64,2 auf 0 reduzierend bis 2033 s.u.
Fertigstellung Ziel 2040	15	19,0	15,8
Fertigstellung Ziel 2045	20	14,3	11,9
alle Maßnahmen fiktiv nacheinander	254	1,1	0,5 – 1,75

Abb. 1 Verteilung des Finanzbedarfs bei Umsetzungszeitraum bis 2030:





Abb. 2 Personalbedarf bei Umsetzungszeitraum bis 2030, getrennt nach Fachrichtung



Für den Finanzbedarf sind die Kosten für 2025 angesetzt. Ein jährlicher Inflationszuschlag von 3 – 5 % wurde nicht berücksichtigt.

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation lässt sich eine Zeitplanung zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen bis 2040 oder 2045 beziehungsweise einer weiteren alternativen Zielsetzung derzeit nicht belastbar abbilden.

Ein mögliches Szenario zur Einhaltung der Bundesvorgabe 2045 könnte sich jedoch wie folgt darstellen.

Abb. 3 Verteilung des Finanzbedarfs bei Umsetzungszeitraum bis 2045:





Abb. 4 Personalbedarf bei Umsetzungszeitraum bis 2045, getrennt nach Fachrichtung



Maßnahmenvorschlag

Für 2026 werden auf Basis der Priorisierung im Sanierungsfahrplan und der zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten, die nachfolgend dargestellten Klimaschutzmaßnahmen (ergänzend zu Maßnahmen mit Energiesparrelevanz, diese jedoch initiiert aus einem Unterhaltsbedarf) der Programme „Klimaneutrale städtische Gebäude“ und „Austausch von Öl- und Gasheizungen“ zum Haushalt angemeldet.

Dabei werden die Maßnahmen für „Klimaneutrale städtische Gebäude“ und „Austausch von Öl- und Gasheizungen“ unterschiedlich bewertet und priorisiert.

Die Maßnahmen für die „Klimaneutrale städtische Liegenschaften“ werden aus der Priorisierung im Sanierungsfahrplan ermittelt, welche die Gebäude ganzheitlich (baulicher und energetischer Zustand, einschl. Wärmeversorgung) betrachtet. Dennoch werden sämtliche Faktoren nochmals einzeln abgewogen. Zum Beispiel überwog bei dem Maßnahmenvorschlag „Die Scheune“ die Bewertung der bestehenden Wärmeversorgung, da diese vom Alter und Zustand bereits dringend sanierungsbedürftig ist.

Die zugehörigen Gebäudesteckbriefe sind als Anlagen (6 – 10) beigelegt.

Maßnahmenvorschlag: Klimaneutrale städtische Liegenschaften (Klima-Aufbruch G1a)					
Standort	Maßnahme	mögliche CO ₂ -Einsparung	geschätzte Gesamtkosten in €	Anmeldung HH 2026 in €	Anmeldung HH 2027 in €
Grundschule Büchenbach Dorf / Kosbacher Schulhaus	Dach, Fassade, Fenster, Wärmepumpe	30,1 t/p.a. (2030)	1.105.000	165.000 Planung	940.000 Umsetzung
Bürgertreff „Die Scheune“, Odenwaldallee 2	Dach, Fassade, Fenster, Wärmepumpe	8,2 t/p.a. (2030)	841.000	120.000 Planung	721.000 Umsetzung
Summe Klimaschutzmaßnahmen Klimaneutrale städtische Gebäude aus Sanierungsfahrplan		38,3 t/p.a. (2030)	1.946.000	285.000	1.661.000

Über das Förderprogramm „BEG Kommunen – NWG EG55“ werden für die Maßnahme „Kosbacher Schulhaus“ 257.000 € (23%) und für die Maßnahme „Die Scheune“ 131.000 € (16%) Förderung geschätzt.

Für den „Austausch von Öl- und Gasheizungen“ wird hingegen nur die Wärmeerzeugung, ohne Berücksichtigung der Bausubstanz der Gebäude betrachtet und priorisiert. Dies beinhaltet die Art (Öl- oder Gasheizung) und das Alter sowie den Zustand des Wärmeerzeugers und die durch den Betrieb entstehenden Emissionen. Beispielsweise ist die Lernstube am Anger bereits energetisch saniert, verfügt jedoch noch über eine Erdgas-Heizung, welche bereits in die Jahre gekommen ist. Bauliche Maßnahmen werden dabei nur begleitend durchgeführt.

Maßnahmenvorschlag: Austausch von Öl- und Gasheizungen (Klima-Aufbruch E3) <i>Die Priorisierung der Einzelmaßnahmen erfolgt hierbei aus der reinen Betrachtung der Wärmeerzeugung ohne Berücksichtigung der Bausubstanz des Gebäudes</i>					
Standort	Maßnahme	mögliche CO ₂ -Einsparung	geschätzte Gesamtkosten in €	Anmeldung HH 2026 in €	Anmeldung HH 2027 in €
Lernstube am Anger, Hertleinstraße 59a	Erdgaskessel - Ersatz durch Wärmepumpe	5,7 t/p.a. (2030)	98.000	98.000	
Verwaltungsgebäude Zentralfriedhof, Michael-Vogel-Str. 4	Erdgaskessel - Ersatz durch Wärmepumpe	28,2 t/p.a. (2030)	570.000	70.000 Planung	500.000 Umsetzung
Freiwillige Feuerwehr Steudach, Am Kosterholz 13	Flüssiggaskessel - Ersatz durch Wärmepumpe	6,8 t/p.a. (2030)	191.000	191.000	
Summe Klimaschutzmaßnahmen Austausch von Öl- und Gasheizungen		40,7 t/p.a. (2030)	859.000	359.000	500.000

Über das Förderprogramm „BEG EM (Einzelmaßnahmen)“ werden für die Maßnahme „Lernstube am Anger“ 14.400 € (15%), für die Maßnahme „VG Zentralfriedhof“ 43.500 € (8%) und für die Maßnahme „Feuerwehr Steudach“ 34.500 € (18%) geschätzt.

Bei einer Umsetzung der Maßnahmen würde sich die mögliche CO₂-Reduktion voraussichtlich ab dem Jahr 2027 beziehungsweise 2028 auswirken. Nach der erfolgten Umsetzung der Maßnahmen werden die Gebäudesteckbriefe entsprechend aktualisiert, was anschließend zu einer Änderung und Verschiebung der Prioritäten im Sanierungsfahrplan führt.

Unabhängig davon werden - soweit finanziert und haushaltsrechtlich zulässig - energieeinsparende Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts, der Gebäudesanierung, sowie der Elektro- und Versorgungstechnik durchgeführt. Diese werden für 2026 im Haushalt als Investitions- bzw. Sondermaßnahme angemeldet und abhängig von der Finanzierbarkeit im Arbeitsprogramm des Gebäudemanagements zusätzlich aufgeführt.

Energiespar-Contracting (ESC)

Neben den genannten Maßnahmen soll zudem noch geprüft werden, ob für spezielle Gebäude die Voraussetzungen für den Einsatz von Energiespar-Contracting (ESC) gegeben sind. Dafür

ist im ersten Schritt eine externe Beratung erforderlich. In dieser förderfähigen sogenannten Orientierungsberatung wird geprüft, ob ein Gebäude oder ein Gebäudepool für ein ESC Modell geeignet sind. Neben einer Analyse der vorhandenen Eigentums- und Nutzungssicherheit über die Vertragslaufzeit, Mindestenergiekosten und möglichen Einsparpotentialen muss untersucht werden, ob die von dem Energieeinspar-Contractor erforderlichen Investitionen aus den Energiekosteneinsparungen refinanziert werden können. Werden die erforderlichen Einsparpotentiale nicht erreicht, ist ein Gebäude entweder ungeeignet oder es kann ein Baukostenzuschuss (Einmalzahlung oder monatliche Zahlungen) bei beabsichtigter Maßnahmenumsetzung notwendig werden. Der für die Beratung notwendige Mittelbedarf beträgt ca. 20.000 EUR.

Konsequenz bei Umstellung der Wärmeversorgung

Ergänzend gilt zu beachten, dass sich die jährlichen Energiekosten nach der Umstellung von z.B. Erdgas auf Fernwärme bei gleichem Wärmebedarf deutlich erhöhen können, der CO₂-Ausstoß aber auch deutlich reduziert wird. Dazu ist eine Analyse zur 2023 erfolgten Umstellung der Wärmeversorgung, von Erdgas auf Fernwärme an der Werner-von-Siemens-Realschule als Anlage 5 beigefügt. Die Mehrkosten werden sich mit der Zeit voraussichtlich durch eine höhere CO₂-Bepreisung und ggf. kostengünstigere regenerative Wärmeerzeugung relativieren.

CO₂-Budget-Panel

Das Controlling des Sanierungsfortschritts und der Effizienz der umgesetzten Maßnahmen erfolgt jährlich über das „CO₂-Budget-Panel städtische Gebäude“ (Anlage 4) im Rahmen der Zusammenarbeit zum Klimahaushalt (Klima-Aufbruch S3), wie in Vorlagennummer 24/056/2024/1 erläutert.

Gemäß Stadtratsbeschluss zum „Statusbericht Klima-Aufbruch und weiteres Vorgehen“ (Vorlagennummer 31/286/2025) richtet sich die künftige Zielsetzung am CO₂-Restbudget zur Einhaltung der 1,75°C-Grenze (gem. Pariser Klimaabkommen) aus. Abgeleitet aus Berechnungen des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) steht der Gesamtstadt Erlangen ab dem 1. Januar 2024 ein Restbudget in Höhe von 6,76 Millionen Tonnen CO₂ zur Verfügung. Der Anteil der städtischen Liegenschaften lag in den letzten Jahren im Durchschnitt bei 1%, was einem anteiligen CO₂-Restbudget von 67.700 Tonnen entspricht.

Unter der Annahme der Prognose 1 (Minimum) wäre das Restbudget für die städtischen Liegenschaften bereits im Jahr 2037 verbraucht. Bei Umsetzung der Maßnahmen bis 2045 (mögliches Szenario Prognose 3) wäre das CO₂-Restbudget im Jahr 2040 aufgebraucht. Lediglich bei Umsetzung der Maßnahmen nach Prognose 2 (Maximum) stünden ab dem Jahr 2045 noch 6.533 Tonnen CO₂ zur Verfügung.

Den Prognosen im „CO₂-Budget-Panel städtische Gebäude“ liegen prognostizierte CO₂-Emissionsfaktoren zu Grunde, welche jährlich aktualisiert und angepasst werden müssen. Aktuell orientieren sich die Emissionsfaktoren im Wesentlichen an den technischen Annex für die Bewertung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen, ifeu 2025; (https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Publikationen/Energie/IkKa/Neue_Versionen/IkKa_%E2%80%93_Technischer_Annex.pdf).

Nachdem der erstellte Sanierungsfahrplan sehr umfangreich und komplex ist (Excel-Tool aktuell 144 Zeilen / 558 Spalten), lässt sich dieser nicht als Anlage beifügen. Stattdessen sind aggregierte Übersichten der Gebäudesteckbriefe des Sanierungsfahrplans, mit Bewertung und Priorisierung beigefügt (Anlagen 1 – 3).

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ☒ | <i>ja, positiv*</i> |
| ☐ | <i>ja, negativ*</i> |
| ☐ | <i>nein</i> |

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	2026: 644.000 €	bei Sachkonto: 521113
	2027: 2.161.000 €	
	bei Umsetzung der vorge- schlagenen Maßnahmen	
	2026: 20.000 € für ext. Be- ratung Energiespar- Contracting	
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Ein- nahmen	388.000 € BEG-Förderung bei Umsetzung der vorgeschla- genen Maßnahmen	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☒ sind nicht vorhanden

Anlagen:

- 1) Übersicht Gebäudesteckbriefe im Sanierungsfahrplan nach Nutzungsgruppen
- 2) Übersicht Gebäudesteckbriefe priorisiert nach Handlungsbedarf
- 3) Übersicht Gebäudesteckbriefe priorisiert nach Gesamtbewertung (Wirtschaftlichkeit und Handlungsbedarf)
- 4) CO2-Budget-Panel städtische Gebäude
- 5) Analyse zur Umstellung der Wärmeversorgung von Erdgas auf Fernwärme
- 6) Beispiel Gebäudesteckbrief Kosbacher Schulhaus
- 7) Beispiel Gebäudesteckbrief Stadtteilzentrum „Die Scheune“
- 8) Beispiel Gebäudesteckbrief Lernstube am Anger
- 9) Beispiel Gebäudesteckbrief Verwaltungsgebäude Zentralfriedhof
- 10) Beispiel Gebäudesteckbrief Freiwillige Feuerwehr Steudach

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang