

INFORMAZIONI CANTIERE

BRAND	Chef Express - Modena
CANTIERE	cantiere n+1
Indirizzo	via ciao
Data apertura	21/03/2020
Data chiusura	19/03/2020

INFORMAZIONI COLLAUDO

Tipo	PRECOLLAUDO
Data Collaudo	03/04/2020
Impresa General Contractor	Azienda n.1
Impresa esecutrice impianti speciali	Azienda n.1
Impresa esecutrice automazione	Azienda n.1
Progettista architettonico / DL	Bianchi Paolo
Progettista meccanico	Rossi Mario
Progettista elettrico	Cigno Nero
Collaudatore meccanico	Gialli Luigi
Collaudatore elettrico	Gialli Luigi
Referente cantiere	Nero Franco
Referente manutenzioni	Blu Federico
Referente proprietà intervento	Rossi Mario

1 Impianto di condizionamento / riscaldamento sala

1.1 Descrizione della tipologia di impianto installata	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	VERIFICATO

1.2 Temperatura e umidità aria esterna	
Esito	20°C
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
Note	
Salvo la nota	
STATO	IN ATTESA DI VERIFICA

1.3 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto	
Esito	SI
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	IN ATTESA DI VERIFICA

1.4 La temperatura in uscita dalle bocchette / cassette è conforme ai dati del progetto	
Esito	NO
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	IN ATTESA DI VERIFICA

1.5 Le canalizzazioni e le tubazioni sono adeguatamente sigillate ed isolate con i materiali previsti a progetto	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	IN ATTESA DI VERIFICA

2 Impianto di condizionamento / riscaldamento retri e cucina

2.1 Descrizione della tipologia di impianto installata	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.2 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.3 La temperatura in uscita dalle bocchette/cassette è conforme ai dati del progetto	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	DA VERIFICARE

