

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUERA DE SERVICIO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1. Objetivo

Establecer un protocolo de comunicación de las incidencias que afecten de forma parcial o total al funcionamiento del sistema de detección y protección contra incendios, así como, de las incidencias previamente planificadas (paros programados).

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajadores en las instalaciones de Avigal Cambados, tanto personal interno como externo.

3. Procedimiento

- El trabajador que detecte una incidencia en los diferentes sistemas de detección y protección contra incendios (red de detección, Bies y red de hidrantes) deberá avisar al personal de mantenimiento.
- Una vez identificada la incidencia el personal de mantenimiento tendrá que informar al responsable de la planta y será este el que comunique el alcance del fuera de servicio y del tiempo estimado de reparación a las siguientes direcciones de correo electrónico:

- losspreventioncontrol.es@generali.com
- qbarraqans@avigal.es
- ebiglesias@avigal.es
- otaboas@avigal.es