


REGISTRO Nº4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/ PROTOCOLO FNT Nº2				 FECHA: 28/1/28
ACTIVIDAD	ESTADO			ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE BOQUILLAS	P.G	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO Rev. todo OK		
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A	✓			
	P.G		PRESENCIA DE SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODO		
	P.P				
	C.R				
	P.A				
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	P.G	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO	NO PRECISA	
	P.P				
	C.R				
	P.A	✓			
	P.G		PRESENCIA DE ELEMENTOS DE CORROSIÓN	SI PRECISA Se cambian Bombas imp.	
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A				
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	P.G	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO Rev. todo OK		
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A	✓			
	P.G		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	P.P				
	C.R				
	P.A				

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

FECHA DE REVISIÓN: FEBRERO-2025

REVISIÓN: 1

REGISTRO Nº4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/ PROTOCOLO FNT Nº2				 FECHA: 22/7/25
ACTIVIDAD	ESTADO			ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE BOQUILLAS	P.G	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO OK		
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A	✓			
	P.G		PRESENCIA DE SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODO		
	P.P				
	C.R				
	P.A				
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	P.G	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO OK	NO PRECISA	
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A	✓			
	P.G		PRESENCIA DE ELEMENTOS DE CORROSIÓN	SI PRECISA	
	P.P				
	C.R				
	P.A				
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	P.G	✓	AUSENCIA. TODO CORRECTO OK		
	P.P	✓			
	C.R	✓			
	P.A	✓			
	P.G		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	P.P				
	C.R				
	P.A				


FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

FECHA DE REVISIÓN: FEBRERO-2025

REVISIÓN: 1

REGISTRO Nº 4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 2		FECHA: 17/2/25	
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	PA	AUSENCIA. TODO CORRECTO	Paradas	
	PG			
	PA	PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS	Paradas	
	PG			
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	PA	AUSENCIA. TODO CORRECTO	Paradas	
	PG			
	PA	PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN	Paradas	
	PG			
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	PA	AUSENCIA. TODO CORRECTO	Paradas	
	PG			
	PA	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	Paradas	
	PG			


FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

REGISTRO Nº4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/ PROTOCOLO FNT Nº2			 FECHA: 16/01/25	
ACTIVIDAD	ESTADO			ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE BOQUILLAS	P.G	X	AUSENCIA. TODO CORRECTO OK		
	P.P	X			
	C.R	X			
	P.A	X			
	P.G		PRESENCIA DE SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODO		
	P.P				
	C.R				
	P.A				
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	P.G	X	AUSENCIA. TODO CORRECTO OK	NO PRECISA	
	P.P	X			
	C.R	X			
	P.A	X			
	P.G		PRESENCIA DE ELEMENTOS DE CORROSIÓN	SI PRECISA	
	P.P				
	C.R				
	P.A				
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	P.G	X	AUSENCIA. TODO CORRECTO OK		
	P.P	X			
	C.R	X			
	P.A	X			
	P.G		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	P.P				
	C.R				
	P.A				


FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

FECHA DE REVISIÓN: FEBRERO-2025

REVISIÓN: 1

REGISTRO Nº 4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 2			FECHA: 17/07/24	
ACTIVIDAD	ESTADO			ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	PA	X	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PG	X			
	PA		PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS		
	PG				
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	PA	X	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PG	X			
	PA		PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN		
	PG				
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	PA	X	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PG	X			
	PA		PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	PG				

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

REGISTRO Nº 4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 2		FECHA: 17/ENERO/2024	
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	PA	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PG			
	PA	PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS		
	PG			
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	PA	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PG			
	PA	PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN		
	PG			
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	PA	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PG			
	PA	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	PG			

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN: