

Registros De Mantenimiento Fuentes Almuñécar

Para La Prevención y Control
De La Legionelosis En
Instalaciones
Según RD 487/2022

- LA CARRERA
- PLAZA MADRID
- PASEOS DEL ALTILLO
- LOS MARINOS
- PLAZA ABDERRAMAN I
- ABDERRAMAN NUEVA
- POLICIA LOCAL
- LOS HIGUITOS
- PLAZA DAMASCO
- PASEO ANDRES SEGOVIA CON AVDA PRIETO MORENO (La Herradura)
- CENTRO DE SALUD (La Herradura)

Índice

1.- Definición y Declaraciones de Responsabilidad:
2.- Programas De Mantenimiento
3.- Registros de Mantenimiento de las Instalaciones
4- Otros Registros: Reg. Nº 6. -:Otras Operaciones De Mantenimiento. Reg. Nº 7.- Paradas y Puestas en Marcha Técnicas. Incidencias y Medidas Adoptadas. Reg. Nº 8. -: Mantenimiento de Equipos e Instalaciones Reg. Nº 9. -: Revision Documental
5.- Certificados de limpieza y desinfección
6. Cronogramas de Toma de Muestras y Boletines de Resultados Analíticos. Medidas a adoptar en el caso de Detección de <i>Legionella spp.</i> y Seguimiento de Positivos. Certificados L+D en Caso de Detección de <i>Legionella spp</i> o Aerobios Totales.
7.- Actas de Inspección Sanitarias
8.- Partes de Trabajo MENSUALES y Deficiencias Técnicas Detectadas por Sanisur.

1.-Definición y Declaración de Responsabilidades

DEFINICIÓN de Responsabilidades.

TITULAR DE LA INSTALACIÓN:

Persona física o jurídica pública o privada que sea **propietaria** de esta instalación responsable del cumplimiento de TODO lo dispuesto en el R. D. 487/2022 de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. En el caso de que la instalación sea explotada por persona física o jurídica distinta de la titular de la instalación, a efectos del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del presente real decreto, la persona titular de la instalación será considerada como la responsable del cumplimiento del mismo. La contratación de la realización, total o parcial, de las actividades contempladas en el mencionado real decreto con un servicio externo, no exime a la persona titular de la instalación de su responsabilidad de garantizar que las instalaciones no representen un riesgo para la salud pública tanto de los usuarios de su instalación como de la de sus trabajadores. Por lo tanto es el responsable de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública debiendo evitar modificaciones de la calidad del agua de consumo humano desde la acometida hasta el grifo o que las que haga vayan encaminadas a minimizar la presencia, proliferación o dispersión de la Legionella.

De la misma forma la persona titular de las instalaciones previstas en el punto 1 del artículo 3 del presente R.D. estarán obligadas a elaborar un Plan de Prevención y Control de la Legionella (PPCL) o un Plan Sanitario frente a la Legionella (PSL) en ambos casos adaptados a las particularidades y características de su instalación.

Esto último puede delegarlo sobre el **RESPONSABLE TÉCNICO PROPIO DE LA INSTALACIÓN**: Persona Física con capacitación y conocimientos de la instalación suficientemente íntimos como para entender el alcance de las posibles deficiencias que se le planteen así como las consecuencias de las mismas. Su responsabilidad será la de tener conocimiento y solventar a la mayor brevedad posible todas las deficiencias que surjan o que le comuniquen tanto su personal interno como el externo y que supongan riesgo para la salud de los trabajadores. Será su responsabilidad la de advertir a todo el personal implicado de que se le comuniquen dichas deficiencias. Deberá comunicar a la mayor brevedad posible a la empresa de mantenimiento externa todas las modificaciones estructurales o de planos o instalación de nuevos componentes o reorganización de los mismos. Modificaciones organizativas o del tipo que sean y que tengan relación con la prevención y control de la Legionelosis en su instalación. Deberá coordinar a todo el personal interno y a las entidades externas implicadas en el mantenimiento de las instalaciones para la prevención y control de la Legionelosis y a sus trabajos o actuaciones por lo tanto deberá tener conocimiento, en todo momento, del resultado de las mismas. **Ninguna de sus responsabilidades podrá delegarlas sobre nadie**; ni personal interno ni empresas externas contratadas. Será su entera responsabilidad si no resuelve las deficiencias detectadas de forma inmediata o no comunica al titular la existencia de las mismas y su posible solución siempre y cuando su resolución dependa de la autorización expresa del titular.

EMPRESAS PROVEEDORAS EXTERNAS. Se responsabilizarán de realizar los trabajos que les son asignados; colores azul y rojo de los programas de mantenimiento, de forma veraz y profesional. Serán responsables de comunicar de forma inmediata al responsable técnico de la instalación las deficiencias que se detecten durante la realización de dichos trabajos así como advertir de las consecuencias que suponen dichas deficiencias y la no resolución de las mismas. Una vez comunicadas las deficiencias detectadas al responsable técnico de la instalación se eximen de toda responsabilidad. **NO ES SU RESPONSABILIDAD, EN NINGÚN CASO, EL QUE SE RESUELVAN O NO LAS DEFICIENCIAS QUE PREVIAMENTE HAN COMUNICADO NI EL SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTO NO ENTRA DENTRO DE SUS COMPETENCIAS.** Si estas persisten en sus próximas visitas serán responsables de volver a comunicarlas.

RESPONSABLE TÉCNICO DE LA EMPRESA EXTERNA CONTRATADA: Contará con la formación y los conocimientos suficientes para desempeñar su labor y en su caso lo establecido en el artículo 5 del R D 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas estando en posesión de la cualificación profesional relativa al mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de *Legionella* y otros organismos nocivos y su diseminación por aerosolización (SEA492_2), recogida en el Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Velará por que todo el personal a su cargo cuente con la formación requerida a la actividad que desempeñe. Llevará a cabo correctamente las tareas para las que han sido contratadas por el titular de la instalación para el control de la Legionelosis. Dichas tareas las llevarán a cabo de forma profesional actualizando todos los registros y actuaciones que se les hayan encomendado de forma veraz y en tiempo quedando todos los registros al día y a disposición de la autoridad sanitaria que podrá solicitarlos cuando lo estime oportuno. Comunicará de forma inmediata al titular de la Instalación para que así las lleven a cabo, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como las incidencias y/o deficiencias que aparezcan en el control de la calidad microbiológica o físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública

OPERARIOS PERSONAL EXTERNO: Se responsabilizarán de llevar a cabo los controles periódicos especificados en los programas de mantenimiento que le sean asignados de forma veraz y profesional comunicando de forma inmediata a su responsable técnico las posibles deficiencias que detecte quien actuará consecuentemente. Será su entera responsabilidad si no comunica dichas deficiencias a la mayor brevedad posible. Una vez comunicada esta, quedará eximido de toda responsabilidad.

Yo D. _____, con DNI _____ como **TITULAR DE LAS INSTALACIONES** en nombre propio **DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD** todo lo que a continuación sigue:

- Me hago enteramente responsable del cumplimiento de todas las obligaciones exigidas en el R. D. 487/2022, de 21 de junio por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.
- Declaro que toda la información incluida en el Programa de Prevención y Control de la Legionella cumple con los requisitos establecidos en dicha legislación. Declaro que es mi responsabilidad garantizar que las instalaciones no representen un riesgo para la salud pública quedando obligado a controlar y prevenir la aparición y/o proliferación de Legionella en las instalaciones mencionadas en este Programa de Prevención y control de la Legionella.
- Declaro que en cuanto a prevención y control de la Legionella se refiere acataremos y resolveremos de forma inmediata todas las incidencias, deficiencias y/o defectos estructurales que sean detectadas y se nos comuniquen en todas y cada una de las instalaciones contratadas a la empresa externa y que supongan un incremento del riesgo de aparición de Legionella.
- Declaro que llevaremos a cabo todos los registros y actuaciones indicadas en los programas de mantenimiento periódico propuestos por la empresa externa contratada para la realización de las tareas encaminadas a la prevención y control de la Legionella, que se cumplimentarán de forma veraz y en tiempo estando todos nuestros registros al día y a entera disposición de la autoridad sanitaria que los solicite.
- Declaro que se llevarán a cabo, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública evitando modificaciones de la calidad del agua que vayan encaminadas a incrementar la presencia, proliferación o dispersión de la Legionella.

Para que así conste lo firmo en

ALMUÑÉCAR a 11 de MAYO de 2023.

Fdo. _____

Yo D. _____, con DNI

_____ como **RESPONSABLE TÉCNICO PROPIO DE ESTA INSTALACIÓN** en nombre propio **DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD**

que nuestras instalaciones cumplen con todo lo requerido en el R. D. 487/2022, de 21 de junio por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Por otro lado, **DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD** que:

- Atenderé a todas las demandas de información que la autoridad sanitaria me solicite acerca de estas instalaciones.
- Todos los registros y actuaciones indicadas en los programas de mantenimiento periódico propuestos por la empresa externa contratada para la realización de las tareas encaminadas a la prevención y control de la Legionella se cumplimentan de forma veraz y en tiempo estando todos nuestros registros al día. Pondré a disposición de la autoridad sanitaria toda la información u operaciones realizadas en nuestras instalaciones siempre que esta lo estime oportuno
- Acataremos y resolveremos de forma inmediata todas las incidencias que aparezcan o se detecten en nuestras instalaciones que supongan un incremento del riesgo de aparición de Legionella sean detectadas por nosotros mismos o por las posibles empresas externas contratadas.
- Se llevarán a cabo, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública debiendo evitar modificaciones de la calidad del agua de consumo humano desde la acometida hasta el grifo o que las que haga vayan encaminadas a minimizar la presencia, proliferación o dispersión de la Legionella.

Para que así conste lo firmo en

ALMUÑECAR a 11 de MAYO de 2023.

Fdo. _____

Yo **D._JOSE FRANCISCO DEL CARPIO LÓPEZ**, con DNI **_24.254.821-**
X como **RESPONSABLE TÉCNICO EMPRESA EXTERNA CONTRATADA** en esta
instalación encaminadas a la prevención y control de la legionelosis en nombre propio
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

- Cuento con la formación y los conocimientos suficientes para desempeñar mi labor y en su caso lo establecido en el artículo 5 del R D 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas estando en posesión de la cualificación profesional relativa al mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de Legionella y otros organismos nocivos y su diseminación por aerosolización (SEA492_2), recogida en el Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
- Todo el personal a mi cargo cuenta con la formación requerida a la actividad que desempeña.
- Que este llevará a cabo correctamente las tareas que nos han sido contratadas por el titular de la instalación para el control de la Legionelosis. Dichas tareas las llevarán a cabo de forma profesional actualizando todos los registros y actuaciones que se me les hayan encomendado de forma veraz y en tiempo quedando todos nuestros registros al día y a disposición de la autoridad sanitaria que podrá solicitarlos cuando lo estime oportuno.
- Comunicaré de forma inmediata a al titular de la Instalación para que así las lleven a cabo, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como las incidencias y/o deficiencias que aparezcan en el control de la calidad microbiológica o físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública

•

Para que así conste lo firmo en

ALMUÑÉCAR a 11 de MAYO de 2023.

Fdo. **JOSE FRANCISCO DEL CARPIO LÓPEZ**

Yo D. **ABDELWAHED SAMIT** con DNI **X-5474191-F** como **PERSONAL EMPRESA EXTERNA RESPONSABLE DE LAS TAREAS REALIZADAS** en estas instalaciones encaminadas a la prevención y control de la legionelosis en nombre propio **DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD** que:

- Tengo pleno conocimiento acerca de mis labores y cometido en cuanto a la prevención y control de la legionelosis en las instalaciones indicadas en los programas de mantenimiento periódico propuestos por la empresa externa contratada para la realización de las tareas encaminadas a la prevención y control de la Legionella
- Dichas tareas las llevaré a cabo de forma profesional actualizando todos los registros y actuaciones que se me han encomendado de forma veraz y en tiempo estando todos nuestros registros al día.
- Comunicaré de forma inmediata a mis superiores todas las incidencias que detecte en nuestras instalaciones o que detecten otros y me comuniquen a mí que supongan un incremento del riesgo de aparición de Legionelosis.
- Comunicaré de forma inmediata a mis superiores para que lleven a cabo, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como las incidencias que aparezcan en el control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública debiendo evitar modificaciones de la calidad del agua de consumo humano desde la acometida hasta el grifo o que las que haga vayan encaminadas a minimizar la presencia, proliferación o dispersión de la Legionella.
- Acataré de forma profesional todas las recomendaciones que empresas externas contratadas para la realización de tareas encaminadas a la prevención y control de la Legionella hagan hacia mi labor siempre y cuando estas supongan un incremento en la prevención y control de la Legionella.

Para que así conste lo firmo en

ALMUÑECAR a 11 de MAYO de 2023.

Fdo. **ABDELWAHED SAMIT**

Yo **D._ANTONIO LUIS CABALLERO** con DNI **24225719-A** como **PERSONAL EMPRESA EXTERNA RESPONSABLE DE LAS TAREAS REALIZADAS** en estas instalaciones encaminadas a la prevención y control de la legionelosis en nombre propio **DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD** que:

- Tengo pleno conocimiento acerca de mis labores y cometido en cuanto a la prevención y control de la legionelosis en las instalaciones indicadas en los programas de mantenimiento periódico propuestos por la empresa externa contratada para la realización de las tareas encaminadas a la prevención y control de la Legionella
- Dichas tareas las llevaré a cabo de forma profesional actualizando todos los registros y actuaciones que se me han encomendado de forma veraz y en tiempo estando todos nuestros registros al día.
- Comunicaré de forma inmediata a mis superiores todas las incidencias que detecte en nuestras instalaciones o que detecten otros y me comuniquen a mí que supongan un incremento del riesgo de aparición de Legionelosis.
- Comunicaré de forma inmediata a mis superiores para que lleven a cabo, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como las incidencias que aparezcan en el control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública debiendo evitar modificaciones de la calidad del agua de consumo humano desde la acometida hasta el grifo o que las que haga vayan encaminadas a minimizar la presencia, proliferación o dispersión de la Legionella.
- Acataré de forma profesional todas las recomendaciones que empresas externas contratadas para la realización de tareas encaminadas a la prevención y control de la Legionella hagan hacia mi labor siempre y cuando estas supongan un incremento en la prevención y control de la Legionella.

Para que así conste lo firmo en

ALMUÑÉCAR a 11 de MAYO de 2023.

Fdo. ANTONIO LUIS CABALLERO

2.-Programas De Mantenimiento

EN TODOS LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO:

- Los parámetros que aparecen en **Azul** y los registros en los que la firma aparece en azul han de ser especificados por **SANISUR** y es él el único responsable de su mantenimiento al día.
- Los controles que aparecen en **Rojo** han de ser especificados por **entidades privadas externas ajenas al Establecimiento o a Sanisur.**

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO				
TIPO DE SISTEMA	PERIODICIDAD	CONTROLES	PROTOCOLO	Nº REGISTRO
FUENTES ORNAMENTALES: • LA CARRERA • PLAZA MADRID • PASEOS DEL ALTILLO • LOS MARINOS • PLAZA ABDERRAMAN I • LOS HIGUITOS • PASEO ANDRES SEGOVIA CON AVDA PRIETO MORENO (La Herradura) • CENTRO DE SALUD (La Herradura)	SEMANAL	- Cloro Residual Libre	FNT Nº 1	1
	QUINCENAL	- Renovación total del agua del circuito.	REF. 2 del registro Nº 1	1
		- Lavado manual del filtros de recirculación	FNT Nº 5	1
	MENSUAL	- Comprobar el estado de los equipos de desinfección del agua y el funcionamiento de los pre-filtros.	COMÚN Nº 6 Y FNT Nº 3	2
		- Medida de Parámetros físico-químico; Tª, pH, CRL y Conductividad en cada fuente .	FNT Nº 1	PARTE TRABAJO
	TRIMESTRAL	- Comprobar correcto estado conservación y limpieza de TODAS las fuentes	FNT Nº 2	3
	SEMESTRAL	- Comprobar el correcto estado de las boquillas, bombas de impulsión y filtros de recirculación	FNT Nº 3 Y 4	4
		- Limpieza y desinfección total de las instalaciones	L+D Nº 1 Y 5	Certificado
		- Recuento Total de Aerobios en cada fuente		Boletín
	ANUAL	- Revisión general funcionamiento de la instalación y todos sus componentes	COMUN Nº 4	5
		Legionella spp en cada fuente		Boletín

3.-Registros De Mantenimiento De Las Instalaciones

EN TODOS LOS REGISTROS LA NOMENCLATURA DE LAS DISTINTAS FUENTES SERÁ LA SIGUIENTE:

- . LA CARRERA: **L C**
- . PLAZA MADRID: **P M**
- . PASEOS DEL ALTILLO: **P AL**
- . LOS MARINOS: **L M**
- . PLAZA ABDERRAMAN I: **P A**
- . LOS HIGUITOS: **L H**
- . PASEO ANDRES SEGOVIA CON AVDA PRIETO MORENO (La Herradura): **L H G**
- . CENTRO DE SALUD (La Herradura): **CS L H**

REGISTRO Nº 2	REGISTROS MENSUALES		FECHA:	
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
FUNCIONAMIENTO PREFILTROS DE AGUA S/PROTOCOLO FT Nº 3	LC	CORRECTO, SIN OBSTRUCCION	NO PRECISA	
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			
	LC	PRESENCIA DE SUCIEDAD		
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			
ESTADO EQUIPOS DESINFECCION DEL AGUA S/PROTOCOLO COMUN Nº 3	LC	CORRECTO	NO PRECISA	
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			
	LC	FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO		
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			

REGISTRO Nº 3	REGISTROS TRIMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 3 Y 4		FECHA:
ACTIVIDAD	ESTADO		FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE CONSERVACIÓN BOQUILLAS	LC	TODO CORRECTO. SALIDA DEL AGUA DE FORMA HOMOGenea	
	PM		
	PAL		
	L M		
	P A		
	L H		
	L H G		
	CS LH		
	LC	PRESENCIA SUCIEDAD, CORROSIÓN O INCRUSTACIONES	
	PM		
	PAL		
	L M		
	P A		
	L H		
	L H G		
	CS LH		
FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN BOMBAS DE IMPULSIÓN	LC	TODO CORRECTO	
	PM		
	PAL		
	L M		
	P A		
	L H		
	L H G		
	CS LH		
	LC	MAL FUNCIONAMIENTO O PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN O PÉRDIDAS	
	PM		
	PAL		
	L M		
	P A		
	L H		
	L H G		
	CS LH		
ESTADO DE CONSERVACIÓN EN CUANTO A FILTROS DE RECIRCULACIÓN	LC	AUSENCIA. TODO CORRECTO	
	PM		
	PAL		
	L M		
	P A		
	L H		
	L H G		
	CS LH		
	LC	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES	
	PM		
	PAL		
	L M		
	P A		
	L H		
	L H G		
	CS LH		

REGISTRO Nº 4	REGISTROS SEMESTRALES ESTADO CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS, BOMBAS DE IMPULSIÓN Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES S/PROTOCOLO FNT Nº 2			FECHA:
ACTIVIDAD	ESTADO		ACCION REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE TAREAS
ESTADO DE LAS BOQUILLAS	LC	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			
	LC	PRESENCIA SUCIEDAD, ALGAS Y/O LODOS		
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			
ESTADO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN	LC	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			
	LC	PRESENCIA DE ELEMENTOS CON CORROSIÓN		
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			
ESTADO DEL FILTRO DE RECIRCULACIÓN	LC	AUSENCIA. TODO CORRECTO		
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			
	LC	PRESENCIA DE INCRUSTACIONES O ELEMENTOS CON INCRUSTACIONES		
	PM			
	PAL			
	L M			
	P A			
	L H			
	L H G			
	CS LH			

REGISTRO Nº 5		REGISTROS ANUALES FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, REVISION DE FORMA DE PULVERIZACION Y LAVADO MANUAL DE FILTROS S/PROTOCOLO COMUN Nº 4		FECHA:		
ACTIVIDAD		ESTADO		ACCION REALIZADA		
REVISION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION	LC	TODO CORRECTO				
	PM					
	PAL					
	L M					
	P A					
	L H					
	L H G					
	CS LH					
	LC	PRESENTA DEFICIENCIAS				
	PM					
	PAL					
	L M					
	P A					
	L H					
	L H G					
	CS LH					
REVISION DE FORMA DE PULVERIZACION	LC	TODO CORRECTO				
	PM					
	PAL					
	L M					
	P A					
	L H					
	L H G					
	CS LH					
	LC	DEFECTOS EN LA SALIDA DE AGUA				
	PM					
	PAL					
	L M					
	P A					
	L H					
	L H G					
	CS LH					
LAVADO MANUAL DE FILTROS	LC	LAVADO MANUAL				
	PM					
	PAL					
	L M					
	P A					
	L H					
	L H G					
	CS LH					
	LC	DEBERÍAN SUSTITUIRSE POR UNOS NUEVOS				LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIA SEGÚN PROTOCOLO L+D Nº1
	PM					
	PAL					
	L M					
	P A					
	L H					
	L H G					
	CS LH					

4. Otros Registros:

Reg N° 6.- Otras Operaciones de
Mantenimiento. Incidencias y Medidas
Adoptadas

Reg N° 7.- Paradas y Puestas en Marcha
Técnicas

Reg N° 8.- Mantenimiento de Equipos e
Instalaciones

Reg N° 9.- Revisión Documental

REGISTRO Nº 6: OTRAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. INCIDENCIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS

FECHA	INCIDENCIA	MEDIDA ADOPTADA	FIRMA RESPON- SABLE

REGISTRO Nº 7 : PARADAS Y PUESTAS EN MARCHA TECNICAS				FIRMA RESPON- SABLE TAREAS
FECHA	SISTEMA	PARADA / PUESTA EN MARCHA	MOTIVOS	

REGISTRO Nº 8	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES		
FECHA	OPERACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIÓN:	LIMPIEZAS PARCIALES		
	REPARACIONES		
	VERIFICACIONES		
	OTRAS INCIDENCIAS		

REGISTRO Nº 8	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES		
FECHA	OPERACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIÓN:	LIMPIEZAS PARCIALES		
	REPARACIONES		
	VERIFICACIONES		
	OTRAS INCIDENCIAS		

REGISTRO Nº 8	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES		
FECHA	OPERACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	FIRMA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIÓN:	LIMPIEZAS PARCIALES		
	REPARACIONES		
	VERIFICACIONES		
	OTRAS INCIDENCIAS		

(1)Deberá indicarse la instalación o el equipo revisado y la fecha de realización del trabajo
(2)Hacer una breve descripción del trabajo realizado y el motivo.

REGISTRO Nº 9. REVISIÓN DOCUMENTAL

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	RESULTADO DE LA REVISIÓN. INDICAR SI O NO		MEDIDA ADOPTADA	FIRMA RESPONSABLE
	PLANOS	EXISTEN			
		SE CORRESPONDEN CON LA REALIDAD			
	FICHAS DE SEGURIDAD	EXISTEN			
		ESTAN ACTUALIZADAS			
	PROTOCOLOS	ESTAN ACTUALIZADOS			
		ESTAN TODOS			
	INVENTARIO DE INSTALACIONES	SE CORRESPONDEN TODAS LAS INSTALACIONES CON LA REALIDAD			
	DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES	SE CORRESPONDEN TODAS LAS INSTALACIONES CON LA REALIDAD			
	REGISTROS	ESTAN TODOS			
		ESTAN CORRECTAMENTE CUMPLIMENTADOS			
		ESTAN FIRMADOS POR LOS RESPECTIVOS RESPONSABLES			
	EVALUACIONES DE RIESGO	ESTAN ACTUALIZADAS			
	Nº DE ANÁLISIS	ESTÁN TODAS TOMADAS			
		SE CORRESPONDEN CON EL CRONOGRAMA			
	RESULTADOS ANALITICOS	POSITIVOS. SE HAN LLEVADO A CABO LAS MEDIDAS ADOPTADAS			
	CERTIFICADOS L+D	ESTAN CORRECTAMENTE CUMPLIMENTADOS			
	INCIDENCIAS	ESTÁN ANOTADAS TODAS			
	PERSONAL	POSEE LOS CURSOS ACTUALIZADOS			

5.Certificados de Limpieza y Desinfección

6.Cronogramas de Toma de Muestras y Boletines de Resultados Analíticos.

Medidas a Adoptar en el Caso de Detección de Legionella spp y Seguimiento de Positivos

Certificados L+D en Caso de Detección de Legionella spp o Aerobios Totales

CRONOGRAMAS DE TOMA DE MUESTRAS Y BOLETINES DE RESULTADOS ANALÍTICOS.

FECHA	PUNTO DE MUESTREO	RESULTADO DEL ANÁLISIS		FIRMA RESPON- SABLE
	RECuento TOTAL DE AEROBIOS SEMESTRAL	LC		
		PM		
		PAL		
		L M		
		P A		
		L H		
		L H G		
		CS LH		
	RECuento TOTAL DE AEROBIOS SEMESTRAL	LC		
		PM		
		PAL		
		L M		
		P A		
		L H		
		L H G		
		CS LH		
	LEGIONELLA SPP ANUAL	LC		
		PM		
		PAL		
		L M		
		P A		
		L H		
		L H G		
		CS LH		

EN ESTE REGISTRO LA NOMENCLATURA DE LAS DISTINTAS FUENTES SERÁ LA SIGUIENTE:

- . LA CARRERA: **L C**
- . PLAZA MADRID: **P M**
- . PASEOS DEL ALTILLO: **P AL**
- . LOS MARINOS: **L M**
- . PLAZA ABDERRAMAN I: **P A**
- . LOS HIGUITOS: **L H**
- . PASEO ANDRES SEGOVIA CON AVDA PRIETO MORENO (La Herradura): **L H G**
- . CENTRO DE SALUD (La Herradura): **CS L H**

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL CASO DE DETECCIÓN DE LEGIONELLA SPP O AEROBIOS TOTALES Y SEGUIMIENTO DE POSITIVOS

PUNTO CRITICO	¿PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS? Y PERIODICIDAD	RESULTADO 1º	MEDIDAS CORRECTORAS	2ª TOMA DE MUESTRAS	RESULTADO 2º	MEDIDAS CORRECTORAS	RESULTADO 3º Y SIGUIENTES	MEDIDAS CORRECTORAS INDEFINIDAS HASTA NEGATIVO
Fuente ornamental Deberá indicarse la fuente afectada y en qué ha sido el positivo.	SI. ANUALMENTE <i>Legionella spp</i> SEMESTRALMENTE Recuento total de Aerobios	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO	2ª TOMA DE MUESTRAS 15 DIAS TRAS 2ª L+D	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO
		POSITIVO	2ª L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.		POSITIVO	3ª L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y 3ª TOMA DE MUESTRAS 15 DIAS TRAS 3ª L+D TOTAL	POSITIVO	NUEVA L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y NUEVA TOMA DE MUESTRAS (15 DIAS TRAS ULTIMA L+D TOTAL

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL CASO DE DETECCIÓN DE LEGIONELLA SPP O AEROBIOS TOTALES Y SEGUIMIENTO DE POSITIVOS

PUNTO CRITICO	¿PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS? Y PERIODICIDAD	RESULTADO 1º	MEDIDAS CORRECTORAS	2ª TOMA DE MUESTRAS	RESULTADO 2º	MEDIDAS CORRECTORAS	RESULTADO 3º Y SIGUIENTES	MEDIDAS CORRECTORAS INDEFINIDAS HASTA NEGATIVO
Fuente ornamental Deberá indicarse la fuente afectada y en qué ha sido el positivo.	SI. ANUALMENTE <i>Legionella spp</i> SEMESTRALMENTE Recuento total de Aerobios	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO	2ª TOMA DE MUESTRAS 15 DIAS TRAS 2ª L+D	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO
		POSITIVO	2ª L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.		POSITIVO	3ª L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y 3ª TOMA DE MUESTRAS 15 DIAS TRAS 3ª L+D TOTAL	POSITIVO	NUEVA L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y NUEVA TOMA DE MUESTRAS (15 DIAS TRAS ULTIMA L+D TOTAL

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL CASO DE DETECCIÓN DE LEGIONELLA SPP O AEROBIOS TOTALES Y SEGUIMIENTO DE POSITIVOS

PUNTO CRITICO	¿PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS? Y PERIODICIDAD	RESULTADO 1º	MEDIDAS CORRECTORAS	2ª TOMA DE MUESTRAS	RESULTADO 2º	MEDIDAS CORRECTORAS	RESULTADO 3º Y SIGUIENTES	MEDIDAS CORRECTORAS INDEFINIDAS HASTA NEGATIVO
Fuente ornamental Deberá indicarse la fuente afectada y en qué ha sido el positivo.	SI. ANUALMENTE <i>Legionella spp</i> SEMESTRALMENTE Recuento total de Aerobios	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO	2ª TOMA DE MUESTRAS 15 DIAS TRAS 2ª L+D	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO	NEGATIVO	FIN SEGUIMIENTO
		POSITIVO	2ª L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.		POSITIVO	3ª L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y 3ª TOMA DE MUESTRAS 15 DIAS TRAS 3ª L+D TOTAL	POSITIVO	NUEVA L+D TOTAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y NUEVA TOMA DE MUESTRAS (15 DIAS TRAS ULTIMA L+D TOTAL

Certificados L+D en Caso de Detección de Legionella spp o Aerobios Totales

7. Actas de Inspección Sanitarias

8. Partes de Trabajo MENSUALES y Deficiencias Técnicas Detectadas Por Sanisur.