FUENTES ORNAMENTALES ALMUÑÉCAR

REGISTRO Nº1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES	Sanisur

FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1,5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1										
	S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1,5mg/l)										
	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD
27/2/26	5	5	X	4	5	6	5	5	4	5	5
6/3/26	5	4	X	5	5	6	5	4	4	5	6
13/3/26	5	4	X	5	4	5	5	4	5	4	4
20/3/26	5	5	X	6	4	6	5	5	5	3	4
27/3/26	5	5	X	5	4	5	6	6	5	4	3
11/4/26	6	6	X	6	5	6	6	6	6	5	4
10/4/26	6	5	X	5	6	4	5	5	6	4	5
17/4/26	6	6	X	6	5	5	4	4	5	5	5
24/4/26	5	4	X	5	5	5	5	5	4	5	6
30/4/26	5	4	X	4	6	6	6	4	4	6	6
8/5/26	5	5	X	5	5	5	5	4	4	6	5

FECHA	QUINCENALMENTE																							FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	LAVADO DE FILTROS RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5											RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)												
	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD		
27/2/26	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
6/3/26																								
13/3/26	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
20/3/26																								
27/3/26	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
11/4/26																								
10/4/26	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
17/4/26																								
24/4/26	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
30/4/26																								
8/5/26	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		

FUENTES ORNAMENTALES ALMUÑÉCAR

REGISTRO Nº1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES	Sanisur

FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1,5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1											QUINCENALMENTE																					FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1,5mg/l)											LAVADO DE FILTROS RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5											RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)											
	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD	
14/11/25	6	5	X	5	6	6	5	6	5	5	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
21/11/25	5	5	X	5	5	6	5	5	6	5	4																							
28/11/25	6	5	X	4	5	5	6	5	5	4	5	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
5/12/25	5	5	X	5	4	5	6	5	5	5	4																							
12/12/25	5	6	X	5	5	4	5	4	5	5	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
19/12/25	5	5	X	5	5	5	5	4	5	5	4																							
26/12/25	6	5	X	6	5	5	5	5	6	5	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
2/1/26	6	5	X	5	5	6	5	5	6	5	4																							
16/1/26	5	5	X	6	5	4	6	5	5	5	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
23/1/26	5	6	X	5	6	5	5	6	6	5	4																							
30/1/26	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	
6/2/26	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P																							
13/2/26	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
20/2/26	4	4	X	5	5	4	5	5	5	5	6																							

P - paradas.

FUENTES ORNAMENTALES ALMUÑÉCAR

REGISTRO Nº1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES	Sanisur

FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1,5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1											QUINCENALMENTE																						FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1,5mg/l)											LAVADO DE FILTROS RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5											RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)											
	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD	
8/8/25	5	4	X	5	5	4	4	5	6	4	4	X	X	.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	
14/8/25	4	5	X	5	6	5	5	4	6	5	5																							
22/8/25	5	5	X	6	5	5	4	4	5	6	5	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
29/8/25	6	5	X	5	5	6	4	5	5	5	4																							
5/9/25	6	4	X	5	5	6	5	5	6	6	5	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
12/9/25	5	5	X	6	6	5	5	6	5	5	5																							
19/9/25	4	5	X	5	5	6	5	5	5	6	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
26/9/25	4	4	X	6	6	5	6	6	5	5	4																							
3/10/25	5	4	X	5	6	6	5	5	4	5	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
10/10/25	4	5	X	4	5	5	5	4	5	5	4																							
17/10/25	5	4	X	5	5	4	5	5	6	5	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
24/10/25	6	5	X	5	5	5	5	6	5	[illegible]	4																							
31/10/25	5	5	X	6	6	5	4	5	6	[illegible]	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
7/11/25	6	5	X	6	5	5	4	5	6	[illegible]	4																							

FUENTES ORNAMENTALES ALMUÑÉCAR

REGISTRO Nº1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES	Sanisur

FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1,5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1										
	S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1,5mg/l)										
	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD
02/05/25	5	6	Parada	6	5	6	6	5	5	5	5
09/05/25	6	5	Parada	5	5	5	6	6	5	6	5
16/05/25	5	6	Parada	6	6	5	5	6	5	6	5
23/05	6	5	Parada	5	5	6	5	5	6	5	5
30/5/25	5	6	X	6	5	5	6	5	6	6	6
6/6/25	5	5	X	5	6	5	5	5	6	5	5
13/6/25	6	6	X	5	6	6	5	6	5	6	5
20/6/25	5	4	X	6	5	5	4	6	5	5	6
27/6/25	6	5	X	5	5	6	5	5	6	6	5
4/7/25	5	5	X	5	5	5	5	6	5	5	6
11/7/25	6	5	X	6	5	5	6	4	5	5	5
18/7/25	5	4	X	6	6	6	5	5	6	6	6
25/7/25	5	6	X	5	5	6	6	6	5	5	6
1/8/25	6	5	X	5	4	4	5	5	6	5	6

FECHA	QUINCENALMENTE																							FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	LAVADO DE FILTROS RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5											RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)												
	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	PD		
02/05/25	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
09/05/25																								
16/05/25	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
23/05																								
30/5/25	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
6/6/25																								
13/6/25	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
20/6/25																								
27/6/25	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
4/7/25																								
11/7/25	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
18/7/25																								
25/7/25	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
1/8/25																								

REGISTRO Nº1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES	Sanisur

FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1,5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1										QUINCENALMENTE																			FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1,5mg/l)										LAVADO DE FILTROS RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5										RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)										
	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	
24/1/25	8	4	Parada	6	4	4	6	6	4	6	X	X	·	X	X	X	X	X	X	X	X	X	·	X	X	X	X	X	X	X	
31/1/25	8	4	Parada	6	4	4	6	6	4	6																					
7/2/25	7	5	Parada	5	4	5	5	5	4	5	X	·	·	X	X	X	X	X	X	X	X	·	·	X	X	X	X	X	X	X	
14/2/25	7	Parada	Parada	6	5	4	4	5	4	5																					
21/2/25	8	Parada	Parada	6	4	4	6	6	5	5	X	X	·	X	X	X	/	X	X	X	X	X	·	X	X	X	X	X	X	X	
27/2/25	7	6	Parada	5	5	5	Parada	5	5	5																					
7/3/25	6	6	Parada	6	6	5	Parada	6	5	5	X	X	·	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
14/3/25	6	5	Parada	5	5	6	Parada	4	4	4																					
21/3/25	5	6	Parada	6	6	5	Parada	5	5	4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	/	X	X	X	X	X	X		
28/3/25	6	6	Parada	5	5	5	Parada	6	6	Parada																					
04/4/25	6	5	Parada	6	6	6	Parada	5	6	Parada	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
11/4/25	6	6	Parada	5	5	5	6	5	5	6																					
16/4/25	5	6	Parada	6	5	5	5	6	5	5	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
25/4/25	6	5	Parada	5	6	6	5	5	6	5																					

REGISTRO Nº1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES	Sanisur

FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1,5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1										QUINCENALMENTE																			FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1,5mg/l)										LAVADO DE FILTROS RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5										RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)										
	LC	PM	PAL	LM	PA	PA N	LH	P L	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	PA N	LH	P L	LH G	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	PA N	LH	P L	LHG	CS LH	
18/10/24	4	4	Parada	4	4	4	4	5	Parada	3	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
25/10/24	4	4	Parada	4	4	4	5	5	Parada	4																					
31/10/24	4	5	Parada	5	4	4	4	4	Parada	3	X	X	·	X	X	X	X	X		X	X	X	·	X	X	X	X	X		X	
8/11/24	5	4	Parada	4	5	5	4	4	Parada	4																					
15/11/24	4	4	Parada	4	5	4	5	4	4	4	X	X	·	·	X	X	X	X	X	·	X	X	·	·	X	X	X	X	X	·	
22/11/24	4	4	Parada	Parada	4	Parada	Parada	5	5	Parada																					
29/11/24	4	4	Parada	Parada	4	Parada	Parada	4	5	Parada	X	X			X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X		
05/12/24	3	4	Parada	Parada	3	Parada	Parada	5	4	Parada																					
13/12/24	4	3	Parada	Parada	5	Parada	Parada	4	5	Parada	X	X	·	·	X	X	X	X	X	·	X	X			X	X	X	X	X		
20/12/24	4	4	Parada	Parada	4	Parada	Parada	5	4	Parada																					
27/12/24	3	4	Parada	Parada	4	Parada	Parada	5	4	Parada	X	X	·	·	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X		
03/01/25	3	4	Parada	Parada	5	Parada	Parada	4	4	Parada																					
10/1/25	4	3	Parada	4	4	5	Parada	Parada	Parada	4	X	X			X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X		
17/1/25	4	3	Parada	3	4	4	Parada	Parada	4	4																					

REGISTRO Nº1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES																																				
FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1,5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1										QUINCENALMENTE																						FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1,5mg/l)										LAVADO DE FILTROS RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5										RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)										
	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	PAN	LH	P L	LHG	CS LH	
12/07/24	Parada	4	5	4	4	6	4	Parada	Parada	4		X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X			X	
19/07/24	Parada	5	3	4	4	Parada	3	Parada	Parada	4																					
26/07/24	Parada	4	3	4	4	4	5	Parada	Parada	4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
02/08/24	Parada	5	5	4	5	4	5	5	Parada	4																					
09/08/24	Parada	4	4	4	4	4	4	4	Parada	4	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
16/08/24	5	4	4	4	4	4	4	4	Parada	4																					
23/08/24	5	5	4	4	4	4	4	4	Parada	4	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
30/08/24	5	5	5	4	5	4	4	4	Parada	5																					
06/09/24	4	4	4	4	4	4	4	4	Parada	4	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
13/09/24	5	5	4	4	4	4	3	4	Parada	3																					
20/09/24	4	4	Parada	3	4	3	3	4	Parada	3	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
27/09	4	4	4	3	4	3	3	4	Parada	3																					
4/10/24	4	4	Parada	4	4	4	3	4	Parada	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11/10/24	Parada	Parada	Parada	4	4	4	4	5	Parada	4																					

REGISTRO Nº1	REGISTRO SEMANALES Y QUINCENALES																									
FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1´5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1 S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1´5 mg/l)								QUINCENALMENTE																FIRMA RESPONSABLE TAREAS
									LAVADO DE FILTROS DE RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5								RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)								
	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CSLH	
21/06/24	Parada	4	4	3	4	4	4	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28/06/24	Parada	5	5	5	4	4	Parada	Parada																	

REGISTRO Nº1	REGISTRO SEMANALES Y QUINCENALES																								
FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1´5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1 S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1´5 mg/l)								QUINCENALMENTE																FIRMA RESPONSABLE TAREAS
									LAVADO DE FILTROS DE RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5								RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)								
	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CSLH	
26/04/24	3	3,5	Parada	3	3	3	3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
03/05/24	3,5	3,5	Parada	4	3	3	3	3																	
10/05/24	3	3	Parada	3	3,5	3	3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17/05/24	Parada	Parada	3	3	3,5	4	3	3,5																	
24/05/24	Parada	4	3,5	Parada	4	3	3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31/05/24	Parada	3	3	3	3,5	3	3	3,5																	
7/06/24	Parada	4	3	4	5	4	4	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14/06/24	Parada	4	4	4	4	3	3	Parada																	

REGISTRO Nº1	REGISTRO SEMANALES Y QUINCENALES																									
FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1´5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1 S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1´5 mg/l)								QUINCENALMENTE																FIRMA RESPONSABLE TAREAS
									LAVADO DE FILTROS DE RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5								RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)								
	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CSLH	
01/03/24	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
08/03/24	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada																	
15/03/24	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22/03/24	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada																	
29/03/24	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05/04/24	Parada		Parada	Parada			3,5	4																	
12/04/24	Parada	3	Parada	Parada	4	4	3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19/04/24	4	4	Parada	Parada	3	4	3	4																	

REGISTRO Nº1	REGISTRO SEMANALES Y QUINCENALES																								
FECHA	SEMANALMENTE CLORO RESIDUAL LIBRE (ENTRE 1´5 Y 3 PPM) S/P FNT Nº1 S/ EL RD 287/22 ANDALUCÍA NO PODRÁ BAJAR EN NINGUN CASO DE (1´5 mg/l)								QUINCENALMENTE																FIRMA RESPONSABLE TAREAS
									LAVADO DE FILTROS DE RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº5								RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)								
	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CS LH	LC	PM	PAL	LM	PA	LH	LHG	CSLH	
5/1/2024	3	2,5	3	2,5	3	2,5	2,5	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12/1/2024	3	2,5	3	3	3	3	3	3																	
19/1/24	3	2,5	3	2,5	2,5	3	3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26/01/24	3	3	Parada	Parada	2,5	3	2,5	3																	
02/02/24	2	2	Parada	Parada	3	2,5	3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
09/02/24	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada																	
16/02/24	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23/02/24	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada	Parada																	

REGISTRO Nº 1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES (1)

FECHA	SEMANALMENTE CLORO LIBRE (0´5-2 PPM) S/P FNT Nº1								QUINCENALMENTE LAVADO DE FILTROS DE RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº 5								QUINCENALMENTE RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)								FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	LC	PM	PAL	L M	P A	L H	L H G	CS LH	LC	PM	PAL	L M	P A	L H	L H G	CS LH	LC	PM	PAL	L M	P A	L H	L H G	CS LH	
29/09/23	Parada	1,5	Parada	1,5	2	2	2	1,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
06/10/23	Parada	2	Parada	1,5	1,5	2	2	1																	
13/10/23	2	1,5	Parada	2	2	1	1,5	1,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20/10/23	2	1,5	Parada	2	2	1,5	1	1,5																	
27/10/23	2	2	Parada	2	1,5	1	1,5	Parada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
03/11/23	2	2	Parada	1,5	2	2	1,5	Parada																	
10/11/23	1,5	2	Parada	1	1,5	2	2	1,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17/11/23	2	2	Parada	1,5	1,5	2	2	2																	
24/11/23	2	1,5	Parada	1,5	1,5	2	1,5	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
01/12/23	2	2	Parada	2	2	2	1,5	1,5																	
07/12/23	2	1,5	Parada	1,5	2	2	2	1,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15/12/23	1,5	1,5	Parada	2	2	1,5	1,5	2																	
22/12/23	2	1,5	Parada	2	1,5	1,5	1,5	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29/12/23	2	2	Parada	1,5	2	2	1,5	2																	

(1)Si es incorrecto habrá de especificarse en registro "Otras operaciones de mantenimiento" el motivo de la avería y la medida adoptada

(2)Cada 15 días se renovará completamente el agua de la balsa de CADA fuente, limpiando las paredes y fondo con cualquier detergente, enjuagando todo con abundante agua limpia y rellenando con agua limpia de la red de AFCH. Una vez llena la balsa se medirá el nivel de desinfectante Cloro Residual Libre el cual estará entre 1'5 y 3 ppm

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

Sanisur

REGISTRO Nº 1	REGISTROS SEMANALES Y QUINCENALES (1)

FECHA	SEMANALMENTE CLORO LIBRE (0´5-2 PPM) S/P FNT Nº1								QUINCENALMENTE LAVADO DE FILTROS DE RECIRCULACIÓN S/P FNT Nº 5								QUINCENALMENTE RENOVACIÓN TOTAL DEL AGUA CIRCUITO (2)								FIRMA RESPONSABLE TAREAS
	LC	PM	PAL	L M	P A	L H	L H G	CS LH	LC	PM	PAL	L M	P A	L H	L H G	CS LH	LC	PM	PAL	L M	P A	L H	L H G	CS LH	
12/05/23	2	1,5	Parada	1,5	2	1	1,5	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19/05/23	2	2	Parada	1	1,5	1,5	1	1,5																	
26/05/23	1,5	2	Parada	1,5	2	2	1,5	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
02/06/23	2	2	Parada	1	1,5	1,5	2	2																	
09/06/23	1,5	2	Parada	1,5	2	2	1,5	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16/06/23	2	2	Parada	1,5	2	2	2	1,5																	
23/06/23	2	1,5	Parada	2	2	2	1,5	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30/06/23	1,5	1,5	Parada	1,5	1,5	1	1,5	1,5																	
07/07/23	1,5	1,5	Parada	1,5	2	2	2	1,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14/07/23	2	2	Parada	2	1,5	1,5	2	2																	
21/07/23	2	2	Parada	1,5	1,5	2	2	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28/07/23	1,5	2	Parada	2	2	2	1,5	2																	
04/08/23	1,5	1,5	Parada	1,5	2	2	2	1,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11/08/23	2	1,5	Parada	1,5	1,5	2	2	1,5																	
18/08/23	2	2	Parada	1,5	2	1,5	2	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25/08/23	2	2	Parada	2	2	2	1,5	1,5																	
01/08/23	1,5	2	Parada	1,5	1,5	2	2	1,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
08/09/23	1,5	1,5	Parada	2	1,5	2	2	1,5																	
15/09/23	1,5	2	Parada	2	2	2	1,5	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22/09/23	2	2	Parada	2	2	1,5	1	2																	

(1)Si es incorrecto habrá de especificarse en registro "Otras operaciones de mantenimiento" el motivo de la avería y la medida adoptada

(2)Cada 15 días se renovará completamente el agua de la balsa de CADA fuente, limpiando las paredes y fondo con cualquier detergente, enjuagando todo con abundante agua limpia y rellenando con agua limpia de la red de AFCH. Una vez llena la balsa se medirá el nivel de desinfectante Cloro Residual Libre el cual estará entre 1'5 y 3 ppm

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

Sanisur