

Kat.	A-30-11	Betriebsanweisung <i>Gebäude</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Flucht- und Rettungswege

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



Gefährdung durch Mängel in der Arbeitsorganisation:

- durch verstellte Flucht- und Rettungswege kann es zu Panikverhalten und Verletzungsgefahren kommen;
- in Notfallsituationen ist kein geordnetes Verlassen der Räumlichkeiten möglich;
- schneller Zugang zu Schaltschränken, Feuerlösch- und Erste-Hilfe-Einrichtungen wird verhindert.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Flucht- und Rettungswege müssen auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder in gesicherte Bereiche (z.B. anderer Brandabschnitt) führen
- Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge dauerhaft kennzeichnen
- Rettungswege und Notausgänge nicht einengen und stets freihalten (sie dürfen lediglich begangen oder befahren werden)
- Fluchtweglänge max. 35 m (Luftlinie), bei besonderer Gefährdung kürzer gestalten
- Zugänge zu elektrischen Schaltkästen, Feuerlösch-, Erste-Hilfe- und Meldeeinrichtungen freihalten
- Flucht- und Rettungswegpläne sind zu erstellen, zu beachten und aktuell zu halten
- Notausgänge/Fluchttüren müssen sich jederzeit von innen ohne besondere Hilfsmittel öffnen lassen (Panikschlösser anbringen), solange sich Personen im Raum befinden
- Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen
- Sicherheitsbeleuchtung vorsehen



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

- Zugestellte Flächen und Wege unverzüglich freiräumen lassen & Aufsichtführenden/Vorgesetzten informieren
- Mitarbeiter über erforderliche Schutzmaßnahmen unterrichten



Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
 - Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
 - Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung;
bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung



- Flucht- und Rettungswege gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch vom Unternehmer beauftragten Mitarbeiter prüfen.
- Unklare bzw. beschädigte Wegeführungen und Beschilderungen sind zu korrigieren/zu reparieren

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.