

Kat.	A-30-15	Betriebsanweisung <i>Maschine-Hand</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Elektrische Betriebsmittel

Einsatz von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Erfasst bzw. eingezogen werden von Bohrern bzw. drehenden Teilen der Bohrmaschine
 - Getroffen werden von abspringenden Teilen, scharfkantigen Bohrspänen; beim Rückschlag der Maschine, beim Verklemmen des Bohrers im Werkstoff.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.
- **Brand- und Explosionsgefahr:**
 - Durch defekte Betriebsmittel und/oder heiße Oberflächen elektrischer Betriebsmittel.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme durch defekte Betriebsmittel.
 - Durch elektrische Leitungen im Bereich des Bohrloches.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Auswahl der elektrischen Betriebsmittel unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen (z.B. Feuchtigkeit, Staub, mechanische bzw. chemische Beanspruchungen).
- Bestimmungsgemäße Verwendung elektrischer Betriebsmittel sicherstellen.
- Kabel und Steckverbindungen elektrischer Betriebsmittel vor ihrem Einsatz prüfen.
- Elektrische Betriebsmittel auf Baustellen nur von Speisepunkten (z.B. Baustromverteiler) mit Strom versorgen, die mit geprüften Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD/FI-Schalter) kleiner bzw. gleich 30 mA ausgerüstet sind.
- Vorhandene Speisepunkte auf Kleinbaustellen ohne Baustromversorgung nur dann benutzen, wenn die elektrischen Betriebsmittel durch zwischengeschaltete Fehlerstromschutzeinrichtungen (P-RCDS) kleiner bzw. gleich 30 mA geschützt sind.
- Gummischlauchleitungen H07RN-F oder mind. gleichwertige Leitungen verwenden (Ausnahme: H05RN-F für Leitungen von elektrische Handmaschinen bis 4m Länge).
- Leitungen vor mechanischen Beschädigungen geschützt verlegen.
- Spritzwassergeschützte Betriebsmittel verwenden, die den VDE-Bestimmungen für erschwerte Bedingungen entsprechen (Baustellenkennzeichnung mit Hammersymbol).
- Vor Öffnen elektrischer Betriebsmittel, z.B. bei Wechsel von Leuchtmitteln, Netzstecker ziehen.



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112



- Betrieb einstellen, Betriebsmittel stillsetzen und stromlos machen.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Aufsichtführende Person informieren.
- Durch elektrische Betriebsmittel hervorgerufene Brände erst nach Stromabschaltung löschen.

Kat.	A-30-15	Betriebsanweisung <i>Maschine-Hand</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Elektrische Betriebsmittel

Einsatz von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

 	Notruf: 112
	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen. ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden. ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ▪ Bei Brand: Vorhandene Feuerlöscher verwenden ⇒ Ersthelfer: siehe Aushang ⇒ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ⇒ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

	▪ Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der elektrischen Betriebsmittel durch den Benutzer. ▪ Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Baustellen alle 3 Monate (Richtwert), bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate ▪ Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen
Quelle: -	

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.