

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Erdgas

Methan / Ethan

Gefährdungen für den Menschen



- H220 – Extrem entzündbares Gas.
- H280 – Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren
- H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H319 – Verursacht schwere Augenreizung
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- **Chemische Gefährdung:** Einatmen kann Gesundheitsschäden hervorrufen; vorübergehende Beschwerden (Schwindel, Kopfschmerzen) möglich; Verdrängung von Luftsauerstoff (schwerer als Luft), Erstickungsgefahr in engen Räumen
- **Brand- und Explosionsgefährdung:** Explosionsgefahr von Flüssiggasen in der Gasphase, auch bei Erhitzung über 40 °C von mit Flüssiggas befüllten Druckgasbehältern; Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen)
- **Thermische Gefährdung:** Erfrierungen der Haut bzw. Augenschäden bei Kontakt mit der Flüssigphase; Erfrierungen der Haut bei Kontakt mit vereisten Druckgasbehältern



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P102 - Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
- P210 - Von Hitze, Funken, offener Flamme, heiße Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243 - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- P377 - Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
- P381 - Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
- P403 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P410 - Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen.
- Erdgasflaschen von äußerer Korrosion, schlagartiger Beanspruchung, gefährlicher Erwärmung über 80° C schützen.
- An Gasfahrzeugen bei Reparaturarbeiten das Handabsperrrventil an der Erdgasflasche schließen.
- Bei Austausch von Gasbauteilen ist die Gasanlagen vorher; drucklos zu betreiben.
- Wartung oder Instandsetzung einer Gasanlage, nur am besonders belüfteten Arbeitsstand.
- Schlauchbruchsicherung benutzen.
- Leckgassicherung zusammen mit doppelwandigen Schläuchen bei Einsatz von Flüssiggas unter Erdgleiche einsetzen.
- Lüftungsanlagen bzw. Frischluftzufuhr (bei Absaugung ex-geschützte Lüftungsgeräte) verwenden.
- Feuerlöscher (Brandklasse B, BC oder ABC) mit Löschmittel: Löschpulver, Löschschaum bereithalten.
- Von Zündquellen fernhalten! Keine offenen Flammen oder Licht! Schlag und Reibung vermeiden! Funkenfreies Werkzeug verwenden! Elektrostatische Aufladung verhindern.
- In geschlossenen Räumen für ausreichende Lüftung sorgen (besonders im Bodenbereich).
- Bei hohem Gasbedarf Druckgasflaschen zu Flaschenbatterien zusammenschalten, sonst tritt bei zu starker Gasentnahme eine Vereisung der Flaschen auf. Vereisungen nicht mit Feuer, Strahlern u.Ä. beseitigen.
- Flüssiggasflaschen nur stehend bzw. standsicher aufbewahren und betreiben.
- Druckgasflaschen nur mit geschlossenem Flaschenventil, Verschlussmutter, aufgesteckter Ventilkappe bzw. Schutzhaube abstellen. Leere Flaschen wie volle Flaschen behandeln
- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Arbeitsende bzw. vor Pausen Hände gründlich reinigen.
- Bei der Arbeit nicht rauchen.
- Verunreinigte Kleidung wechseln bzw. auslüften.
- Beschäftigungsbeschränkungen beachten.



Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille (EN 166) empfohlen.
Hautschutz:	– Für alle unbedeckten Körperteile fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe/Hautpflegemittel verwenden.
Handschutz:	– Handschuhe z.B. aus Leder
Schutzkleidung:	– Flammenhemmende, antistatische Schutzkleidung
Atemschutz:	– Umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte verwenden
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

- Bei Gasaustritt Arbeitsbereich verlassen! Undichte Flaschen/Dosen nur im Freien entleeren.
- Bei Brand in der Umgebung Druckgasbehälter mit Sprühwasser kühlen (Berst- bzw. Explosionsgefahr).
- Feuerwehr über Vorhandensein von Erdgasfahrzeugen informieren.
- Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Ungeschützte Personen fernhalten, nicht rauchen, Zündquellen fernhalten. Für sehr gute Belüftung sorgen. Mit bereitgehaltenem Bindemittel aufnehmen. Ggf. Atemschutz verwenden. (Filtergeräte - Universalfilter besser AX-Filter bzw. atemluft-unabhängiges Gerät).
- Aufgenommenes Material zur Entsorgung geben.
- Eindringen in die Kanalisation verhindern.

Geeignete Löschmittel:	– Sprühwasser, Pulver, alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl (Berst-, bzw. Explosionsgefahr)

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Atmung und Puls überwachen
	– Bei Herzstillstand künstliche Beatmung und Herzdruckmassage einleiten.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Verunreinigte Kleidung ausziehen; Haut mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, bei Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. (min. 10 min) gründlich spülen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

UN Nummer / ADR: 1971, ERDGAS, VERDICHTET
Transportgefahrenklassen: 2

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 16 05 04

Quelle: Westnetz Sicherheitsdatenblatt ERDGAS

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.