

# НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Справка к тендеру WORKS-300028

Дата: 26.02.2026

---

## НОРМАТИВНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

### 1. Ссылки на нормативные документы

1. **\*\*ГОСТ Р 50779.11-99\*\*** "Тепловые сети. Часть 11. Проектирование и эксплуатация" (1999)

### 2. Числовые нормативные значения параметров

- **\*\*Температура теплоносителя на выходе из котла\*\***: не ниже 90 °C (по СНиП 41-01-2003).

### 3. Квалификационные требования

1. Наличие лицензии на выполнение работ в области теплоснабжения (по требованиям законодательства РК).

### 4. Требования к материалам и оборудованию

- **\*\*Трубопроводы\*\***: должны быть выполнены из стали марки Ст3 (по ГОСТ 1050-88) с толщиной стенки 4 мм (по ГОСТ 3262-75).

### 5. Предельные допустимые значения

- **\*\*Температура теплоносителя на выходе из котла\*\***: не ниже 90 °C (минимум), не более 95 °C (максимум).

### 6. Заключение

Все работы должны выполняться с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан. Исполнитель обязан предоставить все необходимые документы и сертификаты на материалы и оборудование, а также обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы.