

Техническая спецификация (DEMO)

TenderId: WORK-101184

Тип: WORK

Наименование: Работы по нанесению антикоррозионных покрытий

Регион: ВКО

Сумма (KZT): 1377784338

Дата публикации: 2025-10-12

Срок подачи: 2026-02-07

Полная техническая спецификация

Работы по антикоррозионной защите внутренней поверхности бака взрыхления (V-55 м3) котельная «Жас Канат».

Работы по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность бака взрыхления в к объёмом V-55 м3. Внутренняя поверхность одного бака составляет 95 м2.

Технологические операции:

- Очистка абразивным порошком внутренней поверхности бака и труб (абразивный материал: насыпн ее 1200 кг/м3, удельная проводимость не более 0.25 мСм/см, плотность 3200-4000 кг/м3);
- Обеспыливание металлических поверхностей бака;
- Обезжиривание металлических поверхностей бака;
- Окраска металлических поверхностей защитным покрытием слоем (не менее 2 слоя) толщиной не м ное покрытие: матовое, однородное, соответствующего цвета, массовая доля нелетучих веществ осн жизнеспособность при температуре (20+2)°C не менее 6 часов, время высыхания до степени 3 по ГО ратуре (20+2)°C не более 12 часов, адгезия покрытия не более 0 баллов, термостойкость в сухой атм С (кратковременно), термостойкость в жидких средах 60°C (выдерживает пропарку)).
- Приобретение и поставка материала выполняется подрядной организацией.

Требования к отчетности:

- Фотофиксация до/после;
- Акт выполненных работ;
- Паспорта/сертификаты на материалы (при поставке подрядчиком).

Примечание (DEMO):

- Ужесточено: нелетучие $\geq 75\%$ (норма $\geq 60\%$)
- Ужесточено: адгезия 0 баллов (норма ≤ 1)
- Ужесточено абразив: удельная проводимость $\leq 0,25$ мСм/см (норма $\leq 0,5$)

DEMO data for Tender Radar. Not an official document.